Cielcza, dnia 24.05.2024 r.

L.dz.: ZT/ZF/..896...../2024

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Biuro Obsługi Miasta
Wpł. 24. 05. 2024
14487. 2024 zał. .....

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2024 r. numer WR-RGK.7003.2.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przesyła poniższe wyjaśnienia.

Pytanie numer 1. Kompleksowe omówienie zawartych przez PWiK umów obowiązujących od 2024 roku (w tym: tryb udzielenia zamówienia, liczba oferentów, szacunkowa kwota zamówienia, przedmiot zamówienia):

- na eksploatację infrastruktury wodociągowej,
- na eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej,
- na obsługę i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców.

Przy omawianiu powyższego prosimy o wskazanie i uzasadnienie zakresu i kwoty zmiany pomiędzy umowami obowiązującymi w latach 2022-2023 a tymi obowiązującymi od roku 2024.

Odpowiedź na pytanie numer 1.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w odpowiedzi na powyższe pytanie dotyczące informacji na temat powyższych umów przesyła informacje w załącznikach nr 1 do 3 do niniejszego pisma. Zestawienia te zawierają dane o **trybie udzielenia zamówienia, liczbie oferentów, szacunkowej kwocie zamówienia oraz przedmiocie zamówienia.**

Dodatkowo porównanie obowiązujących umów z umowami z lat 2020 – 2023 zostało przedstawione w załącznikach nr 4 – 6. Obejmują one okres obowiązywania umów, wynagrodzenia umowne w ujęciu miesięcznym, zakres rzeczowy, a także wymagania stawiane wykonawcą w postępowaniach przetargowych dotyczące personelu, sprzętu oraz doświadczenia.

Niepodważalnym jest fakt, że ceny świadczonych usług obcych wzrosły, jednak należy przedmiotowe zmiany wartości usług rozpatrywać w szerszym kontekście całej gospodarki. Lata 2020 – 2023 to czas zmian gospodarczych , pandemii Covid-19, wojny w Ukrainie, wzrostu płacy minimalnej o 63,15% (dot. Lat 2020 – 2024), a także inflacji, która łącznie w latach 2020 – 2023 wynosiła 30,9% a są to wyłącznie niektóre czynniki mające przełożenie na wzrost cen na różnych rynkach, w tym rynku usług eksploatacyjnych.

Pytanie numer 2. Określenie kręgu przedsiębiorców, którzy mogliby świadczyć usługi wskazane w punkcie nr 1, tj. jakie uprawnienia, kwalifikacje powinno mieć takie przedsiębiorstwo i czy na terenie Wielkopolski funkcjonują inne podmioty, które mogłyby świadczyć takie usługi.

Odpowiedź na pytanie numer 2.

Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przy zachowaniu jak najniższej ceny za świadczone usługi dla Odbiorców Usług z Gminy Jarocin. W tym celu wymagania stawiane wykonawcą w postępowaniach przetargowych dotyczące personelu, sprzętu i doświadczenia zostały dokładnie przedstawione w załącznikach nr 4 do 6 do niniejszego pisma. Wymagania, które muszą spełnić potencjalni wykonawcy usług ustanowione są na odpowiednim poziomie, **który nie jest restrykcyjny, jednakże zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo, ciągłość i jakość wykonywanych usług.**

Ponadto Spółka informuje, że ogłoszenia o postępowaniach przetargowych były zamieszczone **w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**, gdyż jest to najlepszy sposób, by informacja o zamówieniach trafiła do jak najszerszego kręgu potencjalnych wykonawców. W tym kontekście, Spółka w sposób odpowiedzialny i jednoznaczny, nie jest w stanie stwierdzić, czy – ile i jakie podmioty z terenu Wielkopolski są w stanie świadczyć takie usługi, skoro żadna z nich (poza wyłonionym Wykonawcą) nie przystąpiła do ogłoszonego postępowania przetargowego, niemniej stwierdzamy, że postawione przez Spółkę wymogi w specyfikacji, pozwalały wielu firmom uczestniczyć w postępowaniu.

Pytanie numer 3. Udział amortyzacji i dotacji w konstruowaniu wniosku taryfowego.
Zgodnie z treścią wniosku taryfowego PWiK przy kalkulacji cen dokonał pomniejszenia amortyzacji o kwotę otrzymanych dotacji.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie zestawienia odnoszącego się do:

1) infrastruktury zrewitalizowanego Śródmieścia,
2) infrastruktury Zakładu Odzysku Surowców

zawierającego nw. dane dotyczące środków trwałych powstałych w ramach ww. infrastruktury:

- data przyjęcia do ewidencji danego środka trwałego, przyjęta do ewidencji wartość poszczególnych środków trwałych z podziałem na kwotę sfinansowaną z dotacji/dofinansowania i kwotę wkładu własnego, ze wskazaniem wartości pochodzącej z otrzymanego od Gminy Jarocin wkładu finansowego. Nie ulega wątpliwości, że wkład finansowy na podwyższenie kapitału Spółki przekazywany był przez Gminę w zamian za udziały, jednakże dane środki miały zostać przeznaczone na realizację zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin", dlatego informacja ta jest istotna dla Gminy Jarocin,
- roczną wartość amortyzacji danego środka trwałego,
- kwotę amortyzacji danego środka trwałego, która została ujęta przy kalkulacji ceny wody i ścieków w taryfie (w podziale na poszczególne lata obowiązywania nowej taryfy) i kwotę amortyzacji, która została wyłączona z kalkulacji z uwagi na otrzymaną dotację/dofinansowanie,
- informację czy przy konstruowaniu taryfy na okres 01.03.2023-28.02.2026 amortyzacja danego środka trwałego została wkalkulowana w cenę wody i ścieków, a jeżeli tak to w jakiej kwocie z podaniem różnicy pomiędzy dwoma wnioskami taryfowymi, tj. wnioskiem na okres 2023-2026 a wnioskiem złożonym w roku 2024. Ujęcie danego środka trwałego w taryfie 2023/2026 jest uzasadnione tym, że na moment składania rzeczonego wniosku Spółka była w posiadaniu informacji, że w roku 2024 infrastruktura będzie przyjęta do

użytkowania, a ponadto wynika to z oświadczeń Spółki potwierdzających, że taryfa 2023-2026 uwzględnia zakończenie inwestycji polegającej na rewitalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W odpowiedzi na poniższe pytanie pkt 1 i 2 Spółka przedstawia tabelę wraz z załącznikiem numer 7, która zawiera daty przyjęć środków trwałych do ewidencji wraz z wartościami przyjmowanych zadań oraz wartości wkładu własnego, w którego skład wchodzą środki z wkładu własnego Gminy Jarocin oraz środki własne Spółki.

Zadanie	Data przyjęcia	Wartość zadania	Dofinansowanie	Wkład własny w tym wkład Gminy Jarocin
Śródmieście	**06.2022/06.2023/12.2023**	**114 601 023,66**	**69 780 981,02**	**44 820 042,64**
ZOS	**11.2021/09.2023/12.2023**	**119 415 095,66**	**56 727 219,78**	**62 687 875,88**

zadanie	wkład własny Gmina
Śródmieście	**2 608 687,74**
ZOS	**13 714 336,99**

Dodatkowo odpowiadając na dalszą cześć pytania Spółka przedstawia poniżej tabelę dotyczącą rocznej wartości amortyzacji podatkowej za 2024 rok przyjętej do taryfy po odjęciu dofinasowania wraz z roczną wartością amortyzacji dotyczącą dofinasowania z podziałem na zadania.

Nazwa zadania	Roczna wartość amortyzacji podatkowa 2024 przyjęta do taryfy po odjęciu dofinansowania	Roczna wartość amortyzacji w części finansowej z dofinansowania 2024
Śródmieście	**289 859,88**	**325 997,04**
ZOS	**2 651 747,21**	**3 243 425,91**

Jednocześnie informujemy, ze Spółka przy konstruowaniu wniosku taryfowego na lata 2023 – 2026 uwzględniła amortyzację konkretnych środków trwałych w ramach kalkulacji cen taryfowych za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Natomiast różnice w wysokości amortyzacji na przestrzeni dwóch wniosków taryfowych wyniosły odpowiednio:

Dla Śródmieścia m. Jarocin: 57 891,91 zł (gdzie dla obowiązującej taryfy wartość amortyzacji wynosiła 231 967,97 zł a dla taryfy o skrócenie czasu obowiązywania taryf wyniosła 289 859,88 zł)

Dla Zakładu Odzysku Surowców: - 371 496,43 zł (gdzie dla obowiązującej taryfy wartość amortyzacji wynosiła 3 023 243,64 zł a dla taryfy o skrócenie czasu obowiązywania taryfy wynosiła 2 651 747,21 zł)

Pytanie numer 4. Zakres, który uległ zmianie pomiędzy stanem posiadanej wiedzy przy składaniu przez PWiK wniosku taryfowego na okres 01.03.2023 r.-28.02.2026 r. a wnioskiem złożonym w roku 2024, gdzie wcześniej ze Spółki wypłynęły informacje, że wniosek taryfowy na lata 2023-2026 uwzględnia stan, który wystąpi po realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin" dofinansowanego z POIiŚ, a teraz fakt ten stanowi uzasadnienie do podwyżki cen za wodę i ścieki. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie w powyższym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 4. Głównym a jednocześnie możliwym do bezpośredniego udokumentowania, powodami złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf jest przede wszystkim istotna i obiektywnie niezależna zmiana warunków ekonomicznych, które powstały w czasie obowiązywania obecnej taryfy, a których nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku taryfowego, dotyczącego obecnie obowiązującej taryfy. Przedsiębiorstwo w grudniu 2023 roku zakończyło realizację Projektu inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin". Projekt ten obejmował realizację pięciu zadań głównych w oparciu o roboty budowlano – montażowe oraz jedno zadnie obejmujące wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi. W ramach projektu powstały środki trwałe, które generują dodatkowe koszty w postaci zwiększonych kosztów usług obcych, materiałów oraz podatku od nieruchomości. Koszty te nie mogły być jednoznacznie zdefiniowane na etapie tworzenia i przedkładania obecnie obowiązującej taryfy.

Usługi obce:

W największym stopniu zmianom uległa pozycja dotyczące świadczenia usług obcych przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności obsługa zarówno infrastruktury wodociągowej (Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowych), z także infrastruktury kanalizacyjnej (Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej).

Model działania Przedsiębiorstwa oparty jest w istotnej części na konieczności korzystania z usług obcych w zakresie eksploatacji i utrzymania majątku tworzącego infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Usługi obce realizowane są w ramach eksploatacji i utrzymania: sieci wodno – kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, przepompowni oraz Oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo posiada podpisane Umowy z podmiotami prowadzącymi eksploatację, **a ich optymalizacja zakresowo – kosztowa, zagwarantowana jest poprzez przeprowadzenie postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – poprzez przetarg nieograniczony**. Postępowanie dla powyższych zakresów usług, **zostały rozstrzygnięte w grudniu 2023**, z trzy letnim okresem świadczenia usług (2024-2026). Koszty te istotnie zwiększyły się w okresie objętym obecną Taryfą.

Poniżej przedstawiono wzrost cen usług z głównymi usługobiorcami.

Wykonawca	Przedmiot umowy	Koszt usług wg umowy obowiązującej w okresie składania wniosku taryfowego obecnie obowiązującej taryfy (2022) [zł netto/m-c]	Koszt usług wg umowy obecnie obowiązującej – dla Nowej taryfy (od 1 stycznia 2024 roku) [zł netto/m-c]
Eko-Dbaj Sp. z o.o. Ul. Gajówka 1 Cielcza, 63-200 Jarocin	Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (Oczyszczalnia Ścieków)	96 000,00	270 600,00
	Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego gminnego systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin, gminy Kotlin, gminy Nowe Miasto n/Wartą oraz m. Klęka	155 101,89	235 704,58
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. ul. Asfaltowa 1 Golina, 63-200 Jarocin	Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego wchodzącego w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługi sieci wodociągowej na ternie gminy Jarocin	125 000,00	190 300,00

W tym zakresie zauważalny jest wzrost kosztów obsługi i utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W głównej mierze tak gwałtowny wzrost kosztów jest spowodowany nie tylko sytuacją gospodarczo – ekonomiczną, **ale także wzrostem zakresu świadczenia usług ze względu na ciągłą rozbudowę sieci oraz instalację nowych urządzeń na oczyszczalni ścieków powodujących zmianę technologii** – co jest efektem zakończenia Projektu inwestycyjnego „Gospodarska wodno – ściekowa w Gminie Jarocin".

Łączne koszty roczne usług obcych w omawianym zakresie wynosiły w 2022 roku – 4 513 222, 68 zł – okres składania wniosku taryfowego obecnie obowiązującej Taryfy, natomiast bieżące koszty usług obcych wynoszą w skali roku 8 359 254,96 zł, co stanowi wzrost z tego tytułu na poziomie około 3,8 mln zł – a w ujęciu procentowym oznacza wzrost o 85 %.

Koszty zużycia materiałów:

Równie kluczowy, jak powyższe koszty, jest koszt zużycia materiałów. Koszty te wykazują znaczny wzrost w stosunku do poprzednich założeń taryfowych, jednakże obecne prognozy (przyjmowane dla Nowej Taryfy) zakładają wyłącznie wielkości oparte o rzeczywiste zużycie materiałów w zakresie polimerów, przy czym bazą jest relacja za okres IV kwartał 2022 roku do IV kwartału 2023 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na Praestol wykorzystywany do zagęszczania i odwadniania osadu. Ponadto Spółka wykorzystuje dodatkowo do odwadniania osadu przy użyciu wirówek polimer emulsyjny Flopam EM 840HIB. Jednocześnie niezbędnym jest stosowanie preparatu ESC R 123 L do konserwacji wewnętrznej kotła parowego oraz sól próżniowa na potrzeby instalacji wody kotłowej. Dodatkowo wykorzystywane są środki smarujące do nowy urządzeń na oczyszczalni ścieków. Zakup nowych środków chemicznych oraz preparatów do prawidłowej obsługi ciągu technologicznego potęguje znaczne koszty, które w poprzedniej taryfie nie były brane pod uwagę.

Ponadto w tej grupie kosztów wyszczególnia się także zużycie paliwa gazowego, które wykorzystywane jest także w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Tak więc zaprognozowano dla Nowej Taryfy na bazie IV kwartału 2023 roku kwotę kosztów w wysokości 372 150,00 zł kwartalnie wobec 41 000,00 zł kosztów, zrealizowanych w IV kwartale 2022 roku. Powyższe oznacza wzrost na poziomie ponad 800% dla kosztów związanych z gospodarką ściekową, co sumarycznie oznacza planowaną kwotę na poziomie 1 488 600,00 zł przy kwocie 320.671,54 zł łącznie za 2022 rok. W związku z tym koszty zużycia polimerów w pierwszym roku Nowej Taryfy to wzrost o 1 324 600,00 zł.

Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości:

Istotnym elementem analitycznym modelu taryfowego jest także wysokość podatków i opłat, a w szczególności podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorstwo w zakresie podatku od nieruchomości prognozy przyszłych okresów taryfowych oparło na założeniach wynikających z realnych danych dotyczących pierwszego roku Nowej Taryfy.

Jednym z najistotniejszych parametrów wzrostu, jest administracyjne zwiększenie stawki podatku lokalnego - podatku od nieruchomości w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o 15%, co generuje jednostkowy skok w tym obszarze kosztów. Kwota przedmiotowej zmiany dla wody i ścieków wynosi 1.038.756,00 zł, z czego:
- dla wody to wzrost o 375 875,00 zł — to jest 21,1%,
- dla ścieków wzrost o 662 881,00 zł — to jest 0 19,7%.

Wysokość i gwałtowny wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku (pierwszy rok obowiązywania Nowej Taryfy) alokowany w działalność kanalizacyjną spowodowany jest głównie zakończeniem wielomilionowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Natomiast dla pozostałych podatków i opłat z wyłączeniem podatku od nieruchomości założono standardowy wzrost 2,3% dla pierwszego roku Nowej Taryfy, 4,0% dla drugiego roku Nowej Taryfy oraz 3,5% dla trzeciego roku Nowej Taryfy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż prognoza podatków i opłat przy modelowaniu obecnie obowiązującej taryfy w sposób niedostateczny ujmowała dodatkowe obciążenia wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych. Jednakże największy wzrost tego typu kosztów występuje w pierwszym roku Nowej Taryfy roku w stosunku do 2023 roku, z uwagi na fakt dokonywanych przyjęć nowych środków trwałych w trakcie 2023 roku.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie prognozowano na podstawie danych historycznych z 2023 roku dodając wyłącznie wartości wynikające ze współczynnika wzrostu ogólnego poziomu kosztów.
Natomiast Planowane koszty pośrednie Nowej Taryfy kształtować się będą na poziomie 2 707 011,00 zł dla wody i 2 429 035,00 zł dla ścieków, a w obecnie obowiązującej taryfie zakładano, że te koszty wyniosą 2 576 612,23 zł dla wody oraz 560 807,54 zł dla ścieków.

Niewątpliwy wpływ na poziom tychże kosztów ma:

a) gwałtowny wzrost płacy minimalnej oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń, którego celem było łagodzenia skutków inflacji,
b) koszty usług informatycznych i utrzymania systemu — związane z automatyzacją procesów technologicznych,
c) koszty badań laboratoryjnych związane z reżimami technologicznymi w zakresie odzysku surowców w ramach działania nowoczesnej infrastruktury technicznej (odzysk surowców), a tylko w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, przyrost minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku Nowej Taryfy w stosunku do roku 2023 wynosi 19,4% i wpływa jednoznacznie na koszt pośrednie, oraz w sposób pośredni poprzez wzrost cen świadczonych usług i dostarczanych materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie numer 5. Wzrost kosztów energii we wniosku taryfowym.
W przekazach do mieszkańców odnoszących się do zrealizowanej inwestycją pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin" było podkreślane, że znacząco ona wpłynie na oszczędności w zakupie energii. Tymczasem nowy wniosek taryfowy jako jedno z głównych uzasadnień wskazuje na wzrost kosztów energii. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, które powinno uwzględniać również przekazanie nw. danych:
a) zestawienie dotyczące posiadanych przez PWiK SUW z wyszczególnieniem informacji czy mają zainstalowaną instalację fotowoltaiczną (jeżeli tak to proszę wskazać miesiąc i rok uruchomienia tej instalacji) wraz z podaniem wielkości zużycia energii elektrycznej przed uruchomieniem i po uruchomieniu instalacji. Dane proszę przedstawić w ujęciu kwartalnym od stycznia 2022 roku do okresu bieżącego z uszczegółowieniem o szacowaną wielkość oszczędności finansowych generowanych w związku posiadaniem tych paneli.
b) Wielkość zużycia energii elektrycznej przed uruchomieniem i po uruchomieniu ZOS w siedzibie spółki PWiK przy ul. Gajówki w Cielczy. Dane proszę przedstawić w ujęciu kwartalnym od stycznia 2022 roku do okresu bieżącego.

Odpowiedź na pytanie numer 5.

W odpowiedzi na powyższe pytania Spółka przesyła w załącznikach numer 8 i 9 tabele 5a i 5b, które przedstawiają przedmiotowe informacje.

Tabela 5a

Zawiera dane techniczne od stycznia 2022 roku do kwietnia 2024 roku ujęte w podziale kwartalnym zawierające ilość zużytej energii przez urządzenia poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody z podziałem na:
- energię zakupioną z Zakładu Energetyki,
- wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną.

Ponadto tabela zawiera szacunkowe wartości oszczędności jakie powstały dzięki pracy instalacji fotowoltaicznych z podziałem na:
- szacunkową wartość energii wykorzystanej z instalacji na potrzeby własne,
- wartość sprzedanej energii elektrycznej z nadwyżki produkcji w danym momencie na instalacji (dotyczy wyłącznie SUW Witaszyce, pozostałe instalacje są w trakcie trwania procedury umożliwiającej ta kwestię).

Tabela 5b
Zawiera dane techniczne od stycznia 2022 roku do kwietnia 2024 roku (okres przed i w trakcie pracy instalacji umożliwiającej produkcję energii elektrycznej) ujęte w podziale kwartalnym zawierające ilość zużytej energii przez urządzenia Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy z podziałem na:
- energię zakupioną z Zakładu Energetyki,
- wyprodukowaną przez układ kogeneracji.
Ponadto tabela zawiera szacunkową wartość oszczędności jakie powstały dzięki pracy instalacji kogeneracyjnej- szacunkową wartość energii wykorzystanej z instalacji na potrzeby własne.

Reasumując wskazać należy, że PWiK dzięki zainstalowanym instalacjom fotowoltaicznym oraz systemowi kogeneracji zaczyna realizować oszczędności w zakresie zużyć energii elektrycznej, które docelowo mają doprowadzić do tzw. „samowystarczalności energetycznej". Obecnie stan systemów kogeneracji, jest na etapie „wypracowywania" stąd w Nowej Taryfie ujęte są wzrastające koszty zużycia energii elektrycznej, zgodnie z wyjaśnieniami składanymi w toku postępowania taryfowego – do Wód Polskich.

Pytanie numer 6. Kwoty możliwych roszczeń/ odszkodowań, z którymi Spółka być może będzie musiała się zmierzyć w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, które miały miejsce w trakcie realizacji ww. inwestycji z udzieleniem odpowiedzi również na to czy w dokumentach finansowych Spółki przewidziano rezerwę finansową/zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kar sądowych/możliwych roszczeń/zobowiązań związanych z prowadzonymi postępowaniami. Jeżeli tak, to na jakim poziomie procentowym jest przewidziane ryzyko i jak Spółka zaplanowała sprostanie ewentualnym zobowiązaniom.

Odpowiedź na pytanie numer 6.

Poniżej przedstawiamy listę prowadzonych postępowań, z którymi Spółka mierzy się w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, które miały miejsce w trakcie realizacji inwestycji wraz z krótkim wyjaśnieniem do poszczególnych spraw:

1. Wezwanie skierowane do PWIK przez wykonawcę na kwotę – 6 500 500,00 zł – kwota wypłacona spółce PWIK jako gwarancja zabezpieczenia nienależytego wykonania umowy na realizację zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina". Kancelaria w swojej opinii wskazuje, że skarżąca Spółka podstępnie wprowadziła PWIK w błąd na etapie postępowania przetargowego oraz nadużyła uprawnień do żądania gwarancji zapłaty i odstąpienia od umowy, które to działania nie wywarły skutków prawnych. Według kancelarii naliczenie przez PWIK kary i skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej było zasadne i skuteczne. **Ponadto toczy się postępowanie karne przeciwko Zarządowi skarżącej Spółki, które może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.**
2. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 552 761,56 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za wykonanie projektu procesowego instalacji odzysku fosforu w ramach inwestycji dotyczącej Oczyszczalni ścieków w Cielczy. Odpowiedzialność PWIK obejmowała tylko roboty budowlane. **Kancelaria prawna w swoim stanowisku wskazuje na bezpodstawność podniesionych roszczeń przeciw Spółce.**
3. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 1 658 286,00 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za dostawę i montaż kolumny krystalizacyjnej oraz za prace projektowe ramach inwestycji dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Cielczy. **Kancelaria prawna w swoim stanowisku wskazuje na bezpodstawność podniesionych roszczeń przeciw Spółce.**
4. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 587 940,00 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za opracowanie projektu procesu hydrolizy termicznej dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Cielczy. **Kancelaria prawna w swoim stanowisku wskazuje na bezpodstawność podniesionych roszczeń przeciw Spółce. Biegły sporządził opinię w sprawie, której wnioski są korzystne dla PWIK.**
5. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 89 515 310,00 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy, pozostałe wynagrodzenie z umowy, pomimo nie wykonania prac, kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy PWiK, wynagrodzenie za roboty dodatkowe. Skarżąca spółka wprowadziła PWIK w błąd przy uzyskaniu zamówienia i w rzeczywistości nie była przygotowana do realizacji zamówienia, a wynagrodzenie z umowy pomimo niewykonania prac jest nienależne, ponieważ nie istniała gotowość do realizacji umowy. Największym roszczeniem jest kwota 80.395.590,75 zł, która oparta jest o przepisy uprawniające wykonawcę do dochodzenia roszczenia za niewykonane roboty budowlane, jeżeli wykonawca pozostawał w gotowości do wykonania robót, **przy czym inwestor jest uprawiony odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Kancelaria w swoim oświadczeniu zaznacza, że toczy się postępowanie karne przeciwko członkom zarządu, którym prokurator zarzuca składanie nieprawdziwych oświadczeń w postępowaniu przetargowym, z którym związane jest dochodzone roszczenie, co może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie i może prowadzić do oddalenia powództwa w całości.**

W związku z powyższym Spółka nie tworzyła rezerw w tym zakresie. Informacja ta była również przedmiotem badania Sprawozdania Finansowego przez Biegłego Rewidenta za rok 2023, który nie wniósł zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

Ponadto w dniu 11.03.2024 r. do siedziby Spółki doręczono odpis nakazu zapłaty z dnia 19.02.2024 r. wraz z odpisem pozwu podwykonawcy firmy CP3 – Pana Piotra Wypychowskiego. Podwykonawca domaga się od PWiK zapłaty kwoty w wysokości 75 338,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi. PWiK wniósł o oddalenie powództwa w całości. PWiK nigdy nie zaakceptował umowy podwykonawczej. Sprawa jest w toku. Rozstrzygnięcie będzie

zależne od ustaleń faktycznych przez Sąd w ramach postępowania dowodowego oraz kwalifikacji prawnej tych ustaleń.

Pytanie numer 7. Spółka wygenerowała za rok 2023 wynik finansowy netto na poziomie 6,5 mln zł. W trakcie spotkania mającego miejsce w dniu 17.05.2024 r. zostało wskazane, że kwota ta w znaczącej części podchodzi z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym z kar. Proszę o zestawienie wpływów z podaniem kwot.

Odpowiedź na pytanie numer 7.

Spółka informuje, że pozostałe przychody operacyjne kształtujące wynik finansowy Spółki za 2023 rok obejmowały poniższe pozycje wraz z ich wartościami.

1. Dotacje – w kwocie 2 883 607,05 zł
2. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych – w kwocie 33 978,41 zł
3. Inne przychody operacyjne – w kwocie 15 424 077,80 zł
   3.1. W tym przychody z kar umownych w wysokości 9 676 607,95 zł, które zostały zadysponowane w następujący sposób:
      3.1.1. Wpływ środków – w kwocie 4 302 183,30 zł
      3.1.2. Potrącenia – w kwocie 1 843 795,84 zł
      3.1.3. Kompensaty – w kwocie 2 522 752,37 zł

Inne zagadnienia:

Odpowiedź na pytanie, które literalnie nie zostały wskazane w piśmie do Spółki z dnia 23 maja 2024 r., a które były zadane podczas spotkania w Ratuszu.

- Wniosek Taryfowy wraz z Uzasadnieniem jest dokumentem bardzo obszernym. Taryfa na następny okres obejmujący kolejne 36 miesięcy kalendarzowych, w części analitycznego rozliczenia finansowego wyliczany jest z wykorzystaniem rozbudowanego Modelu finansowego. W jego opracowaniu uczestniczyło duże grono osób zatrudnionych w PWIK. Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX s.c. **uczestniczyła** w opracowywaniu Nowej Taryfy i Wniosku Taryfowego.
- Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX s.c. **nie opracowywała** Wniosku Taryfowego wraz z Uzasadnieniem, **który podlega obecnie skróceniu**. Wniosek Taryfowy wraz z Uzasadnieniem był opracowywana przez podmiot spoza Spółki PWIK.

Z poważaniem

Prokurent
Elżbieta Kostka

W załączeniu:
Załącznik numer 1 – Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 2 – Obsługa gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 3 – Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymanie porządku),

Załącznik numer 4 – Porównanie zakresu umów obsługi i utrzymania ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 5 – Porównanie zakresu umów Obsługi gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 6 – Porównanie zakresu umów obsługi i utrzymania ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymanie porządku),
Załącznik numer 7 – Zestawienie przyjmowanych zadań / Raporty szczegółowe z systemu środków trwałych, kwoty rocznej wartości amortyzacji danego środka oraz wartości amortyzacji przyjętych do kalkulacji wraz wartościami dofinansowania danego środka.
Załącznik numer 8 – Zestawienie energii elektrycznej SUW od 2022 roku do 2024 roku
Załącznik numer 9 – Zestawienie energii elektrycznej ZOS od 2022 roku do 2024 roku

Umowa 2/01/DZ/2020 z 02.01.2020 - okres obowiązywania od 01.01.2020 do 31.12.2022
Wynagrodzenie na koniec 2022 - 188.469,22 zł/m-c

	Zakres
1	OŚ Witaszyce
2	Przepompownie główne (na koniec 2022 - 99 szt.)
3	Przepompownie przydomowe (na koniec 2022 - 54 szt.)
4	Sieć ogólnospławna, sanitanra, deszczowa (na koniec 2022 - 405 km)
5	Separatory (na koniec 2022 - 15 szt.)

	Wymagania personalne
1	ukończony kurs obsługi i eksploatacji SCK - 5 os.
2	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E" - 10 os.
3	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „D" - 2 os.

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji – 2 szt.
2	koparka – 1 szt.
3	samochód dostawczy – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	przyczepa – 1 szt.
6	samochód asenizacyjny – 1 szt.
7	kamera do inspekcji kanałów z pomiarem spadków i owalności – 1 szt.
8	urządzenie do udrażniania kanalizacji – 1 szt.
9	wytwornica dymu do wykrywania nielegalnych podłączeń do kanalizacji – 1 szt.
10	niwelator – 1 szt.
11	pompa do wody brudnej – 1 szt.
12	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
13	trójnóg – 1 szt.
14	przenośny miernik gazów – 1 szt.
15	aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza – 1 szt.
16	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
17	agregat prądotwórczy – 2 szt.
18	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.

Wymagania dotyczące doświadczenia	
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje min. 1 usługę, trwającą przez okres min. 1 roku, polegającą na:	
1	obsłudze co najmniej 70 szt. przepompowni głównych
2	obsłudze co najmniej 40 szt. przepompowni przydomowych
3	obsłudze co najmniej 300 km sieci kanalizacji grawitacyjnej: sanitarnej i ogólnospławnej (z przykanalikar
4	obsłudze co najmniej 30 km sieci kanalizacji deszczowej (z przykanalikami)

Aneks nr 5 z 19.01.2023 do umowy 2/01/DZ/2020 - okres obowiązywania od 01.01.2023 do 31.03.2023
Wynagrodzenie - 188.469,22 zł/m-c

	Zakres
1	Przepompownie główne (99 szt.)
2	Przepompownie przydomowe (54 szt.)
3	Sieć ogólnospławna, sanitanra, deszczowa (405 km)

	Wymagania personalne
1	ukończony kurs obsługi i eksploatacji SCK - 5 os.
2	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E" - 10 os.
3	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „D" - 2 os.

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji – 2 szt.
2	koparka – 1 szt.
3	samochód dostawczy – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	przyczepa – 1 szt.
6	samochód asenizacyjny – 1 szt.
7	kamera do inspekcji kanałów z pomiarem spadków i owalności – 1 szt.
8	urządzenie do udrażniania kanalizacji – 1 szt.
9	wytwornica dymu do wykrywania nielegalnych podłączeń do kanalizacji – 1 szt
10	niwelator – 1 szt.
11	pompa do wody brudnej – 1 szt.
12	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
13	trójnóg – 1 szt.
14	przenośny miernik gazów – 1 szt.
15	aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami p
16	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
17	agregat prądotwórczy – 2 szt.
18	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.

Wymagania dotyczące doświadczenia	
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lu wykonuje min. 1 usługę, trwającą przez okres min. 1 roku, polegającą na:	
1	obsłudze co najmniej 70 szt. przepompowni głównych
2	obsłudze co najmniej 40 szt. przepompowni przydomowych
3	obsłudze co najmniej 300 km sieci kanalizacji grawitacyjnej: sanitarnej i ogóln
4	obsłudze co najmniej 30 km sieci kanalizacji deszczowej (z przykanalikami)

Porozumienie z 12.04.2023 - okres obowiązywania od 01.04.2023 do 18.05.2023
Wynagrodzenie - 188.469,22 zł/m-c

Załącznik nr 6 do pisma nr 896 z dnia 24.05.2024 r.

ywania od 03.08.2023 do 31.12.2023
Wzrost w stosunku do 2022 o 156,25%)

Umowa 4/12/DZ/2023 z 29.12.2023 - okres obowiązywania od 01.01.2024 do 31.12.2026
Wynagrodzenie - 270.600,00 zł/m-c (Wzrost w stosunku do 2023 o 10%)

		Zakres
Część ściekowa	1	komora rozdziału z przelewem
	2	zbiornik retencyjny z kratami rzadkimi
	3	punkt zlewny ścieków
	4	budynek krat mechanicznych z kanałem dopływowym
	5	piaskowniki, koryto pomiarowe (za piaskownikiem)
	6	osadniki wstępne
	7	przepompownia ścieków
	8	komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną / komora spustowa osadu nadmiernego
	9	bloki technologiczne (wraz ze stacją dmuchaw)
	10	stacja dawkowania PIX,
	11	biofiltr części mechanicznej
Część osadowa	12	zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego
	13	pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego
	14	zbiornik osadu nadmiernego
	15	pompownia osadu surowego
	16	otwarta komora fermentacji
	17	zbiornik osadu przefermentowanego
	18	pompownia wód poosadowych
	19	stara stacja odwadniania osadu
	20	zbiornik odcieków
	21	zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego
	22	budynek magazynowy
	23	nowa stacja odwadniania osadów
	24	budynek suszenia osadu
	25	magazyn tymczasowego gromadzenia osadu
	26	zbiornik mieszania osadów i recepcja osadów dowożonych
	27	stacja wstępnego odwadniania osadów i instalacja termicznej hydrolizy osadów
	28	kotłownia (kocioł pary oraz mała kotłownia)
	29	kogeneracja
	30	wydzielone komory fermentacyjne wraz z klatką schodową
	31	maszynownia wraz z kanałem technologicznym
	32	biofiltr cz. osadowej
	33	waga samochodowa
	34	węzeł biogazu
	35	garaże
	36	koryto pomiarowe (wraz z analizatorem Hach Lange)
	37	stacja transformatorowa
Część fosforowa	38	system dozowania chemikaliów
	39	zasilanie Pearl
	40	reaktor Pearl
	41	suszenie/odwadnianie produktu
	42	silos produktu
	43	załadunek produktu

		Wymagania personalne
	8 os.	ukończony kurs operatora oczyszczalni
	4 os.	ukończony kurs obsługi i eksploatacji SCK
	8 os.	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E"
	4 os.	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „D"
	2 os.	ukończone szkolenie z obsługi instalacji odzysku fosforu z odcieków
	2 os.	ukończone szkolenie z obsługi instalacji hydrolizy
	2 os.	ukończone szkolenie z obsługi zamkniętych komór fermentacji
	2 os.	ukończone szkolenie z obsługi urządzeń odwadniania osadów ściekowych
	2 os.	ukończone szkolenie z obsługi kotłów kogeneracyjnych
	1 os.	technolog oczyszczania ścieków

		Wymagania dotyczące sprzętu
	1 szt.	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji
	1 szt.	koparka
	1 szt.	samochód dostawczy
	1 szt.	ciągnik
	1 szt.	przyczepa
	1 szt.	samochód asenizacyjny
	1 szt.	urządzenie do udrażniania kanalizacji
	1 szt.	trójnóg
	1 szt.	przenośny miernik gazów
	1 szt.	aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza
	2 szt.	agregat prądotwórczy
	1 szt.	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów
	1 szt.	zamiatarka
	1 szt.	wózek widłowy

ące doświadczenia

eżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w krótszy niż 1 rok co najmniej 1 usługę polegającą na ów o przepustowości średniodobowej nie mniejszej 0 m3/d.

Wymagania dotyczące doświadczenia

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 1 rok co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3/d i wartości wykonanej usługi minimum 1.000.000,00 zł.

Wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca wykaże się osiągnięciem średnich przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich trzech (3) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia.

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł.

Umowa 1/06/DZ/2020 z 01.06.2020 - okres obowiązywania od 01.06.2020 do 31.12.2022
Wynagrodzenie w 2020 - 89 000,00 zł/m-c
Wynagrodzenie w 2021 - 92 000,00 zł/m-c
Wynagrodzenie w 2022 - 96 000,00 zł/m-c

Aneks nr 1 z 02.01.2023 do umowy 1/06/DZ/2020 - okres obowiązywania od 01.01.2023 do 30.03.2023
Wynagrodzenie - 96 000,00 zł/m-c

Porozumienie z 14.04.2023 - okres obowiązywania od 31.03.2023 do 18.07.2023
Wynagrodzenie - 96 000,00 zł/m-c

Porozumienie z 20.07.2023 - okres obowiązywania od 19.07.2023 do 02.08.2023
Wynagrodzenie - 96 000,00 zł/m-c

Zakres		
Część ściekowa	1	komora rozdziału z przelewem
	2	zbiornik retencyjny z kratami rzadkimi
	3	punkt zlewny ścieków
	4	budynek krat mechanicznych z kanałem dopływowym
	5	piaskowniki, koryto pomiarowe (za piaskownikiem)
	6	osadniki wstępne
	7	przepompownia ścieków
	8	komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną / komora spustowa osadu nadmiernego,
	9	bloki technologiczne (wraz ze stacją dmuchaw)
	10	stacja dawkowania PIX,
	11	biofiltr części mechanicznej
Część osadowa	12	zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego,
	13	komora reakcji
	14	pompownia osadu surowego,
	15	otwarta komora fermentacji,
	16	pompownia wód poosadowych,
	17	stacja odwadniania osadu Bellmer
	18	zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego,
	19	garaże
	20	koryto pomiarowe (wraz z analizatorem Hach Lange)
	21	stacja transformatorowa

Wymagania personalne	
6 os.	ukończony kurs operatora oczyszczalni
2 os.	ukończony kurs obsługi i eksploatacji SCK
8 os.	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E"
2 os.	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „D"

Wymagania dotyczące sprzętu	
1 szt.	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji
1 szt.	koparka
1 szt.	samochód dostawczy
1 szt.	ciągnik
1 szt.	przyczepa
1 szt.	samochód asenizacyjny
1 szt.	urządzenie do udrażniania kanalizacji
1 szt.	trójnóg
1 szt.	przenośny miernik gazów
1 szt.	aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza
2 szt.	agregat prądotwórczy
1 szt.	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów

Wymagania dotyczące doświadczenia
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje min. 1 usługę, trwającą przez okres min. 1 roku, polegającą na obsłudze, utrzymaniu ciągu technologicznego i utrzymaniu porządku na terenie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 9 000 m3/d.

Umowa 1/08/DZ/2023 z 03.08.2023 - okres
Wynagrodzenie - 246.000,00

Część ściekowa	1	komora rozdziału z przelewe
	2	zbiornik retencyjny z kratam
	3	punkt zlewny ścieków
	4	budynek krat mechanicznych
	5	piaskowniki, koryto pomiaro
	6	osadniki wstępne
	7	przepompownia ścieków
	8	komora rozdzielcza z pompo
	9	bloki technologiczne (wraz z
	10	stacja dawkowania PIX,
	11	biofiltr części mechanicznej
Część osadowa	12	zagęszczacze grawitacyjne os
	13	pompownia osadu nadmiern
	14	zbiornik osadu nadmiernego
	15	pompownia osadu surowego
	16	otwarta komora fermentacji
	17	zbiornik osadu przefermento
	18	pompownia wód poosadowy
	19	stara stacja odwadniania osa
	20	zbiornik odcieków
	21	zagęszczacz grawitacyjny osa
	22	budynek magazynowy
	23	nowa stacja odwadniania osa
	24	budynek suszenia osadu
	25	magazyn tymczasowego gro
	26	zbiornik mieszania osadów i
	27	stacja wstępnego odwadnian
	28	kotłownia (kocioł pary oraz
	29	kogeneracja
	30	wydzielone komory fermenta
	31	maszynownia wraz z kanałer
	32	biofiltr cz. osadowej
	33	waga samochodowa
	34	węzeł biogazu
	35	garaże
	36	koryto pomiarowe (wraz z ar
	37	stacja transformatorowa
Część fosforowa	38	system dozowania chemikali
	39	zasilanie Pearl
	40	reaktor Pearl
	41	suszenie/odwadnianie produ
	42	silos produktu
	43	załadunek produktu

W	
8 os.	ukończony kurs operatora o
4 os.	ukończony kurs obsługi i ek
8 os.	posiadających świadectwa k
4 os.	posiadających świadectwa k
2 os.	ukończone szkolenie z obsłu
2 os.	ukończone szkolenie z obsłu
2 os.	ukończone szkolenie z obsłu
2 os.	ukończone szkolenie z obsłu
2 os.	ukończone szkolenie z obsłu
1 os.	technolog oczyszczania ście

Wyma	
1 szt.	samochód specjalny do czys
1 szt.	koparka
1 szt.	samochód dostawczy
1 szt.	ciągnik
1 szt.	przyczepa
1 szt.	samochód asenizacyjny
1 szt.	urządzenie do udrażniania k
1 szt.	trójnóg
1 szt.	przenośny miernik gazów
1 szt.	aparat powietrzny do ochron
2 szt.	agregat prądotwórczy
1 szt.	zestaw oporowy do zabezpie
1 szt.	zamiatarka
1 szt.	wózek widłowy

Wymagan
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich tym okresie) wykonał lub wykonuje przez obsłudze ciągu technologicznego oczyszcz

Załącznik nr 7 do pisma nr 896
z dnia 24.05.2024 r.

Lp.	nr OT	nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość dotacji	PODATKOWA	BILANSOWA	Wkład własny Gmina Jarocin	Wkład własny PWiK
1	FSOT 44/VI/2022	211-7-3970	Sieć kanalizacji deszczowej na terenie placu targowego w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm	535 413,02	339 213,01	874 626,03	13 237,64	125 924,50
2	FSOT 45/VI/2022	220-7-3971	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym na terenie Placu Targowego w Jarocinie	493 676,58	60 073,48	553 750,06	-	-
3	FSOT 46/VI/2022	211-7-3972	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy przy placu targowym w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	788 351,72	217 091,48	1 005 443,20	15 907,97	103 401,44
4	FSOT 47/VI/2022	211-7-3973	Sieć kanalizacji deszczowej ulica Kasztanowa w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm. Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Al. Niepodległości w Jarocinie z rur GRP o dn 1800 mm, dn 1800/1500, dn 1500 mm, dn 500 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm	1 080 264,79	572 871,54	1 653 136,33	25 921,70	77 671,66
6	FSOT 48/VI/2022	211-2-3974	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Al. Niepodległości w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm	55 594,36	4 624,84	60 219,20	883,05	2 534,07
7	FSOT 49/VI/2022	211-2-3968	Sieć kanalizacji sanitarnej o dn 1000/1600 mm od studni w ul. Poznańskiej do wiaduktu kolejowego- ujawnienie	1 493 077,79	156 790,14	1 649 867,93	64 084,97	67 724,27
8	FSOT 50/VI/2022	211-2-3969	Sieć kanalizacji sanitarnej o dn 600/900 mm od ul. Wrocławskiej (Kościoła Św. Jerzego) do ul. Poznańskiej- ujawnienie	943 797,01	85 239,24	1 029 036,25	26 638,90	42 809,53
9	FSOT 51/VI/2022	211-1-3975	Sieć wodociągowa w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm, 32 mm i 80 mm	321 219,95	323 031,05	644 251,00	9 447,29	27 110,65
10	FSOT 52/VI/2022	211-2-3976	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	769 221,36	394 951,05	1 164 172,41	17 071,42	48 989,40
11	FSOT 53/VI/2022	211-7-3977	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 082 353,46	636 885,85	1 719 239,31	29 089,21	72 181,54
12	FSOT 54/VI/2022	211-1-3978	Sieć wodociągowa w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm	80 318,50	83 576,79	163 895,29	2 403,37	6 896,86
13	FSOT 55/VI/2022	211-2-3979	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	115 400,77	106 355,20	221 755,97	3 251,82	9 331,69
14	FSOT 56/VI/2022	211-7-3980	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	283 880,48	177 093,74	460 974,22	7 890,86	19 349,89
15	FSOT 57/VI/2022	211-1-3981	Sieć wodociągowa w ulicy Średniej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 32 mm i o dn 40 mm	15 474,62	243 884,26	259 358,88	3 803,23	10 914,05
16	FSOT 58/VI/2022	211-2-3982	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	272 878,56	79 565,96	352 444,52	5 168,24	14 831,18
17	FSOT 59/VI/2022	211-7-3983	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Średniej w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	806 564,52	278 901,31	1 085 465,83	18 341,18	45 573,85

18	FSOT 60/VI/2022	211-7-3984	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy księdza kardynała Wyszyńskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm	306 724,35	265 478,79	572 203,14	9 386,68	25 331,02
19	FSOT 61/VI/2022	211-1-0249 (zwiększenie)	Sieć wodociągowa w ulicy Poznańskiej w Jarocinie (odcinek od Al. Niepodległości do ul. Kościelnej) z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 63 mm	19 337,27	292 273,04	311 610,31	3 509,44	17 781,45
20	FSOT 62/VI/2022	211-2-3985	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm	213,32	3 361,87	3 575,19	52,44	150,45
21	FSOT 63/VI/2022	211-2-3986	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Rynek w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm	43 984,24	242 945,98	286 930,22	4 207,54	12 074,29
26	FSOT 64/VI/2022	220-xx-3987	Nawierzchnia ulicy Mickiewicza w Jarocinie	-	191 413,53	191 413,53	-	20 417,41
27	FSOT 65/VI/2022	220-xx-3988	Nawierzchnia ulicy Średniej w Jarocinie	-	273 957,71	273 957,71	-	29 222,11
28	FSOT 66/VI/2022	220-xx-3989	Nawierzchnia ulicy Kilińskiego w Jarocinie	-	645 555,04	645 555,04	-	68 859,11
RAZEM:				**9 507 746,67**	**5 675 134,90**	**15 182 881,57**	**260 296,95**	**849 080,42**

Lp.	nr OT	nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Łączna wartość środka trwałego	Wartość dotacji	podatkowa	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PWiK
1.	FSOT 24/VI/2023	211-1-4051	Sieć wodociągowa w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	618 065,49	233 462,02	384 603,47	16 054,50	46 360,50
2.	FSOT 25/VI/2023	211-2-4052	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	552 604,41	427 191,58	125 412,83	14 354,12	30 392,71
3.	FSOT 26/VI/2023	211-7-4053	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 225 459,39	105 325,88	1 120 133,51	35 614,95	86 975,39
4.	FSOT 27/VI/2023	211-1-4054	Sieć wodociągowa w ulicy Małej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	215 672,42	139 442,81	76 229,61	5 768,73	19 344,96
5.	FSOT 28/VI/2023	211-2-4055	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	234 296,94	120 711,79	113 585,15	6 352,42	14 913,34
6.	FSOT 29/VI/2023	211-7-4056	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Małej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	496 565,14	54 307,46	442 257,68	15 106,62	35 193,72
7.	FSOT 30/VI/2023	211-1-4057	Sieć wodociągowa w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm, dn 63 mm i dn 80 mm	2 072 420,86	1 064 909,50	1 007 511,36	66 543,17	278 164,75
8.	FSOT 31/VI/2023	211-2-4058	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm oraz dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	2 767 721,72	1 898 328,97	869 392,75	92 163,22	278 461,07
9.	FSOT 32/VI/2023	211-7-4059	Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Śródmiejskiej w Jarocinie z rur GRP o dn 300 mm, dn 500 mm, dn 600 mm, dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	4 765 439,20	2 611 991,63	2 153 447,57	176 484,59	920 064,73
10.	FSOT 33/VI/2023	211-1-4060	Sieć wodociągowa w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm, dn 63 mm oraz dn 80 mm	750 223,33	46 798,33	703 425,00	19 487,33	161 412,60
11.	FSOT 34/VI/2023	211-2-4061	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	948 248,53	710 895,01	237 353,52	24 631,13	188 800,54
12.	FSOT 35/VI/2023	211-7-4062	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 908 431,56	1 371 071,94	537 359,62	55 463,83	417 097,92
13.	FSOT 36/VI/2023	211-1-4063	Sieć wodociągowa w ulicy Wolności w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 50 mm	489 754,83	30 550,52	459 204,31	12 721,58	68 155,62
14.	FSOT 37/VI/2023	211-2-4064	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	710 612,47	512 206,96	198 405,51	18 458,44	39 076,99
15.	FSOT 38/VI/2023	211-7-4065	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności w Jarocinie z rur GRP o dn 300 mm i dn 2800 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	13 490 375,69	10 939 172,42	2 551 203,27	392 064,26	959 429,77

16.	FSOT 39/VI/2023	211-1-4066	Sieć wodociągowa w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	774 840,38	48 285,73	726 554,65	20 879,25	93 352,60
17.	FSOT 40/VI/2023	211-2-4067	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	896 597,54	787 042,50	109 555,04	24 160,19	83 080,31
18.	FSOT 41/VI/2023	211-7-4068	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	2 366 727,39	1 638 347,37	728 380,02	71 009,92	294 929,34
19.	FSOT 42/VI/2023	211-1-4069	Sieć wodociągowa na Rynku w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 110 mm	874 177,49	171 563,49	702 614,00	22 383,35	106 284,02
20.	FSOT 43/VI/2023	211-2-4070	Sieć kanalizacji sanitarnej na Rynku w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	517 522,81	451 929,50	65 593,31	13 251,18	41 239,11
21.	FSOT 44/VI/2023	211-7-4071	Sieć kanalizacji deszczowej na Rynku w Jarocinie z rur GRP o dn 400 mm, dn 500 mm i dn 2800 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	4 628 093,73	3 965 521,33	662 572,40	132 639,31	442 132,81
22.	FSOT 45/VI/2023	211-1-4072	Sieć wodociągowa w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	379 445,44	192 174,16	187 271,28	10 690,33	78 107,99
23.	FSOT 46/VI/2023	211-2-4073	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	310 712,37	191 331,11	119 381,26	8 753,87	36 549,42
24.	FSOT 47/VI/2023	211-7-4074	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	468 252,19	286 236,23	182 015,96	14 521,85	58 792,43
25.	FSOT 48/VI/2023	211-1-4075	Sieć wodociągowa w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	521 690,49	62 305,14	459 385,35	13 551,11	376 777,82
26.	FSOT 49/VI/2023	211-2-4076	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	545 392,43	410 425,66	134 966,77	14 166,78	32 549,83
27.	FSOT 50/VI/2023	211-7-4077	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm i dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 396 189,50	990 136,04	406 053,46	40 576,79	101 161,16
28.	FSOT 51/VI/2023	211-1-4078	Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wąskiej) z rur żeliwnych dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	652 273,67	311 764,54	340 509,13	16 977,12	254 654,02
29.	FSOT 52/VI/2023	211-7-4079	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wąskiej) z rur GRP o dn 600 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 570 187,27	668 141,74	902 045,53	36 048,44	662 749,99
30.	FSOT 53/VI/2023	211-1-4080	Sieć wodociągowa w ulicy Targowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	845 885,37	328 544,32	517 341,05	26 514,58	335 212,49
31.	FSOT 54/VI/2023	211-2-4081	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	972 645,56	744 801,55	227 844,01	30 487,92	50 813,08

32.	FSOT 55/VI/2023	211-7-4082	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm i dn 800 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 949 713,16	1 297 871,29	651 841,87	66 809,05	140 402,32
33.	FSOT 56/VI/2023	211-1-4083	Sieć wodociągowa w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączem wodociągowym z rur PE o dn 32 mm	357 122,16	188 800,33	168 321,83	9 276,39	21 572,70
34.	FSOT 57/VI/2023	211-2-4084	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	200 193,59	120 814,96	79 378,63	5 200,09	13 526,57
35.	FSOT 58/VI/2023	211-7-4085	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	368 521,30	202 246,55	166 274,75	10 710,13	26 155,33
36.	FSOT 59/VI/2023	211-1-4086	Sieć wodociągowa w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	658 302,88	353 454,97	304 847,91	22 858,81	80 830,04
37.	FSOT 60/VI/2023	211-2-4087	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur kamionkowych o dn 200 mm oraz o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	612 354,70	427 756,84	184 597,86	21 721,97	60 895,46
38.	FSOT 61/VI/2023	211-7-4088	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do separatora przy ul. Wojska Polskiego) z rur GRP o dn 900 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	4 050 583,17	3 161 900,11	888 683,06	125 323,10	462 690,35
39.	FSOT 62/VI/2023	211-1-4089	Sieć wodociągowa w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm	754 921,95	508 859,55	246 062,40	16 600,08	228 375,77
40.	FSOT 63/VI/2023	211-2-4090	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	357 978,11	245 076,88	112 901,23	7 871,63	102 608,30
41.	FSOT 64/VI/2023	211-7-4091	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	660 681,01	419 361,11	241 319,90	16 324,68	224 911,14
42.	FSOT 65/VI/2023	211-1-4092	Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm, dn 63 mm oraz dn 80 mm	1 865 013,50	697 194,19	1 167 819,31	48 291,75	305 854,23
43.	FSOT 66/VI/2023	211-2-4093	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur kamionkowych o dn 500 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm i dn 200 mm	2 465 536,45	1 970 843,13	494 693,32	63 841,39	319 480,34
44.	FSOT 67/VI/2023	211-7-4094	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur GRP o dn 600 mm, dn 800 mm oraz dn 1000 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	7 133 447,87	5 289 097,96	1 844 349,91	206 735,49	962 692,83
45.	FSOT 68/VI/2023	211-1-4095	Sieć wodociągowa w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm, dn 40 mm, dn 50 mm oraz dn 63 mm	346 711,54	222 029,41	124 682,13	8 977,57	86 208,57

46.	FSOT 69/VI/2023	211-2-4096	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	518 497,27	383 711,13	134 786,14	13 425,72	121 360,42
47.	FSOT 70/VI/2023	211-7-4097	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	553 962,25	261 602,24	292 360,01	16 054,46	164 750,01
48.	FSOT 71/VI/2023	211-1-4098	Sieć wodociągowa w ulicy Hallera w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm, dn 40 mm, dn 80 mm oraz dn 63 mm	811 422,65	468 407,82	343 014,83	21 010,57	66 221,62
49.	FSOT 72/VI/2023	211-2-4099	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Hallera w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm i dn 200 mm	989 559,09	694 798,69	294 760,40	25 623,15	51 608,25
50.	FSOT 73/VI/2023	211-7-4100	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Hallera w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	1 860 112,19	1 184 679,82	675 432,37	53 908,17	132 030,13
51.	FSOT 74/VI/2023	211-1-4101	Sieć wodociągowa w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz z rur PE o dn 90 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm oraz dn 63 mm	750 154,02	230 281,42	519 872,60	19 424,09	171 193,38
52.	FSOT 75/VI/2023	211-2-4102	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm i dn 200 mm	729 504,83	508 234,33	221 270,50	18 889,46	155 908,81
53.	FSOT 76/VI/2023	211-7-4103	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm	770 890,04	525 883,23	245 006,81	22 341,27	176 829,30
54.	FSOT 77/VI/2023	211-1-4104	Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur żeliwnych o dn 150 mm, dn 80 mm oraz z rur PE o dn 110 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm oraz dn 63 mm	1 324 047,80	116 983,89	1 207 063,91	34 284,24	602 318,25
55.	FSOT 78/VI/2023	211-2-4105	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur kamionkowych o dn 500 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 150 mm	1 207 338,87	479 656,62	727 682,25	31 262,24	620 908,30
56.	FSOT 79/VI/2023	220-7-4106	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy skrzyżowaniu ulicy Św. Ducha z Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 1529)	832 388,31	766 074,58	66 313,73	-	-
57.	FSOT 80/VI/2023	220-7-4107	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 1527/3)	832 388,31	766 074,58	66 313,73	-	-

58.	FSOT 81/VI/2023	220-7-4108	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy skrzyżowaniu ulicy Wodnej z Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 1480/2)	832 388,31	765 913,57	66 474,74	-	161,01
59.	FSOT 82/VI/2023	220-7-4109	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 1480/2)	832 388,30	765 000,00	67 388,30	-	1 074,58
60.	FSOT 83/VI/2023	220-7-4110	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 608/1, 609/5)	832 388,30	535 500,00	296 888,30	-	1 074,58
61.	FSOT 84/VI/2023	220-7-4111	Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (dz. nr 1092/1)	832 388,31	663 749,49	168 638,82	-	1 074,58
62.	FSOT 85/VI/2023	220-0-4112	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) - inwestycja w obcym środku trwałym	902 104,98	-	902 104,98	-	902 104,98
63.	FSOT 86/VI/2023	220-0-4113	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Małej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	132 062,46	-	132 062,46	-	132 062,46
64.	FSOT 87/VI/2023	220-0-4114	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wolności w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	585 042,69	-	585 042,69	-	585 042,69
65.	FSOT 88/VI/2023	220-0-4115	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Łąkowej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	225 016,42	-	225 016,42	-	225 016,42
66.	FSOT 89/VI/2023	220-0-4116	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Targowej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	450 032,84	-	450 032,84	-	450 032,84
67.	FSOT 90/VI/2023	220-0-4117	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Barwickiego w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	279 020,36	-	279 020,36	-	279 020,36
68.	FSOT 91/VI/2023	220-0-4118	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wodnej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	324 023,64	-	324 023,64	-	324 023,64
69.	FSOT 92/VI/2023	220-0-4119	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wąskiej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	382 527,91	-	382 527,91	-	382 527,91

70.	FSOT 93/VI/2023	220-0-4120	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Szpitalnej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	602 443,96	-	602 443,96	-	602 443,96
71.	FSOT 94/VI/2023	220-0-4121	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) - inwestycja w obcym środku trwałym	1 125 082,09	-	1 125 082,09	-	1 125 082,09
72.	FSOT 95/VI/2023	220-0-4122	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie (na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości posesji nr 10) - inwestycja w obcym środku trwałym	202 514,78	-	202 514,78	-	202 514,78
73.	FSOT 96/VI/2023	220-0-4123	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Hallera w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym	616 044,95	-	616 044,95	-	616 044,95
74.	FSOT 97/VI/2023	220-0-4124	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Paderewskiego w Jarocinie (na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości Kościoła Chrystusa Króla) - inwestycja w obcym środku trwałym	292 521,34	-	292 521,34	-	292 521,34
75.	FSOT 98/VI/2023	220-0-4125	Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) - inwestycja w obcym środku trwałym	628 533,41	-	628 533,41	-	628 533,41
				92 004 397,68	**55 736 775,92**	**36 267 621,76**	**2 334 646,38**	18 641 920,03

Lp.	*nr OT*	*nr inwentarzowy*	*Charakterystyka środka trwałego*	Wartość dotacji	Wartość zwiększenia ŚT	Wartość podatkowa ŚT	Wkład własny Gmina Jarocin	Wkład własny PWiK
41.	FSOT 802/XII/2023	211-2-4102 (zwiększenie wartości)	Zwiększenie wartości środka trwałego o wypłacony wzrost wynagrodzenia zgodnie z ugodą z dnia 16.11.2023r. oraz aneksem nr 3 z dnia 27.12.2023r.	114 708,78	114 708,78	-	-	-
42.	FSOT 803/XII/2023	211-7-4103 (zwiększenie wartości)	Zwiększenie wartości środka trwałego o wypłacony wzrost wynagrodzenia zgodnie z ugodą z dnia 16.11.2023r. oraz aneksem nr 3 z dnia 27.12.2023r.	-	118 227,61	118 227,61	-	-
43.	FSOT 804/XII/2023	211-1-4104 (zwiększenie wartości)	Zwiększenie wartości środka trwałego o wypłacony wzrost wynagrodzenia zgodnie z ugodą z dnia 16.11.2023r. oraz aneksem nr 3 z dnia 27.12.2023r.	-	135 483,51	135 483,51	-	-
44.	FSOT 805/XII/2023	211-2-4105 (zwiększenie wartości)	Zwiększenie wartości środka trwałego o wypłacony wzrost wynagrodzenia zgodnie z ugodą z dnia 16.11.2023r. oraz aneksem nr 3 z dnia 27.12.2023r.	126 696,90	126 696,90	-	-	-
ŁĄCZNIE:				**4 097 232,80**	**6 363 744,41**	**2 266 511,61**	-	-

Lp.	nr OT	nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Charakterystyka środka trwałego	Wartość dotacji	Wartość bilansowa	Wartość podatkowa	wkład własny Gmina	wkład własny PWiK
1.	FSOT 806/XII/2023	211-7-3973 (zwiększenie wartości)	Sieć kan.deszczowej ul.Kasztanowa w Jarocinie wraz z wpustami ulicznymi oraz przyłączami kan. deszcz. Sieć kan. deszcz. w Al.Niepodległości w Jarocinie - zwiększenie wartości	Zwiększenie wartości środka trwałego o wartość wypłaconego wynagrodzenia za zbiornik retencyjny dn 1800 / 1500 w al. Niepodległości w Jarocinie zgodnie z ugodą z dnia 19.12.2023r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.12.2023r.	450 267,20	1 050 000,00	599 732,80	13 744,41	585 988,39
RAZEM:					**450 267,20**	**1 050 000,00**	**599 732,80**	**13 744,41**	**585 988,39**

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
			9.						
1	82	211-2-3796		Komora rozdziału z przelewem na OŚ Cielcza-UJAWNIENIE	-	0,00		-	-
2	83	211-2-3796	9.1.	Komora rozdziału z przelewem na OŚ Cielcza- zwiększenie wartości	239 325,31	258 032,54	497 357,85	16 059,64	32 373,62
			11.		-	0,00	0,00	-	-
3	84	658-2-2456		Krata mechaniczna pionowa w zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza - zwiększenie wartości	50 000,00	14 400,00	64 400,00	-	-
4	85	658-2-2457		Krata mechaniczna pionowa w zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza - zwiększenie wartości	50 000,00	14 400,00	64 400,00	-	-
5	86	643-2-2453	11.1.2.	Przenośnik ślimakowy zamontowany w zbiorniku retencyjnym -OŚ Cielcza- szt. 1 - zwiększenie wartości	28 800,00	31 200,00	60 000,00	-	31 200,00
6	87	653-2-3797	11.1.3.	Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza	-	89 318,10	89 318,10	-	47 318,10
7	88	653-2-3798	11.1.4.	Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza	-	60 000,00	60 000,00	-	-
8	89	653-2-3799		Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza	-	60 000,00	60 000,00	-	-
9	90	653-2-3800		Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza	-	60 000,00	60 000,00	-	-
10	91	440-2-3801	11.1.5.	Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza	-	16 068,75	16 068,75	-	-
11	92	653-2-3802		Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza	-	3 575,00	3 575,00	-	-
12	93	440-2-3803		Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcza	-	16 068,75	16 068,75	-	-
13	94	653-2-3804		Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcz	-	3 575,00	3 575,00	-	-
14	95	440-2-3805		Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza	-	16 068,75	16 068,75	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	**Nazwa środka trwałego**	**DOF**	**UPD**	**UBD**	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
15	96	653-2-3806		Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza	-	3 575,00	3 575,00	-	-
16	97	440-2-3807		Pompa odcieków spod prasopłuczki skratek typu FLYGT 3045.181 na OŚ Cielcza	-	16 068,75	16 068,75	-	-
17	98	653-2-3808		Dysze spłukujące rozmieszczone w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
18	99	104-2-3809	*11.2.1.*	Wiata nad prasopłuczką skratek na OŚ Cielcza	26 466,00	165 877,92	192 343,92	6 198,05	12 494,28
19	100	211-2-0941	*11.2.3.*	Zbiornik retencyjny- Cielcza- zwiększenie wartości	72 396,44	1 362 967,57	1 435 364,01	46 252,98	915 238,51
20	101	104-2-2501		Wiata nad kanałami krat OŚ Cielcza - zwiększenie wartości	11 342,58	71 090,56	82 433,14	2 656,32	5 354,70
21	102	211- 2-3810	11.3.	Branża elektryczna oraz AKPiA na zbiorniku retencyjnym z wiatą krat rzadkich na OŚ Cielcza	5 322,12	97 792,97	103 115,09	3 400,22	83 657,38
22	103	809-2-3811		Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
			12.		-	0,00	0,00	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
23	104	653-2-3812	11.2.1.	Kontenerowy punktu zlewczy Feko+ produkcji POL-EKO-APARATURA sp j. na OŚ Cielcza	145 495,69	47 721,99	193 217,68	6 232,52	12 563,75
24	105	441-2-3813		Sprężarka olejowa - kompresor ADLER AD 255-25-2 na wyposażeniu kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych na OŚ Cielcza	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-
25	106	800-2-3814		Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 mm zamontowany w punkcie zlewczym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza.	7 728,00	0,00	7 728,00	-	-
26	107	211-2-0949	11.2.2 i 12.2.	Komora zlewna - Cielcza-zwiększenie wartości	39 331,33	69 659,88	108 991,21	3 515,67	28 087,02
27	108	440-2-3815		Pompa zatapialna typu 3069.090 prod. firmy Xylem w punkcie zlewnym ścieków na OŚ Cielcza	11 589,24	0,00	11 589,24	-	-
28	109	211-2-3816	12.3	Branża elektryczna oraz AKPiA w punkcie zlewnym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza	8 429,11	58 390,78	66 819,89	2 205,66	4 446,26
			13.		-	0,00	0,00	-	-
29	110	653-2-3817	13.1.1.	Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcz	110 556,00	78 000,00	188 556,00	78 000,00	-
30	111	653-2-3818		Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza	-	93 500,00	93 500,00	93 500,00	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	**Nazwa środka trwałego**	**DOF**	**UPD**	**UBD**	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
31	112	653-2-3819	*13.1.2.*	Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza	18 000,00	44 500,00	62 500,00	44 500,00	-
32	113	653-2-3820		Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza	-	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-
33	114	653-2-3821	*14.1.1.*	Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa EZK-600 na OŚ Cielcza	-	66 250,00	66 250,00	-	-
34	115	653-2-3822		Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa, EKZ-800 na OS Cielcza	-	66 250,00	66 250,00	-	-
35	116	653-2-3823		Zastawka na odpływie z budynku krat - typu: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza	-	66 250,00	66 250,00	-	-
36	117	653-2-3824		Zastawka na odpływie z budynku krat - typu naścienna, EZN-810 na OŚ Cielcza	-	66 250,00	66 250,00	-	-
37	118	800-2-3825	*14.1.3.*	Automatyczna stacja do poboru próbek ścieków surowych typu Liquisation CSF33 produkcji firmy Endress+Hauser zlokalizowana w budynku krat na OŚ Cielcza	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-
38	119	211-2-0952	*14.2.1.*	Budynek krat OŚ Cielcza-zwiększenie wartości	172 943,63	653 506,40	826 450,03	80 380,51	113 877,19

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
39	120	211-2-3826	*14.3*	Branża elektryczna i AKPiA w budynku krat na OŚ Cielcza	19 699,22	138 094,11	157 793,33	6 316,64	10 391,11
40	121	809-2-3827		Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza	4 500,00	0,00	4 500,00	-	-
			15.		-	0,00	0,00	-	-
41	122	653-2-3828	*15.1.*	Zgarniacz piasku (zgrzebłowy, linowy) ZLp-T-O-2/AISI304 produkcji firmy Smart Waste Technologies na OŚ Cielcza	44 000,00	122 692,50	166 692,50	-	122 692,50
42	123	653-2-3829	*15.1.2. i 15.1.3*	Separator typ GRw-16 wraz z rynną spustową pulpy piasku produkcji Smart Waste Technologies ustawiono stacjonarnie przy piaskowniku na OŚ Cielcza	72 281,09	115 668,81	187 949,90	-	89 949,90
43	124	653-2-3830	*15.1.4.*	Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza	-	40 500,00	40 500,00	-	-
44	125	653-2-3831		Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza	-	40 500,00	40 500,00	-	-
45	126	653-2-3832		Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza	-	40 500,00	40 500,00	-	-
46	127	653-2-3833		Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza	-	40 500,00	40 500,00	-	-
47	128	211-2-1074	*15.2.1.1 IN NE*	Piaskownik z korytem-Cielcza-zwiększenie wartości	158 163,95	375 784,24	533 948,19	92 453,96	65 740,87
48	129	211-2-3834	15.3.	Branża elektryczna oraz AKPiA w piaskowniku na OŚ Cielcza	11 489,66	79 950,85	91 440,51	3 006,51	6 060,67

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
			16.		-	0,00	0,00	-	-
49	130	653-2-3835	16.1.	Zastawka kanałowa na dopływie do koryta pomiarowego (za piaskownikami) typ: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza	-	78 000,00	78 000,00	-	-
50	131	211-2-3836	16.3.	Branża elektryczna oraz AKPiA w korycie pomiarowym (za piaskownikiem) na OŚ Cielcza	66 598,84	10 857,13	77 455,97	2 546,71	5 133,76
51	132	800-2-3837		Sonda Prosonic S FDU91+FMU90 firmy Endress+Hauser do pomiaru przepływu ścieków dopływających do OŚ Cielcza	4 621,42	0,00	4 621,42	-	-
			17.		-	0,00	0,00	-	-
52	133	653-2-3838		Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza	287 500,00	0,00	287 500,00	-	-
53	134	653-2-3839		Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza	287 500,00	0,00	287 500,00	-	-
54	135	653-2-3840		Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza	-	38 987,77	38 987,77	-	-
55	136	653-2-3841		Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza	-	38 987,77	38 987,77	-	-
56	137	653-2-3842		Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza	-	35 263,29	35 263,29	-	-
57	138	653-2-3843		Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza	-	35 263,29	35 263,29	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
58	139	653-2-3844		Zastawka na wlocie do osadnika/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza	-	35 263,29	35 263,29	-	-
59	140	653-2-3845		Zastawka odcinająca zamontowana na bypassie (w komorze) typ: naścienna, odcinająca, EZN-800 na OŚ Cielcza	-	76 234,59	76 234,59	-	-
60	141	653-2-3846		Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-
61	142	653-2-3847		Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-
62	143	653-2-3848		Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-
63	144	653-2-3849		Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-
64	145	211-2-1070	*17.2.1., 17.2.2, 17.2.3*	Osadnik wstępny -Cielcza-zwiększenie wartości	532 348,28	571 267,50	1 103 615,78	142 683,13	76 256,39
65	146	211-2-3850		By-pass – kanał żelbetowy omijający osadniki wstępne na OŚ Cielcza	21 385,91	157 007,16	178 393,07	154 095,43	1 784,90
66	147	211-2-3851	17.3.	Branża elektryczna i AKPiA na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza	164 151,35	42 338,29	206 489,64	6 783,66	13 674,74
67	148	800-2-3852		Sonda gęstości osadu typu Turbimax CUS51D firmy Endress+Hauser w kanale odpływowym zrzutu osadu na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza	9 480,18	0,00	9 480,18	-	-
			18.	**Przepompownia ścieków surowych - obiekt 9**	-	0,00	0,00	-	-
68	149	440-2-3853		Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza	67 500,00	0,00	67 500,00	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
69	150	440-2-3854		Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy prod. Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza	67 500,00	0,00	67 500,00	-	-
70	151	440-2-3855		Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza	67 500,00	0,00	67 500,00	-	-
71	152	440-2-3856		Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza	67 500,00	0,00	67 500,00	-	-
72	153	653-2-3857		Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	29 283,45	0,00	29 283,45	-	-
73	154	653-2-3858		Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	29 283,45	0,00	29 283,45	-	-
74	155	653-2-3859		Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	29 283,45	0,00	29 283,45	-	-
75	156	653-2-3860		Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	29 283,45	0,00	29 283,45	-	-
76	157	653-2-3861		Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	21 283,30	0,00	21 283,30	-	-
77	158	653-2-3862		Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	21 283,30	0,00	21 283,30	-	-
78	159	653-2-3863		Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	21 283,30	0,00	21 283,30	-	-
79	160	653-2-3864		Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	21 283,30	0,00	21 283,30	-	-
80	161	211-2-0958	*18.1.3*	Przepompownia ścieków OŚ Cielcza- zwiększenie wartości	82 810,97	192 189,82	275 000,79	8 810,11	62 759,75

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
81	162	211-2-3865	18.3.	Branża elektryczna i AKPiA w przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza	112 660,82	98 344,51	211 005,33	6 916,54	13 942,62
			19.	Komora rozdzielcza z pompownia recyrkulacyjna	-	0,00	0,00	-	-
82	163	440-2-3866		Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza	62 294,67	0,00	62 294,67	-	-
83	164	440-2-3867		Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza	62 294,67	0,00	62 294,67	-	-
84	165	440-2-3868		Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza	62 294,66	0,00	62 294,66	-	-
85	166	440-2-3869		Pompa zatapialna osadu nadmiernego typ FLYGT 3069.180 firmy Xylem na OŚ Cielcza	35 400,00	0,00	35 400,00	-	-
86	167	653-2-3870		Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza	-	79 000,00	79 000,00	-	-
87	168	653-2-3871		Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza	-	79 000,00	79 000,00	-	-
88	169	211-2-0964	*19.1.3*	Pompownia recyrkulacyjna OŚ Cielcza- zwiększenie wartości	70 132,79	216 750,71	286 883,50	9 224,49	18 595,08
89	170	653-2-3872		Zasuwa nożowa typu 702/10 firmy AVK (armatura odcinająca) na OŚ Cielcza	3 640,00	0,00	3 640,00	-	-
90	171	211-2-3873	19.3.	Branża elektryczna i AKPiA w komorze rozdzielczej z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego na OŚ Cielcza	241 483,50	163 332,57	404 816,07	13 319,27	26 849,44
91	172	800-2-3874		Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza	17 074,44	0,00	17 074,44	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
92	173	800-2-3875		Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza	17 074,44	0,00	17 074,44	-	-
			20.		-	0,00	0,00	-	-
93	174	653-2-3876		Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza	-	26 721,00	26 721,00	-	-
94	175	653-2-3877		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza	-	3 575,00	3 575,00	-	-
95	176	653-2-3878		Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza	-	26 721,00	26 721,00	-	-
96	177	653-2-3879		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza	-	3 575,00	3 575,00	-	-
97	178	653-2-3880		Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza	-	26 721,00	26 721,00	-	-
98	179	653-2-3881		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza	-	3 575,00	3 575,00	-	-
99	180	653-2-3882		Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza	-	26 721,00	26 721,00	-	-
100	181	653-2-3883		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza	-	3 575,00	3 575,00	-	-
101	182	653-2-3884		Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza	-	77 241,00	77 241,00	-	-
102	183	653-2-3885		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza	-	4 963,00	4 963,00	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
103	184	653-2-3886		Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OS Cielcza	-	77 241,00	77 241,00	-	-
104	185	653-2-3887		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza	-	4 963,00	4 963,00	-	-
105	186	653-2-3888		Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza	-	77 241,00	77 241,00	-	-
106	187	653-2-3889		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza	-	4 963,00	4 963,00	-	-
107	188	653-2-3890		Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza	-	77 241,00	77 241,00	-	-
108	189	653-2-3891		Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza	-	4 963,00	4 963,00	-	-
109	190	658-2-1638		Instalacja i system napowietrzania OŚ Cielcza-zwiększenie wartości	295 799,19	43 017,33	338 816,52	10 908,61	21 989,97
110	191	653-2-3892		Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza	36 800,00	0,00	36 800,00	-	-
111	192	653-2-3893		Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza	36 800,00	0,00	36 800,00	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	**Nazwa środka trwałego**	**DOF**	**UPD**	**UBD**	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
112	193	211-2-0969		Bloki technologiczne-Cielcza-zwiększenie wartości	424 586,60	1 390 145,58	1 814 732,18	58 427,40	117 780,25
113	194	211-2-3894		Branża elektryczna i AKPiA na bloku technologicznym nr 1 i nr 2 na OŚ Cielcza	374 839,95	55 971,10	430 811,05	14 193,50	28 611,80
114	195	800-2-3895		Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.	9 905,67	0,00	9 905,67	-	-
115	196	800-2-3896		Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.	9 905,67	0,00	9 905,67	-	-
116	197	800-2-3897		Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza	13 214,19	0,00	13 214,19	-	-
117	198	800-2-3898		Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza	46 252,70	0,00	46 252,70	-	-
118	199	800-2-3989		Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza	46 252,70	0,00	46 252,70	-	-
119	200	800-2-3900		Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.	5 606,30	0,00	5 606,30	-	-
120	201	800-2-3901		Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.	5 606,30	0,00	5 606,30	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
121	202	800-2-3902		Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza	17 074,44	0,00	17 074,44	-	-
122	203	800-2-3903		Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.	16 355,95	0,00	16 355,95	-	-
123	204	800-2-3904		Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.	9 905,67	0,00	9 905,67	-	-
124	205	800-2-3905		Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.	9 905,67	0,00	9 905,67	-	-
125	206	800-2-3906		Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza	13 214,19	0,00	13 214,19	-	-
126	207	800-2-3907		Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza	46 252,70	0,00	46 252,70	-	-
127	208	800-2-3908		Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza	46 252,70	0,00	46 252,70	-	-
128	209	800-2-3909		Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.	5 606,30	0,00	5 606,30	-	-
129	210	800-2-3910		Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.	5 606,30	0,00	5 606,30	-	-
130	211	800-2-3911		Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza	17 074,44	0,00	17 074,44	-	-
131	212	800-2-3912		Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.	16 355,95	0,00	16 355,95	-	-
			21.		-	0,00	0,00	-	-

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	Nazwa środka trwałego	DOF	UPD	UBD	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
132	213	653-2-3913	*21.1.*	Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cielcza	465 000,00	0,00	465 000,00	-	-
133	214	653-2-3914		Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cielcza	465 000,00	0,00	465 000,00	-	-
134	215	653-2-3915		Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cielcza	465 000,00	0,00	465 000,00	-	-
135	216	211-2-1003	*21.2.1*	Stacja dmuchaw-Cielcza-zwiększenie wartości	3 482,93	28 423,83	31 906,76	6 012,62	1 644,25
136	217	211-2-3916	21.3.	Branża elektryczna oraz AKPiA na stacji dmuchaw na OŚ Cielcza	28 383,06	135 033,34	163 416,40	5 100,53	10 281,81
			22.		-	0,00	0,00	-	-
137	218	211-2-1000	22.1. i 21.2	Wanna PIX-Cielcza- zwiększenie wartości	17 084,55	44 005,13	61 089,68	1 970,67	3 972,56
			23.		-	0,00	0,00	-	-
138	219	211-2-3917		Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) na OŚ Cielcza	15 741,02	317 032,12	332 773,14	30 056,68	20 272,67

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	**Nazwa środka trwałego**	**DOF**	**UPD**	**UBD**	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
139	220	800-2-3918		Przepływomierz elektromagnetyczny typu Modbus RTU55 firmy Endress+Hauser średnica DN 1000 mm na potrzeby koryta pomiarowego OŚ Cielcza	-	32 619,35	32 619,35	-	-
140	221	653-2-3919		Zastawka nr 1 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN2000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza	-	42 350,00	42 350,00	-	-
141	222	653-2-3920		Zastawka nr 2 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza	-	28 950,00	28 950,00	-	-
142	223	653-2-3921		Zastawka nr 3 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza	-	28 950,00	28 950,00	-	-
143	224	653-2-3922		Zastawka nr 4 typ: kanałowa, nr fabryczny: EZK800 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza	-	15 650,00	15 650,00	-	-
			24.		-	0,00	0,00	-	-
144	225	654-2-3923	*24.1 - 24.1.1 . i 24.2*	Biofiltr powietrza części mechanicznej OŚ Cielcza	362 864,59	156 210,87	519 075,46	71 980,68	73 001,49
			25.		-	0,00	0,00	-	-
145	226	211-2-1036	25.1. i 25.2	Budynek energetyczny rodzielnia R-2 Cielcza- zwiększenie wartości	282 005,09	257 965,35	539 970,44	20 086,32	34 939,62
			26.		-	0,00	0,00	-	-
146	227	211-2-3924	*26.1.1 .*	Sieci powietrza złowonnego na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD	139 146,23	124 100,38	263 246,61	8 500,22	17 135,03

					dof	pod	bil		
Lp.	NR OT	NR INWENTARZOWY (proponowane grupy środków trwałych)- do analizy	Id	**Nazwa środka trwałego**	**DOF**	**UPD**	**UBD**	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PwiK
147	228	211-2-3925		Sieci elektryczne międzyobiektowe na terenie Oś Cielcza	599 368,58	285 249,64	884 618,22	28 711,90	87 768,53
148	229	220-2-1045		Oświetlenie OŚ Cielcza-zwiększenie wartości	85 789,12	37 024,73	122 813,85	3 986,15	9 442,29
								-	-
					8 473 912,06	**10 157 835,66**	**18 631 747,72**	**1 151 993,30**	**2 236 782,81**

Lp	Nr dokumentu OT	Nr inwentarzowy	Nazwa	**Wartość dotacji**	wartość ŚT	wartość podatkowa	wkład własny Gmina	wkład własny Pwik
Zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego- ob. 12/1, 12/2								
1	FSOT 175/XI/2023	211-2-0986	Zagęszczacze -Cielcza- zwiększenie wartości	25 965,34	433 963,94	407 998,60	89 587,45	64 569,94
2	FSOT 176/XI/2023	653-2-4193	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza	144,25	15 592,74	15 448,49	0,00	15 353,78
3	FSOT 177/XI/2023	653-2-4194	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza	144,25	15 592,74	15 448,49	0,00	15 353,78
4	FSOT 178/XI/2023	653-2-4195	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza	223,95	24 220,71	23 996,76	0,00	23 849,73
5	FSOT 179/XI/2023	653-2-4196	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza	192,22	20 790,31	20 598,09	0,00	20 471,89
6	FSOT 180/XI/2023	654-2-4197	Przepustnica powietrza typ J9.2220 firmy Lechar o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	2 558,92
7	FSOT 181/XI/2023	654-2-4198	Przepustnica powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	2 558,92
8	FSOT 182/XI/2023	658-2-0987	Mieszadło- zwiększenie wartości	134,59	14 553,21	14 418,62	0,00	330,26
9	FSOT 183/XI/2023	658-2-0988	Mieszadło- zwiększenie wartości	134,59	14 553,21	14 418,62	0,00	330,26

10	FSOT 184/XI/2023	800-2-4199	Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/2) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
11	FSOT 185/XI/2023	800-2-4200	Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
12	FSOT 186/XI/2023	211-2-4201	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1 oraz 12/2) na OŚ Cielcza	16 626,22	164 320,76	147 694,54	32 725,22	106 054,50
Zbiornik osadu nadmiernego - ob. 14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FSOT 187/XI/2023	211-2-0993	Komora reakcji- Cielcza- zwiększenie wartości	13 663,35	228 358,37	214 695,02	47 142,28	46 906,06
14	FSOT 188/XI/2023	653-2-4202	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
15	FSOT 189/XI/2023	653-2-4203	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	7 165,13
16	FSOT 190/XI/2023	654-2-4204	Przepustnica regulacyjna centryczna powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	2 558,92
17	FSOT 191/XI/2023	658-2-0995	Mieszadło- Cielcza- zwiększenie wartości	134,59	14 553,21	14 418,62	0,00	330,26
18	FSOT 192/XI/2023	800-2-4205	Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR10 firmy ENDRESS+HAUSER dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
19	FSOT 193/XI/2023	800-2-4206	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31

20	FSOT 194/XI/2023	800-2-4207	Sonda typu Orbisint CPS12D Memosens firmy Endress+Hauser dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
21	FSOT 195/XI/2023	211-2-4208	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zbiorniku osadu nadmiernego dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza	9 415,33	93 053,56	83 638,23	18 532,04	60 057,79
Pomieszczenie przy stacji dmuchaw obiekt nr 18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FSOT 196/XI/2023	449-2-4209	Stacja magazynowania i dozowania polielektrolitu zlokalizowana w pomieszczeniu obok budynku stacji dmuchaw (ob. nr 18) na OŚ Cielcza	144,25	15 592,74	15 448,49	0,00	15 353,78
23	FSOT 197/XI/2023	800-2-4210	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 32 mm zlokalizowany w pomieszczeniu budynku stacji dmuchaw (ob. nr 18) OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	10 235,94
Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego ob. 57				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FSOT 198/XI/2023	210-2-4211	Przepompownia osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	57 496,94	86 859,21	29 362,27	17 931,21	9 067,07
25	FSOT 199/XI/2023	440-2-4212	Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
26	FSOT 200/XI/2023	440-2-4213	Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
27	FSOT 201/XI/2023	653-2-4214	Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	11,12	1 195,44	1 184,32	0,00	1 177,01

28	FSOT 202/XI/2023	653-2-4215	Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	11,12	1 195,44	1 184,32	0,00	1 177,01
29	FSOT 203/XI/2023	653-2-4216	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31
30	FSOT 204/XI/2023	653-2-4217	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31
31	FSOT 205/XI/2023	653-2-4218	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa firmy Erhard model K1 o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31
32	FSOT 206/XI/2023	653-2-4219	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31
33	FSOT 207/XI/2023	653-2-4220	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31
34	FSOT 208/XI/2023	653-2-4221	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
35	FSOT 209/XI/2023	653-2-4222	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
36	FSOT 210/XI/2023	800-2-4223	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu Proline Promag W10 o dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	235,94
37	FSOT 211/XI/2023	800-2-4224	Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	2 701,63
38	FSOT 212/XI/2023	800-2-4225	Pomiar poziomu typu Micropilot FMR10 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	4 206,63

39	FSOT 213/XI/2023	800-2-4226	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92
40	FSOT 214/XI/2023	653-2-4227	Żurawik typ ŻPR 250 firmy PROMA słupowy, obrotowy z napędem ręcznym zamontowany na potrzeby przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	94,31
41	FSOT 215/XI/2023	211-2-4228	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza	2 092,20	20 678,54	18 586,34	4 118,23	2 146,30
Pompownia osadu surowego ob. 19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FSOT 216/XI/2023	211-2-1010	Przepompownia osadu surowego - OŚ Cielcza - zwiększenie wartości	9 473,63	29 728,10	20 254,47	6 137,08	3 103,34
43	FSOT 217/XI/2023	440-2-4229	Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	165,41	17 879,67	17 714,26	0,00	1 040,66
44	FSOT 218/XI/2023	440-2-4230	Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	165,41	17 879,67	17 714,26	0,00	17 605,66
45	FSOT 219/XI/2023	653-2-4231	Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby pompy zamontowanej w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	4 287,63	6 237,09	1 949,46	0,00	1 911,63
46	FSOT 220/XI/2023	653-2-4232	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	22 211,37	22 869,34	657,97	0,00	519,20
47	FSOT 221/XI/2023	653-2-4233	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	22 211,37	22 869,34	657,97	0,00	519,20
48	FSOT 222/XI/2023	653-2-4234	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	22 211,37	22 869,34	657,97	0,00	519,20

49	FSOT 223/XI/2023	653-2-4235	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	25 240,36	25 987,89	747,53	0,00	589,73
50	FSOT 224/XI/2023	653-2-4236	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 158,06	119,58	0,00	94,31
51	FSOT 225/XI/2023	653-2-4237	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ	6 057,63	6 237,09	179,46	0,00	141,63
52	FSOT 226/XI/2023	654-2-4238	Przepustnica powietrza centryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ	2 524,07	2 598,79	74,72	0,00	58,92
53	FSOT 227/XI/2023	800-2-4239	Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ	5 048,15	5 197,58	149,43	0,00	117,82
54	FSOT 228/XI/2023	800-2-4240	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	2 524,07	2 598,79	74,72	0,00	58,92
55	FSOT 229/XI/2023	800-2-4241	Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ	6 057,63	6 237,09	179,46	0,00	141,63
56	FSOT 230/XI/2023	800-2-4242	Przepływomierz elektromagnetyczny typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	10 096,11	10 395,15	299,04	0,00	235,94
57	FSOT 231/XI/2023	211-2-4243	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza	23 549,64	84 745,19	61 195,55	16 877,39	18 825,52
Otwarta Komora fermentacyjna ob. 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58	FSOT 232/XI/2023	211-2-1078	Komora fermentacyjna osadu - zwiększenie wartości	54 754,25	1 002 364,24	947 609,99	300 300,14	522 050,95
59	FSOT 233/XI/2023	653-2-4244	Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	252 402,91	259 878,89	7 475,98	0,00	5 898,42
60	FSOT 234/XI/2023	653-2-4245	Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	222 114,58	228 693,41	6 578,83	0,00	5 190,56
61	FSOT 235/XI/2023	653-2-4246	Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1500-16 zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	252 402,91	259 878,89	7 475,98	0,00	5 898,42
62	FSOT 236/XI/2023	653-2-4247	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
63	FSOT 237/XI/2023	653-2-4248	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
64	FSOT 238/XI/2023	653-2-4249	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
65	FSOT 239/XI/2023	653-2-4250	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20)	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
66	FSOT 240/XI/2023	653-2-4251	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20)	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
67	FSOT 241/XI/2023	653-2-4252	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
68	FSOT 242/XI/2023	653-2-4253	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
69	FSOT 243/XI/2023	653-2-4254	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63

70	FSOT 244/XI/2023	653-2-4255	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
71	FSOT 245/XI/2023	653-2-4256	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
72	FSOT 246/XI/2023	653-2-4257	Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	86,44	9 355,64	9 269,20	0,00	212,45
73	FSOT 247/XI/2023	653-2-4258	Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na	86,44	9 355,64	9 269,20	0,00	212,45
74	FSOT 248/XI/2023	809-2-4259	Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	3 836,47	3 950,16	113,69	0,00	89,74
75	FSOT 249/XI/2023	800-2-4260	Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	5 048,15	5 197,58	149,43	0,00	117,82
76	FSOT 250/XI/2023	800-2-4261	Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	6 057,63	6 237,09	179,46	0,00	141,63
77	FSOT 251/XI/2023	800-2-4262	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	3 028,81	3 118,55	89,74	0,00	70,82
78	FSOT 252/XI/2023	211-2-4263	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza	26 228,51	259 220,64	232 992,13	51 624,98	167 303,66
Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 75				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FSOT 253/XI/2023	104-2-4264	Zbiornik osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	31 718,92	530 123,59	498 404,67	109 438,63	374 537,62
80	FSOT 254/XI/2023	653-2-4265	Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1100-16 zamonotowane w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	864,98	93 556,40	92 691,42	0,00	92 123,54

81	FSOT 255/XI/2023	653-2-4266	Zasuwa odcinająca nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 150 mm zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
82	FSOT 256/XI/2023	800-2-4267	Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR50 firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
83	FSOT 257/XI/2023	800-2-4268	Sonda pomiaru pH i temperatura typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	5 117,82
84	FSOT 258/XI/2023	809-2-4269	Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamonotowany w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	19,15	2 079,03	2 059,88	0,00	2 047,30
85	FSOT 259/XI/2023	211-2-4270	Branża elektryczna oraz AKPiA zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza	8 668,02	85 668,33	77 000,31	17 061,23	55 291,37
Pompownia wód poosadowych ob. 22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	FSOT 260/XI/2023	211-2-1018	Przepompownia OŚ Cielcza-zwiększenie wartości	34 520,22	52 148,73	17 628,51	10 765,57	5 443,59
87	FSOT 261/XI/2023	440-2-4271	Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ	9 086,44	9 355,64	269,20	0,00	212,45
88	FSOT 262/XI/2023	440-2-4272	Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza	9 086,44	9 355,64	269,20	0,00	212,45
89	FSOT 263/XI/2023	653-2-4273	Żurawik typ ŻPR 200 ko słupowy zamontowany przy pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
90	FSOT 264/XI/2023	653-2-4274	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63

91	FSOT 265/XI/2023	653-2-4275	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22)	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
92	FSOT 266/XI/2023	653-2-4276	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22)	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
93	FSOT 267/XI/2023	800-2-4277	Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza	2 667,29	7 276,61	4 609,32	0,00	3 525,13
94	FSOT 268/XI/2023	800-2-4278	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	5 117,82
95	FSOT 269/XI/2023	211-2-4279	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza	2 204,43	21 786,39	19 581,96	4 338,86	14 061,09
stacja odwadniania osadu ob. 23 (zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiern				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FSOT 270/XI/2023	101-2-1790	Budynek stacji odwadniania osadu- zwiększenie wartości	28 962,18	629 257,46	600 295,28	170 544,42	127 882,37
97	FSOT 271/XI/2023	653-2-4280	Zagęszczacz osadu nadmiernego śrubowo - bębnowy typu ZGL30L prod. Marex Technology zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	6 343,74	693 338,19	686 994,45	0,00	22 829,64
98	FSOT 272/XI/2023	449-2-4281	Stacja dozowania polielektrolitu typu SPCH-1000 firmy Marex Technology zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	1 393,67	194 444,30	193 050,63	42 120,00	5 015,65

99	FSOT 273/XI/2023	653-2-4282	Mieszacz osadu z polielektrolitem (dotyczy zagęszczacza mechanicznego) - firmy Marex Technology o dn 200 mm zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	144,25	15 757,69	15 613,44	0,00	518,73
100	FSOT 274/XI/2023	653-2-4283	Przystawka płucząca odciekiem typ PPO firmy Marex Technology (zespół odzysku wody) zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	432,58	47 273,06	46 840,48	0,00	1 556,48
101	FSOT 275/XI/2023	440-2-4284	Pompa wody płuczącej typu NMD 20/140A/A firmy Marex Technology na potrzeby przystawki płuczącej odciekiem zamontowanej w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	240,36	26 262,81	26 022,45	0,00	864,65
102	FSOT 276/XI/2023	440-2-4285	Pompa mimośrodowa ślimakowa nadawy osadu na zagęszczacz typu BN 35-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	913,13	99 798,68	98 885,55	0,00	3 286,06
103	FSOT 277/XI/2023	440-2-4286	Pompa mimośrodowa ślimakowa osadu zagęszczonego typu BTQ 17-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	720,91	78 788,43	78 067,52	0,00	2 594,22
104	FSOT 278/XI/2023	440-2-4287	Pompa mimośrodowa ślimakowa roztworu polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	432,58	47 273,06	46 840,48	0,00	1 556,48
105	FSOT 279/XI/2023	653-2-4288	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	240,36	26 262,81	26 022,45	0,00	25 864,65
106	FSOT 280/XI/2023	653-2-4289	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	240,36	26 262,81	26 022,45	0,00	25 864,65
107	FSOT 281/XI/2023	653-2-4290	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	240,36	26 262,81	26 022,45	0,00	25 864,65
108	FSOT 282/XI/2023	653-2-4291	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	240,36	26 262,81	26 022,45	0,00	25 864,65

109	FSOT 283/XI/2023	653-2-4292	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
110	FSOT 284/XI/2023	653-2-4293	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
111	FSOT 285/XI/2023	653-2-4294	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
112	FSOT 286/XI/2023	653-2-4295	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
113	FSOT 287/XI/2023	653-2-4296	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
114	FSOT 288/XI/2023	653-2-4297	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
115	FSOT 289/XI/2023	653-2-4298	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	20 691,83
116	FSOT 290/XI/2023	653-2-4299	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	1 031,83
117	FSOT 291/XI/2023	653-2-4300	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 80 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	144,25	15 757,69	15 613,44	0,00	518,73
118	FSOT 292/XI/2023	653-2-4301	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 150 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	480,54	52 525,61	52 045,07	0,00	1 729,58
119	FSOT 293/XI/2023	800-2-4302	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	48,15	5 252,56	5 204,41	0,00	172,80

120	FSOT 294/XI/2023	800-2-4303	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400 5W4C1H firmy Endress+Hauser średnica dn 100 mm zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	192,22	21 010,25	20 818,03	0,00	691,83
121	FSOT 295/XI/2023	800-2-4304	Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	173,07	18 909,22	18 736,15	0,00	622,52
122	FSOT 296/XI/2023	800-2-4305	Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	173,07	18 909,22	18 736,15	0,00	622,52
123	FSOT 297/XI/2023	800-1-4306	Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE do pomiaru mętności odcieków zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	173,07	18 909,22	18 736,15	0,00	622,52
124	FSOT 298/XI/2023	211-2-4307	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza	3 943,02	39 137,88	35 194,86	7 794,48	25 288,22
Zbiornik odcieków ob. 24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	FSOT 299/XI/2023	211-2-1026	Zbiornik nadawczy osadu - OŚ Cielcza - zwiększenie wartości	20 241,60	338 302,55	318 060,95	69 839,14	49 564,24
126	FSOT 300/XI/2023	653-2-4308	Mieszadło prętowe firmy Smart Waste Technologies typu MWO-EG-S-O zamontowane na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	672,76	72 766,08	72 093,32	0,00	1 651,63
127	FSOT 301/XI/2023	440-2-4309	Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	235,94
128	FSOT 302/XI/2023	440-2-4310	Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	235,94
129	FSOT 303/XI/2023	653-2-4311	Przelew teleskopowy typu HTu-B firmy Smart Waste Technologies zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	144,25	15 592,74	15 448,49	0,00	353,78

130	FSOT 304/XI/2023	653-2-4312	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR S.A o średnicy dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	165,13
131	FSOT 305/XI/2023	653-2-4313	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	165,13
132	FSOT 306/XI/2023	653-2-4314	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	165,13
133	FSOT 307/XI/2023	653-2-4315	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	165,13
134	FSOT 308/XI/2023	653-2-4316	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	165,13
135	FSOT 309/XI/2023	653-2-4317	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
136	FSOT 310/XI/2023	653-2-4318	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
137	FSOT 311/XI/2023	653-2-4319	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
138	FSOT 312/XI/2023	654-2-4320	Przepustnica powietrza centryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92
139	FSOT 313/XI/2023	800-2-4321	Pomiar poziomu firmy Siemens typu SITRANS LR120 zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	28,81	3 118,55	3 089,74	0,00	70,82
140	FSOT 314/XI/2023	800-2-4322	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
141	FSOT 315/XI/2023	800-2-4323	Sonda typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
142	FSOT 316/XI/2023	800-2-4324	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82

143	FSOT 317/XI/2023	800-2-4325	Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
144	FSOT 318/XI/2023	653-2-4326	Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
145	FSOT 319/XI/2023	211-2-4327	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza	13 076,89	129 241,03	116 164,14	25 738,94	13 413,51
Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego ob. 32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FSOT 320/XI/2023	211-2-1084	Zagęszczacz osadu OŚ - Cielcza- zwiększenie wartości	11 044,91	194 196,58	183 151,67	47 708,09	68 669,44
147	FSOT 321/XI/2023	440-2-4328	Pompa cieczy nadosadowej firmy FLYGT typ NP 3085.190 MT/460 zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	7 165,13
148	FSOT 322/XI/2023	658-2-2476	Mieszadło prętowe firmy EKO-TECH typ MP-D zamontowane w zagęszczaczu osadu OŚ Cielcza- zwiększenie wartości	40,85	4 417,95	4 377,10	0,00	4 350,28
149	FSOT 323/XI/2023	653-2-4329	Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby pompy cieczy nadosadowej w zbiorniku zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
150	FSOT 324/XI/2023	653-2-4330	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	4 094,31
151	FSOT 325/XI/2023	653-2-4331	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR 2905 o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63

152	FSOT 326/XI/2023	653-2-4332	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	144,25	15 592,74	15 448,49	0,00	15 353,78
153	FSOT 327/XI/2023	653-2-4333	Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
154	FSOT 328/XI/2023	654-2-4334	Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	2 558,92
155	FSOT 329/XI/2023	800-2-4335	Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	5 117,82
156	FSOT 330/XI/2023	800-2-4336	Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	38,48	4 158,06	4 119,58	0,00	4 094,31
157	FSOT 331/XI/2023	800-2-4337	Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	6 141,63
158	FSOT 332/XI/2023	211-2-4338	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza	14 945,04	147 704,06	132 759,02	29 415,93	95 329,69
Budynek magazynowy ob. 33				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	FSOT 333/XI/2023	211-2-1022 zmiana na 104-2-1022	Stacja mechanicznego odwadaniania - zwiększenie wartości ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK MAGAZYNU	17 091,54	285 655,57	268 564,03	58 970,69	29 818,68

160	FSOT 334/XI/2023	211-2-4339	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku magazynowym (ob. nr 33) na OŚ Cielcza	6 669,20	65 912,92	59 243,72	13 126,84	25 134,91
Obiekt nr 58 Nowa stacja odwadniania osadów (wraz z ob. 58/1 pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FSOT 335/XI/2023	101-2-4340	Budynek nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) wraz pompownią i stacją uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	544 276,16	2 034 451,66	1 490 175,50	806 226,55	162 879,48
162	FSOT 336/XI/2023	449-2-4341	Stacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu model PolySys CSL 4200 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza	181 730,14	265 280,17	83 550,03	77 220,00	5 194,15
163	FSOT 337/XI/2023	800-2-4342	Przepływomierz wody wodociągowej stanowiący wyposażenie stacji polielektrolitu typu 8030 firmy Burkert dn 40 w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
164	FSOT 338/XI/2023	470-2-4343	Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	144,25	15 671,69	15 527,44	0,00	432,73
165	FSOT 339/XI/2023	470-2-4344	Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	144,25	15 671,69	15 527,44	0,00	432,73
166	FSOT 340/XI/2023	653-2-4345	Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	938 939,05	971 644,19	32 705,14	0,00	26 836,45

167	FSOT 341/XI/2023	653-2-4346	Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	938 939,05	971 644,19	32 705,14	0,00	26 836,45
168	FSOT 342/XI/2023	643-2-4347	Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	817,02	88 806,19	87 989,17	0,00	2 452,78
169	FSOT 343/XI/2023	643-2-4348	Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	817,02	88 806,19	87 989,17	0,00	2 452,78
170	FSOT 344/XI/2023	440-2-4349	Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza	768,87	83 582,30	82 813,43	0,00	2 308,65
171	FSOT 345/XI/2023	440-2-4350	Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza	768,87	83 582,30	82 813,43	0,00	2 308,65
172	FSOT 346/XI/2023	440-2-4351	Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza	432,58	47 015,04	46 582,46	0,00	1 298,46
173	FSOT 347/XI/2023	440-2-4352	Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza	432,58	47 015,04	46 582,46	0,00	1 298,46
174	FSOT 348/XI/2023	653-2-4353	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
175	FSOT 349/XI/2023	653-2-4354	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
176	FSOT 350/XI/2023	653-2-4355	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
177	FSOT 351/XI/2023	653-2-4356	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
178	FSOT 352/XI/2023	653-2-4357	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
179	FSOT 353/XI/2023	653-2-4358	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15

180	FSOT 354/XI/2023	653-2-4359	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ	192,22	20 895,57	20 703,35	0,00	577,15
181	FSOT 355/XI/2023	653-2-4360	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	480,54	52 238,93	51 758,39	0,00	1 442,90
182	FSOT 356/XI/2023	653-2-4361	Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr	480,54	52 238,93	51 758,39	0,00	1 442,90
183	FSOT 357/XI/2023	800-2-4362	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hauser o dn 32 mm w nowej stacji odwadniania	115,26	12 537,35	12 422,09	0,00	346,42
184	FSOT 358/XI/2023	800-2-4363	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hausero dn 32 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	115,26	12 537,35	12 422,09	0,00	346,42
185	FSOT 359/XI/2023	800-2-4364	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	173,07	18 806,02	18 632,95	0,00	519,32
186	FSOT 360/XI/2023	800-2-4365	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr	173,07	18 806,02	18 632,95	0,00	519,32
187	FSOT 361/XI/2023	800-2-4366	Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy Hach Langew nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	173,07	18 806,02	18 632,95	0,00	519,32
188	FSOT 362/XI/2023	211-2-4367	Branża elektryczna oraz AKPiA w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza	22 846,64	226 265,21	203 418,57	45 061,74	66 902,37
Pompowni i stacja uzdatniania wody technologicznej ob. 58/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	FSOT 363/XI/2023	449-2-4368	Zestaw hydroforowy wody technologicznej firmy LOWARA Xylem Brand typu GHV40/66V3/1AG150T/4/PMA w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	1 769,54	191 374,81	189 605,27	0,00	4 343,52

190	FSOT 364/XI/2023	603-2-4369	Zbiornik wody technologicznej prod. Weber Polska Sp. z o.o w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	384,44	41 580,62	41 196,18	0,00	943,79
191	FSOT 365/XI/2023	653-2-4370	Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	864,98	93 556,40	92 691,42	0,00	2 123,54
192	FSOT 366/XI/2023	653-2-4371	Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	864,98	93 556,40	92 691,42	0,00	2 123,54
193	FSOT 367/XI/2023	653-2-4372	Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	480,54	51 975,77	51 495,23	0,00	1 179,74
194	FSOT 368/XI/2023	653-2-4373	Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	480,54	51 975,77	51 495,23	0,00	1 179,74
195	FSOT 369/XI/2023	653-2-4374	Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	480,54	51 975,77	51 495,23	0,00	1 179,74
196	FSOT 370/XI/2023	653-2-4375	Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	480,54	51 975,77	51 495,23	0,00	1 179,74
197	FSOT 371/XI/2023	441-2-4376	Sprężarka firmy Walter typu GK 420-2,2/100 P w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	235,94
198	FSOT 372/XI/2023	653-2-4377	Przepustnica międzykołnierzowa firmy ZETKAMA typu 497 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92

199	FSOT 373/XI/2023	653-2-4378	Przepustnica do wody firmy TEHACO typu TCB z napędem pneumatycznym Metalwork w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92
200	FSOT 374/XI/2023	653-2-4379	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
201	FSOT 375/XI/2023	653-2-4380	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
202	FSOT 376/XI/2023	653-2-4381	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
203	FSOT 377/XI/2023	653-2-4382	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
204	FSOT 378/XI/2023	653-2-4383	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
205	FSOT 379/XI/2023	653-2-4384	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
206	FSOT 380/XI/2023	653-2-4385	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
207	FSOT 381/XI/2023	653-2-4386	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
208	FSOT 382/XI/2023	653-2-4387	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
209	FSOT 383/XI/2023	653-2-4388	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
210	FSOT 384/XI/2023	653-2-4389	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
211	FSOT 385/XI/2023	653-2-4390	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72

212	FSOT 386/XI/2023	653-2-4391	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
213	FSOT 387/XI/2023	653-2-4392	Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	33,56	3 638,31	3 604,75	0,00	82,72
214	FSOT 388/XI/2023	800-2-4393	Przepływomierz elektromagnetyczny wody technologicznej Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser o dn 200 mm w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	235,94
215	FSOT 389/XI/2023	800-2-4394	Pomiar mętności typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
216	FSOT 390/XI/2023	800-2-4395	Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	28,81	3 118,55	3 089,74	0,00	70,82
217	FSOT 391/XI/2023	211-2-4396	Branża elektryczna oraz AKPiA w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza	21 969,14	217 124,96	195 155,82	43 241,43	47 464,72
Obiekt nr 59 Budynek suszenia osadu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	FSOT 392/XI/2023	104-2-4397	Budynek suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza	43 901,54	733 736,23	689 834,69	151 472,41	76 592,21
219	FSOT 393/XI/2023	211-2-4398	Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza	12 217,56	120 748,05	108 530,49	24 047,51	12 532,03

Obiekt nr 60 Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	FSOT 394/XI/2023	104-2-4399	Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (ob. nr 60) na OŚ Cielcza	70 453,16	1 481 806,25	1 411 353,09	475 296,54	147 375,00
Obiekt nr 62 Zbiornik mieszania osadów i recepcja osadów dowożonych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTENER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FSOT 395/XI/2023	653-2-4400	Stacja zlewcza dowożonych osadów płynnych prod. ENKO S.A typ STZ C246- kontener zamontowany na fundamencie (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	19 704,94	329 334,29	309 629,35	67 987,72	34 378,20
222	FSOT 396/XI/2023	653-2-4401	Macerator zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza) firmy Vogelsang model X-ripper typ XRP 136-140Q	240,36	25 987,89	25 747,53	0,00	589,73
223	FSOT 397/XI/2023	441-2-4402	Kompresor firmy Metabo zlokalizowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
224	FSOT 398/XI/2023	800-2-4403	Indukcyjny pomiar przewodności -czujnik suchej masy typu CTI-500 firmy Jumo zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
225	FSOT 399/XI/2023	800-2-4404	Czujnik pH JUMO model TecLine zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
226	FSOT 400/XI/2023	800-2-4405	Przepływomierz firmy ENKO typu MPP600 o dn 125 mm zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
227	FSOT 401/XI/2023	653-2-4406	Zasuwa nożowa firmy ENKO o dn 125 mm z napędem pneumatycznym zamontowana w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)	76,96	8 316,12	8 239,16	0,00	188,63
228	FSOT 402/XI/2023	654-2-4407	Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym na potrzeby kontenera (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92
ZBIORNIK OSADU Z RUCHOMYM DNEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	FSOT 403/XI/2023	104-2-4408	Zbiornik osadów dowożonych (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	6 031,70	100 809,82	94 778,12	20 811,15	10 523,26

	FSOT 404/XI/2023	604-2-4409	Zbiornik osadów dowożonych prod. Smart Waste Technologies typu RDs z ruchomym dnem (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	1 634,04	176 717,64	175 083,60	0,00	4 010,82
230	FSOT 405/XI/2023	643-2-4410	Przenośnik zbiorczy bezwałowy prod. Smart Waste Technologies typu TRs-300 zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	2 402,91	259 878,89	257 475,98	0,00	5 898,42
231	FSOT 406/XI/2023	440-2-4411	Pompa osadów stałych monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1N750-ZE zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	240,36	25 987,89	25 747,53	0,00	589,73
232	FSOT 407/XI/2023	440-2-4412	Pompa do opróżniania zbiornika (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1F553 zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	192,22	20 790,31	20 598,09	0,00	471,89
233	FSOT 408/XI/2023	440-2-4413	Pompa osadu wstępnego zagęszczonego (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1F553 zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	192,22	20 790,31	20 598,09	0,00	471,89
234	FSOT 409/XI/2023	653-2-4414	Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	240,36	25 987,89	25 747,53	0,00	589,73
235	FSOT 410/XI/2023	653-2-4415	Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	221,03	23 908,86	23 687,83	0,00	542,72

236	FSOT 411/XI/2023	654-2-4416	Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92
237	FSOT 412/XI/2023	654-2-4417	Przepustnica do powietrza firmy JAFAR typu 4497 o dn 80 mm z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92
238	FSOT 413/XI/2023	800-2-4418	Radarowy pomiar poziomu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
239	FSOT 414/XI/2023	800-2-4419	Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza	96,11	10 395,15	10 299,04	0,00	235,94
240	FSOT 415/XI/2023	800-2-4420	Detektor progowy metanu DEX-12/N oraz detektor progowy siarkowodoru DG-5E/N firmy Gazex zamontowane w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	19,15	2 079,03	2 059,88	0,00	47,30
ZBIORNIK MIESZANIA OSADÓW				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	FSOT 416/XI/2023	104-2-4421	Zbiornik mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	18 313,93	306 083,28	287 769,35	63 187,79	31 950,85
242	FSOT 417/XI/2023	653-2-4422	Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	768,87	83 161,25	82 392,38	0,00	1 887,60
243	FSOT 418/XI/2023	653-2-4423	Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	768,87	83 161,25	82 392,38	0,00	1 887,60
244	FSOT 419/XI/2023	653-2-4424	Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	7 165,13
245	FSOT 420/XI/2023	653-2-4425	Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	67,29	7 276,61	7 209,32	0,00	7 165,13
246	FSOT 421/XI/2023	654-2-4426	Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	24,07	2 598,79	2 574,72	0,00	58,92

247	FSOT 422/XI/2023	653-2-4427	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 80 mm z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
248	FSOT 423/XI/2023	800-2-4428	Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
249	FSOT 424/XI/2023	800-2-4429	Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
250	FSOT 425/XI/2023	809-2-4430	Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	19,15	2 079,03	2 059,88	0,00	47,30
251	FSOT 426/XI/2023	653-2-4431	Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	173,07	18 711,28	18 538,21	0,00	424,58
252	FSOT 427/XI/2023	653-2-4432	Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	173,07	18 711,28	18 538,21	0,00	424,58
253	FSOT 428/XI/2023	653-2-4433	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
254	FSOT 429/XI/2023	653-2-4434	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
255	FSOT 430/XI/2023	653-2-4435	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
256	FSOT 431/XI/2023	653-2-4436	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	48,15	5 197,58	5 149,43	0,00	117,82
257	FSOT 432/XI/2023	653-2-4437	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
258	FSOT 433/XI/2023	653-2-4438	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63
259	FSOT 434/XI/2023	653-2-4439	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	57,63	6 237,09	6 179,46	0,00	141,63

260	FSOT 435/XI/2023	800-2-4440	Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	115,26	12 474,19	12 358,93	0,00	283,26
261	FSOT 436/XI/2023	800-2-4441	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 125 mm w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	115,26	12 474,19	12 358,93	0,00	283,26
262	FSOT 437/XI/2023	211-2-4442	Branża elektryczna oraz AKPiA w zbiorniku osadu (recepcji osadów dowożonych) z ruchomym dnem i zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza	47 151,37	466 006,30	418 854,93	92 807,27	122 180,54
OBIEKT WIELOFUNKCYJNY NR 63 I 64				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	FSOT 438/XI/2023	101-2-4443	Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	355 285,97	4 006 828,12	3 651 542,15	833 420,57	417 014,95
264	FSOT 439/XI/2023	487-2-4444	Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3090 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspozytorni obiektu nr 63/64 na OŚ Cielcza	627,90	11 294,66	10 666,76	0,00	10 254,52
265	FSOT 440/XI/2023	487-2-4445	Komputer stacjonarny PC firmy LENOVO model ThinkStation P350 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspozytorni obiektu nr 63/64 na OŚ Cielcza	627,90	11 294,66	10 666,76	0,00	10 254,52
OBIEKT NR 63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	FSOT 441/XI/2023	653-2-4446	Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	47 888,51	276 877,29	228 988,78	17 100,00	5 852,18

267	FSOT 442/XI/2023	653-2-4447	Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	244 442,97	276 877,29	32 434,32	17 100,00	5 852,18
268	FSOT 443/XI/2023	653-2-4448	Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	31 883,88	33 883,99	2 000,11	0,00	763,30
269	FSOT 444/XI/2023	653-2-4449	Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	31 883,88	33 883,99	2 000,11	0,00	763,30
270	FSOT 445/XI/2023	449-2-4450	Stacja dozowania polielektrolitu (stacja polimeru) firmy Fluiteco model PBOX3000 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	95 651,65	164 831,98	69 180,33	63 180,00	2 289,90
271	FSOT 446/XI/2023	800-2-4451	Przepływomierz wody wodociągowej typu PFW711-F10-F-M firmy SMC dotyczy stacji polielektrolitu na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	314,04	5 647,33	5 333,29	0,00	5 127,11
272	FSOT 447/XI/2023	440-2-4452	Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	47 825,82	50 825,99	3 000,17	0,00	1 144,95
273	FSOT 448/XI/2023	440-2-4453	Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	47 825,82	50 825,99	3 000,17	0,00	1 144,95
274	FSOT 449/XI/2023	653-2-4454	Macerator (bez łapacza kamieni) firmy Borger model HPL-200 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	42 511,78	45 178,66	2 666,88	0,00	1 017,83
275	FSOT 450/XI/2023	440-2-4455	Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	69 081,62	73 415,32	4 333,70	0,00	1 654,02
276	FSOT 451/XI/2023	440-2-4456	Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	69 081,62	73 415,32	4 333,70	0,00	1 654,02

277	FSOT 452/XI/2023	440-2-4457	Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	941,94	16 942,00	16 000,06	0,00	381,65
278	FSOT 453/XI/2023	440-2-4458	Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	941,94	16 942,00	16 000,06	0,00	381,65
279	FSOT 454/XI/2023	653-2-4459	Sito firmy Fluiteco typu SDH400 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	159 419,41	169 419,98	10 000,57	0,00	3 816,52
280	FSOT 455/XI/2023	441-2-4460	Kompresor firmy Atlas Copco typu GA7P o mocy 7,5 kW zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	63 767,76	67 767,98	4 000,22	0,00	1 526,60
281	FSOT 456/XI/2023	653-2-4461	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	941,94	16 942,00	16 000,06	0,00	381,65
282	FSOT 457/XI/2023	653-2-4462	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	941,94	16 942,00	16 000,06	0,00	381,65
283	FSOT 458/XI/2023	653-2-4463	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 255,98	22 589,33	21 333,35	0,00	508,76
284	FSOT 459/XI/2023	653-2-4464	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 255,98	22 589,33	21 333,35	0,00	508,76
285	FSOT 460/XI/2023	653-2-4465	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
286	FSOT 461/XI/2023	653-2-4466	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18

287	FSOT 462/XI/2023	653-2-4467	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
288	FSOT 463/XI/2023	653-2-4468	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
289	FSOT 464/XI/2023	653-2-4469	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
290	FSOT 465/XI/2023	653-2-4470	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
291	FSOT 466/XI/2023	653-2-4471	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
292	FSOT 467/XI/2023	653-2-4472	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
293	FSOT 468/XI/2023	653-2-4473	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
294	FSOT 469/XI/2023	653-2-4474	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
295	FSOT 470/XI/2023	653-2-4475	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 569,84	28 236,66	26 666,82	0,00	636,18
296	FSOT 471/XI/2023	653-2-4476	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	2 197,92	39 531,33	37 333,41	0,00	890,42

297	FSOT 472/XI/2023	653-2-4477	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	2 197,92	39 531,33	37 333,41	0,00	890,42
298	FSOT 473/XI/2023	653-2-4478	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	941,94	16 942,00	16 000,06	0,00	381,65
299	FSOT 474/XI/2023	653-2-4479	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	941,94	16 942,00	16 000,06	0,00	381,65
300	FSOT 475/XI/2023	800-2-4480	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 507,11	27 107,19	25 600,08	0,00	610,63
301	FSOT 476/XI/2023	800-2-4481	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 507,11	27 107,19	25 600,08	0,00	610,63
302	FSOT 477/XI/2023	800-2-4482	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	314,04	5 647,33	5 333,29	0,00	127,11
303	FSOT 478/XI/2023	800-2-4483	Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	314,04	5 647,33	5 333,29	0,00	127,11
304	FSOT 479/XI/2023	800-2-4484	Pomiar suchej masy osadu firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	3 767,76	67 767,98	64 000,22	0,00	1 526,60
305	FSOT 480/XI/2023	800-2-4485	Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 130,33	20 330,40	19 200,07	0,00	457,98

306	FSOT 481/XI/2023	800-2-4486	Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 130,33	20 330,40	19 200,07	0,00	457,98
307	FSOT 482/XI/2023	800-2-4487	Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 130,33	20 330,40	19 200,07	0,00	457,98
308	FSOT 483/XI/2023	800-2-4488	Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 130,33	20 330,40	19 200,07	0,00	457,98
309	FSOT 484/XI/2023	211-2-4489	Branża elektryczna oraz AKPiA stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	24 776,30	198 870,42	174 094,12	39 605,96	120 643,29
OBIEKT NR 64				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	FSOT 485/XI/2023	653-2-4490	Instalacja hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP) (oznaczenie 64-THP-01)- firmy Cambi model B2-6 typ Jarocin B2 Thermal Hydrolysis Plant (ob. nr 64) zlokalizowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	10 927 261,84	12 809 966,54	1 882 704,70	1 816,40	288 540,33
311	FSOT 486/XI/2023	604-2-4491	Silos z ruchomym dnem model RD firmy PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o. na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowany w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	179 783,04	655 090,57	475 307,53	0,00	14 757,57

312	FSOT 487/XI/2023	440-2-4492	Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	14 442,97	259 777,29	245 334,32	0,00	29 440,33
313	FSOT 488/XI/2023	440-2-4493	Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	14 442,97	259 777,29	245 334,32	0,00	5 852,18
314	FSOT 489/XI/2023	653-2-4494	Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 255,98	22 589,33	21 333,35	0,00	508,76
315	FSOT 490/XI/2023	653-2-4495	Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	1 255,98	22 589,33	21 333,35	0,00	508,76
316	FSOT 491/XI/2023	653-2-4496	Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	3 767,76	67 767,98	64 000,22	0,00	1 526,60
317	FSOT 492/XI/2023	653-2-4497	Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	3 767,76	67 767,98	64 000,22	0,00	1 526,60
318	FSOT 493/XI/2023	800-2-4498	Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowany na rurociągu osadu na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(ob. nr 64) zamontowana w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	3 767,76	67 767,98	64 000,22	0,00	1 526,60

319	FSOT 494/XI/2023	211-2-4499	Branża elektryczna oraz AKPiA instalacji hydrolizy termicznej wraz z modułem gazów procesowych (THP) (ob. nr 64) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza	84 239,35	676 159,34	591 919,99	134 660,20	355 137,83
biekt nr 65/1, 65/2 Wydzielone komory fermentacyjne wraz z klatką schodow				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	FSOT 495/XI/2023	104-2-4500	Wydzielona komora fermentacyjna wraz z klatką schodową i wizjerem firmy SiGa-Tech typu WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/1) na OŚ Cielcza	1 747 700,52	2 669 294,56	921 594,04	560 452,49	276 696,67
	FSOT 496/XI/2023	104-2-4501	Wydzielona komora fermentacyjna wraz z wizjerem firmy SiGa-Tech typ WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/2) na OŚ Cielcza	1 525 097,68	2 330 818,59	805 720,91	490 577,56	241 454,14
321	FSOT 497/XI/2023	654-2-4502	Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (na obiekcie 65/1)	61 293,00	63 557,36	2 264,36	0,00	1 415,47
322	FSOT 498/XI/2023	654-2-4503	Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (na obiekcie 65/2)	61 293,00	63 557,36	2 264,36	0,00	1 415,47

323	FSOT 499/XI/2023	654-2-4504	Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	861,88	42 371,57	41 509,69	0,00	943,85
324	FSOT 500/XI/2023	654-2-4505	Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	861,88	42 371,57	41 509,69	0,00	943,85
327	FSOT 501/XI/2023	800-2-4506	Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	107,78	5 296,45	5 188,67	0,00	117,90
328	FSOT 502/XI/2023	800-2-4507	Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	107,78	5 296,45	5 188,67	0,00	117,90
329	FSOT 503/XI/2023	653-2-4508	Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	153 232,33	158 893,40	5 661,07	0,00	3 538,98
330	FSOT 504/XI/2023	653-2-4509	Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	49 715,76	158 893,40	109 177,64	0,00	3 538,98
331	FSOT 505/XI/2023	800-2-4510	Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
332	FSOT 506/XI/2023	800-2-4511	Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
333	FSOT 507/XI/2023	800-2-4512	Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	646,50	31 778,67	31 132,17	0,00	707,72
334	FSOT 508/XI/2023	800-2-4513	Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	646,50	31 778,67	31 132,17	0,00	707,72
335	FSOT 509/XI/2023	800-2-4514	Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19

336	FSOT 510/XI/2023	800-2-4515	Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
337	FSOT 511/XI/2023	800-2-4516	Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
338	FSOT 512/XI/2023	800-2-4517	Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
339	FSOT 513/XI/2023	800-2-4518	Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
340	FSOT 514/XI/2023	800-2-4519	Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
341	FSOT 515/XI/2023	211-2-4520	Branża elektryczna oraz AKPiA wydzielonych komór fermentacyjnych (ob. nr 65/1 i 65/2) na OŚ Cielcza	40 873,20	382 843,66	341 970,46	76 245,06	243 552,51
ob. nr 65/3 Maszynownia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ob. nr 65/4 Kanał technologiczny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	FSOT 516/XI/2023	101-2-4521	Budynek maszynowni (ob. nr 65/3) wraz z kanałem technologicznym (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	132 637,95	1 513 186,65	1 380 548,70	312 382,04	157 554,87
343	FSOT 517/XI/2023	653-2-4522	Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150-INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	646,50	36 592,87	35 946,37	4 814,20	707,72

344	FSOT 518/XI/2023	653-2-4523	Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150-INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	646,50	36 592,87	35 946,37	4 814,20	707,72
345	FSOT 519/XI/2023	653-2-4524	Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150-INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	646,50	36 592,89	35 946,39	4 814,22	707,72
346	FSOT 520/XI/2023	440-2-4525	Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	538,72	26 482,23	25 943,51	0,00	15 854,90
347	FSOT 521/XI/2023	440-2-4526	Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	538,72	26 482,23	25 943,51	0,00	25 589,83
348	FSOT 522/XI/2023	440-2-4527	Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	538,72	26 482,23	25 943,51	0,00	8 349,83
349	FSOT 523/XI/2023	469-2-4528	Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	1 723,94	84 743,15	83 019,21	0,00	1 887,40
350	FSOT 524/XI/2023	469-2-4529	Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	1 723,94	84 743,15	83 019,21	0,00	1 887,40
351	FSOT 525/XI/2023	469-2-4530	Wymiennik ciepła do awaryjnego podgrzewu osadu firmy SECESPOL (Hexonic) typu ST 100/125-6M/3 zamontowany w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	1 723,94	84 743,15	83 019,21	0,00	1 887,40
352	FSOT 526/XI/2023	653-2-4531	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	430,94	21 185,79	20 754,85	0,00	471,92
353	FSOT 527/XI/2023	653-2-4532	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	430,94	21 185,79	20 754,85	0,00	471,92

354	FSOT 528/XI/2023	653-2-4533	Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
355	FSOT 529/XI/2023	653-2-4534	Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
356	FSOT 530/XI/2023	653-2-4535	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
357	FSOT 531/XI/2023	653-2-4536	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
358	FSOT 532/XI/2023	653-2-4537	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
359	FSOT 533/XI/2023	653-2-4538	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
360	FSOT 534/XI/2023	653-2-4539	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
361	FSOT 535/XI/2023	653-2-4540	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
362	FSOT 536/XI/2023	653-2-4541	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
363	FSOT 537/XI/2023	653-2-4542	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20

364	FSOT 538/XI/2023	653-2-4543	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
365	FSOT 539/XI/2023	653-2-4544	Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	473,98	23 304,36	22 830,38	0,00	519,20
366	FSOT 540/XI/2023	653-2-4545	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
367	FSOT 541/XI/2023	653-2-4546	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
368	FSOT 542/XI/2023	653-2-4547	Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
369	FSOT 543/XI/2023	653-2-4548	Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
370	FSOT 544/XI/2023	653-2-4549	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
371	FSOT 545/XI/2023	653-2-4550	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
372	FSOT 546/XI/2023	653-2-4551	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
373	FSOT 547/XI/2023	653-2-4552	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
374	FSOT 548/XI/2023	653-2-4553	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54

375	FSOT 549/XI/2023	653-2-4554	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
376	FSOT 550/XI/2023	653-2-4555	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
377	FSOT 551/XI/2023	653-2-4556	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
378	FSOT 552/XI/2023	653-2-4557	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
379	FSOT 553/XI/2023	653-2-4558	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
380	FSOT 554/XI/2023	653-2-4559	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
381	FSOT 555/XI/2023	653-2-4560	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
382	FSOT 556/XI/2023	653-2-4561	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
383	FSOT 557/XI/2023	653-2-4562	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
384	FSOT 558/XI/2023	653-2-4563	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
385	FSOT 559/XI/2023	653-2-4564	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54

386	FSOT 560/XI/2023	653-2-4565	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
387	FSOT 561/XI/2023	653-2-4566	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
388	FSOT 562/XI/2023	653-2-4567	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
389	FSOT 563/XI/2023	653-2-4568	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
390	FSOT 564/XI/2023	653-2-4569	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
391	FSOT 565/XI/2023	653-2-4570	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
392	FSOT 566/XI/2023	653-2-4571	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	129,30	6 355,73	6 226,43	0,00	141,54
393	FSOT 567/XI/2023	653-2-4572	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
394	FSOT 568/XI/2023	653-2-4573	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
395	FSOT 569/XI/2023	653-2-4574	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
396	FSOT 570/XI/2023	653-2-4575	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19

397	FSOT 571/XI/2023	653-2-4576	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
398	FSOT 572/XI/2023	653-2-4577	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
399	FSOT 573/XI/2023	653-2-4578	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
400	FSOT 574/XI/2023	653-2-4579	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
401	FSOT 575/XI/2023	653-2-4580	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
402	FSOT 576/XI/2023	653-2-4581	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
403	FSOT 577/XI/2023	653-2-4582	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
404	FSOT 578/XI/2023	653-2-4583	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	150,82	7 415,03	7 264,21	0,00	165,19
405	FSOT 579/XI/2023	800-2-4584	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
406	FSOT 580/XI/2023	800-2-4585	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
407	FSOT 581/XI/2023	800-2-4586	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26

408	FSOT 582/XI/2023	800-2-4587	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
409	FSOT 583/XI/2023	800-2-4588	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
410	FSOT 584/XI/2023	800-2-4589	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
411	FSOT 585/XI/2023	800-2-4590	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
412	FSOT 586/XI/2023	800-2-4591	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
413	FSOT 587/XI/2023	800-2-4592	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
414	FSOT 588/XI/2023	800-2-4593	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
415	FSOT 589/XI/2023	800-2-4594	Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
416	FSOT 590/XI/2023	440-2-4595	Pompa przenośna do odwadniania posadzki firmy Grundfos model UNILIFT KP250-A-1 zlokalizowana w maszynowni (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	86,26	4 237,16	4 150,90	0,00	94,26
417	FSOT 591/XI/2023	800-2-4596	Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhydrolizowanego (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
418	FSOT 592/XI/2023	800-2-4597	Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhydrolizowanegoi (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81

419	FSOT 593/XI/2023	800-2-4598	Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologicznej zasilania chłodnic osadu (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
420	FSOT 594/XI/2023	800-2-4599	Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologicznej zasilania chłodnic osadu (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
421	FSOT 595/XI/2023	800-2-4600	Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji osadu (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
422	FSOT 596/XI/2023	800-2-4601	Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji osadu (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
423	FSOT 597/XI/2023	800-2-4602	Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
424	FSOT 598/XI/2023	800-2-4603	Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	215,56	10 592,89	10 377,33	0,00	235,81
425	FSOT 599/XI/2023	800-2-4604	Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	107,78	5 296,45	5 188,67	0,00	117,90
426	FSOT 600/XI/2023	800-2-4605	Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) na OŚ Cielcza	107,78	5 296,45	5 188,67	0,00	117,90
427	FSOT 601/XI/2023	211-2-4606	Branża elektryczna oraz AKPiA w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza	49 312,31	461 890,84	412 578,53	91 987,66	163 710,81
ob. nr 66 Kotłownia z kogeneracją				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

428	FSOT 602/XI/2023	101-2-4607	Budynek kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	221 851,47	3 724 000,71	3 502 149,24	779 849,36	429 524,94
429	FSOT 603/XI/2023	345-2-4608	Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	1 009 611,81	1 048 785,67	39 173,86	4 701,00	28 162,49
430	FSOT 604/XI/2023	345-2-4609	Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	1 009 611,81	1 048 785,67	39 173,86	4 701,00	28 162,49
431	FSOT 605/XI/2023	442-2-4610	Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	432,58	46 983,81	46 551,23	0,00	1 267,23
432	FSOT 606/XI/2023	442-2-4611	Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	432,58	46 983,81	46 551,23	0,00	1 267,23
433	FSOT 607/XI/2023	654-2-4612	Diwerter (przepustnica) firmy AFT model DVR-250-Emm (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	336,47	36 542,97	36 206,50	0,00	35 985,59
434	FSOT 608/XI/2023	654-2-4613	Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowana w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	33,56	3 654,30	3 620,74	0,00	3 598,71
435	FSOT 609/XI/2023	654-2-4614	Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	33,56	3 654,30	3 620,74	0,00	3 598,71

436	FSOT 610/XI/2023	800-2-4615	Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 220,43	5 172,28	0,00	140,67
437	FSOT 611/XI/2023	800-2-4616	Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 220,43	5 172,28	0,00	140,67
438	FSOT 612/XI/2023	800-2-4617	Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 220,43	5 172,28	0,00	140,67
439	FSOT 613/XI/2023	800-2-4618	Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 220,43	5 172,28	0,00	140,67
440	FSOT 614/XI/2023	800-2-4619	Pomiar ciśnienia biogazu firmy Aplisens typu PC-28 PZ zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 220,43	5 172,28	0,00	140,67
KOTŁOWNIA WODNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	FSOT 615/XI/2023	310-2-4620	Kocioł wodny prod. ACV model Compact CA 250 wraz z palnikiem gazowym firmy Riello model RS 44 wraz z naczyniem wzbiorczym zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	111 057,38	138 155,91	27 098,53	23 605,60	2 798,74
443	FSOT 616/XI/2023	440-2-4621	Pompa obiegowa typu MAGNA3 65-40 F firmy Grundfos zamontowana bezpośrednio nad piecem (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
444	FSOT 617/XI/2023	440-2-4622	Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	67,29	7 289,57	7 222,28	0,00	178,09
445	FSOT 618/XI/2023	440-2-4623	Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	67,29	7 289,57	7 222,28	0,00	178,09

446	FSOT 619/XI/2023	440-2-4624	Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	76,96	8 330,93	8 253,97	0,00	203,44
447	FSOT 620/XI/2023	440-2-4625	Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	76,96	8 330,93	8 253,97	0,00	203,44
448	FSOT 621/XI/2023	440-2-4626	Pompa obiegowa typu MAGNA3 25-100 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 206,83	5 158,68	0,00	127,07
449	FSOT 622/XI/2023	440-2-4627	Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 206,83	5 158,68	0,00	127,07
450	FSOT 623/XI/2023	440-2-4628	Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	48,15	5 206,83	5 158,68	0,00	127,07
452	FSOT 624/XI/2023	800-2-4629	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
453	FSOT 625/XI/2023	800-2-4630	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
454	FSOT 626/XI/2023	800-2-4631	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
455	FSOT 627/XI/2023	800-2-4632	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
456	FSOT 628/XI/2023	800-2-4633	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
457	FSOT 629/XI/2023	800-2-4634	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
458	FSOT 630/XI/2023	800-2-4635	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74

459	FSOT 631/XI/2023	800-2-4636	Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	57,63	6 248,20	6 190,57	0,00	152,74
460	FSOT 632/XI/2023	442-2-4637	Układ podnoszenia ciśnienia biogazu- dmuchawa wentylatorowa firmy MAPRO model MCF500 zlokalizowany w budynku przy kogeneracji- w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	40 384,44	41 654,66	1 270,22	0,00	1 017,83
KOTŁOWNIA PAROWA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	FSOT 633/XI/2023	311-2-4638	Instalacja kotła parowego zamontowana w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	951 241,13	982 976,25	31 735,12	1 816,40	23 973,17
462	FSOT 634/XI/2023	653-2-4639	Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	151 441,82	156 204,97	4 763,15	0,00	3 816,56
463	FSOT 635/XI/2023	653-2-4640	Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	151 441,82	156 204,97	4 763,15	0,00	3 816,56

464	FSOT 636/XI/2023	653-2-4641	Instalacja zmiękczania (oznaczenie 66-ZM-02) stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	FSOT 637/XI/2023	653-2-4642	Moduł odwróconej osmozy – 2 RO firmy Culligan model MFP 4-44 2200 stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	101 813,75	676 888,19	575 074,44	0,00	16 538,85
466	FSOT 638/XI/2023	211-2-4643	Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza	41 788,24	413 303,11	371 514,87	82 311,18	266 800,90
Obiekt nr 69/2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

467	FSOT 639/XI/2023	654-2-4644	Biofiltr kontenerowy części osadowej firmy COROL model CBK 2000 (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza	453 380,16	832 006,13	378 625,97	280 412,61	79 572,16
468	FSOT 640/XI/2023	654-2-4645	Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa powietrza typu 4497 firmy JAFAR z napędem ręcznym na potrzeby biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza	5 048,15	5 197,58	149,43	0,00	117,82
469	FSOT 641/XI/2023	211-2-4646	Branża elektryczna oraz AKPiA biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza	33 763,35	54 835,13	21 071,78	10 920,66	5 691,15
Obiekt nr 70 Waga samochodowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	FSOT 642/XI/2023	660-2-4647	Waga samochodowa stalowo - żelbetowa zagłębiona firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. J. model COMPACT 18 zamontowana na OŚ Cielcza	12 997,58	231 211,05	218 213,47	58 825,14	36 130,93
471	FSOT 643/XI/2023	211-2-4648	Branża elektryczna oraz AKPiA wagi samochodowej (ob. nr 70) na OŚ Cielcza	672,55	6 646,69	5 974,14	1 323,72	689,81
67/1a – Moduł schładzania biogazu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	FSOT 644/XI/2023	469-2-4649	Moduł schładzania biogazu prod. SiGa Tech typ SCH-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i połączeń wyrównawczych	106 513,98	110 495,95	3 981,97	0,00	3 316,27

473	FSOT 645/XI/2023	469-2-4650	Schładzacz cieczy firmy Cool model SWN18SC-R410A-ZP zamontowany na potrzeby modułu schładzania biogazu (ob. nr 67/1a) na OŚ Cielcza	100 961,27	104 735,50	3 774,23	0,00	3 143,13
474	FSOT 646/XI/2023	654-2-4651	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy ABO Valve typ 914BG (obiekt nr 67/1a) z napędem ręcznym o dn 150 zamontowana na potrzeby modułu schładzania biogazu (ob. nr 67/1a) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
67/1b – Moduł podgrzewania biogazu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	FSOT 647/XI/2023	469-2-4652	Moduł podgrzewania biogazu prod. SiGa-Tech typ HX-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i połączeń wyrównawczych (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza	35 336,47	36 657,43	1 320,96	0,00	1 100,05
476	FSOT 648/XI/2023	469-2-4653	Wymiennik ciepła firmy SiGa-Tech typu WCmr 300 zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza	15 144,25	15 710,33	566,08	0,00	471,37
477	FSOT 649/XI/2023	800-2-4654	Czujnik temperatury firmy Aplisens typu CT-9/130/70/G1/2"/Pt100/A/3/LI2 4G/Exi zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza	3 028,81	3 142,07	113,26	0,00	94,34
478	FSOT 650/XI/2023	654-2-4655	Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym firmy Belimo typ SR24P-SR zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
67/2 – Studnia kondensatu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	FSOT 651/XI/2023	104-2-4656	Studnia kondensatu (obiekt nr 67/2) na OŚ Cielcza	34 101,47	51 872,73	17 771,26	10 708,60	5 652,29
480	FSOT 652/XI/2023	654-2-4657	Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	10 096,11	10 473,54	377,43	0,00	314,33
481	FSOT 653/XI/2023	654-2-4658	Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	10 096,11	10 473,54	377,43	0,00	314,33
482	FSOT 654/XI/2023	654-2-4659	Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
483	FSOT 655/XI/2023	654-2-4660	Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16

484	FSOT 656/XI/2023	654-2-4661	Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
485	FSOT 657/XI/2023	654-2-4662	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	5 048,15	5 236,78	188,63	0,00	157,02
486	FSOT 658/XI/2023	654-2-4663	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm (ob. nr 67/2) zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	5 048,15	5 236,78	188,63	0,00	157,02
487	FSOT 659/XI/2023	654-2-4664	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	5 048,15	5 236,78	188,63	0,00	157,02
488	FSOT 660/XI/2023	440-2-4665	Pompa kondensatu firmy Flux typu F460Ex stanowiąca wyposażenie studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	6 057,63	6 284,13	226,50	0,00	188,67
489	FSOT 661/XI/2023	800-2-4666	Sonda pomiaru poziomu Liquipoint typ FTW31 firmy Endress+Hauser zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	2 524,07	2 618,39	94,32	0,00	78,52
490	FSOT 662/XI/2023	800-2-4667	Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza	918,73	2 094,71	1 175,98	0,00	1 163,40
67/3 – Odsiarczalnia biogazu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	FSOT 663/XI/2023	654-2-4668	Odsiarczalnia biogazu firmy SiGa-Tech model SFA-00 (ob. 67/3) na OŚ Cielcza zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i połączeń wyrównawczych- 1 kpl.	55 528,69	57 604,53	2 075,84	0,00	1 728,74
492	FSOT 664/XI/2023	654-2-4669	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
493	FSOT 665/XI/2023	654-2-4670	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16

494	FSOT 666/XI/2023	654-2-4671	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
495	FSOT 667/XI/2023	440-2-4672	Pompa tlenu firmy Nitto Kohki model MEDO LA-60B stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)	7 067,29	7 331,49	264,20	0,00	220,01
496	FSOT 668/XI/2023	800-2-4673	Czujnik tlenu firmy Nanosens model D1-IDF/O2/E-FD/OS stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)	6 057,63	6 284,13	226,50	0,00	188,67
497	FSOT 669/XI/2023	809-2-4674	Detektor przepływu biogazu firmy Fluid Components International typ FLT93S stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)	3 028,81	3 142,07	113,26	0,00	94,34
67/4 – węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FSOT 670/XI/2023	654-2-4675	Węzeł tłoczny rozdzielczo-pomiarowy biogazu firmy SiGa-Tech model WTB-200 (ob. nr 67/4) na OŚ Cielcza zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiająca ochronna i	106 009,24	109 972,27	3 963,03	0,00	3 300,44
499	FSOT 671/XI/2023	654-2-4676	Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-15 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	6 057,63	6 284,13	226,50	0,00	188,67
500	FSOT 672/XI/2023	654-2-4677	Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-150 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	6 057,63	6 284,13	226,50	0,00	188,67
501	FSOT 673/XI/2023	442-2-4678	Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	20 192,22	20 947,10	754,88	0,00	628,68
502	FSOT 674/XI/2023	442-2-4679	Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	20 192,22	20 947,10	754,88	0,00	628,68
503	FSOT 675/XI/2023	654-2-4680	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
504	FSOT 676/XI/2023	654-2-4681	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16

505	FSOT 677/XI/2023	654-2-4682	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
506	FSOT 678/XI/2023	654-2-4683	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
507	FSOT 679/XI/2023	654-2-4684	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16
508	FSOT 680/XI/2023	800-2-4685	Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
509	FSOT 681/XI/2023	800-2-4686	Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
510	FSOT 682/XI/2023	800-2-4687	Pomiar przepływu firmy Esters Elektronik GmbH model GD 300EX-12517WA00-V4V4 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	10 096,11	10 473,54	377,43	0,00	314,33
511	FSOT 683/XI/2023	809-2-4688	Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	19,15	2 094,71	2 075,56	0,00	2 062,98
512	FSOT 684/XI/2023	654-2-4689	Odwadniacz sieciowy biogazu firmy SiGa-Tech typ OSp-400 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	10 096,11	10 473,54	377,43	0,00	314,33
67/5 – pochodnia biogazu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	FSOT 685/XI/2023	654-2-4690	Pochodnia biogazu prod. Siga Tech typ SGt-1s 250 z płomieniem ukrytym zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i połączeń wyrównawczych na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)	93 503,98	143 863,09	50 359,11	30 993,78	15 498,26
514	FSOT 686/XI/2023	654-2-4691	Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy Siga Tech model Armaturen Z014-Ao dn 100 mm o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)	3 533,56	3 665,75	132,19	0,00	110,16

515	FSOT 687/XI/2023	800-2-4692	Czujnik ciśnienia firmy Kromschroder model DG 6U-3 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
516	FSOT 688/XI/2023	800-2-4693	Czujnik iskry firmy Kromschroder model UVS 10D6G1 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
67/6 – filtr węglowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	FSOT 689/XI/2023	654-2-4694	Filtr węglowy firmy SiGa-Tech typ SLX-d- 2 szt. posadowione na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i połączeń wyrównawczych na OŚ Cielcza (ob. nr 67/6)	126 201,45	130 919,37	4 717,92	0,00	3 929,14
518	FSOT 690/XI/2023	654-2-4695	Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
519	FSOT 691/XI/2023	654-2-4696	Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
520	FSOT 692/XI/2023	654-2-4697	Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
521	FSOT 693/XI/2023	654-2-4698	Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
522	FSOT 694/XI/2023	654-2-4699	Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcza	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
68 – zbiornik biogazu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	FSOT 695/XI/2023	104-2-4700	Zbiornik biogazu - dwupowłokowy firmy SiGa-Tech typ SGTc-dm810 na Oś Cielcza (ob. nr 68) zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i połączeń wyrównawczych wraz z masztami odgromowymi	245 750,36	446 795,86	201 045,50	150 148,77	40 733,19
524	FSOT 696/XI/2023	442-2-4701	Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	8 076,96	8 378,84	301,88	0,00	251,35
525	FSOT 697/XI/2023	442-2-4702	Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	8 076,96	8 378,84	301,88	0,00	251,35

526	FSOT 698/XI/2023	654-2-4703	Klapa zwrotna z przepustnicą regulacyjną firmy SiGa-Tech o dn 200 stanowiąca wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	5 048,15	5 236,78	188,63	0,00	157,02
527	FSOT 699/XI/2023	800-2-4704	Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 68)	4 038,48	4 189,42	150,94	0,00	125,67
528	FSOT 700/XI/2023	800-2-4705	Pomiar laserowy wypełnienia zbiornika firmy SiGa-Tech prod. ABB model LLT100 stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	6 057,63	6 284,13	226,50	0,00	188,67
529	FSOT 701/XI/2023	211-2-4706	Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza	26 379,68	261 520,71	235 141,03	52 083,04	168 923,27
Obiekt nr 26 – Budynek socjalno administracyjny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	FSOT 702/XI/2023	109-0-1030	Budynek socjalno-administracyjny- Cielcza-zwiększenie wartości	18 890,15	325 515,79	306 625,64	74 976,32	223 056,52
531	FSOT 703/XI/2023	487-2-4707	Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	192,22	37 160,75	36 968,53	0,00	16 842,33
532	FSOT 704/XI/2023	990-2-4708	System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	76,96	14 864,30	14 787,34	0,00	14 736,81
533	FSOT 705/XI/2023	487-2-4709	Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	192,22	37 160,75	36 968,53	0,00	16 842,33
534	FSOT 706/XI/2023	990-2-4710	System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	76,96	14 864,30	14 787,34	0,00	14 736,81

535	FSOT 707/XI/2023	487-2-4711	Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3080 -D15S z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	76,96	14 864,30	14 787,34	0,00	13 564,88
536	FSOT 708/XI/2023	487-2-4712	Komputer stacjonarny PC firmy DELL model Precision 3240 z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	96,11	18 580,37	18 484,26	0,00	8 421,16
537	FSOT 709/XI/2023	990-2-4713	Licencja systemu Scada na potrzeby OŚ Cielcza model AVEA Edge SCADA RT 32k prod. AWEA Group plc - UK, dystrybutor Astro Sp. zo.o. zainstalowana w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	1 247,59	241 173,26	239 925,67	0,00	109 306,59
538	FSOT 710/XI/2023	488-2-4714	Szafa sterownicza rack prod. Atel nr kat. #05598 zlokalizowana w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza	96,11	18 580,37	18 484,26	0,00	18 421,16
Garaże ob. 28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	FSOT 711/XI/2023	102-2-1032	Budynek - garaże Cielcza-zwiększenie wartości	26 114,39	438 510,33	412 395,94	92 156,94	67 420,00
Budynek stacji transformatorowej ob. 27:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

540	FSOT 712/XI/2023	211-2-1037	Budynek - stacja transformatorowa Cielcza- zwiększenie wartości	111 045,70	1 855 930,81	1 744 885,11	383 138,11	193 734,17
541	FSOT 713/XI/2023	488-2-4715	Bateria kondensatora w budynku- zasił 2 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza	336,47	36 383,05	36 046,58	0,00	825,67
542	FSOT 714/XI/2023	488-2-4716	Bateria kondensatora w budynku- zasił 1 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza	336,47	36 383,05	36 046,58	0,00	825,67
KONTENER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	FSOT 715/XI/2023	z ujawnienia	Kontener (domek pomiarowy) przy odpływie ścieków oczyszczonych na OŚ Cielcza- zwiększenie wartości	1 887,96	31 267,92	29 379,96	6 227,14	22 294,04
Ogrodzenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	FSOT 716/XI/2023	291-2-1090	Ogrodzenie stalowe Cielcza - zwiększenie wartości	32 185,82	533 035,73	500 849,91	106 156,51	164 712,61
Sieci i instalacje międzyobiektowe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	FSOT 717/XI/2023	211-2-4717	Rurociągi osadu nadmiernego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza	240 102,39	359 416,48	119 314,09	71 579,43	37 862,60
546	FSOT 718/XI/2023	211-2-4718	Rurociągi osadu nadmiernego zagęszczonego z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza	81 133,56	121 451,19	40 317,63	24 187,56	12 794,15

547	FSOT 719/XI/2023	211-2-4719	Rurociągi tłoczne osadu nadmiernego (pompownia osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza	52 989,55	79 321,75	26 332,20	15 797,28	8 356,25
548	FSOT 720/XI/2023	211-2-4720	Rurociągi dopływowy osadu wstępnego i wód nadosadowych (pompowni osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza	19 788,71	118 683,81	98 895,10	94 960,99	3 120,44
549	FSOT 721/XI/2023	211-2-4721	Rurociągi osadu przefermentowanego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza	157 319,78	235 496,79	78 177,01	46 900,25	24 808,42
550	FSOT 722/XI/2023	211-2-4722	Rurociągi powietrza złowonnego części osadowej z rur PEHD na OŚ Cielcza	45 342,35	750 923,76	705 581,41	149 549,90	79 106,05
551	FSOT 723/XI/2023	211-2-4723	Rurociągi biogazu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm	195 907,67	293 260,15	97 352,48	58 404,10	30 893,46
552	FSOT 724/XI/2023	211-2-4724	Rurociąg ciał pływających z osadników wstępnych do instalacji osadu wstępnego na OŚ Cielcza z rur PEHD	153 911,82	262 389,89	108 478,07	77 878,95	24 270,86
553	FSOT 725/XI/2023	211-2-4725	Rurociągi wody nadosadowej z zagęszczacza grawitacyjnego os. wstępnego do komory mieszania na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm	252 855,01	378 506,33	125 651,32	75 381,24	39 873,73
554	FSOT 726/XI/2023	211-2-4726	Rurociągi polielektrolitu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 32 mm i dn 63 mm	38 477,99	57 598,79	19 120,80	11 471,06	6 067,64
555	FSOT 727/XI/2023	211-1-4727	Rurociągi tłoczne wody technologicznej na OŚ Cielcza z rur PEHD	39 936,67	661 398,78	621 462,11	131 720,58	69 675,03
556	FSOT 728/XI/2023	211-1-4728	Rurociągi wody wodociągowej z rur PEHD na OŚ Cielcza	10 930,75	188 024,81	177 094,06	43 051,93	19 069,91
557	FSOT 729/XI/2023	211-2-4729	Rurociągi gazu ziemnego na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm	19 357,23	645 563,30	626 206,07	388 829,51	33 771,28
558	FSOT 730/XI/2023	211-2-4730	Rurociągi kanalizacji sanitarnej na OŚ Cielcza z rur PVC	227 459,65	433 666,76	206 207,11	160 985,96	35 868,89
559	FSOT 731/XI/2023	211-2-4731	Rurociągi preizolowane C.O – zasilanie i powrótna OŚ Cielcza z rur Preizol	276 824,78	586 355,76	309 530,98	116 775,43	167 171,50
560	FSOT 732/XI/2023	211-7-4732	Rurociągi kanalizacji deszczowej na OŚ Cielcza z rur PP o dn od 110 mm do 500 mm	134 227,64	1 031 953,46	897 725,82	219 123,83	104 136,16
561	FSOT 733/XI/2023	211-0-4733	Kabel światłowodowy na OŚ Cielcza	37 263,58	619 927,97	582 664,39	125 702,24	65 011,60

562	FSOT 734/XI/2023	211-2-4734	Zasilanie elektryczne do rozdzielnic obiektowych na OŚ Cielcza	55 955,06	948 782,37	892 827,31	206 653,00	97 621,30
563	FSOT 735/XI/2023	220-2-1045	Instalacja oświetlenia zewnętrznego na OŚ Cielcza - zwiększenie wartości	37 263,58	617 129,95	579 866,37	122 904,22	65 011,60
564	FSOT 736/XI/2023	226-7-4735	Zbiornik wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza	26 915,54	206 928,73	180 013,19	43 939,02	20 881,49
565	FSOT 737/XI/2023	210-7-4736	Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 10/100 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza	10 766,22	82 771,49	72 005,27	17 575,60	8 352,60
566	FSOT 738/XI/2023	226-7-4737	Zbiornik wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza	80 746,60	620 786,18	540 039,58	131 817,07	228 705,46
567	FSOT 739/XI/2023	210-7-4738	Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 20/200 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza	10 766,22	82 771,49	72 005,27	17 575,60	48 352,60
Drogi i place:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	FSOT 740/XI/2023	220-2-1083	Drogi i place - Cielcza-zwiększenie wartości	123 654,31	2 054 134,77	1 930 480,46	418 577,08	1 083 250,63
ZIELEŃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	FSOT 741/XI/2023	031-4-1069	Grunt w Cielczy dz. nr 302/11, 302/13 - zwiększenie wartości	0,00	193 663,96	193 663,96	157 280,91	35 825,67
570	FSOT 742/XI/2023	031-4-1258	Nieruchomość położona w Cielczy dz. nr 302/12 o pow. 8,6516 ha- zwiększenie wartości	0,00	31 564,09	31 564,09	31 564,09	0,00
571	FSOT 743/XI/2023	800-2-4739	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu wstępnego firmy TechMag o dn 200 mm zamontowany na rurociągu spustowym (przy osadniku wstępnym - w komorze osadu wstępnego) na OŚ Cielcza	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00
572	FSOT 744/XI/2023	800-2-4740	Przepływomierz elektromagnetyczny osadu nadmiernego firmy TechMag o dn 150 mm zamontowany pomiędzy blokami technologicznymi na OŚ Cielcza	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00
573	FSOT 636/XI/2023	211-1-4641	Przyłącze wody technologicznej do podlewania zieleni na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 110 mm	0,00	169 791,28	169 791,28	169 791,28	0,00
				28 720 192,45	**76 428 421,31**	**47 708 228,86**	**11 041 403,50**	**10 359 302,98**

Lp.	Nr OT	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Charakterystyka środka trwałwego	Wartość dotacji	Wartość ŚT	Wartość podatkowa	Wkład Własny Gmina Jarocin	Wkład Własny PWiK
1	FSOT 121/IX/2023	101-2-4142	Hala instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Obiekt nr 61 Hala instalacji odzysku fosforu - w konstrukcji żelbetowo -stalowej o powierzchni całkowitej 303,05 m2, wysokości 11,31m, powierzchni użytkowej 290,09m2 i kubaturze 4413,91 m3. Obudowa płyta warstwowa, dach dwuspadowy. W hali znajduje się wydzielone pomieszczenie sterowni i węzeł sanitarny o powierzchni odpowiednio 22,96 i 5,15 m2. Instalacje w obiekcie: c.o., ciepła technologicznego, wodociągowa, wody technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, sprężonego powietrza, technologiczna (odcieki z odwadniania i Wasstrip), dozowanie reagentów, elektryczna i AKPiA.	1 955 842,90	5 065 216,66	3 109 373,76	1 240 467,52	554 565,07
2	FSOT 122/IX/2023	104-2-4143	Zbiornik odcieków z odwadniania końcowego przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Obiekt nr 61/1 Zbiornik odcieków z odwadniania końcowego - okrągły w konstrukcji żelbetowej o powierzchni całkowitej 55, 42 m2, średnicy 8,4m , wysokości 4,32m (1,22m n.p.t) i objętości 209,49 m3. Instalacje w obiekcie: elektryczna i AKPiA i technologiczna.	240 972,55	441 913,03	200 940,48	117 638,38	42 203,66
3	FSOT 123/IX/2023	104-2-4144	Wiata magazynowa zbiornika MgCl2 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Obiekt nr 61/2 Wiata magazynowa zbiornika MgCl2 - w konstrukcji żelbetowo - stalowej o powierzchni całkowitej 22,09 m2, wysokości 6,61m. Instalacje w obiekcie: elektryczna i AKPiA, technologiczna, stacja rozładunku reagentów z cystern samochodowych.	62 947,11	135 273,66	72 326,55	22 372,17	44 421,75
4	FSOT 124/IX/2023	603-2-4145	Zbiornik Magazynowy NaOH przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Zbiornik magazynowy na NaOH =<50% (wodorotlenek sodu)– firmy Weber Polska Sp. zo.o., zbiornik magazynowy o objętości roboczej (pojemność użytkowa) V= 20 m3, pojemność całkowita Vc= 21,0 m3, wykonany z płyt z polietylenu PE-100 RC o numerze fabrycznym nr 1400998/856/Z.C, średnica wewnętrzna zbiornika 2500mm, wysokość cylindra zbiornika 4290 mm.	26 346,44	117 571,86	91 225,42	-	91 225,42
5	FSOT 125/IX/2023	449-2-4146	Zestaw dozowania NaOH firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Zestaw dozujący NaOH- firmy TUFFSKID model 37" floor skid	19 391,07	19 595,31	204,24	-	204,24
6	FSOT 126/IX/2023	440-2-4147	Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa dozująca NaOH (wodorotlenek sodu) firmy Grundfos typu DDA 30-4, AR-PV/V/C/F-31 U7U7BG nr A977226881000195 1P11926 maksymalna wydajność 20 l/h, moc 24W	32 318,46	32 658,85	340,39	-	340,39
7	FSOT 127/IX/2023	440-2-4148	Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa dozująca NaOH (wodorotlenek sodu) firmy Grundfos typu DDA 30-4, AR-PV/V/C--F-31 U7U7BG nr A977226881000185 9P11916 maksymalna wydajność 20 l/h, moc 24 W	32 318,46	32 658,85	340,39	-	340,39
8	FSOT 128/IX/2023	809-2-4149	Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika NaOH model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika NaOH model 4220 firmy Carlos Arboles – zestaw kombinowany (natrysk bezpieczeństwa z myjką do oczu i twarzy) z chemoodporną powłoką antykorozyjną z poliamidu 11, przepływ: prysznic do 100 l/min, oczomyjka do 20 l/min, ciśnienie 2-8 bar – automatyczna regulacja ciśnienia i przepływu wody, kolor żółty	10 341,91	10 450,84	108,93	-	108,93
9	FSOT 129/IX/2023	449-2-4150	Stanowisko rozładunku wodorotlenku sodu (NaOH) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Stanowisko rozładunku wodorotlenku sodu (NaOH) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska Sp. z o.o., Sp. k., nr fabryczny GP 023, nr rej TDT 712N-801, jest to instalacja przeznaczona do dolnego rozładunku cystern samochodowych za pomocą przewodu rozładunkowego (urządzenia NO) do zbiornika magazynowego, wąż kompozytowy Gassoflex SST średnica nominalna dn 80 o długości 10 metrów, instalacja rozładunku autocystern zaprojektowana jest jako instalacja z ręczną i automatyczną obsługą armatury, maksymalne natężenie przepływu 30 m3/h, ciśnienie pracy (max) 3,0 bar, ciśnienie próby TDT 4,5 bar; temperatura pracy uno: +15/+40 stopni Celsjusza	42 806,36	62 419,70	19 613,34	10 318,97	6 740,84
10	FSOT 130/IX/2023	603-2-4151	Zbiornik magazynowy na MgCl2– firmy Weber Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Zbiornik magazynowy na MgCl2=<30% (chlorek magnezu) (obiekt nr 61/2)– firmy Weber Polska Sp. zo.o., zbiornik magazynowy o objętości roboczej (pojemność użytkowa) V= 30 m3, pojemność całkowita Vc= 31,6 m3, wykonany z płyt z polietylenu PE-100 RC o numerze fabrycznym nr 1400998/855/Z.C, średnica wewnętrzna zbiornika 3000mm, wysokość cylindra zbiornika 4380 mm.	32 201,21	143 698,94	111 497,73	-	111 497,73
11	FSOT 131/IX/2023	449-2-4152	Zestaw dozowania MgCl2 firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Zestaw dozujący MgCl2 firmy TUFFSKID model 37" floor skid nr A977226921000008 76P11934;	38 782,14	39 190,61	408,47	-	408,47
12	FSOT 132/IX/2023	440-2-4153	Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4, AR-PV/T/C-F-31 U7U7BG nr A977226921000087 6P11934 maksymalna wydajność 40 l/h, moc 24 W	32 318,46	32 658,85	340,39	-	340,39
13	FSOT 133/IX/2023	440-2-4154	Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4, AR-PV/vT/C-F-31 U7U7BG nr A977226921000085 5P11934 maksymalna wydajność 40 l/h, moc 24 W	32 318,46	32 658,85	340,39	-	340,39
14	FSOT 134/IX/2023	449-2-4155	Stanowisko rozładunku chlorku magnezu (MgCl2) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Stanowisko rozładunku chlorku magnezu (MgCl2) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska, nr fabryczny GP 024, nr rej TDT 712N-800, jest to instalacja przeznaczona do dolnego rozładunku cystern samochodowych za pomocą przewodu rozładunkowego (urządzenia NO) do zbiornika magazynowego, wąż kompozytowy Gassoflex SST średnica nominalna dn 80 o długości 10 metrów, instalacja rozładunku autocystern zaprojektowana jest jako instalacja z ręczną i automatyczną obsługą armatury, maksymalne natężenie przepływu 25-30 m3/h, ciśnienie pracy (max) 2,0 bar, ciśnienie próby TDT 3,0 bar; temperatura pracy uno: -20/+50 stopni Celsjusza	28 537,57	41 613,12	13 075,55	6 879,30	4 493,89
15	FSOT 135/IX/2023	449-2-4156	Zestaw dozujący kwasek cytrynowy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Zestaw dozujący kwasku cytrynowego- TUFFSKID model 37" floor skid,	6 463,69	6 531,77	68,08	-	68,08
16	FSOT 136/IX/2023	440-2-4157	Pompa dozująca kwasek cytrynowy firmy Grundfos typu DDA 120-Z przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa dozująca kwasek cytrynowy firmy Grundfos typu DDA 120-Z, AR-PV/V/C-F-31 A7BC nr A977226921000019 51P11926 maksymalna wydajność 120 l/h, moc 80W	32 318,46	32 658,85	340,39	-	340,39
17	FSOT 137/IX/2023	809-2-4158	Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika kwasu cytrynowego model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika kwasu cytrynowego model 4220 firmy Carlos Arboles – zestaw kombinowany (natrysk bezpieczeństwa z myjką do oczu i twarzy) z chemoodporną powłoką antykorozyjną z poliamidu 11 , przepływ: prysznic do 100 l/min, oczomyjka do 20 l/min, ciśnienie 2-8 bar – automatyczna regulacja ciśnienia i przepływu wody, kolor żółty	10 341,91	10 450,84	108,93	-	108,93
18	FSOT 138/IX/2023	809-2-4159	Oczomyjka mrozoodporna typ 2008 przy stacji rozładunkowej reagentów - firmy EyeSpray Scandinavia AB, przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Oczomyjka mrozoodporna typ 2008 przy stacji rozładunkowej reagentów (umieszczona w elektrycznie podgrzewanej obudowie)- firmy EyeSpray Scandinavia AB, model 10050, przeznaczona do przemywania oczu podczas udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w przypadkach zaprószenia oczu czy dostania się do oczu substancji chemicznych	14 220,12	14 369,89	149,77	-	149,77
19	FSOT 139/IX/2023	440-2-4160	Pompa recyrkulacyjna reaktora – pompa wirowa firmy FRIATEC (RHEINHUTTE) typ RPROPF 200 CS nr 351894 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa recyrkulacyjna reaktora – pompa wirowa firmy FRIATEC (RHEINHUTTE) typ RPROPF 200 CS nr 351894; nominalna wydajność 220 m3/h, pobór mocy 3,7 kW, wysokość tłoczenia 2,0 m,	361 966,72	365 779,13	3 812,41	-	3 812,41
20	FSOT 140/IX/2023	505-2-4161	Kolumna krystalizacyjna (reaktor) Pearl 500 wraz z pokrywą hermetyczną instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Kolumna krystalizacyjna (reaktor) Pearl 500 wraz z pokrywą hermetyczną - nr fabryczny 1592, wykonana ze stali nierdzewnej 301 (elementy zewnętrzne), 307 (elementy wewnętrzne), , objętość robocza 16,2 m3, całkowita 18,2 m3, wysokość 5950 mm, pokrywa hermetyczna wyposażona w 6 szt. klap rewizyjnych dla celów kontroli i konserwacji oraz króciec wyprowadzenia powietrza spod pokrywy (dostarczona i zamontowana w ramach odrębnej umowy);	11 912 750,00	12 501 500,00	588 750,00	1 500,00	-
21	FSOT 141/IX/2023	442-2-4162	Wentylator powietrza spod pokrywy reaktora firmy Venture Industries, modelTD-160/100N SILENT na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Wentylator powietrza spod pokrywy reaktora- wentylator kanałowy firmy Venture Industries, modelTD-160/100N SILENT , wydajność 180 m3/h, pobór mocy 29 W, prędkość obrotowa 2400 obr/min- (dostarczony i zamontowany w ramach odrębnej umowy);	1 292,73	1 306,35	13,62	-	13,62

22	FSOT 142/IX/2023	643-2-4163	Strumienicowy układ zasypowy produkcji Mostostal na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Strumienicowy układ zasypowy produkcji Mostostal- lej zasypowy ze stali nierdzewnej 304L, wymiary 1200x1200mm, wyposażony w strumienicę firmy Pardee Engineering	103 419,06	104 508,32	1 089,26	-	1 089,26
23	FSOT 143/IX/2023	653-2-4164	Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny filtratu odwadniania typu DCF-800 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny filtratu odwadniania (odcieków z odwadniania końcowego osadów przefermentowanych) typu DCF-800 firmy EATON z pojedynczym siłownikiem, nr seryjny F-51143, maksymalna wydajność 25 m3/h; stal kwasodoporna, służy do trudnych warunków przetwarzania cieczy o dużej lepkości, ściernych, lepkich lub w inny sposób trudnych do obróbki.	142 201,21	143 698,94	1 497,73	-	1 497,73
24	FSOT 144/IX/2023	440-2-4165	Pompa zasilająca filtratu odwadniania firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa zasilająca filtratu odwadniania (odcieków z odwadniania końcowego osadów przefermentowanych) – 1 szt., firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L, nr fabryczny 500956666/00200001, nominalna wydajność 2,67 m3/h , moc silnika 3 kW, wysokość podnoszenia 17,65 m, moc pobierana 1,57 kW,	71 100,60	71 849,47	748,87	-	748,87
25	FSOT 145/IX/2023	440-2-4166	Pompa zasilająca filtratu odwadniania) firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa zasilająca filtratu odwadniania (odcieków z odwadniania końcowego osadów przefermentowanych)- 1 szt., firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L, nr fabryczny 500956666/00200002, nominalna wydajność 2,67 m3/h, maksymalna wydajność 8 m3/h, moc 3 kW, wysokość podnoszenia 17,65 m, moc pobierana 1,57 kW,	71 100,60	71 849,47	748,87	-	748,87
26	FSOT 146/IX/2023	653-2-4167	Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny Wasstrip typu DCF-1600 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny Wasstrip (odcieków z zagęszczania i odwadniania wstępnego) typu DCF-1600 firmy EATON z pojedynczym siłownikiem, nr seryjny F-51217, maksymalna wydajność 31 m3/h, stal nierdzewna, służy do trudnych warunków przetwarzania cieczy o dużej lepkości, ściernych, lepkich lub w inny sposób trudnych do obróbki.	155 128,59	156 762,48	1 633,89	-	1 633,89
27	FSOT 147/IX/2023	440-2-4168	Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa zasilająca Wasstrip (odcieków z zagęszczania i odwadniania wstępnego) – 1 szt., firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M nr fabryczny 0500956666/00100001, nominalna wydajność 21,37 m3/h, maksymalna wydajność 25 m3/h, moc silnika 4kW, wysokość podnoszenia 18,64 m, moc pobierana 2,68 kW,	84 027,99	84 913,01	885,02	-	885,02
28	FSOT 148/IX/2023	440-2-4169	Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Pompa zasilająca Wasstrip (odcieków z zagęszczania i odwadniania wstępnego) – 1 szt., firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M nr fabryczny 0500956666/00100002, nominalna wydajność 21,37 m3/h, maksymalna wydajność 25 m3/h, moc silnika 4kW, wysokość podnoszenia 18,64 m, moc pobierana 2,68 kW,	84 027,99	84 913,01	885,02	-	885,02
29	FSOT 149/IX/2023	505-2-4170	Sito wibracyjne ociekowe KASON typ K-30-1SS nr M-12155 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Sito wibracyjne ociekowe KASON typ K-30-1SS nr M-12155, maksymalna wydajność 565 kg/h; moc 0,37 kW, stal nierdzewna	310 257,19	313 524,97	3 267,78	-	3 267,78
30	FSOT 150/IX/2023	505-2-4171	Suszarka granulatu ze złożem zawieszonym KASON typ K-30/40-1FBD-SS nr M-12157 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Suszarka granulatu ze złożem zawieszonym KASON typ K-30/40-1FBD-SS nr M-12157, rozkład wielkościowy granul 0,5-5,5 mm, maksymalna wydajność 82 kg/h, moc 8,39 kW, rama ze stali węglowej malowanej, powierzchnie stykające się z produktem wykonane ze stali nierdzewnej 304; wyposażona w wentylator na wlocie suszarki firmy Howden model AF-15-R13446-7	1 189 319,22	1 201 845,69	12 526,47	-	12 526,47
31	FSOT 151/IX/2023	505-2-4172	Cyklon powietrza wylotowego (po suszarce) ONEIDA model 5HP na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Cyklon powietrza wylotowego (po suszarce) ONEIDA model 5HP, skuteczność 99,9% dla cząstek 0,2-2,0 mikrometrów, z koszem stalowym i kartridżowym wkładem filtracyjnym z poliestru, zakończony pokrywą z tworzywa, wykonanie stal węglowa, wydajność 48,7 m3/min, moc 4 kW,	64 636,91	65 317,70	680,79	-	680,79
32	FSOT 152/IX/2023	643-2-4173	Transporter granulatu - przenośnik kubełkow; firmy Uni Trak model TT-500 TipTrak na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Transporter granulatu - przenośnik kubełkow; firmy Uni Trak model TT-500 TipTrak, nr 205961, zapewnia transport struwitu z suszarki do sita klasyfikującego, wykonanie ramy, obudowy i włazów stal węglowa, wykonanie części mających kontakt z produktem stal nierdzewna 304, wyposażone w wizjery z poliwęglanu, kubełki polipropylenowe, wyd. 150 kg/h, wymiary część pozioma od wlotu 2300 mm; część pionowa 9475 mm, część pozioma wylot 2800 mm.	355 503,02	359 247,35	3 744,33	-	3 744,33
33	FSOT 153/IX/2023	505-2-4174	Sito wibracyjne klasyfikacji granulatu firmy KASON typ K-30-4 SS nr M-12156 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Sito wibracyjne klasyfikacji granulatu firmy KASON typ K-30-4 SS nr M-12156, wyd. 57 kg/h, moc 0,37 kW, stal nierdzewna	267 150,03	274 334,34	7 184,31	-	7 184,31
34	FSOT 154/IX/2023	505-2-4175	Konstrukcja metalowa silosu granulatu- rama wsporcza firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Konstrukcja metalowa silosu granulatu- rama wsporcza firmy Walter KRAUSE GmbH, składająca się z platformy górnej i ramy o wymiarach 4267mmx4267mmx7925mm; wykonana ze stali węglowej pokrytej warstwą epoksydową;	499 407,54	728 229,95	228 822,41	120 387,99	78 643,29
35	FSOT 155/IX/2023	505-2-4176	Silos granulatu (worki magazynowe) - firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Silos granulatu (worki magazynowe) - firmy Walter KRAUSE GmbH wykonane z elastycznego materiału, o wymiarach 1908mmx1908mmx4118mm; każdy elastyczny silos magazynuje 9 ton produktu - 4 szt.	149 712,91	156 762,48	7 049,57	-	1 633,89
36	FSOT 156/IX/2023	643-2-4177	Stanowisko załadunku produktu do worków Big-bag firmy SPIROFLOW model C1 Filer and Roller Conveyor na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Stanowisko załadunku produktu do worków Big-bag o pojemności 1 tony firmy SPIROFLOW model C1 Filer and Roller Conveyor, nr serii 1907508, wyposażone w ogniwa obciążeniowe do pomiaru wagi produktu oraz silniki wibracyjne o mocy 2x0,17 kW zapewniające równomierne rozłożenie produktu w big-bagu, a także izolatory wibracji;	190 000,00	248 207,26	58 207,26	-	2 586,99
37	FSOT 157IX/2023	604-2-4178	Zbiornik sprężonego powietrza- stały zbiornik ciśnieniowy firmy CSC SRL dla Atlas Copco, typ 3BAY na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Zbiornik sprężonego powietrza- stały zbiornik ciśnieniowy firmy CSC SRL dla Atlas Copco, typ 3BAY, nr fabryczny 20169, V=500 dm3, konstrukcja zbiornika cylindryczna, zbiornik naziemny, wolnostojący, materiał podstawowy: stal węglowa, zawór bezpieczeństwa typ B12,	5 000,00	6 531,77	1 531,77	-	68,08
38	FSOT 158/IX/2023	441-2-4179	Sprężarka bezolejowa spiralna SF 2+ FF firmy Atlas Copco- 7,75 bar przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Sprężarka bezolejowa spiralna SF 2+ FF firmy Atlas Copco- 7,75 bar wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym 272 dm3, , 4,2 l/s, nr seryjny: API753768, waga 236 kg, moc 2,2 kW	45 000,00	58 785,94	13 785,94	-	612,71
39	FSOT 159/IX/2023	653-2-4180	Mieszadło prętowe- AP System z silnikiem elektrycznym zamontowane w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Mieszadło prętowe- AP System - mieszało APS ISP, stal nierdzewna, z silnikiem elektrycznym klasy F 220/380 Vat 50 Hz o mocy 3 kW,	75 000,00	97 976,55	22 976,55	-	22 149,42
40	FSOT 160/IX/2023	653-2-4181	Przelew (dekanter) części pływających- firmy AP System - typu ADA-10-10 zamontowany w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Przelew (dekanter) części pływających- firmy AP System - typu ADA-10-10 z odpływem grawitacyjnym na przegubie, stal nierdzewna, waga 85 kg, wym. 1068 mmx1350 mmx500 mm	24 000,00	31 352,49	7 352,49	-	7 352,49
41	FSOT 161/IX/2023	211-2-4182	Rurociągi technologiczne przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Rurociągi technologiczne: rurociąg odprowadzenia osadów z dna zbiornika odcieków oraz rurociąg odprowadzenia części pływających PVC160; rurociąg doprowadzenia odcieków z Ob. 24 PE110; rurociąg doprowadzenia odcieków do instalacji odzysku fosforu ze zbiornika odcieków PVC110; rurociąg doprowadzenia odcieków z WASSTRIP PVC225	4 536,56	8 322,61	3 786,05	1 375,86	2 069,72
42	FSOT 162/IX/2023	488-2-4183	Szafa zasilająco sterownicza (MCC) firmy Rockwell Automation w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Szafa zasilająco sterownicza (MCC) firmy Rockwell Automation zlokalizowana w sterowni – modułowa rozdzielnica napędowa niskiego napięcia model Allen-Bradley CENTERLINE 2500, stopień szczelności od wody i pyłu IP 54,	350 000,00	457 223,90	107 223,90	-	107 223,90
43	FSOT 163/IX/2023	488-2-4184	Stanowisko komputerowe sterowania lokalnego (PLC) w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Stanowisko komputerowe sterowania lokalnego (PLC) zlokalizowane w sterowni – główna szafa sterownicza MP produkcji Axter Adrian Kowalski nr seryjny 2/08/20, stopień szczelności od wody i pyłu IP 55, w tym monitory firmy Dell model P2719H5 wym. 27 cali- 2 szt. oraz komputery firmy Dell Embedded Box PC 5000 (wyposażony w procesor Intel Core i5-6440EQ(Quad Core, 6M Cache, do 3.4 GHz, 45W) (v2 CPU) (490-BDTW); dysk twardy 256 GB SSD M.2 SATA (400-ARXU) oraz 256 GB SSD M.2 SATA (dodatkowy) (400-ARTO)) – 3 szt.	115 000,00	150 230,71	35 230,71	-	35 230,71
44	FSOT 164/IX/2023	488-2-4185	Szafa sterowania zdalnego RP na podporze silosu produktu, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Szafa sterowania zdalnego RP zlokalizowana na podporze silosu produktu, produkcji Axter Adrian Kowalski, nr seryjny 3/08/20, stopień szczelności od wody i pyłu IP66,	90 000,00	117 571,86	27 571,86	-	27 571,86

45	FSOT 165/IX/2023	488-2-4182	Szafa sterowania rozładunku chemicznego CHP przy stanowiskach rozładunku reagentów, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Szafa sterowania rozładunku chemicznego CHP zlokalizowana przy stanowiskach rozładunku reagentów, produkcji Axter Adrian Kowalski nr seryjny 4/08/20, IP 66, wymiary 500x500x300 mm	10 000,00	13 063,54	3 063,54	-	3 063,54
46	FSOT 166/IX/2023	801-2-4186	Analizator dwukanałowy P-PO4 i N-NH4 firmy Hach Lange przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Analizator dwukanałowy z próbkowaniem okresowym, mierzący stężenia P-PO4 i N-NH4 firmy Hach Lange (złożony m.in. z analizatora fosforu ortofosforanowego PHOSPHAX sc; analizatora azotu amonowego online AMTAX sc., systemu pobierania próbek FILTRAX),	60 000,00	78 381,24	18 381,24	-	18 381,24
47	FSOT 167/IX/2023	487-2-4187	Drukarka etykiet Honeywell M-Class Mark II firmy DATAMAX-O'NEIL w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy	Drukarka etykiet Honeywell M-Class Mark II – półprzemysłowa firmy DATAMAX-O'NEIL	5 000,00	6 531,77	1 531,77	-	1 531,77
SUMA:					**19 447 326,15**	**24 232 112,78**	**4 784 786,63**	**1 520 940,19**	**1 204 736,71**

Raport szczegółowy - UBD-Udział bliansowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::03 -04

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:51:01
Strona: 1 (Pierwsza)

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(03): Centrum Etap I														
211-1-0249	4,0	1,5	311 610,31	0,00	0,00	311 610,31	18 696,61	0,00	0,00	0,00	4 674,12	23 370,73	288 239,58	07,5
Data prz:1998-04-01	Nazwa:Sieć wodociagowa w ul. Poznańskiej od Moniuszki do Kościelnej (zwiększenie wartości)													
211-1-3975	2,25	1,5	644 251,00	0,00	0,00	644 251,00	21 743,47	0,00	0,00	0,00	9 663,72	31 407,19	612 843,81	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm, 32 mm i 8(													
211-1-3978	2,25	1,5	163 895,29	0,00	0,00	163 895,29	5 531,44	0,00	0,00	0,00	2 458,44	7 989,88	155 905,41	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm													
211-1-3981	2,25	1,5	259 358,88	0,00	0,00	259 358,88	8 753,37	0,00	0,00	0,00	3 890,40	12 643,77	246 715,11	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Średniej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 32 mm i c													
211-2-3968	2,25	1,5	1 649 867,93	0,00	0,00	1 649 867,93	55 683,03	0,00	0,00	0,00	24 747,96	80 430,99	1 569 436,94	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:sieć kanalizacji sanitarnej o dn 1000/1600 mm od studni w ul. Poznańskiej do wiaduktu kolejowego- ujawnienie													
211-2-3969	2,25	1,5	1 029 036,25	0,00	0,00	1 029 036,25	34 729,96	0,00	0,00	0,00	15 435,60	50 165,56	978 870,69	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:sieć kanalizacji sanitarnej o dn 600/900 mm od ul. Wrocławskiej (Kościoła Św. Jerzego) do ul. Poznańskiej - ujawnienie													
211-2-3974	2,25	1,5	60 219,20	0,00	0,00	60 219,20	2 032,39	0,00	0,00	0,00	903,24	2 935,63	57 283,57	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Al. Niepodległości w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
211-2-3976	2,25	1,5	1 164 172,41	0,00	0,00	1 164 172,41	39 290,80	0,00	0,00	0,00	17 462,64	56 753,44	1 107 418,97	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowyc													
211-2-3979	2,25	1,5	221 755,97	0,00	0,00	221 755,97	7 484,25	0,00	0,00	0,00	3 326,28	10 810,53	210 945,44	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowy													
211-2-3982	2,25	1,5	352 444,52	0,00	0,00	352 444,52	11 894,98	0,00	0,00	0,00	5 286,72	17 181,70	335 262,82	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-3985	2,25	1,5	3 575,19	0,00	0,00	3 575,19	120,64	0,00	0,00	0,00	53,64	174,28	3 400,91	04,9
Data prz:2022-06-29	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
211-2-3986	2,25	1,5	286 930,22	0,00	0,00	286 930,22	9 683,87	0,00	0,00	0,00	4 303,92	13 987,79	272 942,43	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Rynek w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
Podsumowanie strony:			6 147 117,17	0,00	0,00	6 147 117,17	215 644,81	0,00	0,00	0,00	92 206,68	307 851,49	5 839 265,68	5
Narastająco:			6 147 117,17	0,00	0,00	6 147 117,17	215 644,81	0,00	0,00	0,00	92 206,68	307 851,49	5 839 265,68	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-7-3970	2,25	1,5	874 626,03	0,00	0,00	874 626,03	29 518,61	0,00	0,00	0,00	13 119,36	42 637,97	831 988,06	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej na terenie placu targowego w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm													
211-7-3972	2,25	1,5	1 005 443,20	0,00	0,00	1 005 443,20	33 933,73	0,00	0,00	0,00	15 081,60	49 015,33	956 427,87	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy przy placu targowym w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z p													
211-7-3973	2,25	1,5	2 703 136,33	0,00	0,00	2 703 136,33	55 793,35	0,00	0,00	0,00	40 547,04	96 340,39	2 606 795,94	03,6
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kan.deszczowej ul.Kasztanowa w Jarocinie wraz z wpustami ulicznymi oraz przyłączami kan. deszcz. Sieć kan. deszcz. w Al.Niepodległości w Jar													
211-7-3977	2,25	1,5	1 719 239,31	0,00	0,00	1 719 239,31	58 024,30	0,00	0,00	0,00	25 788,60	83 812,90	1 635 426,41	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączam													
211-7-3980	2,25	1,5	460 974,22	0,00	0,00	460 974,22	15 557,90	0,00	0,00	0,00	6 914,64	22 472,54	438 501,68	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączar													
211-7-3983	2,25	1,5	1 085 465,83	0,00	0,00	1 085 465,83	36 634,48	0,00	0,00	0,00	16 281,96	52 916,44	1 032 549,39	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Średniej w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz z przyłączami k													
211-7-3984	2,25	1,5	572 203,14	0,00	0,00	572 203,14	19 311,85	0,00	0,00	0,00	8 583,00	27 894,85	544 308,29	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy księdza kardynała Wyszyńskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm													
220-0-3987	0,0	0,0	191 413,53	0,00	0,00	191 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 413,53	00,0
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Mickiewicza w Jarocinie inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-3988	0,0	0,0	273 957,71	0,00	0,00	273 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 957,71	00,0
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Średniej w Jarocinie inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-3989	0,0	0,0	645 555,04	0,00	0,00	645 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 555,04	00,0
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Kilińskiego w Jarocinie inwestycja w obcym środku trwałym													
220-7-3971	2,25	1,5	553 750,06	0,00	0,00	553 750,06	18 689,06	0,00	0,00	0,00	8 306,28	26 995,34	526 754,72	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym na terenie Placu Targowego w Jarocinie													
Razem (03): Centrum Etap I			16 232 881,57	0,00	0,00	16 232 881,57	483 108,09	0,00	0,00	0,00	226 829,16	709 937,25	15 522 944,32	4
(04): Centrum etap II														
211-1-4051	2,25	1,5	239 190,22	0,00	0,00	239 190,22	2 626,44	0,00	0,00	0,00	3 587,88	6 214,32	232 975,90	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
Podsumowanie strony:			10 324 954,62	0,00	0,00	10 324 954,62	270 089,72	0,00	0,00	0,00	138 210,36	408 300,08	9 916 654,54	4
Narastająco:			16 472 071,79	0,00	0,00	16 472 071,79	485 734,53	0,00	0,00	0,00	230 417,04	716 151,57	15 755 920,22	4

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4054	2,25	1,5	140 839,08	0,00	0,00	140 839,08	1 568,76	0,00	0,00	0,00	2 112,60	3 681,36	137 157,72	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Małej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4057	2,25	1,5	1 092 825,18	0,00	0,00	1 092 825,18	11 980,26	0,00	0,00	0,00	16 392,36	28 372,62	1 064 452,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40													
211-1-4060	2,25	1,5	46 944,26	0,00	0,00	46 944,26	526,50	0,00	0,00	0,00	704,16	1 230,66	45 713,60	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm, dn													
211-1-4063	2,25	1,5	35 505,04	0,00	0,00	35 505,04	343,68	0,00	0,00	0,00	532,56	876,24	34 628,80	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wolności w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 50 mm													
211-1-4066	2,25	1,5	48 285,73	0,00	0,00	48 285,73	543,24	0,00	0,00	0,00	724,32	1 267,56	47 018,17	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4069	2,25	1,5	175 369,07	0,00	0,00	175 369,07	1 930,08	0,00	0,00	0,00	2 630,52	4 560,60	170 808,47	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa na Rynku w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 110 mm													
211-1-4072	2,25	1,5	193 975,80	0,00	0,00	193 975,80	2 161,98	0,00	0,00	0,00	2 909,64	5 071,62	188 904,18	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4075	2,25	1,5	62 755,55	0,00	0,00	62 755,55	700,92	0,00	0,00	0,00	941,28	1 642,20	61 113,35	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4078	2,25	1,5	313 678,78	0,00	0,00	313 678,78	3 507,36	0,00	0,00	0,00	4 705,20	8 212,56	305 466,22	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wąskiej) z rur żeliwnych dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowyi													
211-1-4080	2,25	1,5	335 075,28	0,00	0,00	335 075,28	3 696,12	0,00	0,00	0,00	5 026,08	8 722,20	326 353,08	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Targowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4083	2,25	1,5	232 895,52	0,00	0,00	232 895,52	2 124,00	0,00	0,00	0,00	3 493,44	5 617,44	227 278,08	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączem wodociągowym z rur PE o dn 32 mm													
211-1-4086	2,25	1,5	353 454,97	0,00	0,00	353 454,97	3 976,38	0,00	0,00	0,00	5 301,84	9 278,22	344 176,75	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wod													
211-1-4089	2,25	1,5	508 859,55	0,00	0,00	508 859,55	5 724,66	0,00	0,00	0,00	7 632,84	13 357,50	495 502,05	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
Podsumowanie strony:			3 540 463,81	0,00	0,00	3 540 463,81	38 783,94	0,00	0,00	0,00	53 106,84	91 890,78	3 448 573,03	3
Narastająco:			20 012 535,60	0,00	0,00	20 012 535,60	524 518,47	0,00	0,00	0,00	283 523,88	808 042,35	19 204 493,25	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4092	2,25	1,5	990 681,76	0,00	0,00	990 681,76	7 843,44	0,00	0,00	0,00	14 860,20	22 703,64	967 978,12	02,3
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wr													
211-1-4095	2,25	1,5	273 601,43	0,00	0,00	273 601,43	2 497,86	0,00	0,00	0,00	4 104,00	6 601,86	266 999,57	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm													
211-1-4098	2,25	1,5	579 929,50	0,00	0,00	579 929,50	5 269,56	0,00	0,00	0,00	8 698,92	13 968,48	565 961,02	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Hallera w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm, dn 40													
211-1-4101	2,25	1,5	345 316,30	0,00	0,00	345 316,30	2 590,68	0,00	0,00	0,00	5 179,80	7 770,48	337 545,82	02,3
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz z rur PE o dn 90 mm wraz z przyłączami wodociąg													
211-1-4104	2,25	1,5	252 467,40	0,00	0,00	252 467,40	1 316,04	0,00	0,00	0,00	3 786,96	5 103,00	247 364,40	02,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur żeliwnych o dn 150 mm, dn 80 mm c													
211-2-4052	2,25	1,5	515 510,62	0,00	0,00	515 510,62	4 805,88	0,00	0,00	0,00	7 732,68	12 538,56	502 972,06	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowy													
211-2-4055	2,25	1,5	133 171,95	0,00	0,00	133 171,95	1 357,98	0,00	0,00	0,00	1 997,52	3 355,50	129 816,45	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o d													
211-2-4058	2,25	1,5	1 903 834,58	0,00	0,00	1 903 834,58	21 356,22	0,00	0,00	0,00	28 557,48	49 913,70	1 853 920,88	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm oraz dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarne													
211-2-4061	2,25	1,5	710 895,01	0,00	0,00	710 895,01	7 997,58	0,00	0,00	0,00	10 663,44	18 661,02	692 233,99	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4064	2,25	1,5	512 477,21	0,00	0,00	512 477,21	5 762,34	0,00	0,00	0,00	7 687,20	13 449,54	499 027,67	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4067	2,25	1,5	787 042,50	0,00	0,00	787 042,50	8 854,20	0,00	0,00	0,00	11 805,60	20 659,80	766 382,70	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kar													
211-2-4070	2,25	1,5	455 728,63	0,00	0,00	455 728,63	5 084,22	0,00	0,00	0,00	6 835,92	11 920,14	443 808,49	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej na Rynku w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 1													
211-2-4073	2,25	1,5	191 671,98	0,00	0,00	191 671,98	2 152,50	0,00	0,00	0,00	2 875,08	5 027,58	186 644,40	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o													
Podsumowanie strony:			7 652 328,87	0,00	0,00	7 652 328,87	76 888,50	0,00	0,00	0,00	114 784,80	191 673,30	7 460 655,57	3
Narastająco:			27 664 864,47	0,00	0,00	27 664 864,47	601 406,97	0,00	0,00	0,00	398 308,68	999 715,65	26 665 148,82	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4076	2,25	1,5	411 215,57	0,00	0,00	411 215,57	4 617,30	0,00	0,00	0,00	6 168,24	10 785,54	400 430,03	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4081	2,25	1,5	814 291,62	0,00	0,00	814 291,62	8 379,00	0,00	0,00	0,00	12 214,32	20 593,32	793 698,30	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur ka													
211-2-4084	2,25	1,5	144 589,41	0,00	0,00	144 589,41	1 352,16	0,00	0,00	0,00	2 168,88	3 521,04	141 068,37	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4087	2,25	1,5	451 129,72	0,00	0,00	451 129,72	4 812,24	0,00	0,00	0,00	6 766,92	11 579,16	439 550,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur kamionkowych o dn 200 mm oraz o dn 3													
211-2-4090	2,25	1,5	245 076,88	0,00	0,00	245 076,88	2 757,12	0,00	0,00	0,00	3 676,20	6 433,32	238 643,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowycl													
211-2-4093	2,25	1,5	2 380 048,40	0,00	0,00	2 380 048,40	22 171,98	0,00	0,00	0,00	35 700,72	57 872,70	2 322 175,70	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur kamionkowych o dn 500 mm w													
211-2-4096	2,25	1,5	462 840,39	0,00	0,00	462 840,39	4 316,76	0,00	0,00	0,00	6 942,60	11 259,36	451 581,03	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionko													
211-2-4099	2,25	1,5	837 368,43	0,00	0,00	837 368,43	7 816,50	0,00	0,00	0,00	12 560,52	20 377,02	816 991,41	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Hallera w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o													
211-2-4102	2,25	1,5	622 943,11	0,00	0,00	622 943,11	5 717,64	0,00	0,00	0,00	9 344,16	15 061,80	607 881,31	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionk													
211-2-4105	2,25	1,5	606 353,52	0,00	0,00	606 353,52	5 396,16	0,00	0,00	0,00	9 095,28	14 491,44	591 862,08	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur kamionkowych o dn 500 mm													
211-7-4053	2,25	1,5	297 542,86	0,00	0,00	297 542,86	1 184,94	0,00	0,00	0,00	4 463,16	5 648,10	291 894,76	01,9
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami													
211-7-4056	2,25	1,5	61 596,91	0,00	0,00	61 596,91	610,98	0,00	0,00	0,00	924,00	1 534,98	60 061,93	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Małej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm													
211-7-4059	2,25	1,5	2 656 004,27	0,00	0,00	2 656 004,27	29 384,88	0,00	0,00	0,00	39 840,12	69 225,00	2 586 779,27	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Śródmiejskiej w Jarocinie z rur GRP o dn 300 mm, dn 500 mm, dn 600 mm, dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z													
Podsumowanie strony:			9 991 001,09	0,00	0,00	9 991 001,09	98 517,66	0,00	0,00	0,00	149 865,12	248 382,78	9 742 618,31	2
Narastająco:			37 655 865,56	0,00	0,00	37 655 865,56	699 924,63	0,00	0,00	0,00	548 173,80	1 248 098,43	36 407 767,13	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-7-4062	2,25	1,5	1 371 294,89	0,00	0,00	1 371 294,89	15 424,56	0,00	0,00	0,00	20 569,44	35 994,00	1 335 300,89	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami ka													
211-7-4065	2,25	1,5	13 052 830,10	0,00	0,00	13 052 830,10	123 065,70	0,00	0,00	0,00	195 792,48	318 858,18	12 733 971,92	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności w Jarocinie z rur GRP o dn 300 mm i dn 2800 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dı													
211-7-4068	2,25	1,5	1 638 347,37	0,00	0,00	1 638 347,37	18 431,40	0,00	0,00	0,00	24 575,16	43 006,56	1 595 340,81	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kan													
211-7-4071	2,25	1,5	4 206 046,31	0,00	0,00	4 206 046,31	44 612,10	0,00	0,00	0,00	63 090,72	107 702,82	4 098 343,49	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej na Rynku w Jarocinie z rur GRP o dn 400 mm, dn 500 mm i dn 2800 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur F													
211-7-4074	2,25	1,5	286 236,23	0,00	0,00	286 236,23	3 220,14	0,00	0,00	0,00	4 293,60	7 513,74	278 722,49	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm													
211-7-4077	2,25	1,5	990 136,04	0,00	0,00	990 136,04	11 139,06	0,00	0,00	0,00	14 852,04	25 991,10	964 144,94	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm i dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz pr													
211-7-4079	2,25	1,5	668 141,74	0,00	0,00	668 141,74	7 516,62	0,00	0,00	0,00	10 022,16	17 538,78	650 602,96	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wąskiej) z rur GRP o dn 600 mm wraz z przyłączami kanaliza													
211-7-4082	2,25	1,5	1 334 318,52	0,00	0,00	1 334 318,52	14 601,06	0,00	0,00	0,00	20 014,80	34 615,86	1 299 702,66	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm i dn 800 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn													
211-7-4085	2,25	1,5	247 466,65	0,00	0,00	247 466,65	2 275,26	0,00	0,00	0,00	3 711,96	5 987,22	241 479,43	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur GRP o dn 500 mm wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm													
211-7-4088	2,25	1,5	3 321 921,84	0,00	0,00	3 321 921,84	35 571,36	0,00	0,00	0,00	49 828,80	85 400,16	3 236 521,68	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do separatora przy ul. Wojska Polskiego) z rur GRP o dn 900 mm wra													
211-7-4091	2,25	1,5	419 361,11	0,00	0,00	419 361,11	4 717,80	0,00	0,00	0,00	6 290,40	11 008,20	408 352,91	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm													
211-7-4094	2,25	1,5	6 442 953,08	0,00	0,00	6 442 953,08	59 502,36	0,00	0,00	0,00	96 644,28	156 146,64	6 286 806,44	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur GRP o dn 600 mm, dn 800 m													
211-7-4097	2,25	1,5	344 628,23	0,00	0,00	344 628,23	2 943,00	0,00	0,00	0,00	5 169,48	8 112,48	336 515,75	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłącza													
Podsumowanie strony:			34 323 682,11	0,00	0,00	34 323 682,11	343 020,42	0,00	0,00	0,00	514 855,32	857 875,74	33 465 806,37	2
Narastająco:			71 979 547,67	0,00	0,00	71 979 547,67	1 042 945,05	0,00	0,00	0,00	1 063 029,12	2 105 974,17	69 873 573,50	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-7-4100	2,25	1,5	1 446 809,80	0,00	0,00	1 446 809,80	13 327,62	0,00	0,00	0,00	21 702,12	35 029,74	1 411 780,06	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Hallera w Jarocinie z rur GRP o dn 800 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłączami kana													
211-7-4103	2,25	1,5	644 110,84	0,00	0,00	644 110,84	5 916,18	0,00	0,00	0,00	9 661,68	15 577,86	628 532,98	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur GRP o dn 600 mm wraz z wpustami ulicznymi z rur PP o dn 200 mm oraz przyłącz													
220-0-4112	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) - inwestycja w o													
220-0-4113	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Małej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4114	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wolności w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4115	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Łąkowej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4116	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Targowej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4117	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Barwickiego w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4118	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wodnej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4119	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wąskiej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4120	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Szpitalnej w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4121	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) - inwestycja w													
220-0-4122	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie (na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości posesji nr 10) - inwesty													
Podsumowanie strony:			2 090 920,64	0,00	0,00	2 090 920,64	19 243,80	0,00	0,00	0,00	31 363,80	50 607,60	2 040 313,04	2
Narastająco:			74 070 468,31	0,00	0,00	74 070 468,31	1 062 188,85	0,00	0,00	0,00	1 094 392,92	2 156 581,77	71 913 886,54	3

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
220-0-4123	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Hallera w Jarocinie - inwestycja w obcym środku trwałym													
220-0-4124	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Paderewskiego w Jarocinie (na odcinku od ul. Wrocławskiej do wysokości Kościoła Chrystusa K													
220-0-4125	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) - inwestycja v													
220-7-4106	2,25	1,5	766 074,58	0,00	0,00	766 074,58	8 618,34	0,00	0,00	0,00	11 491,08	20 109,42	745 965,16	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy skrzyżowaniu ulicy Św. Ducha z Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr													
220-7-4107	2,25	1,5	766 074,58	0,00	0,00	766 074,58	8 618,34	0,00	0,00	0,00	11 491,08	20 109,42	745 965,16	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 1527/3)													
220-7-4108	2,25	1,5	765 913,57	0,00	0,00	765 913,57	8 616,54	0,00	0,00	0,00	11 488,68	20 105,22	745 808,35	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy skrzyżowaniu ulicy Wodnej z Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 14													
220-7-4109	2,25	1,5	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	8 606,28	0,00	0,00	0,00	11 475,00	20 081,28	744 918,72	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 1480/2)													
220-7-4110	2,25	1,5	535 500,00	0,00	0,00	535 500,00	6 024,36	0,00	0,00	0,00	8 032,56	14 056,92	521 443,08	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie (dz. nr 608/1, 609/5)													
220-7-4111	2,25	1,5	663 749,49	0,00	0,00	663 749,49	7 467,18	0,00	0,00	0,00	9 956,28	17 423,46	646 326,03	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Separator lamelowy substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem wirowym przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (dz. nr 1092/1)													
Razem (04): Centrum etap II			62 099 898,96	0,00	0,00	62 099 898,96	627 031,80	0,00	0,00	0,00	931 498,44	1 558 530,24	60 541 368,72	3
Podsumowanie strony:			4 262 312,22	0,00	0,00	4 262 312,22	47 951,04	0,00	0,00	0,00	63 934,68	111 885,72	4 150 426,50	3
RAZEM RAPORT:			78 332 780,53	0,00	0,00	78 332 780,53	1 110 139,89	0,00	0,00	0,00	1 158 327,60	2 268 467,49	76 064 313,04	3

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - UBD-Udział bliansowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::01 -01

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:09:00
Strona: 1 (Pierwsza)

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(01): cz. ściekowa														
104-2-2501	4,5	4,5	82 433,14	0,00	0,00	82 433,14	7 728,10	0,00	0,00	0,00	3 709,49	11 437,59	70 995,55	13,9
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Wiata nad kanałami krat-OŚ Cielcza													
104-2-3809	2,5	2,5	192 343,92	0,00	0,00	192 343,92	10 017,92	0,00	0,00	0,00	4 808,60	14 826,52	177 517,40	07,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Wiata nad prasopłuczką skratek na OŚ Cielcza													
211-2-0941	4,5	1,5	1 435 364,01	0,00	0,00	1 435 364,01	134 565,38	0,00	0,00	0,00	21 530,52	156 095,90	1 279 268,11	10,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZBIORNIK RETENCYJNY-CIELCZA													
211-2-0949	4,5	1,5	108 991,21	0,00	0,00	108 991,21	10 217,92	0,00	0,00	0,00	1 634,88	11 852,80	97 138,41	10,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA ZLEWNA -CIELCZA													
211-2-0952	1,5	1,5	826 450,03	0,00	0,00	826 450,03	25 826,56	0,00	0,00	0,00	12 396,75	38 223,31	788 226,72	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK KRAT OŚ CIELCZA													
211-2-0958	4,0	1,5	275 000,79	0,00	0,00	275 000,79	22 916,73	0,00	0,00	0,00	4 125,00	27 041,73	247 959,06	09,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW O.Ś. Cielcza													
211-2-0964	2,5	1,5	286 883,50	0,00	0,00	286 883,50	14 941,85	0,00	0,00	0,00	4 303,20	19 245,05	267 638,45	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:POMPOWNIA RECYRKULACYJNA O.S.Cielcza													
211-2-0969	2,5	1,5	1 814 732,18	0,00	0,00	1 814 732,18	94 517,29	0,00	0,00	0,00	27 221,04	121 738,33	1 692 993,85	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BLOKI TECHNOLOGICZNE -CIELCZA													
211-2-1000	2,5	1,5	61 089,68	0,00	0,00	61 089,68	3 181,75	0,00	0,00	0,00	916,32	4 098,07	56 991,61	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:WANNA PIX -CIELCZA													
211-2-1003	2,5	1,5	82 648,86	0,00	0,00	82 648,86	21 579,28	0,00	0,00	0,00	1 239,72	22 819,00	59 829,86	27,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:STACJA DMUCHAW -CIELCZA													
211-2-1036	1,5	1,5	539 970,44	0,00	0,00	539 970,44	16 874,08	0,00	0,00	0,00	8 099,56	24 973,64	514 996,80	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK ENERGETYCZNY ROZDZIELNIA R-2 CIELCZA													
211-2-1070	7,0	1,5	1 103 615,78	0,00	0,00	1 103 615,78	160 943,96	0,00	0,00	0,00	16 554,24	177 498,20	926 117,58	16,1
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OSADNIK WSTEPNY-CIELCZA													
Podsumowanie strony:			6 809 523,54	0,00	0,00	6 809 523,54	523 310,82	0,00	0,00	0,00	106 539,32	629 850,14	6 179 673,40	9
Narastająco:			6 809 523,54	0,00	0,00	6 809 523,54	523 310,82	0,00	0,00	0,00	106 539,32	629 850,14	6 179 673,40	9

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-1074	1,5	1,5	533 948,19	0,00	0,00	533 948,19	16 685,88	0,00	0,00	0,00	8 009,22	24 695,10	509 253,09	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PIASKOWNIK Z KORYTEM-CIELCZA													
211-2-3796	2,25	1,5	497 357,85	0,00	0,00	497 357,85	23 313,65	0,00	0,00	0,00	7 460,40	30 774,05	466 583,80	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Komora rozdziału z przelewem na OŚ Cielcza-UJAWNIENIE													
211-2-3810	2,25	1,5	103 115,09	0,00	0,00	103 115,09	4 833,52	0,00	0,00	0,00	1 546,68	6 380,20	96 734,89	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA na zbiorniku retencyjnym z wiatą krat rzadkich na OŚ Cielcza													
211-2-3816	2,25	1,5	66 819,89	0,00	0,00	66 819,89	3 132,19	0,00	0,00	0,00	1 002,24	4 134,43	62 685,46	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w punkcie zlewnym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza													
211-2-3826	2,25	1,5	157 793,33	0,00	0,00	157 793,33	7 396,56	0,00	0,00	0,00	2 366,88	9 763,44	148 029,89	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w budynku krat na OŚ Cielcza													
211-2-3834	2,25	1,5	91 440,51	0,00	0,00	91 440,51	4 286,27	0,00	0,00	0,00	1 371,60	5 657,87	85 782,64	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w piaskowniku na OŚ Cielcza													
211-2-3836	2,25	1,5	77 455,97	0,00	0,00	77 455,97	3 630,75	0,00	0,00	0,00	1 161,84	4 792,59	72 663,38	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w korycie pomiarowym (za piaskownikiem) na OŚ Cielcza													
211-2-3850	2,25	1,5	178 393,07	0,00	0,00	178 393,07	8 362,17	0,00	0,00	0,00	2 675,88	11 038,05	167 355,02	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:By-pass – kanał żelbetowy omijający osadniki wstępne na OŚ Cielcza													
211-2-3851	2,25	1,5	206 489,64	0,00	0,00	206 489,64	9 679,21	0,00	0,00	0,00	3 097,32	12 776,53	193 713,11	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
211-2-3865	2,25	1,5	211 005,33	0,00	0,00	211 005,33	9 890,87	0,00	0,00	0,00	3 165,12	13 055,99	197 949,34	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
211-2-3873	2,25	1,5	404 816,07	0,00	0,00	404 816,07	18 975,75	0,00	0,00	0,00	6 072,24	25 047,99	379 768,08	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w komorze rozdzielczej z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego na OŚ Cielcza													
211-2-3894	2,25	1,5	430 811,05	0,00	0,00	430 811,05	20 194,27	0,00	0,00	0,00	6 462,12	26 656,39	404 154,66	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA na bloku technologicznym nr 1 i nr 2 na OŚ Cielcza													
211-2-3916	2,25	1,5	163 416,40	0,00	0,00	163 416,40	7 660,15	0,00	0,00	0,00	2 451,24	10 111,39	153 305,01	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA na stacji dmuchaw na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			3 122 862,39	0,00	0,00	3 122 862,39	138 041,24	0,00	0,00	0,00	46 842,78	184 884,02	2 937 978,37	6
Narastająco:			9 932 385,93	0,00	0,00	9 932 385,93	661 352,06	0,00	0,00	0,00	153 382,10	814 734,16	9 117 651,77	8

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-3917	2,25	1,5	332 773,14	0,00	0,00	332 773,14	15 598,75	0,00	0,00	0,00	4 991,64	20 590,39	312 182,75	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) na OŚ Cielcza													
211-2-3924	2,25	1,5	263 246,61	0,00	0,00	263 246,61	12 339,69	0,00	0,00	0,00	3 948,72	16 288,41	246 958,20	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sieci powietrza złowonnego na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD													
211-2-3925	2,25	1,5	884 618,22	0,00	0,00	884 618,22	41 466,48	0,00	0,00	0,00	13 269,24	54 735,72	829 882,50	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sieci elektryczne międzyobiektowe na terenie Oś Cielcza													
440-2-3801	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza													
440-2-3803	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcza													
440-2-3805	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza													
440-2-3807	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa odcieków spod prasopłuczki skratek typu FLYGT 3045.181 na OŚ Cielcza													
440-2-3815	19,6	19,6	11 589,24	0,00	0,00	11 589,24	4 732,27	0,00	0,00	0,00	2 271,49	7 003,76	4 585,48	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna typu 3069.090 prod. firmy Xylem w punkcie zlewnym ścieków na OŚ Cielcza													
440-2-3853	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3854	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy prod. Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3855	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3856	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3866	19,6	19,6	62 294,67	0,00	0,00	62 294,67	25 437,00	0,00	0,00	0,00	12 209,76	37 646,76	24 647,91	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 888 796,88	0,00	0,00	1 888 796,88	236 069,87	0,00	0,00	0,00	102 208,77	338 278,64	1 550 518,24	18
Narastająco:			11 821 182,81	0,00	0,00	11 821 182,81	897 421,93	0,00	0,00	0,00	255 590,87	1 153 012,80	10 668 170,01	10

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-3867	19,6	19,6	62 294,67	0,00	0,00	62 294,67	25 437,00	0,00	0,00	0,00	12 209,76	37 646,76	24 647,91	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
440-2-3868	19,6	19,6	62 294,66	0,00	0,00	62 294,66	25 436,98	0,00	0,00	0,00	12 209,75	37 646,73	24 647,93	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
440-2-3869	19,6	19,6	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	6 938,40	21 393,40	14 006,60	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego typ FLYGT 3069.180 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
441-2-3813	14,0	14,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 458,33	0,00	0,00	0,00	700,00	2 158,33	2 841,67	43,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sprężarka olejowa - kompresor ADLER AD 255-25-2 na wyposażeniu kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych na OŚ Cielcza													
643-2-2453	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Przenosnik ślimakowy zamontowany w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza -1 szt.													
653-2-3797	10,0	10,0	89 318,10	0,00	0,00	89 318,10	18 607,94	0,00	0,00	0,00	8 931,81	27 539,75	61 778,35	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza													
653-2-3798	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3799	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3800	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3802	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3804	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcz													
653-2-3806	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza													
653-2-3808	10,0	10,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 041,67	0,00	0,00	0,00	500,00	1 541,67	3 458,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dysze spłukujące rozmieszczone w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			510 032,43	0,00	0,00	510 032,43	138 671,29	0,00	0,00	0,00	66 562,22	205 233,51	304 798,92	40
Narastająco:			12 331 215,24	0,00	0,00	12 331 215,24	1 036 093,22	0,00	0,00	0,00	322 153,09	1 358 246,31	10 972 968,93	11

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3812	10,0	10,0	193 217,68	0,00	0,00	193 217,68	40 253,69	0,00	0,00	0,00	19 321,77	59 575,46	133 642,22	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Kontenerowy punktu zlewczy Feko+ produkcji POL-EKO-APARATURA sp j. na OŚ Cielcza													
653-2-3817	10,0	10,0	188 556,00	0,00	0,00	188 556,00	39 282,50	0,00	0,00	0,00	18 855,60	58 138,10	130 417,90	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcz													
653-2-3818	10,0	10,0	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	19 479,17	0,00	0,00	0,00	9 350,00	28 829,17	64 670,83	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3819	10,0	10,0	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	13 020,83	0,00	0,00	0,00	6 250,00	19 270,83	43 229,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3820	10,0	10,0	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	19 425,00	43 575,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3821	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3822	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa, EKZ-800 na OS Cielcza													
653-2-3823	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z budynku krat - typu: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3824	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z budynku krat - typu naścienna, EZN-810 na OŚ Cielcza													
653-2-3828	10,0	10,0	166 692,50	0,00	0,00	166 692,50	34 727,60	0,00	0,00	0,00	16 669,25	51 396,85	115 295,65	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz piasku (zgrzebłowy, linowy) ZLp-T-O-2/AISI304 produkcji firmy Smart Waste Technologies na OŚ Cielcza													
653-2-3829	10,0	10,0	187 949,90	0,00	0,00	187 949,90	39 156,23	0,00	0,00	0,00	18 794,99	57 951,22	129 998,68	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Separator typ GRw-16 wraz z rynną spustową pulpy piasku produkcji Smart Waste Technologies ustawiono stacjonarnie przy piaskowniku na OŚ Cielcz													
653-2-3830	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3831	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 301 416,08	0,00	0,00	1 301 416,08	271 128,34	0,00	0,00	0,00	130 141,61	401 269,95	900 146,13	31
Narastająco:			13 632 631,32	0,00	0,00	13 632 631,32	1 307 221,56	0,00	0,00	0,00	452 294,70	1 759 516,26	11 873 115,06	13

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3832	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3833	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3835	10,0	10,0	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	24 050,00	53 950,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka kanałowa na dopływie do koryta pomiarowego (za piaskownikami) typ: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3838	10,0	10,0	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	59 895,83	0,00	0,00	0,00	28 750,00	88 645,83	198 854,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3839	10,0	10,0	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	59 895,83	0,00	0,00	0,00	28 750,00	88 645,83	198 854,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3840	10,0	10,0	38 987,77	0,00	0,00	38 987,77	8 122,46	0,00	0,00	0,00	3 898,78	12 021,24	26 966,53	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3841	10,0	10,0	38 987,77	0,00	0,00	38 987,77	8 122,46	0,00	0,00	0,00	3 898,78	12 021,24	26 966,53	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3842	10,0	10,0	35 263,29	0,00	0,00	35 263,29	7 346,52	0,00	0,00	0,00	3 526,33	10 872,85	24 390,44	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3843	10,0	10,0	35 263,29	0,00	0,00	35 263,29	7 346,52	0,00	0,00	0,00	3 526,33	10 872,85	24 390,44	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3844	10,0	10,0	35 263,29	0,00	0,00	35 263,29	7 346,52	0,00	0,00	0,00	3 526,33	10 872,85	24 390,44	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3845	10,0	10,0	76 234,59	0,00	0,00	76 234,59	15 882,21	0,00	0,00	0,00	7 623,46	23 505,67	52 728,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka odcinająca zamontowana na bypassie (w komorze) typ: naścienna, odcinająca, EZN-800 na OŚ Cielcza													
653-2-3846	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3847	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00	214 375,01	0,00	0,00	0,00	102 900,01	317 275,02	711 724,98	31
Narastająco:			14 661 631,32	0,00	0,00	14 661 631,32	1 521 596,57	0,00	0,00	0,00	555 194,71	2 076 791,28	12 584 840,04	14

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3848	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3849	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3857	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3858	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3859	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3860	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3861	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3862	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3863	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3864	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3870	10,0	10,0	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	16 458,33	0,00	0,00	0,00	7 900,00	24 358,33	54 641,67	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza													
653-2-3871	10,0	10,0	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	16 458,33	0,00	0,00	0,00	7 900,00	24 358,33	54 641,67	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza													
653-2-3872	10,0	10,0	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	758,33	0,00	0,00	0,00	364,00	1 122,33	2 517,67	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/10 firmy AVK (armatura odcinająca) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			398 907,00	0,00	0,00	398 907,00	83 105,65	0,00	0,00	0,00	39 890,72	122 996,37	275 910,63	31
Narastająco:			15 060 538,32	0,00	0,00	15 060 538,32	1 604 702,22	0,00	0,00	0,00	595 085,43	2 199 787,65	12 860 750,67	15

Raport szczegółowy - UBD-Udział bliansowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::01 -01

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:09:01

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3876	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3877	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3878	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3879	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3880	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3881	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3882	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3883	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3884	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3885	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza													
653-2-3886	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OS Cielcza													
653-2-3887	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza													
653-2-3888	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			362 833,00	0,00	0,00	362 833,00	75 590,24	0,00	0,00	0,00	36 283,30	111 873,54	250 959,46	31
Narastająco:			15 423 371,32	0,00	0,00	15 423 371,32	1 680 292,46	0,00	0,00	0,00	631 368,73	2 311 661,19	13 111 710,13	15

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3889	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza													
653-2-3890	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3891	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza													
653-2-3892	10,0	10,0	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	7 666,67	0,00	0,00	0,00	3 680,00	11 346,67	25 453,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 1 C													
653-2-3893	10,0	10,0	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	7 666,67	0,00	0,00	0,00	3 680,00	11 346,67	25 453,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 2 O													
653-2-3913	10,0	10,0	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	143 375,00	321 625,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Ci													
653-2-3914	10,0	10,0	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	143 375,00	321 625,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cie													
653-2-3915	10,0	10,0	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	143 375,00	321 625,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cie													
653-2-3919	10,0	10,0	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	8 822,92	0,00	0,00	0,00	4 235,00	13 057,92	29 292,08	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 1 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN2000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3920	10,0	10,0	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00	6 031,25	0,00	0,00	0,00	2 895,00	8 926,25	20 023,75	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 2 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3921	10,0	10,0	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00	6 031,25	0,00	0,00	0,00	2 895,00	8 926,25	20 023,75	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 3 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3922	10,0	10,0	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	3 260,42	0,00	0,00	0,00	1 565,00	4 825,42	10 824,58	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 4 typ: kanałowa, nr fabryczny: EZK800 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
654-2-3923	10,0	10,0	519 075,46	0,00	0,00	519 075,46	108 140,73	0,00	0,00	0,00	51 907,55	160 048,28	359 027,18	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Biofiltr powietrza części mechanicznej OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			2 190 742,46	0,00	0,00	2 190 742,46	456 404,71	0,00	0,00	0,00	219 074,25	675 478,96	1 515 263,50	31
Narastająco:			17 614 113,78	0,00	0,00	17 614 113,78	2 136 697,17	0,00	0,00	0,00	850 442,98	2 987 140,15	14 626 973,63	17

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
658-2-1638	14,0	14,0	338 816,52	0,00	0,00	338 816,52	98 821,48	0,00	0,00	0,00	47 434,31	146 255,79	192 560,73	43,2
Data prz:2006-06-30	Nazwa:INSTAL. I SYSTEM NAPOWIETRZANIA/OH18N9/													
658-2-2456	10,0	10,0	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	13 416,67	0,00	0,00	0,00	6 440,00	19 856,67	44 543,33	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Krata mechaniczna pionowa zamon. w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza -1 szt													
658-2-2457	10,0	10,0	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	13 416,67	0,00	0,00	0,00	6 440,00	19 856,67	44 543,33	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Krata mechaniczna pionowa zamontowana w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza - 1szt.													
800-2-3814	20,0	20,0	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	1 545,60	4 765,60	2 962,40	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 mm zamontowany w punkcie zlewczym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza.													
800-2-3825	20,0	20,0	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	16 666,67	0,00	0,00	0,00	8 000,00	24 666,67	15 333,33	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Automatyczna stacja do poboru próbek ścieków surowych typu Liquisation CSF33 produkcji firmy Endress+Hauser zlokalizowana w budynku krat na O													
800-2-3837	20,0	20,0	4 621,42	0,00	0,00	4 621,42	1 925,58	0,00	0,00	0,00	924,28	2 849,86	1 771,56	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda Prosonic S FDU91+FMU90 firmy Endress+Hauser do pomiaru przepływu ścieków dopływających do OŚ Cielcza													
800-2-3852	20,0	20,0	9 480,18	0,00	0,00	9 480,18	3 950,08	0,00	0,00	0,00	1 896,04	5 846,12	3 634,06	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu Turbimax CUS51D firmy Endress+Hauser w kanale odpływowym zrzutu osadu na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
800-2-3874	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza													
800-2-3875	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza													
800-2-3895	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3896	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3897	20,0	20,0	13 214,19	0,00	0,00	13 214,19	5 505,92	0,00	0,00	0,00	2 642,84	8 148,76	5 065,43	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3898	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			642 873,23	0,00	0,00	642 873,23	198 678,43	0,00	0,00	0,00	95 365,65	294 044,08	348 829,15	46
Narastająco:			18 256 987,01	0,00	0,00	18 256 987,01	2 335 375,60	0,00	0,00	0,00	945 808,63	3 281 184,23	14 975 802,78	18

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-3899	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3900	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3901	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3902	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3903	20,0	20,0	16 355,95	0,00	0,00	16 355,95	6 814,98	0,00	0,00	0,00	3 271,19	10 086,17	6 269,78	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3904	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3905	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3906	20,0	20,0	13 214,19	0,00	0,00	13 214,19	5 505,92	0,00	0,00	0,00	2 642,84	8 148,76	5 065,43	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3907	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3908	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3909	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3910	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3911	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			244 713,66	0,00	0,00	244 713,66	101 964,02	0,00	0,00	0,00	48 942,73	150 906,75	93 806,91	62
Narastająco:			18 501 700,67	0,00	0,00	18 501 700,67	2 437 339,62	0,00	0,00	0,00	994 751,36	3 432 090,98	15 069 609,69	19

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:09:01

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-3912	20,0	20,0	16 355,95	0,00	0,00	16 355,95	6 814,98	0,00	0,00	0,00	3 271,19	10 086,17	6 269,78	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.														
800-2-3918	20,0	20,0	32 619,35	0,00	0,00	32 619,35	13 591,40	0,00	0,00	0,00	6 523,87	20 115,27	12 504,08	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny typu Modbus RTU55 firmy Endress+Hauser średnica DN 1000 mm na potrzeby koryta pomiarowego OŚ Cielcza														
809-2-3811	20,0	20,0	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 775,00	1 725,00	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza														
809-2-3827	20,0	20,0	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 775,00	1 725,00	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza														
Razem (01): cz. ściekowa			18 559 675,97	0,00	0,00	18 559 675,97	2 461 496,00	0,00	0,00	0,00	1 006 346,42	3 467 842,42	15 091 833,55	19
Podsumowanie strony:			57 975,30	0,00	0,00	57 975,30	24 156,38	0,00	0,00	0,00	11 595,06	35 751,44	22 223,86	62
RAZEM RAPORT:			18 559 675,97	0,00	0,00	18 559 675,97	2 461 496,00	0,00	0,00	0,00	1 006 346,42	3 467 842,42	15 091 833,55	19

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - UBD-Udział bliansowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::08 -08

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:06:48

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(08): cz. osadowa														
031-4-1069	0,0	0,0	193 663,96	0,00	0,00	193 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 663,96	00,0
Data prz:2000-07-01	Nazwa:GRUNT W CIELCZY DZ.302/11,DZ.302/13 / dz. 302/11 9,7436 ha ;dz. 302/13 pow. 0,3101ha													
031-4-1258	0,0	0,0	31 564,09	0,00	0,00	31 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,09	00,0
Data prz:2003-08-01	Nazwa:NIERUCH.POŁ.W CIELCZY/DZ.302/12 pow. 8,6516 ha													
101-2-1790	2,5	2,5	629 257,46	0,00	0,00	629 257,46	1 310,95	0,00	0,00	0,00	15 731,44	17 042,39	612 215,07	02,7
Data prz:2008-01-01	Nazwa:Budynek stacji odwadniania osadu													
101-2-4340	1,5	1,5	2 034 451,66	0,00	0,00	2 034 451,66	2 543,06	0,00	0,00	0,00	30 516,77	33 059,83	2 001 391,83	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) wraz pompownią i stacją uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
101-2-4443	1,5	1,5	4 006 828,12	0,00	0,00	4 006 828,12	5 008,54	0,00	0,00	0,00	60 102,42	65 110,96	3 941 717,16	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza													
101-2-4521	1,5	1,5	1 513 186,65	0,00	0,00	1 513 186,65	1 891,48	0,00	0,00	0,00	22 697,80	24 589,28	1 488 597,37	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek maszynowni (ob. nr 65/3) wraz z kanałem technologicznym (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza													
101-2-4607	1,5	1,5	3 724 000,71	0,00	0,00	3 724 000,71	4 655,00	0,00	0,00	0,00	55 860,01	60 515,01	3 663 485,70	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
102-2-1032	1,5	1,5	438 510,33	0,00	0,00	438 510,33	548,14	0,00	0,00	0,00	6 577,65	7 125,79	431 384,54	01,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK -GARAZE CIELCZA													
104-2-1022	2,5	2,5	285 655,57	0,00	0,00	285 655,57	595,12	0,00	0,00	0,00	7 141,39	7 736,51	277 919,06	02,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA -CIELCZA													
104-2-4264	1,5	1,5	530 123,59	0,00	0,00	530 123,59	662,65	0,00	0,00	0,00	7 951,85	8 614,50	521 509,09	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
104-2-4397	1,5	1,5	733 736,23	0,00	0,00	733 736,23	917,17	0,00	0,00	0,00	11 006,04	11 923,21	721 813,02	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza													
104-2-4399	1,5	1,5	1 481 806,25	0,00	0,00	1 481 806,25	1 852,26	0,00	0,00	0,00	22 227,09	24 079,35	1 457 726,90	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (ob. nr 60) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			15 602 784,62	0,00	0,00	15 602 784,62	19 984,37	0,00	0,00	0,00	239 812,46	259 796,83	15 342 987,79	2
Narastająco:			15 602 784,62	0,00	0,00	15 602 784,62	19 984,37	0,00	0,00	0,00	239 812,46	259 796,83	15 342 987,79	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
104-2-4408	1,5	1,5	100 809,82	0,00	0,00	100 809,82	126,01	0,00	0,00	0,00	1 512,15	1 638,16	99 171,66	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadów dowożonych (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
104-2-4421	1,5	1,5	306 083,28	0,00	0,00	306 083,28	382,60	0,00	0,00	0,00	4 591,25	4 973,85	301 109,43	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
104-2-4500	1,5	1,5	2 669 294,56	0,00	0,00	2 669 294,56	3 336,62	0,00	0,00	0,00	40 039,42	43 376,04	2 625 918,52	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wydzielona komora fermentacyjna wraz z klatką schodową i wizjerem firmy SiGa-Tech typu WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/1) na OŚ Cielcza													
104-2-4501	1,5	1,5	2 330 818,59	0,00	0,00	2 330 818,59	2 913,52	0,00	0,00	0,00	34 962,28	37 875,80	2 292 942,79	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wydzielona komora fermentacyjna wraz z wizjerem firmy SiGa-Tech typ WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/2) na OŚ Cielcza													
104-2-4656	1,5	1,5	51 872,73	0,00	0,00	51 872,73	64,84	0,00	0,00	0,00	778,09	842,93	51 029,80	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Studnia kondensatu (obiekt nr 67/2) na OŚ Cielcza													
104-2-4700	1,5	1,5	446 795,86	0,00	0,00	446 795,86	558,49	0,00	0,00	0,00	6 701,94	7 260,43	439 535,43	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik biogazu - dwupowłokowy firmy SiGa-Tech typ SGTc-dm810 na Oś Cielcza (ob. nr 68) zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz insta													
109-0-1030	1,5	1,5	325 515,79	0,00	0,00	325 515,79	406,89	0,00	0,00	0,00	4 882,74	5 289,63	320 226,16	01,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK SOCJAL.ADMINISTR. -CIELCZA													
210-2-4211	2,25	1,5	86 859,21	0,00	0,00	86 859,21	162,86	0,00	0,00	0,00	1 302,84	1 465,70	85 393,51	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepompownia osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza													
210-7-4736	2,25	1,5	82 771,49	0,00	0,00	82 771,49	155,20	0,00	0,00	0,00	1 241,52	1 396,72	81 374,77	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 10/100 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza													
210-7-4738	2,25	1,5	82 771,49	0,00	0,00	82 771,49	155,20	0,00	0,00	0,00	1 241,52	1 396,72	81 374,77	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 20/200 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza													
211-0-4733	2,25	1,5	619 927,97	0,00	0,00	619 927,97	1 162,36	0,00	0,00	0,00	9 298,92	10 461,28	609 466,69	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kabel światłowodowy na OŚ Cielcza													
211-1-4641	2,25	1,5	169 791,28	0,00	0,00	169 791,28	318,36	0,00	0,00	0,00	2 546,88	2 865,24	166 926,04	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przyłącze wody technologicznej do podlewania zieleni na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 110 mm													
211-1-4727	2,25	1,5	661 398,78	0,00	0,00	661 398,78	1 240,12	0,00	0,00	0,00	9 921,00	11 161,12	650 237,66	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi tłoczne wody technologicznej na OŚ Cielcza z rur PEHD													
Podsumowanie strony:			7 934 710,85	0,00	0,00	7 934 710,85	10 983,07	0,00	0,00	0,00	119 020,55	130 003,62	7 804 707,23	2
Narastająco:			23 537 495,47	0,00	0,00	23 537 495,47	30 967,44	0,00	0,00	0,00	358 833,01	389 800,45	23 147 695,02	2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4728	2,25	1,5	188 024,81	0,00	0,00	188 024,81	352,55	0,00	0,00	0,00	2 820,36	3 172,91	184 851,90	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi wody wodociągowej z rur PEHD na OŚ Cielcza													
211-2-0986	2,5	1,5	433 963,94	0,00	0,00	433 963,94	904,09	0,00	0,00	0,00	6 509,40	7 413,49	426 550,45	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZAGESZCZACZE - CIELCZA													
211-2-0993	3,0	1,5	228 358,37	0,00	0,00	228 358,37	570,90	0,00	0,00	0,00	3 425,40	3 996,30	224 362,07	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA REAKCJI -CIELCZA													
211-2-1010	4,0	1,5	29 728,10	0,00	0,00	29 728,10	99,09	0,00	0,00	0,00	445,92	545,01	29 183,09	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA OSADU - OŚ CIELCZA													
211-2-1018	4,0	1,5	52 148,73	0,00	0,00	52 148,73	173,83	0,00	0,00	0,00	782,28	956,11	51 192,62	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA OŚ -CIELCZA													
211-2-1026	3,0	1,5	338 302,55	0,00	0,00	338 302,55	845,76	0,00	0,00	0,00	5 074,56	5 920,32	332 382,23	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZBIORNIK NADAWCZY OSADU -CIELCZA													
211-2-1037	2,5	1,5	1 855 930,81	0,00	0,00	1 855 930,81	3 866,52	0,00	0,00	0,00	27 838,92	31 705,44	1 824 225,37	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK -STACJA TRANSFORMATOROWA CIELCZA													
211-2-1078	4,0	1,5	1 002 364,24	0,00	0,00	1 002 364,24	3 341,21	0,00	0,00	0,00	15 035,52	18 376,73	983 987,51	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA FERMENTACYJNA OSADU OS-CIELCZA													
211-2-1084	3,0	1,5	194 196,58	0,00	0,00	194 196,58	485,49	0,00	0,00	0,00	2 913,00	3 398,49	190 798,09	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZAGESZCZACZ OSADU OŚ -CIELCZA													
211-2-4201	2,25	1,5	164 320,76	0,00	0,00	164 320,76	308,10	0,00	0,00	0,00	2 464,80	2 772,90	161 547,86	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1 oraz 12/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4208	2,25	1,5	93 053,56	0,00	0,00	93 053,56	174,48	0,00	0,00	0,00	1 395,84	1 570,32	91 483,24	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zbiorniku osadu nadmiernego dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
211-2-4228	2,25	1,5	20 678,54	0,00	0,00	20 678,54	38,77	0,00	0,00	0,00	310,20	348,97	20 329,57	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza													
211-2-4243	2,25	1,5	84 745,19	0,00	0,00	84 745,19	158,90	0,00	0,00	0,00	1 271,16	1 430,06	83 315,13	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			4 685 816,18	0,00	0,00	4 685 816,18	11 319,69	0,00	0,00	0,00	70 287,36	81 607,05	4 604 209,13	2
Narastająco:			28 223 311,65	0,00	0,00	28 223 311,65	42 287,13	0,00	0,00	0,00	429 120,37	471 407,50	27 751 904,15	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4263	2,25	1,5	259 220,64	0,00	0,00	259 220,64	486,04	0,00	0,00	0,00	3 888,36	4 374,40	254 846,24	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
211-2-4270	2,25	1,5	85 668,33	0,00	0,00	85 668,33	160,63	0,00	0,00	0,00	1 285,08	1 445,71	84 222,62	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
211-2-4279	2,25	1,5	21 786,39	0,00	0,00	21 786,39	40,85	0,00	0,00	0,00	326,76	367,61	21 418,78	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
211-2-4307	2,25	1,5	39 137,88	0,00	0,00	39 137,88	73,38	0,00	0,00	0,00	587,04	660,42	38 477,46	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
211-2-4327	2,25	1,5	129 241,03	0,00	0,00	129 241,03	242,33	0,00	0,00	0,00	1 938,60	2 180,93	127 060,10	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
211-2-4338	2,25	1,5	147 704,06	0,00	0,00	147 704,06	276,95	0,00	0,00	0,00	2 215,56	2 492,51	145 211,55	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza													
211-2-4339	2,25	1,5	65 912,92	0,00	0,00	65 912,92	123,59	0,00	0,00	0,00	988,68	1 112,27	64 800,65	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku magazynowym (ob. nr 33) na OŚ Cielcza													
211-2-4367	2,25	1,5	226 265,21	0,00	0,00	226 265,21	424,25	0,00	0,00	0,00	3 393,96	3 818,21	222 447,00	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
211-2-4396	2,25	1,5	217 124,96	0,00	0,00	217 124,96	407,11	0,00	0,00	0,00	3 256,92	3 664,03	213 460,93	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
211-2-4398	2,25	1,5	120 748,05	0,00	0,00	120 748,05	226,40	0,00	0,00	0,00	1 811,28	2 037,68	118 710,37	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza													
211-2-4442	2,25	1,5	466 006,30	0,00	0,00	466 006,30	873,76	0,00	0,00	0,00	6 990,12	7 863,88	458 142,42	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w zbiorniku osadu (recepcji osadów dowożonych) z ruchomym dnem i zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ C													
211-2-4489	2,25	1,5	198 870,42	0,00	0,00	198 870,42	372,88	0,00	0,00	0,00	2 983,08	3 355,96	195 514,46	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza													
211-2-4499	2,25	1,5	676 159,34	0,00	0,00	676 159,34	1 267,80	0,00	0,00	0,00	10 142,40	11 410,20	664 749,14	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA instalacji hydrolizy termicznej wraz z modułem gazów procesowych (THP) (ob. nr 64) w budynku wielofunkcyjnym (ob. n													
Podsumowanie strony:			2 653 845,53	0,00	0,00	2 653 845,53	4 975,97	0,00	0,00	0,00	39 807,84	44 783,81	2 609 061,72	2
Narastająco:			30 877 157,18	0,00	0,00	30 877 157,18	47 263,10	0,00	0,00	0,00	468 928,21	516 191,31	30 360 965,87	2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4520	2,25	1,5	382 843,66	0,00	0,00	382 843,66	717,83	0,00	0,00	0,00	5 742,60	6 460,43	376 383,23	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA wydzielonych komór fermentacyjnych (ob. nr 65/1 i 65/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4606	2,25	1,5	461 890,84	0,00	0,00	461 890,84	866,05	0,00	0,00	0,00	6 928,32	7 794,37	454 096,47	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
211-2-4643	2,25	1,5	413 303,11	0,00	0,00	413 303,11	774,94	0,00	0,00	0,00	6 199,56	6 974,50	406 328,61	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
211-2-4646	2,25	1,5	54 835,13	0,00	0,00	54 835,13	102,82	0,00	0,00	0,00	822,48	925,30	53 909,83	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4648	2,25	1,5	6 646,69	0,00	0,00	6 646,69	12,46	0,00	0,00	0,00	99,72	112,18	6 534,51	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA wagi samochodowej (ob. nr 70) na OŚ Cielcza													
211-2-4706	2,25	1,5	261 520,71	0,00	0,00	261 520,71	490,35	0,00	0,00	0,00	3 922,80	4 413,15	257 107,56	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
211-2-4717	2,25	1,5	359 416,48	0,00	0,00	359 416,48	673,91	0,00	0,00	0,00	5 391,24	6 065,15	353 351,33	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu nadmiernego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4718	2,25	1,5	121 451,19	0,00	0,00	121 451,19	227,72	0,00	0,00	0,00	1 821,72	2 049,44	119 401,75	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu nadmiernego zagęszczonego z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4719	2,25	1,5	79 321,75	0,00	0,00	79 321,75	148,73	0,00	0,00	0,00	1 189,80	1 338,53	77 983,22	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi tłoczne osadu nadmiernego (pompownia osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4720	2,25	1,5	118 683,81	0,00	0,00	118 683,81	222,53	0,00	0,00	0,00	1 780,20	2 002,73	116 681,08	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi dopływowy osadu wstępnego i wód nadosadowych (pompowni osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4721	2,25	1,5	235 496,79	0,00	0,00	235 496,79	441,56	0,00	0,00	0,00	3 532,44	3 974,00	231 522,79	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu przefermentowanego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4722	2,25	1,5	750 923,76	0,00	0,00	750 923,76	1 407,98	0,00	0,00	0,00	11 263,80	12 671,78	738 251,98	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi powietrza złowonnego części osadowej z rur PEHD na OŚ Cielcza													
211-2-4723	2,25	1,5	293 260,15	0,00	0,00	293 260,15	549,86	0,00	0,00	0,00	4 398,96	4 948,82	288 311,33	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi biogazu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
Podsumowanie strony:			3 539 594,07	0,00	0,00	3 539 594,07	6 636,74	0,00	0,00	0,00	53 093,64	59 730,38	3 479 863,69	2
Narastająco:			34 416 751,25	0,00	0,00	34 416 751,25	53 899,84	0,00	0,00	0,00	522 021,85	575 921,69	33 840 829,56	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4724	2,25	1,5	262 389,89	0,00	0,00	262 389,89	491,98	0,00	0,00	0,00	3 935,88	4 427,86	257 962,03	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociąg ciał pływających z osadników wstępnych do instalacji osadu wstępnego na OŚ Cielcza z rur PEHD													
211-2-4725	2,25	1,5	378 506,33	0,00	0,00	378 506,33	709,70	0,00	0,00	0,00	5 677,56	6 387,26	372 119,07	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi wody nadosadowej z zagęszczacza grawitacyjnego os. wstępnego do komory mieszania na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
211-2-4726	2,25	1,5	57 598,79	0,00	0,00	57 598,79	108,00	0,00	0,00	0,00	864,00	972,00	56 626,79	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi polielektrolitu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 32 mm i dn 63 mm													
211-2-4729	2,25	1,5	645 563,30	0,00	0,00	645 563,30	1 210,43	0,00	0,00	0,00	9 683,40	10 893,83	634 669,47	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi gazu ziemnego na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
211-2-4730	2,25	1,5	433 666,76	0,00	0,00	433 666,76	813,13	0,00	0,00	0,00	6 504,96	7 318,09	426 348,67	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi kanalizacji sanitarnej na OŚ Cielcza z rur PVC													
211-2-4731	2,25	1,5	586 355,76	0,00	0,00	586 355,76	1 099,42	0,00	0,00	0,00	8 795,28	9 894,70	576 461,06	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi preizolowane C.O – zasilanie i powrótna OŚ Cielcza z rur Preizol													
211-2-4734	2,25	1,5	948 782,37	0,00	0,00	948 782,37	1 778,97	0,00	0,00	0,00	14 231,76	16 010,73	932 771,64	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasilanie elektryczne do rozdzielnic obiektowych na OŚ Cielcza													
211-7-4732	2,25	1,5	1 031 953,46	0,00	0,00	1 031 953,46	1 934,91	0,00	0,00	0,00	15 479,28	17 414,19	1 014 539,27	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi kanalizacji deszczowej na OŚ Cielcza z rur PP o dn od 110 mm do 500 mm													
220-2-1045	3,0	1,5	739 943,80	0,00	0,00	739 943,80	9 218,64	0,00	0,00	0,00	11 099,16	20 317,80	719 626,00	02,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OSWIETLENIE -CIELCZA													
220-2-1083	3,0	1,5	2 054 134,77	0,00	0,00	2 054 134,77	5 135,34	0,00	0,00	0,00	30 812,04	35 947,38	2 018 187,39	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:DROGI I PLACE -CIELCZA													
226-7-4735	2,25	1,5	206 928,73	0,00	0,00	206 928,73	387,99	0,00	0,00	0,00	3 103,92	3 491,91	203 436,82	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza													
226-7-4737	2,25	1,5	620 786,18	0,00	0,00	620 786,18	1 163,97	0,00	0,00	0,00	9 311,76	10 475,73	610 310,45	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza													
291-2-1090	2,5	1,5	533 035,73	0,00	0,00	533 035,73	1 110,49	0,00	0,00	0,00	7 995,48	9 105,97	523 929,76	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OGRODZENIE STALOWE -CIELCZA													
Podsumowanie strony:			8 499 645,87	0,00	0,00	8 499 645,87	25 162,97	0,00	0,00	0,00	127 494,48	152 657,45	8 346 988,42	2
Narastająco:			42 916 397,12	0,00	0,00	42 916 397,12	79 062,81	0,00	0,00	0,00	649 516,33	728 579,14	42 187 817,98	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa: Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie: Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
310-2-4620	7,0	7,0	138 155,91	0,00	0,00	138 155,91	805,91	0,00	0,00	0,00	9 670,91	10 476,82	127 679,09	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kocioł wodny prod. ACV model Compact CA 250 wraz z palnikiem gazowym firmy Riello model RS 44 wraz z naczyniem wzbiorczym zamontowany w b													
311-2-4638	7,0	7,0	982 976,25	0,00	0,00	982 976,25	5 734,03	0,00	0,00	0,00	68 808,34	74 542,37	908 433,88	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja kotła parowego zamontowana w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
345-2-4608	7,0	7,0	1 048 785,67	0,00	0,00	1 048 785,67	6 117,92	0,00	0,00	0,00	73 415,00	79 532,92	969 252,75	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
345-2-4609	7,0	7,0	1 048 785,67	0,00	0,00	1 048 785,67	6 117,92	0,00	0,00	0,00	73 415,00	79 532,92	969 252,75	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4212	19,6	19,6	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	135,83	0,00	0,00	0,00	1 629,96	1 765,79	6 550,33	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego													
440-2-4213	19,6	19,6	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	135,83	0,00	0,00	0,00	1 629,96	1 765,79	6 550,33	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego													
440-2-4229	19,6	19,6	17 879,67	0,00	0,00	17 879,67	292,03	0,00	0,00	0,00	3 504,42	3 796,45	14 083,22	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
440-2-4230	19,6	19,6	17 879,67	0,00	0,00	17 879,67	292,03	0,00	0,00	0,00	3 504,42	3 796,45	14 083,22	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
440-2-4271	19,6	19,6	9 355,64	0,00	0,00	9 355,64	152,81	0,00	0,00	0,00	1 833,71	1 986,52	7 369,12	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
440-2-4272	19,6	19,6	9 355,64	0,00	0,00	9 355,64	152,81	0,00	0,00	0,00	1 833,71	1 986,52	7 369,12	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
440-2-4284	19,6	19,6	26 262,81	0,00	0,00	26 262,81	428,96	0,00	0,00	0,00	5 147,51	5 576,47	20 686,34	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa wody płuczącej typu NMD 20/140A/A firmy Marex Technology na potrzeby przystawki płuczącej odciekiem zamontowanej w budynku starej stac													
440-2-4285	19,6	19,6	99 798,68	0,00	0,00	99 798,68	1 630,05	0,00	0,00	0,00	19 560,54	21 190,59	78 608,09	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa nadawy osadu na zagęszczacz typu BN 35-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania os													
440-2-4286	19,6	19,6	78 788,43	0,00	0,00	78 788,43	1 286,88	0,00	0,00	0,00	15 442,53	16 729,41	62 059,02	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa osadu zagęszczonego typu BTQ 17-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (o													
Podsumowanie strony:			3 494 656,28	0,00	0,00	3 494 656,28	23 283,01	0,00	0,00	0,00	279 396,01	302 679,02	3 191 977,26	9
Narastająco:			46 411 053,40	0,00	0,00	46 411 053,40	102 345,82	0,00	0,00	0,00	928 912,34	1 031 258,16	45 379 795,24	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4287	19,6	19,6	47 273,06	0,00	0,00	47 273,06	772,13	0,00	0,00	0,00	9 265,52	10 037,65	37 235,41	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa roztworu polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr													
440-2-4309	19,6	19,6	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	169,79	0,00	0,00	0,00	2 037,45	2 207,24	8 187,91	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
440-2-4310	19,6	19,6	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	169,79	0,00	0,00	0,00	2 037,45	2 207,24	8 187,91	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
440-2-4328	19,6	19,6	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	118,85	0,00	0,00	0,00	1 426,22	1 545,07	5 731,54	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa cieczy nadosadowej firmy FLYGT typ NP 3085.190 MT/460 zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ													
440-2-4349	19,6	19,6	83 582,30	0,00	0,00	83 582,30	1 365,18	0,00	0,00	0,00	16 382,13	17 747,31	65 834,99	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4350	19,6	19,6	83 582,30	0,00	0,00	83 582,30	1 365,18	0,00	0,00	0,00	16 382,13	17 747,31	65 834,99	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4351	19,06	19,06	47 015,04	0,00	0,00	47 015,04	746,76	0,00	0,00	0,00	8 961,07	9 707,83	37 307,21	20,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4352	14,0	14,0	47 015,04	0,00	0,00	47 015,04	548,51	0,00	0,00	0,00	6 582,11	7 130,62	39 884,42	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4411	19,6	19,6	25 987,89	0,00	0,00	25 987,89	424,47	0,00	0,00	0,00	5 093,63	5 518,10	20 469,79	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadów stałych monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1N750-ZE zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych													
440-2-4412	19,6	19,6	20 790,31	0,00	0,00	20 790,31	339,58	0,00	0,00	0,00	4 074,90	4 414,48	16 375,83	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa do opróżniania zbiornika (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1													
440-2-4413	19,6	19,6	20 790,31	0,00	0,00	20 790,31	339,58	0,00	0,00	0,00	4 074,90	4 414,48	16 375,83	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu wstępnego zagęszczonego (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFL(													
440-2-4452	19,6	19,6	50 825,99	0,00	0,00	50 825,99	830,16	0,00	0,00	0,00	9 961,89	10 792,05	40 033,94	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
440-2-4453	19,6	19,6	50 825,99	0,00	0,00	50 825,99	830,16	0,00	0,00	0,00	9 961,89	10 792,05	40 033,94	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
Podsumowanie strony:			505 755,14	0,00	0,00	505 755,14	8 020,14	0,00	0,00	0,00	96 241,29	104 261,43	401 493,71	21
Narastająco:			46 916 808,54	0,00	0,00	46 916 808,54	110 365,96	0,00	0,00	0,00	1 025 153,63	1 135 519,59	45 781 288,95	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4455	19,6	19,6	73 415,32	0,00	0,00	73 415,32	1 199,12	0,00	0,00	0,00	14 389,40	15 588,52	57 826,80	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wiel													
440-2-4456	19,6	19,6	73 415,32	0,00	0,00	73 415,32	1 199,12	0,00	0,00	0,00	14 389,40	15 588,52	57 826,80	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wiel													
440-2-4457	14,0	14,0	16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	197,66	0,00	0,00	0,00	2 371,88	2 569,54	14 372,46	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
440-2-4458	14,0	14,0	16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	197,66	0,00	0,00	0,00	2 371,88	2 569,54	14 372,46	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
440-2-4492	19,6	19,6	259 777,29	0,00	0,00	259 777,29	4 243,03	0,00	0,00	0,00	50 916,35	55 159,38	204 617,91	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(o													
440-2-4493	19,6	19,6	259 777,29	0,00	0,00	259 777,29	4 243,03	0,00	0,00	0,00	50 916,35	55 159,38	204 617,91	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
440-2-4525	19,6	19,6	26 482,23	0,00	0,00	26 482,23	432,54	0,00	0,00	0,00	5 190,52	5 623,06	20 859,17	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4526	19,6	19,6	26 482,23	0,00	0,00	26 482,23	432,54	0,00	0,00	0,00	5 190,52	5 623,06	20 859,17	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4527	19,6	19,6	26 482,23	0,00	0,00	26 482,23	432,54	0,00	0,00	0,00	5 190,52	5 623,06	20 859,17	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4595	19,6	19,6	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	69,21	0,00	0,00	0,00	830,48	899,69	3 337,47	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa przenośna do odwadniania posadzki firmy Grundfos model UNILIFT KP250-A-1 zlokalizowana w maszynowni (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4621	14,0	14,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	72,90	0,00	0,00	0,00	874,75	947,65	5 300,55	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 65-40 F firmy Grundfos zamontowana bezpośrednio nad piecem (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z koge													
440-2-4622	14,0	14,0	7 289,57	0,00	0,00	7 289,57	85,04	0,00	0,00	0,00	1 020,54	1 105,58	6 183,99	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4623	14,0	14,0	7 289,57	0,00	0,00	7 289,57	85,04	0,00	0,00	0,00	1 020,54	1 105,58	6 183,99	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			804 780,41	0,00	0,00	804 780,41	12 889,43	0,00	0,00	0,00	154 673,13	167 562,56	637 217,85	21
Narastająco:			47 721 588,95	0,00	0,00	47 721 588,95	123 255,39	0,00	0,00	0,00	1 179 826,76	1 303 082,15	46 418 506,80	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4624	14,0	14,0	8 330,93	0,00	0,00	8 330,93	97,19	0,00	0,00	0,00	1 166,33	1 263,52	7 067,41	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4625	14,0	14,0	8 330,93	0,00	0,00	8 330,93	97,19	0,00	0,00	0,00	1 166,33	1 263,52	7 067,41	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4626	14,0	14,0	5 206,83	0,00	0,00	5 206,83	60,75	0,00	0,00	0,00	728,96	789,71	4 417,12	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 25-100 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4627	14,0	14,0	5 206,83	0,00	0,00	5 206,83	60,75	0,00	0,00	0,00	728,96	789,71	4 417,12	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4628	14,0	14,0	5 206,83	0,00	0,00	5 206,83	60,75	0,00	0,00	0,00	728,96	789,71	4 417,12	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4665	19,6	19,6	6 284,13	0,00	0,00	6 284,13	102,64	0,00	0,00	0,00	1 231,69	1 334,33	4 949,80	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa kondensatu firmy Flux typu F460Ex stanowiąca wyposażenie studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
440-2-4672	19,6	19,6	7 331,49	0,00	0,00	7 331,49	119,75	0,00	0,00	0,00	1 436,97	1 556,72	5 774,77	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa tlenu firmy Nitto Kohki model MEDO LA-60B stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)													
441-2-4376	14,0	14,0	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	121,28	0,00	0,00	0,00	1 455,32	1 576,60	8 818,55	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sprężarka firmy Walter typu GK 420-2,2/100 P w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
441-2-4402	14,0	14,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	4 409,28	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kompresor firmy Metabo zlokalizowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
441-2-4460	14,0	14,0	67 767,98	0,00	0,00	67 767,98	790,63	0,00	0,00	0,00	9 487,52	10 278,15	57 489,83	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kompresor firmy Atlas Copco typu GA7P o mocy 7,5 kW zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjn													
442-2-4610	14,0	14,0	46 983,81	0,00	0,00	46 983,81	548,14	0,00	0,00	0,00	6 577,73	7 125,87	39 857,94	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
442-2-4611	14,0	14,0	46 983,81	0,00	0,00	46 983,81	548,14	0,00	0,00	0,00	6 577,73	7 125,87	39 857,94	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
442-2-4637	14,0	14,0	41 654,66	0,00	0,00	41 654,66	485,97	0,00	0,00	0,00	5 831,65	6 317,62	35 337,04	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Układ podnoszenia ciśnienia biogazu- dmuchawa wentylatorowa firmy MAPRO model MCF500 zlokalizowany w budynku przy kogeneracji- w budynku													
Podsumowanie strony:			264 880,96	0,00	0,00	264 880,96	3 153,82	0,00	0,00	0,00	37 845,81	40 999,63	223 881,33	15
Narastająco:			47 986 469,91	0,00	0,00	47 986 469,91	126 409,21	0,00	0,00	0,00	1 217 672,57	1 344 081,78	46 642 388,13	3

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
442-2-4678	14,0	14,0	20 947,10	0,00	0,00	20 947,10	244,38	0,00	0,00	0,00	2 932,59	3 176,97	17 770,13	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
442-2-4679	14,0	14,0	20 947,10	0,00	0,00	20 947,10	244,38	0,00	0,00	0,00	2 932,59	3 176,97	17 770,13	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
442-2-4701	14,0	14,0	8 378,84	0,00	0,00	8 378,84	97,75	0,00	0,00	0,00	1 173,04	1 270,79	7 108,05	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Ci													
442-2-4702	14,0	14,0	8 378,84	0,00	0,00	8 378,84	97,75	0,00	0,00	0,00	1 173,04	1 270,79	7 108,05	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Ci													
449-2-4209	14,0	14,0	15 592,74	0,00	0,00	15 592,74	181,92	0,00	0,00	0,00	2 182,98	2 364,90	13 227,84	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja magazynowania i dozowania polielektrolitu zlokalizowana w pomieszczeniu obok budynku stacji dmuchaw (ob. nr 18) na OŚ Cielcza													
449-2-4281	14,0	14,0	194 444,30	0,00	0,00	194 444,30	2 268,52	0,00	0,00	0,00	27 222,20	29 490,72	164 953,58	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja dozowania polielektrolitu typu SPCH-1000 firmy Marex Technology zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ													
449-2-4341	14,0	14,0	265 280,17	0,00	0,00	265 280,17	3 094,94	0,00	0,00	0,00	37 139,22	40 234,16	225 046,01	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu model PolySys CSL 4200 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ													
449-2-4368	14,0	14,0	191 374,81	0,00	0,00	191 374,81	2 232,71	0,00	0,00	0,00	26 792,47	29 025,18	162 349,63	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zestaw hydroforowy wody technologicznej firmy LOWARA Xylem Brand typu GHV40/66V3/1AG150T/4/PMA w pompowni i stacji uzdatniania wody techr													
449-2-4450	14,0	14,0	164 831,98	0,00	0,00	164 831,98	1 923,04	0,00	0,00	0,00	23 076,48	24 999,52	139 832,46	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja dozowania polielektrolitu (stacja polimeru) firmy Fluiteco model PBOX3000 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63)													
469-2-4528	14,0	14,0	84 743,15	0,00	0,00	84 743,15	988,67	0,00	0,00	0,00	11 864,04	12 852,71	71 890,44	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
469-2-4529	14,0	14,0	84 743,15	0,00	0,00	84 743,15	988,67	0,00	0,00	0,00	11 864,04	12 852,71	71 890,44	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
469-2-4530	14,0	14,0	84 743,15	0,00	0,00	84 743,15	988,67	0,00	0,00	0,00	11 864,04	12 852,71	71 890,44	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wymiennik ciepła do awaryjnego podgrzewu osadu firmy SECESPOL (Hexonic) typu ST 100/125-6M/3 zamontowany w maszynowni (ob. nr 65/3) na (													
469-2-4649	14,0	14,0	110 495,95	0,00	0,00	110 495,95	1 289,12	0,00	0,00	0,00	15 469,43	16 758,55	93 737,40	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł schładzania biogazu prod. SiGa Tech typ SCH-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ocł													
Podsumowanie strony:			1 254 901,28	0,00	0,00	1 254 901,28	14 640,52	0,00	0,00	0,00	175 686,16	190 326,68	1 064 574,60	15
Narastająco:			49 241 371,19	0,00	0,00	49 241 371,19	141 049,73	0,00	0,00	0,00	1 393 358,73	1 534 408,46	47 706 962,73	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
469-2-4650	14,0	14,0	104 735,50	0,00	0,00	104 735,50	1 221,91	0,00	0,00	0,00	14 662,97	15 884,88	88 850,62	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Schładzacz cieczy firmy Cool model SWN18SC-R410A-ZP zamontowany na potrzeby modułu schładzania biogazu (ob. nr 67/1a) na OŚ Cielcza													
469-2-4652	14,0	14,0	36 657,43	0,00	0,00	36 657,43	427,67	0,00	0,00	0,00	5 132,04	5 559,71	31 097,72	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł podgrzewania biogazu prod. SiGa-Tech typ HX-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, oc													
469-2-4653	14,0	14,0	15 710,33	0,00	0,00	15 710,33	183,29	0,00	0,00	0,00	2 199,45	2 382,74	13 327,59	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wymiennik ciepła firmy SiGa-Tech typu WCmr 300 zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza													
470-2-4343	14,0	14,0	15 671,69	0,00	0,00	15 671,69	182,84	0,00	0,00	0,00	2 194,04	2 376,88	13 294,81	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
470-2-4344	14,0	14,0	15 671,69	0,00	0,00	15 671,69	182,84	0,00	0,00	0,00	2 194,04	2 376,88	13 294,81	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
487-2-4444	30,0	30,0	11 294,66	0,00	0,00	11 294,66	282,37	0,00	0,00	0,00	3 388,40	3 670,77	7 623,89	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3090 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspozytorni ob													
487-2-4445	30,0	30,0	11 294,66	0,00	0,00	11 294,66	282,37	0,00	0,00	0,00	3 388,40	3 670,77	7 623,89	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy LENOVO model ThinkStation P350 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspoz													
487-2-4707	30,0	30,0	37 160,75	0,00	0,00	37 160,75	929,02	0,00	0,00	0,00	11 148,23	12 077,25	25 083,50	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza													
487-2-4709	30,0	30,0	37 160,75	0,00	0,00	37 160,75	929,02	0,00	0,00	0,00	11 148,23	12 077,25	25 083,50	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza													
487-2-4711	30,0	30,0	14 864,30	0,00	0,00	14 864,30	371,61	0,00	0,00	0,00	4 459,29	4 830,90	10 033,40	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3080 -D15S z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w I													
487-2-4712	30,0	30,0	18 580,37	0,00	0,00	18 580,37	464,51	0,00	0,00	0,00	5 574,11	6 038,62	12 541,75	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model Precision 3240 z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w budyn													
488-2-4714	18,0	18,0	18 580,37	0,00	0,00	18 580,37	278,71	0,00	0,00	0,00	3 344,47	3 623,18	14 957,19	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Szafa sterownicza rack prod. Atel nr kat. #05598 zlokalizowana w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Ciel													
488-2-4715	18,0	18,0	36 383,05	0,00	0,00	36 383,05	545,75	0,00	0,00	0,00	6 548,95	7 094,70	29 288,35	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bateria kondensatora w budynku- zasił 2 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			373 765,55	0,00	0,00	373 765,55	6 281,91	0,00	0,00	0,00	75 382,62	81 664,53	292 101,02	22
Narastająco:			49 615 136,74	0,00	0,00	49 615 136,74	147 331,64	0,00	0,00	0,00	1 468 741,35	1 616 072,99	47 999 063,75	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
488-2-4716	18,0	18,0	36 383,05	0,00	0,00	36 383,05	545,75	0,00	0,00	0,00	6 548,95	7 094,70	29 288,35	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bateria kondensatora w budynku- zasił 1 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza													
603-2-4369	10,0	10,0	41 580,62	0,00	0,00	41 580,62	346,51	0,00	0,00	0,00	4 158,06	4 504,57	37 076,05	10,8
Data prz:2023-10-31	Nazwa:Zbiornik wody technologicznej prod. Weber Polska Sp. z o.o w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
604-2-4409	10,0	10,0	176 717,64	0,00	0,00	176 717,64	1 472,65	0,00	0,00	0,00	17 671,76	19 144,41	157 573,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadów dowożonych prod. Smart Waste Technologies typu RDs z ruchomym dnem (ob. nr 62) na OŚ Cielcz													
604-2-4491	10,0	10,0	655 090,57	0,00	0,00	655 090,57	5 459,09	0,00	0,00	0,00	65 509,06	70 968,15	584 122,42	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Silos z ruchomym dnem model RD firmy PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o. na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)((													
643-2-4347	10,0	10,0	88 806,19	0,00	0,00	88 806,19	740,05	0,00	0,00	0,00	8 880,62	9 620,67	79 185,52	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcz													
643-2-4348	10,0	10,0	88 806,19	0,00	0,00	88 806,19	740,05	0,00	0,00	0,00	8 880,62	9 620,67	79 185,52	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcz													
643-2-4410	10,0	10,0	259 878,89	0,00	0,00	259 878,89	2 165,66	0,00	0,00	0,00	25 987,89	28 153,55	231 725,34	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik zbiorczy bezwałowy prod. Smart Waste Technologies typu TRs-300 zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob.													
653-2-4193	10,0	10,0	15 592,74	0,00	0,00	15 592,74	129,94	0,00	0,00	0,00	1 559,27	1 689,21	13 903,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego													
653-2-4194	10,0	10,0	15 592,74	0,00	0,00	15 592,74	129,94	0,00	0,00	0,00	1 559,27	1 689,21	13 903,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego													
653-2-4195	10,0	10,0	24 220,71	0,00	0,00	24 220,71	201,84	0,00	0,00	0,00	2 422,07	2 623,91	21 596,80	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnegc													
653-2-4196	10,0	10,0	20 790,31	0,00	0,00	20 790,31	173,25	0,00	0,00	0,00	2 079,03	2 252,28	18 538,03	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjneg													
653-2-4202	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ													
653-2-4203	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na (													
Podsumowanie strony:			1 436 973,35	0,00	0,00	1 436 973,35	12 217,35	0,00	0,00	0,00	146 607,97	158 825,32	1 278 148,03	11
Narastająco:			51 052 110,09	0,00	0,00	51 052 110,09	159 548,99	0,00	0,00	0,00	1 615 349,32	1 774 898,31	49 277 211,78	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4214	100,0	100,0	1 195,44	0,00	0,00	1 195,44	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,44	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57)													
653-2-4215	100,0	100,0	1 195,44	0,00	0,00	1 195,44	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,44	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57)													
653-2-4216	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4217	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4218	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa firmy Erhard model K1 o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczor													
653-2-4219	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4220	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4221	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) n													
653-2-4222	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) n													
653-2-4227	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 250 firmy PROMA słupowy, obrotowy z napędem ręcznym zamontowany na potrzeby przepompowni osadu nadmiernego zagęszczor													
653-2-4231	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby pompy zamontowanej w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4232	10,0	10,0	22 869,34	0,00	0,00	22 869,34	190,58	0,00	0,00	0,00	2 286,93	2 477,51	20 391,83	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4233	10,0	10,0	22 869,34	0,00	0,00	22 869,34	190,58	0,00	0,00	0,00	2 286,93	2 477,51	20 391,83	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			89 710,17	0,00	0,00	89 710,17	3 118,54	0,00	0,00	0,00	8 731,95	11 850,49	77 859,68	13
Narastająco:			51 141 820,26	0,00	0,00	51 141 820,26	162 667,53	0,00	0,00	0,00	1 624 081,27	1 786 748,80	49 355 071,46	3

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4234	10,0	10,0	22 869,34	0,00	0,00	22 869,34	190,58	0,00	0,00	0,00	2 286,93	2 477,51	20 391,83	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4235	10,0	10,0	25 987,89	0,00	0,00	25 987,89	216,57	0,00	0,00	0,00	2 598,79	2 815,36	23 172,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4236	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ													
653-2-4237	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ													
653-2-4244	10,0	10,0	259 878,89	0,00	0,00	259 878,89	2 165,66	0,00	0,00	0,00	25 987,89	28 153,55	231 725,34	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4245	10,0	10,0	228 693,41	0,00	0,00	228 693,41	1 905,78	0,00	0,00	0,00	22 869,34	24 775,12	203 918,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4246	10,0	10,0	259 878,89	0,00	0,00	259 878,89	2 165,66	0,00	0,00	0,00	25 987,89	28 153,55	231 725,34	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1500-16 zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4247	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4248	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4249	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4250	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4251	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4252	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
Podsumowanie strony:			857 600,29	0,00	0,00	857 600,29	7 146,68	0,00	0,00	0,00	85 760,02	92 906,70	764 693,59	11
Narastająco:			51 999 420,55	0,00	0,00	51 999 420,55	169 814,21	0,00	0,00	0,00	1 709 841,29	1 879 655,50	50 119 765,05	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4253	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4254	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4255	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4256	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4257	10,0	10,0	9 355,64	0,00	0,00	9 355,64	77,96	0,00	0,00	0,00	935,56	1 013,52	8 342,12	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4258	10,0	10,0	9 355,64	0,00	0,00	9 355,64	77,96	0,00	0,00	0,00	935,56	1 013,52	8 342,12	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4265	10,0	10,0	93 556,40	0,00	0,00	93 556,40	779,64	0,00	0,00	0,00	9 355,64	10 135,28	83 421,12	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1100-16 zamonotowane w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
653-2-4266	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 150 mm zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75													
653-2-4273	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 200 ko słupowy zamontowany przy pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
653-2-4274	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4275	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4276	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4280	10,0	10,0	693 338,19	0,00	0,00	693 338,19	5 777,82	0,00	0,00	0,00	69 333,82	75 111,64	618 226,55	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zagęszczacz osadu nadmiernego śrubowo - bębnowy typu ZGL30L prod. Marex Technology zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu													
Podsumowanie strony:			870 055,80	0,00	0,00	870 055,80	7 250,48	0,00	0,00	0,00	87 005,57	94 256,05	775 799,75	11
Narastająco:			52 869 476,35	0,00	0,00	52 869 476,35	177 064,69	0,00	0,00	0,00	1 796 846,86	1 973 911,55	50 895 564,80	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4282	10,0	10,0	15 757,69	0,00	0,00	15 757,69	131,31	0,00	0,00	0,00	1 575,77	1 707,08	14 050,61	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszacz osadu z polielektrolitem (dotyczy zagęszczacza mechanicznego) - firmy Marex Technology o dn 200 mm zamontowany w budynku starej sta													
653-2-4283	10,0	10,0	47 273,06	0,00	0,00	47 273,06	393,94	0,00	0,00	0,00	4 727,31	5 121,25	42 151,81	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przystawka płucząca odciekiem typ PPO firmy Marex Technology (zespół odzysku wody) zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4288	10,0	10,0	26 262,81	0,00	0,00	26 262,81	218,86	0,00	0,00	0,00	2 626,28	2 845,14	23 417,67	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4289	10,0	10,0	26 262,81	0,00	0,00	26 262,81	218,86	0,00	0,00	0,00	2 626,28	2 845,14	23 417,67	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4290	10,0	10,0	26 262,81	0,00	0,00	26 262,81	218,86	0,00	0,00	0,00	2 626,28	2 845,14	23 417,67	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4291	10,0	10,0	26 262,81	0,00	0,00	26 262,81	218,86	0,00	0,00	0,00	2 626,28	2 845,14	23 417,67	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4292	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4293	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4294	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4295	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4296	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4297	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4298	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
Podsumowanie strony:			315 153,74	0,00	0,00	315 153,74	2 626,32	0,00	0,00	0,00	31 515,41	34 141,73	281 012,01	11
Narastająco:			53 184 630,09	0,00	0,00	53 184 630,09	179 691,01	0,00	0,00	0,00	1 828 362,27	2 008 053,28	51 176 576,81	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4299	10,0	10,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	175,09	0,00	0,00	0,00	2 101,03	2 276,12	18 734,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4300	10,0	10,0	15 757,69	0,00	0,00	15 757,69	131,31	0,00	0,00	0,00	1 575,77	1 707,08	14 050,61	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 80 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na C													
653-2-4301	10,0	10,0	52 525,61	0,00	0,00	52 525,61	437,71	0,00	0,00	0,00	5 252,56	5 690,27	46 835,34	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 150 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. n													
653-2-4308	10,0	10,0	72 766,08	0,00	0,00	72 766,08	606,38	0,00	0,00	0,00	7 276,61	7 882,99	64 883,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło prętowe firmy Smart Waste Technologies typu MWO-EG-S-O zamontowane na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4311	10,0	10,0	15 592,74	0,00	0,00	15 592,74	129,94	0,00	0,00	0,00	1 559,27	1 689,21	13 903,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przelew teleskopowy typu HTu-B firmy Smart Waste Technologies zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4312	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR S.A o średnicy dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ													
653-2-4313	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4314	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4315	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-14	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4316	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4317	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4318	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4319	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			229 628,16	0,00	0,00	229 628,16	1 913,56	0,00	0,00	0,00	22 962,82	24 876,38	204 751,78	11
Narastająco:			53 414 258,25	0,00	0,00	53 414 258,25	181 604,57	0,00	0,00	0,00	1 851 325,09	2 032 929,66	51 381 328,59	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4326	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4329	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby pompy cieczy nadosadowej w zbiorniku zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępn													
653-2-4330	10,0	10,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	34,65	0,00	0,00	0,00	415,81	450,46	3 707,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ol													
653-2-4331	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR 2905 o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na O													
653-2-4332	10,0	10,0	15 592,74	0,00	0,00	15 592,74	129,94	0,00	0,00	0,00	1 559,27	1 689,21	13 903,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (													
653-2-4333	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (													
653-2-4345	10,0	10,0	971 644,19	0,00	0,00	971 644,19	8 097,03	0,00	0,00	0,00	97 164,42	105 261,45	866 382,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4346	10,0	10,0	971 644,19	0,00	0,00	971 644,19	8 097,03	0,00	0,00	0,00	97 164,42	105 261,45	866 382,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4353	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4354	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4355	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4356	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4357	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
Podsumowanie strony:			2 092 465,39	0,00	0,00	2 092 465,39	17 437,22	0,00	0,00	0,00	209 246,56	226 683,78	1 865 781,61	11
Narastająco:			55 506 723,64	0,00	0,00	55 506 723,64	199 041,79	0,00	0,00	0,00	2 060 571,65	2 259 613,44	53 247 110,20	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4358	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4359	10,0	10,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	174,13	0,00	0,00	0,00	2 089,56	2 263,69	18 631,88	10,8
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4360	10,0	10,0	52 238,93	0,00	0,00	52 238,93	435,32	0,00	0,00	0,00	5 223,89	5 659,21	46 579,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadó													
653-2-4361	10,0	10,0	52 238,93	0,00	0,00	52 238,93	435,32	0,00	0,00	0,00	5 223,89	5 659,21	46 579,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadó													
653-2-4370	10,0	10,0	93 556,40	0,00	0,00	93 556,40	779,64	0,00	0,00	0,00	9 355,64	10 135,28	83 421,12	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na													
653-2-4371	10,0	10,0	93 556,40	0,00	0,00	93 556,40	779,64	0,00	0,00	0,00	9 355,64	10 135,28	83 421,12	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na													
653-2-4372	10,0	10,0	51 975,77	0,00	0,00	51 975,77	433,13	0,00	0,00	0,00	5 197,58	5 630,71	46 345,06	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob.													
653-2-4373	10,0	10,0	51 975,77	0,00	0,00	51 975,77	433,13	0,00	0,00	0,00	5 197,58	5 630,71	46 345,06	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob.													
653-2-4374	10,0	10,0	51 975,77	0,00	0,00	51 975,77	433,13	0,00	0,00	0,00	5 197,58	5 630,71	46 345,06	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ol													
653-2-4375	10,0	10,0	51 975,77	0,00	0,00	51 975,77	433,13	0,00	0,00	0,00	5 197,58	5 630,71	46 345,06	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ol													
653-2-4377	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ZETKAMA typu 497 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
653-2-4378	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy TEHACO typu TCB z napędem pneumatycznym Metalwork w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1													
653-2-4379	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
Podsumowanie strony:			550 120,77	0,00	0,00	550 120,77	9 738,60	0,00	0,00	0,00	54 492,33	64 230,93	485 889,84	12
Narastająco:			56 056 844,41	0,00	0,00	56 056 844,41	208 780,39	0,00	0,00	0,00	2 115 063,98	2 323 844,37	53 733 000,04	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4380	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4381	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4382	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4383	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4384	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4385	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4386	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4387	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4388	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4389	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4390	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4391	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4392	10,0	10,0	3 638,31	0,00	0,00	3 638,31	30,32	0,00	0,00	0,00	363,83	394,15	3 244,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
Podsumowanie strony:			47 298,03	0,00	0,00	47 298,03	394,16	0,00	0,00	0,00	4 729,79	5 123,95	42 174,08	11
Narastająco:			56 104 142,44	0,00	0,00	56 104 142,44	209 174,55	0,00	0,00	0,00	2 119 793,77	2 328 968,32	53 775 174,12	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4400	10,0	10,0	329 334,29	0,00	0,00	329 334,29	2 744,45	0,00	0,00	0,00	32 933,43	35 677,88	293 656,41	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja zlewcza dowożonych osadów płynnych prod. ENKO S.A typ STZ C246- kontener zamontowany na fundamencie (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4401	10,0	10,0	25 987,89	0,00	0,00	25 987,89	216,57	0,00	0,00	0,00	2 598,79	2 815,36	23 172,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza) firmy Vogelsang model X-ripper typ XRP 136-140Q													
653-2-4406	10,0	10,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	7 415,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa firmy ENKO o dn 125 mm z napędem pneumatycznym zamontowana w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
653-2-4414	10,0	10,0	25 987,89	0,00	0,00	25 987,89	216,57	0,00	0,00	0,00	2 598,79	2 815,36	23 172,53	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ru													
653-2-4415	10,0	10,0	23 908,86	0,00	0,00	23 908,86	199,24	0,00	0,00	0,00	2 390,89	2 590,13	21 318,73	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ru													
653-2-4422	10,0	10,0	83 161,25	0,00	0,00	83 161,25	693,01	0,00	0,00	0,00	8 316,13	9 009,14	74 152,11	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4423	10,0	10,0	83 161,25	0,00	0,00	83 161,25	693,01	0,00	0,00	0,00	8 316,13	9 009,14	74 152,11	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4424	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4425	10,0	10,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	60,64	0,00	0,00	0,00	727,66	788,30	6 488,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4427	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 80 mm z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ciel													
653-2-4431	10,0	10,0	18 711,28	0,00	0,00	18 711,28	155,93	0,00	0,00	0,00	1 871,13	2 027,06	16 684,22	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ci													
653-2-4432	10,0	10,0	18 711,28	0,00	0,00	18 711,28	155,93	0,00	0,00	0,00	1 871,13	2 027,06	16 684,22	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ci													
653-2-4433	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			642 228,49	0,00	0,00	642 228,49	5 351,91	0,00	0,00	0,00	64 222,87	69 574,78	572 653,71	11
Narastająco:			56 746 370,93	0,00	0,00	56 746 370,93	214 526,46	0,00	0,00	0,00	2 184 016,64	2 398 543,10	54 347 827,83	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4434	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4435	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4436	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4437	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4438	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4439	10,0	10,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	51,98	0,00	0,00	0,00	623,71	675,69	5 561,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4446	10,0	10,0	276 877,29	0,00	0,00	276 877,29	2 307,31	0,00	0,00	0,00	27 687,73	29 995,04	246 882,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63													
653-2-4447	10,0	10,0	276 877,29	0,00	0,00	276 877,29	2 307,31	0,00	0,00	0,00	27 687,73	29 995,04	246 882,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63													
653-2-4448	10,0	10,0	33 883,99	0,00	0,00	33 883,99	282,37	0,00	0,00	0,00	3 388,40	3 670,77	30 213,22	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 6													
653-2-4449	10,0	10,0	33 883,99	0,00	0,00	33 883,99	282,37	0,00	0,00	0,00	3 388,40	3 670,77	30 213,22	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64													
653-2-4454	10,0	10,0	45 178,66	0,00	0,00	45 178,66	376,49	0,00	0,00	0,00	4 517,87	4 894,36	40 284,30	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator (bez łapacza kamieni) firmy Borger model HPL-200 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofu													
653-2-4459	10,0	10,0	169 419,98	0,00	0,00	169 419,98	1 411,83	0,00	0,00	0,00	16 942,00	18 353,83	151 066,15	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sito firmy Fluiteco typu SDH400 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ													
653-2-4461	10,0	10,0	16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	141,18	0,00	0,00	0,00	1 694,20	1 835,38	15 106,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 6													
Podsumowanie strony:			887 367,21	0,00	0,00	887 367,21	7 394,73	0,00	0,00	0,00	88 736,74	96 131,47	791 235,74	11
Narastająco:			57 633 738,14	0,00	0,00	57 633 738,14	221 921,19	0,00	0,00	0,00	2 272 753,38	2 494 674,57	55 139 063,57	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4462	10,0	10,0	16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	141,18	0,00	0,00	0,00	1 694,20	1 835,38	15 106,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 6													
653-2-4463	10,0	10,0	22 589,33	0,00	0,00	22 589,33	188,24	0,00	0,00	0,00	2 258,93	2 447,17	20 142,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4464	10,0	10,0	22 589,33	0,00	0,00	22 589,33	188,24	0,00	0,00	0,00	2 258,93	2 447,17	20 142,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4465	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4466	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4467	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4468	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4469	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4470	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4471	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4472	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4473	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4474	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
Podsumowanie strony:			344 487,26	0,00	0,00	344 487,26	2 870,76	0,00	0,00	0,00	34 448,76	37 319,52	307 167,74	11
Narastająco:			57 978 225,40	0,00	0,00	57 978 225,40	224 791,95	0,00	0,00	0,00	2 307 202,14	2 531 994,09	55 446 231,31	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4475	10,0	10,0	28 236,66	0,00	0,00	28 236,66	235,31	0,00	0,00	0,00	2 823,67	3 058,98	25 177,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4476	10,0	10,0	39 531,33	0,00	0,00	39 531,33	329,43	0,00	0,00	0,00	3 953,13	4 282,56	35 248,77	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr													
653-2-4477	10,0	10,0	39 531,33	0,00	0,00	39 531,33	329,43	0,00	0,00	0,00	3 953,13	4 282,56	35 248,77	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr													
653-2-4478	10,0	10,0	16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	141,18	0,00	0,00	0,00	1 694,20	1 835,38	15 106,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4479	10,0	10,0	16 942,00	0,00	0,00	16 942,00	141,18	0,00	0,00	0,00	1 694,20	1 835,38	15 106,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4490	5,0	5,0	12 809 966,54	0,00	0,00	12 809 966,54	53 374,86	0,00	0,00	0,00	640 498,33	693 873,19	12 116 093,35	05,4
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP) (oznaczenie 64-THP-01)- firmy Cambi model B2-6 typ Jarocin B2 Thermal Hydroly													
653-2-4494	10,0	10,0	22 589,33	0,00	0,00	22 589,33	188,24	0,00	0,00	0,00	2 258,93	2 447,17	20 142,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
653-2-4495	10,0	10,0	22 589,33	0,00	0,00	22 589,33	188,24	0,00	0,00	0,00	2 258,93	2 447,17	20 142,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
653-2-4496	10,0	10,0	67 767,98	0,00	0,00	67 767,98	564,73	0,00	0,00	0,00	6 776,80	7 341,53	60 426,45	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (TI													
653-2-4497	10,0	10,0	67 767,98	0,00	0,00	67 767,98	564,73	0,00	0,00	0,00	6 776,80	7 341,53	60 426,45	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (TH													
653-2-4508	10,0	10,0	158 893,40	0,00	0,00	158 893,40	1 324,11	0,00	0,00	0,00	15 889,34	17 213,45	141 679,95	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
653-2-4509	10,0	10,0	158 893,40	0,00	0,00	158 893,40	1 324,11	0,00	0,00	0,00	15 889,34	17 213,45	141 679,95	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
653-2-4522	10,0	10,0	36 592,87	0,00	0,00	36 592,87	304,94	0,00	0,00	0,00	3 659,29	3 964,23	32 628,64	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
Podsumowanie strony:			13 486 244,15	0,00	0,00	13 486 244,15	59 010,49	0,00	0,00	0,00	708 126,09	767 136,58	12 719 107,57	6
Narastająco:			71 464 469,55	0,00	0,00	71 464 469,55	283 802,44	0,00	0,00	0,00	3 015 328,23	3 299 130,67	68 165 338,88	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4523	10,0	10,0	36 592,87	0,00	0,00	36 592,87	304,94	0,00	0,00	0,00	3 659,29	3 964,23	32 628,64	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
653-2-4524	10,0	10,0	36 592,89	0,00	0,00	36 592,89	304,94	0,00	0,00	0,00	3 659,29	3 964,23	32 628,66	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
653-2-4531	10,0	10,0	21 185,79	0,00	0,00	21 185,79	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	18 890,66	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4532	10,0	10,0	21 185,79	0,00	0,00	21 185,79	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	18 890,66	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4533	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielc													
653-2-4534	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielc													
653-2-4535	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4536	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4537	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4538	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4539	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4540	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4541	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
Podsumowanie strony:			291 399,32	0,00	0,00	291 399,32	2 428,30	0,00	0,00	0,00	29 139,96	31 568,26	259 831,06	11
Narastająco:			71 755 868,87	0,00	0,00	71 755 868,87	286 230,74	0,00	0,00	0,00	3 044 468,19	3 330 698,93	68 425 169,94	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4542	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4543	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału tech													
653-2-4544	10,0	10,0	23 304,36	0,00	0,00	23 304,36	194,20	0,00	0,00	0,00	2 330,44	2 524,64	20 779,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału tech													
653-2-4545	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na													
653-2-4546	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) n													
653-2-4547	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 6													
653-2-4548	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 6													
653-2-4549	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4550	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4551	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4552	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4553	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4554	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
Podsumowanie strony:			133 470,38	0,00	0,00	133 470,38	1 112,20	0,00	0,00	0,00	13 347,02	14 459,22	119 011,16	11
Narastająco:			71 889 339,25	0,00	0,00	71 889 339,25	287 342,94	0,00	0,00	0,00	3 057 815,21	3 345 158,15	68 544 181,10	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4555	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4556	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4557	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4558	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4559	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4560	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4561	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4562	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4563	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4564	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4565	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4566	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4567	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
Podsumowanie strony:			82 624,49	0,00	0,00	82 624,49	688,48	0,00	0,00	0,00	8 262,41	8 950,89	73 673,60	11
Narastająco:			71 971 963,74	0,00	0,00	71 971 963,74	288 031,42	0,00	0,00	0,00	3 066 077,62	3 354 109,04	68 617 854,70	5

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4568	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt n													
653-2-4569	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt n													
653-2-4570	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (ol													
653-2-4571	10,0	10,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	52,96	0,00	0,00	0,00	635,57	688,53	5 667,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (ol													
653-2-4572	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4573	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4574	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4575	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4576	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4577	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4578	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4579	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4580	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
Podsumowanie strony:			92 158,19	0,00	0,00	92 158,19	767,95	0,00	0,00	0,00	9 215,78	9 983,73	82 174,46	11
Narastająco:			72 064 121,93	0,00	0,00	72 064 121,93	288 799,37	0,00	0,00	0,00	3 075 293,40	3 364 092,77	68 700 029,16	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4581	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4582	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4583	10,0	10,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	61,79	0,00	0,00	0,00	741,50	803,29	6 611,74	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4639	10,0	10,0	156 204,97	0,00	0,00	156 204,97	1 301,71	0,00	0,00	0,00	15 620,50	16 922,21	139 282,76	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (c													
653-2-4640	10,0	10,0	156 204,97	0,00	0,00	156 204,97	1 301,71	0,00	0,00	0,00	15 620,50	16 922,21	139 282,76	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (c													
653-2-4642	10,0	10,0	676 888,19	0,00	0,00	676 888,19	5 640,73	0,00	0,00	0,00	67 688,82	73 329,55	603 558,64	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł odwróconej osmozy – 2 RO firmy Culligan model MFP 4-44 2200 stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zar													
654-2-4197	10,0	10,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza typ J9.2220 firmy Lechar o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza													
654-2-4198	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza													
654-2-4204	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica regulacyjna centryczna powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14)													
654-2-4238	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcz													
654-2-4320	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
654-2-4334	100,0	0,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 3													
654-2-4407	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym na potrzeby kontenera (stacji zlewczej-													
Podsumowanie strony:			1 029 734,75	0,00	0,00	1 029 734,75	26 621,05	0,00	0,00	0,00	101 154,32	127 775,37	901 959,38	12
Narastająco:			73 093 856,68	0,00	0,00	73 093 856,68	315 420,42	0,00	0,00	0,00	3 176 447,72	3 491 868,14	69 601 988,54	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4416	100,0	0,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dow													
654-2-4417	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do powietrza firmy JAFAR typu 4497 o dn 80 mm z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem													
654-2-4426	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (o													
654-2-4502	10,0	10,0	63 557,36	0,00	0,00	63 557,36	529,64	0,00	0,00	0,00	6 355,74	6 885,38	56 671,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (r													
654-2-4503	10,0	10,0	63 557,36	0,00	0,00	63 557,36	529,64	0,00	0,00	0,00	6 355,74	6 885,38	56 671,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (r													
654-2-4504	10,0	10,0	42 371,57	0,00	0,00	42 371,57	353,10	0,00	0,00	0,00	4 237,16	4 590,26	37 781,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
654-2-4505	10,0	10,0	42 371,57	0,00	0,00	42 371,57	353,10	0,00	0,00	0,00	4 237,16	4 590,26	37 781,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
654-2-4612	10,0	10,0	36 542,97	0,00	0,00	36 542,97	304,52	0,00	0,00	0,00	3 654,30	3 958,82	32 584,15	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Diwerter (przepustnica) firmy AFT model DVR-250-Emm (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ													
654-2-4613	10,0	10,0	3 654,30	0,00	0,00	3 654,30	30,45	0,00	0,00	0,00	365,43	395,88	3 258,42	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowana w budynku kotłowni z kogener													
654-2-4614	10,0	10,0	3 654,30	0,00	0,00	3 654,30	30,45	0,00	0,00	0,00	365,43	395,88	3 258,42	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogener													
654-2-4644	10,0	10,0	832 006,13	0,00	0,00	832 006,13	6 933,38	0,00	0,00	0,00	83 200,61	90 133,99	741 872,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Biofiltr kontenerowy części osadowej firmy COROL model CBK 2000 (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4645	10,0	10,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	43,31	0,00	0,00	0,00	519,76	563,07	4 634,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa powietrza typu 4497 firmy JAFAR z napędem ręcznym na potrzeby biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2)													
654-2-4651	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy ABO Valve typ 914BG (obiekt nr 67/1a) z napędem ręcznym o dn 150 zamontowana na potrzeby modu													
Podsumowanie strony:			1 104 375,26	0,00	0,00	1 104 375,26	16 934,51	0,00	0,00	0,00	109 657,91	126 592,42	977 782,84	11
Narastająco:			74 198 231,94	0,00	0,00	74 198 231,94	332 354,93	0,00	0,00	0,00	3 286 105,63	3 618 460,56	70 579 771,38	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4655	10,0	10,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	34,91	0,00	0,00	0,00	418,94	453,85	3 735,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym firmy Belimo typ SR24P-SR zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na O													
654-2-4657	10,0	10,0	10 473,54	0,00	0,00	10 473,54	87,28	0,00	0,00	0,00	1 047,35	1 134,63	9 338,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4658	10,0	10,0	10 473,54	0,00	0,00	10 473,54	87,28	0,00	0,00	0,00	1 047,35	1 134,63	9 338,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4659	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4660	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4661	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4662	10,0	10,0	5 236,78	0,00	0,00	5 236,78	43,64	0,00	0,00	0,00	523,68	567,32	4 669,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4663	10,0	10,0	5 236,78	0,00	0,00	5 236,78	43,64	0,00	0,00	0,00	523,68	567,32	4 669,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm (ob. nr 67/2) zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cie													
654-2-4664	10,0	10,0	5 236,78	0,00	0,00	5 236,78	43,64	0,00	0,00	0,00	523,68	567,32	4 669,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4668	10,0	10,0	57 604,53	0,00	0,00	57 604,53	480,04	0,00	0,00	0,00	5 760,45	6 240,49	51 364,04	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odsiarczalnia biogazu firmy SiGa-Tech model SFA-00 (ob. 67/3) na OŚ Cielcza zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektry													
654-2-4669	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
654-2-4670	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
654-2-4671	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
Podsumowanie strony:			120 445,87	0,00	0,00	120 445,87	1 003,73	0,00	0,00	0,00	12 044,61	13 048,34	107 397,53	11
Narastająco:			74 318 677,81	0,00	0,00	74 318 677,81	333 358,66	0,00	0,00	0,00	3 298 150,24	3 631 508,90	70 687 168,91	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4675	10,0	10,0	109 972,27	0,00	0,00	109 972,27	916,44	0,00	0,00	0,00	10 997,23	11 913,67	98 058,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Węzeł tłoczny rozdzielczo-pomiarowy biogazu firmy SiGa-Tech model WTB-200 (ob. nr 67/4) na OŚ Cielcza zamontowany na fundamencie monolitycz													
654-2-4676	10,0	10,0	6 284,13	0,00	0,00	6 284,13	52,37	0,00	0,00	0,00	628,41	680,78	5 603,35	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-15 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
654-2-4677	10,0	10,0	6 284,13	0,00	0,00	6 284,13	52,37	0,00	0,00	0,00	628,41	680,78	5 603,35	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-150 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
654-2-4680	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4681	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-10-31	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4682	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4683	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4684	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4689	10,0	10,0	10 473,54	0,00	0,00	10 473,54	87,28	0,00	0,00	0,00	1 047,35	1 134,63	9 338,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy biogazu firmy SiGa-Tech typ OSp-400 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielc													
654-2-4690	10,0	10,0	143 863,09	0,00	0,00	143 863,09	1 198,86	0,00	0,00	0,00	14 386,31	15 585,17	128 277,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pochodnia biogazu prod. Siga Tech typ SGt-1s 250 z płomieniem ukrytym zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną,													
654-2-4691	10,0	10,0	3 665,75	0,00	0,00	3 665,75	30,55	0,00	0,00	0,00	366,58	397,13	3 268,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy Siga Tech model Armaturen Z014-Ao dn 100 mm o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie pochod													
654-2-4694	10,0	10,0	130 919,37	0,00	0,00	130 919,37	1 090,99	0,00	0,00	0,00	13 091,94	14 182,93	116 736,44	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr węglowy firmy SiGa-Tech typ SLX-d- 2 szt. posadowione na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i pc													
654-2-4695	10,0	10,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	34,91	0,00	0,00	0,00	418,94	453,85	3 735,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
Podsumowanie strony:			433 980,45	0,00	0,00	433 980,45	3 616,52	0,00	0,00	0,00	43 398,07	47 014,59	386 965,86	11
Narastająco:			74 752 658,26	0,00	0,00	74 752 658,26	336 975,18	0,00	0,00	0,00	3 341 548,31	3 678 523,49	71 074 134,77	5

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4696	10,0	10,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	34,91	0,00	0,00	0,00	418,94	453,85	3 735,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4697	10,0	10,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	34,91	0,00	0,00	0,00	418,94	453,85	3 735,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4698	10,0	10,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	34,91	0,00	0,00	0,00	418,94	453,85	3 735,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4699	10,0	10,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	34,91	0,00	0,00	0,00	418,94	453,85	3 735,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4703	10,0	10,0	5 236,78	0,00	0,00	5 236,78	43,64	0,00	0,00	0,00	523,68	567,32	4 669,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Klapa zwrotna z przepustnicą regulacyjną firmy SiGa-Tech o dn 200 stanowiąca wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
658-2-0987	7,0	7,0	14 553,21	0,00	0,00	14 553,21	84,89	0,00	0,00	0,00	1 018,72	1 103,61	13 449,60	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO													
658-2-0988	7,0	7,0	14 553,21	0,00	0,00	14 553,21	84,89	0,00	0,00	0,00	1 018,72	1 103,61	13 449,60	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO-Cielcza													
658-2-0995	7,0	7,0	14 553,21	0,00	0,00	14 553,21	84,89	0,00	0,00	0,00	1 018,72	1 103,61	13 449,60	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO -CIELCZA													
658-2-2476	10,0	10,0	4 417,95	0,00	0,00	4 417,95	36,82	0,00	0,00	0,00	441,80	478,62	3 939,33	10,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Mieszadło prętowe firmy EKO-TECH typ MP -D 4,5 zamontowane w zagęszczaczu osadu OS Cielcza - 1szt.													
660-2-4647	4,5	4,5	231 211,05	0,00	0,00	231 211,05	867,04	0,00	0,00	0,00	10 404,50	11 271,54	219 939,51	04,9
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Waga samochodowa stalowo - żelbetowa zagłębiona firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. J. model COMPACT 18 zamontowana na OŚ Cielcza													
800-1-4306	20,0	20,0	18 909,22	0,00	0,00	18 909,22	315,15	0,00	0,00	0,00	3 781,84	4 096,99	14 812,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE do pomiaru mętności odcieków zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu													
800-2-4199	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4200	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			332 666,49	0,00	0,00	332 666,49	1 864,86	0,00	0,00	0,00	22 378,58	24 243,44	308 423,05	7
Narastająco:			75 085 324,75	0,00	0,00	75 085 324,75	338 840,04	0,00	0,00	0,00	3 363 926,89	3 702 766,93	71 382 557,82	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4205	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR10 firmy ENDRESS+HAUSER dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
800-2-4206	20,0	20,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	3 257,15	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 1													
800-2-4207	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu Orbisint CPS12D Memosens firmy Endress+Hauser dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
800-2-4210	20,0	20,0	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	173,25	0,00	0,00	0,00	2 079,03	2 252,28	8 142,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 32 mm zlokalizowany w pomieszczeniu budynku stacji dmuchaw (ob. nr													
800-2-4223	20,0	20,0	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	173,25	0,00	0,00	0,00	2 079,03	2 252,28	8 142,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu Proline Promag W10 o dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego ((													
800-2-4224	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu r													
800-2-4225	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu typu Micropilot FMR10 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ													
800-2-4226	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmierneg													
800-2-4239	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
800-2-4240	100,0	100,0	2 598,79	0,00	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,79	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu suroweg													
800-2-4241	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu s													
800-2-4242	20,0	20,0	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	173,25	0,00	0,00	0,00	2 079,03	2 252,28	8 142,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu suro													
800-2-4260	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ C													
Podsumowanie strony:			81 082,19	0,00	0,00	81 082,19	6 462,32	0,00	0,00	0,00	15 176,94	21 639,26	59 442,93	27
Narastająco:			75 166 406,94	0,00	0,00	75 166 406,94	345 302,36	0,00	0,00	0,00	3 379 103,83	3 724 406,19	71 442 000,75	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4261	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
800-2-4262	100,0	100,0	3 118,55	0,00	0,00	3 118,55	3 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,55	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 2													
800-2-4267	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR50 firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na													
800-2-4268	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatura typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob													
800-2-4277	20,0	20,0	7 276,61	0,00	0,00	7 276,61	121,28	0,00	0,00	0,00	1 455,32	1 576,60	5 700,01	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
800-2-4278	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w pompowni wód poosadowych (													
800-2-4302	20,0	20,0	5 252,56	0,00	0,00	5 252,56	87,54	0,00	0,00	0,00	1 050,51	1 138,05	4 114,51	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowany w bu													
800-2-4303	20,0	20,0	21 010,25	0,00	0,00	21 010,25	350,17	0,00	0,00	0,00	4 202,05	4 552,22	16 458,03	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400 5W4C1H firmy Endress+Hauser średnica dn 100 mm zamontowany w budynku													
800-2-4304	20,0	20,0	18 909,22	0,00	0,00	18 909,22	315,15	0,00	0,00	0,00	3 781,84	4 096,99	14 812,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
800-2-4305	20,0	20,0	18 909,22	0,00	0,00	18 909,22	315,15	0,00	0,00	0,00	3 781,84	4 096,99	14 812,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
800-2-4321	100,0	100,0	3 118,55	0,00	0,00	3 118,55	3 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,55	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu firmy Siemens typu SITRANS LR120 zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
800-2-4322	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (													
800-2-4323	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			111 898,97	0,00	0,00	111 898,97	7 998,13	0,00	0,00	0,00	21 132,38	29 130,51	82 768,46	26
Narastająco:			75 278 305,91	0,00	0,00	75 278 305,91	353 300,49	0,00	0,00	0,00	3 400 236,21	3 753 536,70	71 524 769,21	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa: Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie: Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4324	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (													
800-2-4325	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
800-2-4335	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ													
800-2-4336	20,0	20,0	4 158,06	0,00	0,00	4 158,06	69,30	0,00	0,00	0,00	831,61	900,91	3 257,15	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym o													
800-2-4337	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza													
800-2-4342	20,0	20,0	20 895,57	0,00	0,00	20 895,57	348,26	0,00	0,00	0,00	4 179,11	4 527,37	16 368,20	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz wody wodociągowej stanowiący wyposażenie stacji polielektrolitu typu 8030 firmy Burkert dn 40 w nowej stacji odwadniania osadów (ob													
800-2-4362	20,0	20,0	12 537,35	0,00	0,00	12 537,35	208,96	0,00	0,00	0,00	2 507,47	2 716,43	9 820,92	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hauser o dn 32 mm w nowej stacji odwadniania													
800-2-4363	20,0	20,0	12 537,35	0,00	0,00	12 537,35	208,96	0,00	0,00	0,00	2 507,47	2 716,43	9 820,92	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hausero dn 32 mm w nowej stacji odwadniania													
800-2-4364	20,0	20,0	18 806,02	0,00	0,00	18 806,02	313,43	0,00	0,00	0,00	3 761,20	4 074,63	14 731,39	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadć													
800-2-4365	20,0	20,0	18 806,02	0,00	0,00	18 806,02	313,43	0,00	0,00	0,00	3 761,20	4 074,63	14 731,39	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadć													
800-2-4366	20,0	20,0	18 806,02	0,00	0,00	18 806,02	313,43	0,00	0,00	0,00	3 761,20	4 074,63	14 731,39	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy Hach Langew nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
800-2-4393	20,0	20,0	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	173,25	0,00	0,00	0,00	2 079,03	2 252,28	8 142,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny wody technologicznej Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser o dn 200 mm w pompowni i stacji uzdatniania w													
800-2-4394	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar mętności typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technolc													
Podsumowanie strony:			146 047,97	0,00	0,00	146 047,97	2 434,13	0,00	0,00	0,00	29 209,59	31 643,72	114 404,25	22
Narastająco:			75 424 353,88	0,00	0,00	75 424 353,88	355 734,62	0,00	0,00	0,00	3 429 445,80	3 785 180,42	71 639 173,46	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Staw. amor. Zmo.	Wartość początkowa: Pocz. okresu	Wartość początkowa: Zwiększenia	Wartość początkowa: Zmniejszenia	Wartość początkowa: Koniec okr.	Umorzenie: Pocz. okresu	Umorzenie: Zwiększenia	Umorzenie: Zmniejszenia	Umorzenie: Korekta	Umorzenie: W okresie	Umorzenie: Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4395	100,0	100,0	3 118,55	0,00	0,00	3 118,55	3 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,55	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4403	20,0	20,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	138,60	0,00	0,00	0,00	1 663,22	1 801,82	6 514,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Indukcyjny pomiar przewodności -czujnik suchej masy typu CTI-500 firmy Jumo zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4404	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik pH JUMO model TecLine zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4405	20,0	20,0	8 316,12	0,00	0,00	8 316,12	138,60	0,00	0,00	0,00	1 663,22	1 801,82	6 514,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz firmy ENKO typu MPP600 o dn 125 mm zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4418	20,0	20,0	6 237,09	0,00	0,00	6 237,09	103,95	0,00	0,00	0,00	1 247,42	1 351,37	4 885,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62)													
800-2-4419	20,0	20,0	10 395,15	0,00	0,00	10 395,15	173,25	0,00	0,00	0,00	2 079,03	2 252,28	8 142,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza													
800-2-4420	100,0	100,0	2 079,03	0,00	0,00	2 079,03	2 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,03	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N oraz detektor progowy siarkowodoru DG-5E/N firmy Gazex zamontowane w zbiorniku osadów dowożonych z ruch													
800-2-4428	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4429	20,0	20,0	5 197,58	0,00	0,00	5 197,58	86,63	0,00	0,00	0,00	1 039,52	1 126,15	4 071,43	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4440	20,0	20,0	12 474,19	0,00	0,00	12 474,19	207,90	0,00	0,00	0,00	2 494,84	2 702,74	9 771,45	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62)													
800-2-4441	20,0	20,0	12 474,19	0,00	0,00	12 474,19	207,90	0,00	0,00	0,00	2 494,84	2 702,74	9 771,45	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 125 mm w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4451	20,0	20,0	5 647,33	0,00	0,00	5 647,33	94,12	0,00	0,00	0,00	1 129,47	1 223,59	4 423,74	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz wody wodociągowej typu PFW711-F10-F-M firmy SMC dotyczy stacji polielektrolitu na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63													
800-2-4480	20,0	20,0	27 107,19	0,00	0,00	27 107,19	451,79	0,00	0,00	0,00	5 421,44	5 873,23	21 233,96	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacj													
Podsumowanie strony:			112 797,21	0,00	0,00	112 797,21	6 990,90	0,00	0,00	0,00	21 519,94	28 510,84	84 286,37	25
Narastająco:			75 537 151,09	0,00	0,00	75 537 151,09	362 725,52	0,00	0,00	0,00	3 450 965,74	3 813 691,26	71 723 459,83	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4481	20,0	20,0	27 107,19	0,00	0,00	27 107,19	451,79	0,00	0,00	0,00	5 421,44	5 873,23	21 233,96	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacj													
800-2-4482	20,0	20,0	5 647,33	0,00	0,00	5 647,33	94,12	0,00	0,00	0,00	1 129,47	1 223,59	4 423,74	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na st													
800-2-4483	20,0	20,0	5 647,33	0,00	0,00	5 647,33	94,12	0,00	0,00	0,00	1 129,47	1 223,59	4 423,74	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na st													
800-2-4484	20,0	20,0	67 767,98	0,00	0,00	67 767,98	1 129,47	0,00	0,00	0,00	13 553,60	14 683,07	53 084,91	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy osadu firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofi													
800-2-4485	20,0	20,0	20 330,40	0,00	0,00	20 330,40	338,84	0,00	0,00	0,00	4 066,08	4 404,92	15 925,48	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkc													
800-2-4486	20,0	20,0	20 330,40	0,00	0,00	20 330,40	338,84	0,00	0,00	0,00	4 066,08	4 404,92	15 925,48	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkc													
800-2-4487	20,0	20,0	20 330,40	0,00	0,00	20 330,40	338,84	0,00	0,00	0,00	4 066,08	4 404,92	15 925,48	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
800-2-4488	20,0	20,0	20 330,40	0,00	0,00	20 330,40	338,84	0,00	0,00	0,00	4 066,08	4 404,92	15 925,48	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
800-2-4498	20,0	20,0	67 767,98	0,00	0,00	67 767,98	1 129,47	0,00	0,00	0,00	13 553,60	14 683,07	53 084,91	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowany na rurociągu osadu na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazó													
800-2-4506	20,0	20,0	5 296,45	0,00	0,00	5 296,45	88,27	0,00	0,00	0,00	1 059,29	1 147,56	4 148,89	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4507	20,0	20,0	5 296,45	0,00	0,00	5 296,45	88,27	0,00	0,00	0,00	1 059,29	1 147,56	4 148,89	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4510	20,0	20,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	105,93	0,00	0,00	0,00	1 271,15	1 377,08	4 978,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym													
800-2-4511	20,0	20,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	105,93	0,00	0,00	0,00	1 271,15	1 377,08	4 978,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym													
Podsumowanie strony:			278 563,77	0,00	0,00	278 563,77	4 642,73	0,00	0,00	0,00	55 712,78	60 355,51	218 208,26	22
Narastająco:			75 815 714,86	0,00	0,00	75 815 714,86	367 368,25	0,00	0,00	0,00	3 506 678,52	3 874 046,77	71 941 668,09	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4512	20,0	20,0	31 778,67	0,00	0,00	31 778,67	529,64	0,00	0,00	0,00	6 355,73	6 885,37	24 893,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4513	20,0	20,0	31 778,67	0,00	0,00	31 778,67	529,64	0,00	0,00	0,00	6 355,73	6 885,37	24 893,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4514	20,0	20,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	123,58	0,00	0,00	0,00	1 483,01	1 606,59	5 808,44	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 6													
800-2-4515	20,0	20,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	123,58	0,00	0,00	0,00	1 483,01	1 606,59	5 808,44	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65													
800-2-4516	20,0	20,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	123,58	0,00	0,00	0,00	1 483,01	1 606,59	5 808,44	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/1													
800-2-4517	20,0	20,0	7 415,03	0,00	0,00	7 415,03	123,58	0,00	0,00	0,00	1 483,01	1 606,59	5 808,44	21,7
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/2													
800-2-4518	20,0	20,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	105,93	0,00	0,00	0,00	1 271,15	1 377,08	4 978,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4519	20,0	20,0	6 355,73	0,00	0,00	6 355,73	105,93	0,00	0,00	0,00	1 271,15	1 377,08	4 978,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4584	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4585	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4586	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4587	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4588	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
Podsumowanie strony:			127 114,72	0,00	0,00	127 114,72	2 118,56	0,00	0,00	0,00	25 422,95	27 541,51	99 573,21	22
Narastająco:			75 942 829,58	0,00	0,00	75 942 829,58	369 486,81	0,00	0,00	0,00	3 532 101,47	3 901 588,28	72 041 241,30	5

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie

Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4589	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4590	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4591	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4592	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4593	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4594	20,0	20,0	4 237,16	0,00	0,00	4 237,16	70,62	0,00	0,00	0,00	847,43	918,05	3 319,11	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4596	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhy													
800-2-4597	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhy													
800-2-4598	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologic													
800-2-4599	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologic													
800-2-4600	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji													
800-2-4601	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji													
800-2-4602	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/													
Podsumowanie strony:			99 573,19	0,00	0,00	99 573,19	1 659,57	0,00	0,00	0,00	19 914,64	21 574,21	77 998,98	22
Narastająco:			76 042 402,77	0,00	0,00	76 042 402,77	371 146,38	0,00	0,00	0,00	3 552 016,11	3 923 162,49	72 119 240,28	5

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4603	20,0	20,0	10 592,89	0,00	0,00	10 592,89	176,55	0,00	0,00	0,00	2 118,58	2 295,13	8 297,76	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/													
800-2-4604	20,0	20,0	5 296,45	0,00	0,00	5 296,45	88,27	0,00	0,00	0,00	1 059,29	1 147,56	4 148,89	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) r													
800-2-4605	20,0	20,0	5 296,45	0,00	0,00	5 296,45	88,27	0,00	0,00	0,00	1 059,29	1 147,56	4 148,89	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) r													
800-2-4615	20,0	20,0	5 220,43	0,00	0,00	5 220,43	87,01	0,00	0,00	0,00	1 044,09	1 131,10	4 089,33	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na													
800-2-4616	20,0	20,0	5 220,43	0,00	0,00	5 220,43	87,01	0,00	0,00	0,00	1 044,09	1 131,10	4 089,33	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na													
800-2-4617	20,0	20,0	5 220,43	0,00	0,00	5 220,43	87,01	0,00	0,00	0,00	1 044,09	1 131,10	4 089,33	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4618	20,0	20,0	5 220,43	0,00	0,00	5 220,43	87,01	0,00	0,00	0,00	1 044,09	1 131,10	4 089,33	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4619	20,0	20,0	5 220,43	0,00	0,00	5 220,43	87,01	0,00	0,00	0,00	1 044,09	1 131,10	4 089,33	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia biogazu firmy Aplisens typu PC-28 PZ zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4629	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4630	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4631	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4632	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4633	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			78 528,94	0,00	0,00	78 528,94	1 308,84	0,00	0,00	0,00	15 705,81	17 014,65	61 514,29	22
Narástająco:			76 120 931,71	0,00	0,00	76 120 931,71	372 455,22	0,00	0,00	0,00	3 567 721,92	3 940 177,14	72 180 754,57	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4634	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4635	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4636	20,0	20,0	6 248,20	0,00	0,00	6 248,20	104,14	0,00	0,00	0,00	1 249,64	1 353,78	4 894,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4654	100,0	100,0	3 142,07	0,00	0,00	3 142,07	3 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik temperatury firmy Aplisens typu CT-9/130/70/G1/2"/Pt100/A/3/LI24G/Exi zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1													
800-2-4666	100,0	100,0	2 618,39	0,00	0,00	2 618,39	2 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,39	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru poziomu Liquipoint typ FTW31 firmy Endress+Hauser zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4667	100,0	100,0	2 094,71	0,00	0,00	2 094,71	2 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,71	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4673	20,0	20,0	6 284,13	0,00	0,00	6 284,13	104,74	0,00	0,00	0,00	1 256,83	1 361,57	4 922,56	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik tlenu firmy Nanosens model D1-IDF/O2/E-FD/OS stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)													
800-2-4685	20,0	20,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	69,82	0,00	0,00	0,00	837,88	907,70	3 281,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4686	20,0	20,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	69,82	0,00	0,00	0,00	837,88	907,70	3 281,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4687	20,0	20,0	10 473,54	0,00	0,00	10 473,54	174,56	0,00	0,00	0,00	2 094,71	2 269,27	8 204,27	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar przepływu firmy Esters Elektronik GmbH model GD 300EX-12517WA00-V4V4 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogaz													
800-2-4692	20,0	20,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	69,82	0,00	0,00	0,00	837,88	907,70	3 281,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Kromschroder model DG 6U-3 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)													
800-2-4693	20,0	20,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	69,82	0,00	0,00	0,00	837,88	907,70	3 281,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik iskry firmy Kromschroder model UVS 10D6G1 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)													
800-2-4704	20,0	20,0	4 189,42	0,00	0,00	4 189,42	69,82	0,00	0,00	0,00	837,88	907,70	3 281,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 68)													
Podsumowanie strony:			64 304,54	0,00	0,00	64 304,54	8 795,99	0,00	0,00	0,00	11 289,86	20 085,85	44 218,69	31
Narastająco:			76 185 236,25	0,00	0,00	76 185 236,25	381 251,21	0,00	0,00	0,00	3 579 011,78	3 960 262,99	72 224 973,26	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4705	20,0	20,0	6 284,13	0,00	0,00	6 284,13	104,74	0,00	0,00	0,00	1 256,83	1 361,57	4 922,56	21,7
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Pomiar laserowy wypełnienia zbiornika firmy SiGa-Tech prod. ABB model LLT100 stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4739	20,0	20,0	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	368,33	0,00	0,00	0,00	4 420,00	4 788,33	17 311,67	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu wstępnego firmy TechMag o dn 200 mm zamontowany na rurociągu spustowym (przy osadniku wstępnym -													
800-2-4740	20,0	20,0	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	368,33	0,00	0,00	0,00	4 420,00	4 788,33	17 311,67	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu nadmiernego firmy TechMag o dn 150 mm zamontowany pomiędzy blokami technologicznymi na OŚ Cielc													
806-2-1492	10,0	10,0	31 267,92	0,00	0,00	31 267,92	260,57	0,00	0,00	0,00	3 126,79	3 387,36	27 880,56	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kontener (domek pomiarowy) przy wylocie ścieków oczyszczonych na OŚ Cielcza- ujawnienie													
809-2-4259	20,0	20,0	3 950,16	0,00	0,00	3 950,16	65,84	0,00	0,00	0,00	790,03	855,87	3 094,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
809-2-4269	100,0	100,0	2 079,03	0,00	0,00	2 079,03	2 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,03	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamonotowany w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
809-2-4430	100,0	100,0	2 079,03	0,00	0,00	2 079,03	2 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,03	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
809-2-4674	100,0	100,0	3 142,07	0,00	0,00	3 142,07	3 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor przepływu biogazu firmy Fluid Components International typ FLT93S stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 6													
809-2-4688	100,0	100,0	2 094,71	0,00	0,00	2 094,71	2 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,71	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
990-2-4708	30,0	30,0	14 864,30	0,00	0,00	14 864,30	371,61	0,00	0,00	0,00	4 459,29	4 830,90	10 033,40	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zai													
990-2-4710	30,0	30,0	14 864,30	0,00	0,00	14 864,30	371,61	0,00	0,00	0,00	4 459,29	4 830,90	10 033,40	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL R340 zamontowany v													
990-2-4713	30,0	30,0	241 173,26	0,00	0,00	241 173,26	6 029,33	0,00	0,00	0,00	72 351,98	78 381,31	162 791,95	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Licencja systemu Scada na potrzeby OŚ Cielcza model AVEA Edge SCADA RT 32k prod. AWEA Group plc - UK, dystrybutor Astro Sp. zo.o. zainstalow													
Razem (08): cz. osadowa			76 551 235,16	0,00	0,00	76 551 235,16	398 586,41	0,00	0,00	0,00	3 674 295,99	4 072 882,40	72 478 352,76	5
Podsumowanie strony:			365 998,91	0,00	0,00	365 998,91	17 335,20	0,00	0,00	0,00	95 284,21	112 619,41	253 379,50	31
Podsumowanie strony:			365 998,91	0,00	0,00	365 998,91	17 335,20	0,00	0,00	0,00	95 284,21	112 619,41	253 379,50	31
Narastająco:			76 551 235,16	0,00	0,00	76 551 235,16	398 586,41	0,00	0,00	0,00	3 674 295,99	4 072 882,40	72 478 352,76	5

Raport szczegółowy - UBD-Udział bliansowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::08 -08

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:06:48

PROGNOZA

	Staw. amor.		Wartość początkowa				Umorzenie						Wartość	Proc.
Nr inwentarzowy	Pods.	Zmo.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Netto	Zuż.
RAZEM RAPORT:			76 551 235,16	0,00	0,00	76 551 235,16	398 586,41	0,00	0,00	0,00	3 674 295,99	4 072 882,40	72 478 352,76	5

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - UBD-Udział bliansowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::06 -06

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:53:23

PROGNOZA

	Staw. amor.		Wartość początkowa				Umorzenie						Wartość	Proc.
Nr inwentarzowy	Pods.	Zmo.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Netto	Zuż.
(06): Fosfor														
101-2-4142	1,5	1,5	5 065 216,66	0,00	0,00	5 065 216,66	18 994,56	0,00	0,00	0,00	75 978,25	94 972,81	4 970 243,85	01,9
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Hala instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
104-2-4143	2,5	2,5	441 913,03	0,00	0,00	441 913,03	2 761,95	0,00	0,00	0,00	11 047,83	13 809,78	428 103,25	03,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik odcieków z odwadniania końcowego przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
104-2-4144	2,5	2,5	135 273,66	0,00	0,00	135 273,66	845,46	0,00	0,00	0,00	3 381,84	4 227,30	131 046,36	03,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Wiata magazynowa zbiornika MgCl2 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
211-2-4182	2,25	1,5	8 322,61	0,00	0,00	8 322,61	46,80	0,00	0,00	0,00	124,80	171,60	8 151,01	02,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Rurociągi technologiczne przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4147	14,0	14,0	32 658,85	0,00	0,00	32 658,85	1 143,06	0,00	0,00	0,00	4 572,24	5 715,30	26 943,55	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4148	14,0	14,0	32 658,85	0,00	0,00	32 658,85	1 143,06	0,00	0,00	0,00	4 572,24	5 715,30	26 943,55	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4153	14,0	14,0	32 658,85	0,00	0,00	32 658,85	1 143,06	0,00	0,00	0,00	4 572,24	5 715,30	26 943,55	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4154	14,0	14,0	32 658,85	0,00	0,00	32 658,85	1 143,06	0,00	0,00	0,00	4 572,24	5 715,30	26 943,55	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4157	14,0	14,0	32 658,85	0,00	0,00	32 658,85	1 143,06	0,00	0,00	0,00	4 572,24	5 715,30	26 943,55	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca kwasek cytrynowy firmy Grundfos typu DDA 120-Z przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4160	19,6	19,6	365 779,13	0,00	0,00	365 779,13	17 923,17	0,00	0,00	0,00	71 692,71	89 615,88	276 163,25	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa recyrkulacyjna reaktora – pompa wirowa firmy FRIATEC (RHEINHUTTE) typ RPROPF 200 CS nr 351894 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w													
440-2-4165	19,6	19,6	71 849,47	0,00	0,00	71 849,47	3 520,62	0,00	0,00	0,00	14 082,50	17 603,12	54 246,35	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca filtratu odwadniania firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4166	19,6	19,6	71 849,47	0,00	0,00	71 849,47	3 520,62	0,00	0,00	0,00	14 082,50	17 603,12	54 246,35	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca filtratu odwadniania) firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			6 323 498,28	0,00	0,00	6 323 498,28	53 328,48	0,00	0,00	0,00	213 251,63	266 580,11	6 056 918,17	4
Narastająco:			6 323 498,28	0,00	0,00	6 323 498,28	53 328,48	0,00	0,00	0,00	213 251,63	266 580,11	6 056 918,17	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4168	19,6	19,6	84 913,01	0,00	0,00	84 913,01	4 160,73	0,00	0,00	0,00	16 642,95	20 803,68	64 109,33	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4169	19,6	19,6	84 913,01	0,00	0,00	84 913,01	4 160,73	0,00	0,00	0,00	16 642,95	20 803,68	64 109,33	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
441-2-4179	14,0	14,0	58 785,94	0,00	0,00	58 785,94	2 057,52	0,00	0,00	0,00	8 230,03	10 287,55	48 498,39	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sprężarka bezolejowa spiralna SF 2+ FF firmy Atlas Copco- 7,75 bar przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
442-2-4162	100,0	100,0	1 306,35	0,00	0,00	1 306,35	1 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,35	0,00	100,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Wentylator powietrza spod pokrywy reaktora firmy Venture Industries, modelTD-160/100N SILENT na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4146	14,0	14,0	19 595,31	0,00	0,00	19 595,31	685,83	0,00	0,00	0,00	2 743,34	3 429,17	16 166,14	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozowania NaOH firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4150	14,0	14,0	62 419,70	0,00	0,00	62 419,70	2 184,69	0,00	0,00	0,00	8 738,76	10 923,45	51 496,25	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko rozładunku wodorotlenku sodu (NaOH) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w													
449-2-4152	14,0	14,0	39 190,61	0,00	0,00	39 190,61	1 371,66	0,00	0,00	0,00	5 486,69	6 858,35	32 332,26	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozowania MgCl2 firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4155	14,0	14,0	41 613,12	0,00	0,00	41 613,12	1 456,47	0,00	0,00	0,00	5 825,84	7 282,31	34 330,81	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko rozładunku chlorku magnezu (MgCl2) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4156	14,0	14,0	6 531,77	0,00	0,00	6 531,77	228,60	0,00	0,00	0,00	914,45	1 143,05	5 388,72	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozujący kwasek cytrynowy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
487-2-4188	30,0	30,0	6 531,77	0,00	0,00	6 531,77	489,87	0,00	0,00	0,00	1 959,53	2 449,40	4 082,37	37,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Drukarka etykiet Honeywell M-Class Mark II firmy DATAMAX-O'NEIL w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4183	18,0	18,0	457 223,90	0,00	0,00	457 223,90	20 575,08	0,00	0,00	0,00	82 300,30	102 875,38	354 348,52	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa zasilająco sterownicza (MCC) firmy Rockwell Automation w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4184	18,0	18,0	150 230,71	0,00	0,00	150 230,71	6 760,38	0,00	0,00	0,00	27 041,53	33 801,91	116 428,80	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko komputerowe sterowania lokalnego (PLC) w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4185	18,0	18,0	117 571,86	0,00	0,00	117 571,86	5 290,74	0,00	0,00	0,00	21 162,93	26 453,67	91 118,19	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa sterowania zdalnego RP na podporze silosu produktu, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			1 130 827,06	0,00	0,00	1 130 827,06	50 728,65	0,00	0,00	0,00	197 689,30	248 417,95	882 409,11	22
Narastająco:			7 454 325,34	0,00	0,00	7 454 325,34	104 057,13	0,00	0,00	0,00	410 940,93	514 998,06	6 939 327,28	7

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
488-2-4186	18,0	18,0	13 063,54	0,00	0,00	13 063,54	587,85	0,00	0,00	0,00	2 351,44	2 939,29	10 124,25	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa sterowania rozładunku chemicznego CHP przy stanowiskach rozładunku reagentów, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosf													
505-2-4161	2,0	2,0	12 501 500,00	0,00	0,00	12 501 500,00	62 507,49	0,00	0,00	0,00	250 030,00	312 537,49	12 188 962,51	02,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Kolumna krystalizacyjna (reaktor) Pearl 500 wraz z pokrywą hermetyczną instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4170	14,0	14,0	313 524,97	0,00	0,00	313 524,97	10 973,37	0,00	0,00	0,00	43 893,50	54 866,87	258 658,10	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sito wibracyjne ociekowe KASON typ K-30-1SS nr M-12155 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4171	14,0	14,0	1 201 845,69	0,00	0,00	1 201 845,69	42 064,59	0,00	0,00	0,00	168 258,40	210 322,99	991 522,70	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Suszarka granulatu ze złożem zawieszonym KASON typ K-30/40-1FBD-SS nr M-12157 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4172	14,0	14,0	65 317,70	0,00	0,00	65 317,70	2 286,12	0,00	0,00	0,00	9 144,48	11 430,60	53 887,10	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Cyklon powietrza wylotowego (po suszarce) ONEIDA model 5HP na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4174	14,0	14,0	274 334,34	0,00	0,00	274 334,34	9 601,71	0,00	0,00	0,00	38 406,81	48 008,52	226 325,82	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sito wibracyjne klasyfikacji granulatu firmy KASON typ K-30-4 SS nr M-12156 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4175	14,0	14,0	728 229,95	0,00	0,00	728 229,95	25 488,06	0,00	0,00	0,00	101 952,19	127 440,25	600 789,70	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Konstrukcja metalowa silosu granulatu- rama wsporcza firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4176	14,0	14,0	156 762,48	0,00	0,00	156 762,48	5 486,70	0,00	0,00	0,00	21 946,75	27 433,45	129 329,03	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Silos granulatu (worki magazynowe) - firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
603-2-4145	10,0	10,0	117 571,86	0,00	0,00	117 571,86	2 939,31	0,00	0,00	0,00	11 757,19	14 696,50	102 875,36	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik Magazynowy NaOH przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
603-2-4151	10,0	10,0	143 698,94	0,00	0,00	143 698,94	3 592,47	0,00	0,00	0,00	14 369,89	17 962,36	125 736,58	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik magazynowy na MgCl2– firmy Weber Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
604-2-4178	10,0	10,0	6 531,77	0,00	0,00	6 531,77	163,29	0,00	0,00	0,00	653,18	816,47	5 715,30	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik sprężonego powietrza- stały zbiornik ciśnieniowy firmy CSC SRL dla Atlas Copco, typ 3BAY na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
643-2-4163	10,0	10,0	104 508,32	0,00	0,00	104 508,32	2 612,70	0,00	0,00	0,00	10 450,83	13 063,53	91 444,79	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Strumienicowy układ zasypowy produkcji Mostostal na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
643-2-4173	10,0	10,0	359 247,35	0,00	0,00	359 247,35	8 981,19	0,00	0,00	0,00	35 924,74	44 905,93	314 341,42	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Transporter granulatu - przenośnik kubełkow; firmy Uni Trak model TT-500 TipTrak na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			15 986 136,91	0,00	0,00	15 986 136,91	177 284,85	0,00	0,00	0,00	709 139,40	886 424,25	15 099 712,66	6
Narastająco:			23 440 462,25	0,00	0,00	23 440 462,25	281 341,98	0,00	0,00	0,00	1 120 080,33	1 401 422,31	22 039 039,94	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
643-2-4177	10,0	10,0	248 207,26	0,00	0,00	248 207,26	6 205,17	0,00	0,00	0,00	24 820,73	31 025,90	217 181,36	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko załadunku produktu do worków Big-bag firmy SPIROFLOW model C1 Filer and Roller Conveyor na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cie													
653-2-4164	10,0	10,0	143 698,94	0,00	0,00	143 698,94	3 592,47	0,00	0,00	0,00	14 369,89	17 962,36	125 736,58	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny filtratu odwadniania typu DCF-800 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4167	10,0	10,0	156 762,48	0,00	0,00	156 762,48	3 919,05	0,00	0,00	0,00	15 676,25	19 595,30	137 167,18	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny Wasstrip typu DCF-1600 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4180	10,0	10,0	97 976,55	0,00	0,00	97 976,55	2 449,41	0,00	0,00	0,00	9 797,66	12 247,07	85 729,48	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Mieszadło prętowe- AP System z silnikiem elektrycznym zamontowane w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4181	10,0	10,0	31 352,49	0,00	0,00	31 352,49	783,81	0,00	0,00	0,00	3 135,25	3 919,06	27 433,43	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Przelew (dekanter) części pływających- firmy AP System - typu ADA-10-10 zamontowany w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS													
801-2-4187	25,0	25,0	78 381,24	0,00	0,00	78 381,24	4 898,82	0,00	0,00	0,00	19 595,31	24 494,13	53 887,11	31,2
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Analizator dwukanałowy P-PO4 i N-NH4 firmy Hach Lange przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4149	20,0	20,0	10 450,84	0,00	0,00	10 450,84	522,54	0,00	0,00	0,00	2 090,17	2 612,71	7 838,13	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika NaOH model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4158	20,0	20,0	10 450,84	0,00	0,00	10 450,84	522,54	0,00	0,00	0,00	2 090,17	2 612,71	7 838,13	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika kwasu cytrynowego model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4159	20,0	20,0	14 369,89	0,00	0,00	14 369,89	718,50	0,00	0,00	0,00	2 873,98	3 592,48	10 777,41	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka mrozoodporna typ 2008 przy stacji rozładunkowej reagentów - firmy EyeSpray Scandinavia AB, przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cie													
990-2-4760	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2024-03-21	Nazwa:Decyzja nr 833/24 z dnia 21 marca 2024 roku pozwalająca na wprowadzenie do obrotu nawozu mineralnego pn. "FOSFORAWIT"													
Razem (06): Fosfor			24 232 112,78	0,00	0,00	24 232 112,78	304 954,29	0,00	0,00	0,00	1 214 529,74	1 519 484,03	22 712 628,75	6
Podsumowanie strony:			791 650,53	0,00	0,00	791 650,53	23 612,31	0,00	0,00	0,00	94 449,41	118 061,72	673 588,81	15
RAZEM RAPORT:			24 232 112,78	0,00	0,00	24 232 112,78	304 954,29	0,00	0,00	0,00	1 214 529,74	1 519 484,03	22 712 628,75	6

Koniec Wydruku

amort. taryfa wodne ścieki

Raport szczegółowy - POD-Amortyzacja podatkowa całkowita Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:, Dział,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::03 -04 Dział:1 -2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 17:00:26

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(03): Centrum Etap I														
(1): Woda														
211-1-0249	4,0	1,5	321 900,37	0,00	0,00	321 900,37	47 954,06	0,00	0,00	0,00	4 828,56	52 782,62	269 117,75	16,4
Data prz:1998-04-01	Nazwa:Sieć wodociagowa w ul. Poznańskiej od Moniuszki do Kościelnej (zwiększenie wartości)													
211-1-3975	2,25	1,5	323 031,05	0,00	0,00	323 031,05	10 902,28	0,00	0,00	0,00	4 845,48	15 747,76	307 283,29	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm, 32 mm i 8(													
211-1-3978	2,25	1,5	83 576,79	0,00	0,00	83 576,79	2 820,74	0,00	0,00	0,00	1 253,64	4 074,38	79 502,41	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm													
211-1-3981	2,25	1,5	243 884,26	0,00	0,00	243 884,26	8 231,08	0,00	0,00	0,00	3 658,32	11 889,40	231 994,86	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Średniej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 32 mm i c													
211-2-3976	2,25	1,5	394 951,05	0,00	0,00	394 951,05	13 329,58	0,00	0,00	0,00	5 924,28	19 253,86	375 697,19	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowyc													
Razem (1): Woda			1 367 343,52	0,00	0,00	1 367 343,52	83 237,74	0,00	0,00	0,00	20 510,28	103 748,02	1 263 595,50	8
(2): Kanał														
211-2-3968	2,25	1,5	158 275,33	0,00	0,00	158 275,33	5 341,81	0,00	0,00	0,00	2 374,08	7 715,89	150 559,44	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:sieć kanalizacji sanitarnej o dn 1000/1600 mm od studni w ul. Poznańskiej do wiaduktu kolejowego- ujawnienie													
211-2-3969	2,25	1,5	86 196,68	0,00	0,00	86 196,68	2 909,15	0,00	0,00	0,00	1 293,00	4 202,15	81 994,53	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:sieć kanalizacji sanitarnej o dn 600/900 mm od ul. Wrocławskiej (Kościoła Św. Jerzego) do ul. Poznańskiej - ujawnienie													
211-2-3974	2,25	1,5	4 624,84	0,00	0,00	4 624,84	156,08	0,00	0,00	0,00	69,36	225,44	4 399,40	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Al. Niepodległości w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
211-2-3979	2,25	1,5	106 355,20	0,00	0,00	106 355,20	3 589,51	0,00	0,00	0,00	1 595,28	5 184,79	101 170,41	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowy													
211-2-3982	2,25	1,5	79 565,96	0,00	0,00	79 565,96	2 685,37	0,00	0,00	0,00	1 193,52	3 878,89	75 687,07	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-3985	2,25	1,5	3 361,87	0,00	0,00	3 361,87	113,44	0,00	0,00	0,00	50,40	163,84	3 198,03	04,9
Data prz:2022-06-29	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
Podsumowanie strony:			1 805 723,40	0,00	0,00	1 805 723,40	98 033,10	0,00	0,00	0,00	27 085,92	125 119,02	1 680 604,38	7
Narastająco:			1 805 723,40	0,00	0,00	1 805 723,40	98 033,10	0,00	0,00	0,00	27 085,92	125 119,02	1 680 604,38	7

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-3986	2,25	1,5	242 945,98	0,00	0,00	242 945,98	8 199,40	0,00	0,00	0,00	3 644,16	11 843,56	231 102,42	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Rynek w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
Razem (2): Kanał			681 325,86	0,00	0,00	681 325,86	22 994,76	0,00	0,00	0,00	10 219,80	33 214,56	648 111,30	5
Razem (03): Centrum Etap I			2 048 669,38	0,00	0,00	2 048 669,38	106 232,50	0,00	0,00	0,00	30 730,08	136 962,58	1 911 706,80	7
(04): Centrum etap II														
(1): Woda														
211-1-4051	2,25	1,5	390 331,67	0,00	0,00	390 331,67	4 326,78	0,00	0,00	0,00	5 854,92	10 181,70	380 149,97	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4054	2,25	1,5	77 625,88	0,00	0,00	77 625,88	857,58	0,00	0,00	0,00	1 164,36	2 021,94	75 603,94	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Małej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4057	2,25	1,5	1 040 809,12	0,00	0,00	1 040 809,12	11 395,08	0,00	0,00	0,00	15 612,12	27 007,20	1 013 801,92	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40													
211-1-4060	2,25	1,5	703 570,93	0,00	0,00	703 570,93	7 913,52	0,00	0,00	0,00	10 553,52	18 467,04	685 103,89	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm, dn													
211-1-4063	2,25	1,5	469 084,26	0,00	0,00	469 084,26	5 221,44	0,00	0,00	0,00	7 036,32	12 257,76	456 826,50	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wolności w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 50 mm													
211-1-4066	2,25	1,5	762 119,01	0,00	0,00	762 119,01	8 573,82	0,00	0,00	0,00	11 431,80	20 005,62	742 113,39	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4069	2,25	1,5	740 898,82	0,00	0,00	740 898,82	8 292,30	0,00	0,00	0,00	11 113,44	19 405,74	721 493,08	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa na Rynku w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 110 mm													
211-1-4075	2,25	1,5	459 835,76	0,00	0,00	459 835,76	5 168,10	0,00	0,00	0,00	6 897,48	12 065,58	447 770,18	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4078	2,25	1,5	342 961,83	0,00	0,00	342 961,83	3 836,76	0,00	0,00	0,00	5 144,40	8 981,16	333 980,67	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wąskiej) z rur żeliwnych dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowy													
211-1-4080	2,25	1,5	524 766,76	0,00	0,00	524 766,76	5 830,14	0,00	0,00	0,00	7 871,52	13 701,66	511 065,10	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Targowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
Podsumowanie strony:			5 754 950,02	0,00	0,00	5 754 950,02	69 614,92	0,00	0,00	0,00	86 324,04	155 938,96	5 599 011,06	3
Narastająco:			7 560 673,42	0,00	0,00	7 560 673,42	167 648,02	0,00	0,00	0,00	113 409,96	281 057,98	7 279 615,44	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4083	2,25	1,5	212 417,02	0,00	0,00	212 417,02	1 893,60	0,00	0,00	0,00	3 186,24	5 079,84	207 337,18	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączem wodociągowym z rur PE o dn 32 mm													
211-1-4086	2,25	1,5	304 847,91	0,00	0,00	304 847,91	3 429,54	0,00	0,00	0,00	4 572,72	8 002,26	296 845,65	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wod													
211-1-4089	2,25	1,5	246 062,40	0,00	0,00	246 062,40	2 768,22	0,00	0,00	0,00	3 690,96	6 459,18	239 603,22	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4092	2,25	1,5	1 461 306,88	0,00	0,00	1 461 306,88	13 137,96	0,00	0,00	0,00	21 919,56	35 057,52	1 426 249,36	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wr													
211-1-4095	2,25	1,5	176 254,15	0,00	0,00	176 254,15	1 402,68	0,00	0,00	0,00	2 643,84	4 046,52	172 207,63	02,3
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm													
211-1-4098	2,25	1,5	462 701,59	0,00	0,00	462 701,59	3 950,76	0,00	0,00	0,00	6 940,56	10 891,32	451 810,27	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Hallera w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm, dn 40													
211-1-4101	2,25	1,5	638 125,43	0,00	0,00	638 125,43	5 884,74	0,00	0,00	0,00	9 571,92	15 456,66	622 668,77	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz z rur PE o dn 90 mm wraz z przyłączami wodociąg													
211-1-4104	2,25	1,5	1 342 547,42	0,00	0,00	1 342 547,42	13 579,44	0,00	0,00	0,00	20 138,16	33 717,60	1 308 829,82	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur żeliwnych o dn 150 mm, dn 80 mm c													
Razem (1): Woda			10 356 266,84	0,00	0,00	10 356 266,84	107 462,46	0,00	0,00	0,00	155 343,84	262 806,30	10 093 460,54	3
(2): Kanał														
211-1-4072	2,25	1,5	189 072,92	0,00	0,00	189 072,92	2 106,78	0,00	0,00	0,00	2 836,08	4 942,86	184 130,06	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-2-4052	2,25	1,5	125 412,83	0,00	0,00	125 412,83	1 410,90	0,00	0,00	0,00	1 881,24	3 292,14	122 120,69	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkow													
211-2-4055	2,25	1,5	113 585,15	0,00	0,00	113 585,15	1 277,82	0,00	0,00	0,00	1 703,76	2 981,58	110 603,57	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o d													
211-2-4058	2,25	1,5	870 493,07	0,00	0,00	870 493,07	9 793,02	0,00	0,00	0,00	13 057,44	22 850,46	847 642,61	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm oraz dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarne													
Podsumowanie strony:			6 142 826,77	0,00	0,00	6 142 826,77	60 635,46	0,00	0,00	0,00	92 142,48	152 777,94	5 990 048,83	2
Narastająco:			13 703 500,19	0,00	0,00	13 703 500,19	228 283,48	0,00	0,00	0,00	205 552,44	433 835,92	13 269 664,27	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4061	2,25	1,5	237 353,52	0,00	0,00	237 353,52	2 670,24	0,00	0,00	0,00	3 560,28	6 230,52	231 123,00	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4064	2,25	1,5	199 502,79	0,00	0,00	199 502,79	2 244,42	0,00	0,00	0,00	2 992,56	5 236,98	194 265,81	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4067	2,25	1,5	109 555,04	0,00	0,00	109 555,04	1 232,52	0,00	0,00	0,00	1 643,28	2 875,80	106 679,24	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kar													
211-2-4070	2,25	1,5	65 593,31	0,00	0,00	65 593,31	737,94	0,00	0,00	0,00	983,88	1 721,82	63 871,49	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej na Rynku w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 1													
211-2-4073	2,25	1,5	119 381,26	0,00	0,00	119 381,26	1 343,04	0,00	0,00	0,00	1 790,76	3 133,80	116 247,46	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o													
211-2-4076	2,25	1,5	134 966,77	0,00	0,00	134 966,77	1 518,36	0,00	0,00	0,00	2 024,52	3 542,88	131 423,89	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych c													
211-2-4081	2,25	1,5	227 844,01	0,00	0,00	227 844,01	2 563,26	0,00	0,00	0,00	3 417,72	5 980,98	221 863,03	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur ka													
211-2-4084	2,25	1,5	79 378,63	0,00	0,00	79 378,63	892,98	0,00	0,00	0,00	1 190,64	2 083,62	77 295,01	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4087	2,25	1,5	184 597,86	0,00	0,00	184 597,86	2 076,72	0,00	0,00	0,00	2 769,00	4 845,72	179 752,14	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur kamionkowych o dn 200 mm oraz o dn 3													
211-2-4090	2,25	1,5	112 901,23	0,00	0,00	112 901,23	1 270,14	0,00	0,00	0,00	1 693,56	2 963,70	109 937,53	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowycl													
211-2-4093	2,25	1,5	511 904,99	0,00	0,00	511 904,99	5 758,92	0,00	0,00	0,00	7 678,56	13 437,48	498 467,51	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur kamionkowych o dn 500 mm w													
211-2-4096	2,25	1,5	134 786,14	0,00	0,00	134 786,14	1 516,32	0,00	0,00	0,00	2 021,76	3 538,08	131 248,06	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionko													
211-2-4099	2,25	1,5	294 760,40	0,00	0,00	294 760,40	3 316,08	0,00	0,00	0,00	4 421,40	7 737,48	287 022,92	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Hallera w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o													
Podsumowanie strony:			2 412 525,95	0,00	0,00	2 412 525,95	27 140,94	0,00	0,00	0,00	36 187,92	63 328,86	2 349 197,09	3
Narastająco:			16 116 026,14	0,00	0,00	16 116 026,14	255 424,42	0,00	0,00	0,00	241 740,36	497 164,78	15 618 861,36	3

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4102	2,25	1,5	221 270,50	0,00	0,00	221 270,50	2 489,28	0,00	0,00	0,00	3 319,08	5 808,36	215 462,14	02,6
Data prz:2023-06-07 Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionk														
211-2-4105	2,25	1,5	738 286,38	0,00	0,00	738 286,38	8 305,74	0,00	0,00	0,00	11 074,32	19 380,06	718 906,32	02,6
Data prz:2023-06-07 Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur kamionkowych o dn 500 mm														
Razem (2): Kanał			4 670 646,80	0,00	0,00	4 670 646,80	52 524,48	0,00	0,00	0,00	70 059,84	122 584,32	4 548 062,48	3
Razem (04): Centrum etap II			15 026 913,64	0,00	0,00	15 026 913,64	159 986,94	0,00	0,00	0,00	225 403,68	385 390,62	14 641 523,02	3
Podsumowanie strony:			959 556,88	0,00	0,00	959 556,88	10 795,02	0,00	0,00	0,00	14 393,40	25 188,42	934 368,46	3
RAZEM RAPORT:			17 075 583,02	0,00	0,00	17 075 583,02	266 219,44	0,00	0,00	0,00	256 133,76	522 353,20	16 553 229,82	3

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - DOF-Amortyzacja dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:, Dział,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::03 -04 Dział:1 -2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 17:04:54

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(03): Centrum Etap I														
(1): Woda														
211-1-0249	4,0	1,5	19 337,27	0,00	0,00	19 337,27	1 160,25	0,00	0,00	0,00	290,04	1 450,29	17 886,98	07,5
Data prz:1998-04-01	Nazwa:Sieć wodociągowa w ul. Poznańskiej od Moniuszki do Kościelnej (zwiększenie wartości)													
211-1-3975	2,25	1,5	321 219,95	0,00	0,00	321 219,95	10 841,19	0,00	0,00	0,00	4 818,24	15 659,43	305 560,52	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm, 32 mm i 8(													
211-1-3978	2,25	1,5	80 318,50	0,00	0,00	80 318,50	2 710,77	0,00	0,00	0,00	1 204,80	3 915,57	76 402,93	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 40 mm													
211-1-3981	2,25	1,5	15 474,62	0,00	0,00	15 474,62	522,24	0,00	0,00	0,00	232,08	754,32	14 720,30	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Średniej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PEHD o dn 32 mm i c													
211-2-3976	2,25	1,5	769 221,36	0,00	0,00	769 221,36	25 961,22	0,00	0,00	0,00	11 538,36	37 499,58	731 721,78	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowyc													
Razem (1): Woda			1 205 571,70	0,00	0,00	1 205 571,70	41 195,67	0,00	0,00	0,00	18 083,52	59 279,19	1 146 292,51	5
(2): Kanał														
211-2-3968	2,25	1,5	1 493 077,79	0,00	0,00	1 493 077,79	50 391,37	0,00	0,00	0,00	22 396,20	72 787,57	1 420 290,22	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:sieć kanalizacji sanitarnej o dn 1000/1600 mm od studni w ul. Poznańskiej do wiaduktu kolejowego- ujawnienie													
211-2-3969	2,25	1,5	943 797,01	0,00	0,00	943 797,01	31 853,15	0,00	0,00	0,00	14 157,00	46 010,15	897 786,86	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:sieć kanalizacji sanitarnej o dn 600/900 mm od ul. Wrocławskiej (Kościoła Św. Jerzego) do ul. Poznańskiej - ujawnienie													
211-2-3974	2,25	1,5	55 594,36	0,00	0,00	55 594,36	1 876,31	0,00	0,00	0,00	833,88	2 710,19	52 884,17	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Al. Niepodległości w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
211-2-3979	2,25	1,5	115 400,77	0,00	0,00	115 400,77	3 894,80	0,00	0,00	0,00	1 731,00	5 625,80	109 774,97	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowy													
211-2-3982	2,25	1,5	272 878,56	0,00	0,00	272 878,56	9 209,67	0,00	0,00	0,00	4 093,20	13 302,87	259 575,69	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-3985	2,25	1,5	213,32	0,00	0,00	213,32	7,20	0,00	0,00	0,00	3,24	10,44	202,88	04,9
Data prz:2022-06-29	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
Podsumowanie strony:			4 086 533,51	0,00	0,00	4 086 533,51	138 428,17	0,00	0,00	0,00	61 298,04	199 726,21	3 886 807,30	5
Narastająco:			4 086 533,51	0,00	0,00	4 086 533,51	138 428,17	0,00	0,00	0,00	61 298,04	199 726,21	3 886 807,30	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-3986	2,25	1,5	43 984,24	0,00	0,00	43 984,24	1 484,47	0,00	0,00	0,00	659,76	2 144,23	41 840,01	04,9
Data prz:2022-06-30	Nazwa:Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Rynek w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 150 mm													
Razem (2): Kanał			2 924 946,05	0,00	0,00	2 924 946,05	98 716,97	0,00	0,00	0,00	43 874,28	142 591,25	2 782 354,80	5
Razem (03): Centrum Etap I			4 130 517,75	0,00	0,00	4 130 517,75	139 912,64	0,00	0,00	0,00	61 957,80	201 870,44	3 928 647,31	5
(04): Centrum etap II														
(1): Woda														
211-1-4051	2,25	1,5	233 462,02	0,00	0,00	233 462,02	2 626,44	0,00	0,00	0,00	3 501,96	6 128,40	227 333,62	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4054	2,25	1,5	139 442,81	0,00	0,00	139 442,81	1 568,76	0,00	0,00	0,00	2 091,60	3 660,36	135 782,45	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Małej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4057	2,25	1,5	1 064 909,50	0,00	0,00	1 064 909,50	11 980,26	0,00	0,00	0,00	15 973,68	27 953,94	1 036 955,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40													
211-1-4060	2,25	1,5	46 798,33	0,00	0,00	46 798,33	526,50	0,00	0,00	0,00	702,00	1 228,50	45 569,83	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm, dn													
211-1-4063	2,25	1,5	30 550,52	0,00	0,00	30 550,52	343,68	0,00	0,00	0,00	458,28	801,96	29 748,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wolności w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 50 mm													
211-1-4066	2,25	1,5	48 285,73	0,00	0,00	48 285,73	543,24	0,00	0,00	0,00	724,32	1 267,56	47 018,17	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4069	2,25	1,5	171 563,49	0,00	0,00	171 563,49	1 930,08	0,00	0,00	0,00	2 573,40	4 503,48	167 060,01	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa na Rynku w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm i dn 110 mm													
211-1-4075	2,25	1,5	62 305,14	0,00	0,00	62 305,14	700,92	0,00	0,00	0,00	934,56	1 635,48	60 669,66	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4078	2,25	1,5	311 764,54	0,00	0,00	311 764,54	3 507,36	0,00	0,00	0,00	4 676,52	8 183,88	303 580,66	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wąskiej) z rur żeliwnych dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowy													
211-1-4080	2,25	1,5	328 544,32	0,00	0,00	328 544,32	3 696,12	0,00	0,00	0,00	4 928,16	8 624,28	319 920,04	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Targowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
Podsumowanie strony:			2 481 610,64	0,00	0,00	2 481 610,64	28 907,83	0,00	0,00	0,00	37 224,24	66 132,07	2 415 478,57	3
Narastająco:			6 568 144,15	0,00	0,00	6 568 144,15	167 336,00	0,00	0,00	0,00	98 522,28	265 858,28	6 302 285,87	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4083	2,25	1,5	188 800,33	0,00	0,00	188 800,33	2 124,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	4 956,00	183 844,33	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączem wodociągowym z rur PE o dn 32 mm													
211-1-4086	2,25	1,5	353 454,97	0,00	0,00	353 454,97	3 976,38	0,00	0,00	0,00	5 301,84	9 278,22	344 176,75	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wod													
211-1-4089	2,25	1,5	508 859,55	0,00	0,00	508 859,55	5 724,66	0,00	0,00	0,00	7 632,84	13 357,50	495 502,05	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-1-4092	2,25	1,5	697 194,19	0,00	0,00	697 194,19	7 843,44	0,00	0,00	0,00	10 457,88	18 301,32	678 892,87	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wr													
211-1-4095	2,25	1,5	222 029,41	0,00	0,00	222 029,41	2 497,86	0,00	0,00	0,00	3 330,48	5 828,34	216 201,07	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm													
211-1-4098	2,25	1,5	468 407,82	0,00	0,00	468 407,82	5 269,56	0,00	0,00	0,00	7 026,12	12 295,68	456 112,14	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Hallera w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 32 mm, dn 40													
211-1-4101	2,25	1,5	230 281,42	0,00	0,00	230 281,42	2 590,68	0,00	0,00	0,00	3 454,20	6 044,88	224 236,54	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 150 mm i dn 80 mm oraz z rur PE o dn 90 mm wraz z przyłączami wodociąg													
211-1-4104	2,25	1,5	116 983,89	0,00	0,00	116 983,89	1 316,04	0,00	0,00	0,00	1 754,76	3 070,80	113 913,09	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur żeliwnych o dn 150 mm, dn 80 mm c													
Razem (1): Woda			5 223 637,98	0,00	0,00	5 223 637,98	58 765,98	0,00	0,00	0,00	78 354,60	137 120,58	5 086 517,40	3
(2): Kanał														
211-1-4072	2,25	1,5	192 174,16	0,00	0,00	192 174,16	2 161,98	0,00	0,00	0,00	2 882,64	5 044,62	187 129,54	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć wodociągowa w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur żeliwnych o dn 125 mm wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE o dn 40 mm													
211-2-4052	2,25	1,5	515 510,62	0,00	0,00	515 510,62	4 805,88	0,00	0,00	0,00	7 732,68	12 538,56	502 972,06	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Barwickiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkow													
211-2-4055	2,25	1,5	133 171,95	0,00	0,00	133 171,95	1 357,98	0,00	0,00	0,00	1 997,52	3 355,50	129 816,45	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o d													
211-2-4058	2,25	1,5	1 903 834,58	0,00	0,00	1 903 834,58	21 356,22	0,00	0,00	0,00	28 557,48	49 913,70	1 853 920,88	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm oraz dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarne													
Podsumowanie strony:			5 530 702,89	0,00	0,00	5 530 702,89	61 024,68	0,00	0,00	0,00	82 960,44	143 985,12	5 386 717,77	3
Narastająco:			12 098 847,04	0,00	0,00	12 098 847,04	228 360,68	0,00	0,00	0,00	181 482,72	409 843,40	11 689 003,64	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4061	2,25	1,5	710 895,01	0,00	0,00	710 895,01	7 997,58	0,00	0,00	0,00	10 663,44	18 661,02	692 233,99	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4064	2,25	1,5	512 477,21	0,00	0,00	512 477,21	5 762,34	0,00	0,00	0,00	7 687,20	13 449,54	499 027,67	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4067	2,25	1,5	787 042,50	0,00	0,00	787 042,50	8 854,20	0,00	0,00	0,00	11 805,60	20 659,80	766 382,70	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kar													
211-2-4070	2,25	1,5	455 728,63	0,00	0,00	455 728,63	5 084,22	0,00	0,00	0,00	6 835,92	11 920,14	443 808,49	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej na Rynku w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dn 1													
211-2-4073	2,25	1,5	191 671,98	0,00	0,00	191 671,98	2 152,50	0,00	0,00	0,00	2 875,08	5 027,58	186 644,40	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o													
211-2-4076	2,25	1,5	411 215,57	0,00	0,00	411 215,57	4 617,30	0,00	0,00	0,00	6 168,24	10 785,54	400 430,03	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych c													
211-2-4081	2,25	1,5	814 291,62	0,00	0,00	814 291,62	8 379,00	0,00	0,00	0,00	12 214,32	20 593,32	793 698,30	02,5
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm i dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur ka													
211-2-4084	2,25	1,5	145 210,78	0,00	0,00	145 210,78	1 359,18	0,00	0,00	0,00	2 178,12	3 537,30	141 673,48	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych													
211-2-4087	2,25	1,5	451 129,72	0,00	0,00	451 129,72	4 812,24	0,00	0,00	0,00	6 766,92	11 579,16	439 550,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Ducha w Jarocinie (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego) z rur kamionkowych o dn 200 mm oraz o dn 3													
211-2-4090	2,25	1,5	245 076,88	0,00	0,00	245 076,88	2 757,12	0,00	0,00	0,00	3 676,20	6 433,32	238 643,56	02,6
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowycl													
211-2-4093	2,25	1,5	2 380 048,40	0,00	0,00	2 380 048,40	22 171,98	0,00	0,00	0,00	35 700,72	57 872,70	2 322 175,70	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości posesji nr 53) z rur kamionkowych o dn 500 mm w													
211-2-4096	2,25	1,5	462 840,39	0,00	0,00	462 840,39	4 316,76	0,00	0,00	0,00	6 942,60	11 259,36	451 581,03	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionko													
211-2-4099	2,25	1,5	837 368,43	0,00	0,00	837 368,43	7 816,50	0,00	0,00	0,00	12 560,52	20 377,02	816 991,41	02,4
Data prz:2023-06-07	Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Hallera w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o													
Podsumowanie strony:			8 404 997,12	0,00	0,00	8 404 997,12	86 080,92	0,00	0,00	0,00	126 074,88	212 155,80	8 192 841,32	3
Narastająco:			20 503 844,16	0,00	0,00	20 503 844,16	314 441,60	0,00	0,00	0,00	307 557,60	621 999,20	19 881 844,96	3

Raport szczegółowy - DOF-Amortyzacja dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:, Dział,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::03 -04 Dział:1 -2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4102	2,25	1,5	622 943,11	0,00	0,00	622 943,11	5 717,64	0,00	0,00	0,00	9 344,16	15 061,80	607 881,31	02,4
Data prz:2023-06-07 Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego w Jarocinie z rur kamionkowych o dn 300 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur kamionk														
211-2-4105	2,25	1,5	606 353,52	0,00	0,00	606 353,52	5 396,16	0,00	0,00	0,00	9 095,28	14 491,44	591 862,08	02,4
Data prz:2023-06-07 Nazwa:Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (na odcinku od posesji nr 53 do wysokości posesji nr 65) z rur kamionkowych o dn 500 mm														
Razem (2): Kanał			12 378 985,06	0,00	0,00	12 378 985,06	126 876,78	0,00	0,00	0,00	185 684,64	312 561,42	12 066 423,64	3
Razem (04): Centrum etap II			17 602 623,04	0,00	0,00	17 602 623,04	185 642,76	0,00	0,00	0,00	264 039,24	449 682,00	17 152 941,04	3
Podsumowanie strony:			1 229 296,63	0,00	0,00	1 229 296,63	11 113,80	0,00	0,00	0,00	18 439,44	29 553,24	1 199 743,39	2
RAZEM RAPORT:			21 733 140,79	0,00	0,00	21 733 140,79	325 555,40	0,00	0,00	0,00	325 997,04	651 552,44	21 081 588,35	3

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - UPD-Udział podatkowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::01 -01

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:09:43
Strona: 1 (Pierwsza)

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(01): cz. ściekowa														
104-2-2501	4,5	4,5	71 090,56	0,00	0,00	71 090,56	6 664,75	0,00	0,00	0,00	3 199,08	9 863,83	61 226,73	13,9
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Wiata nad kanałami krat-OŚ Cielcza													
104-2-3809	2,5	2,5	165 877,92	0,00	0,00	165 877,92	8 639,48	0,00	0,00	0,00	4 146,95	12 786,43	153 091,49	07,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Wiata nad prasopłuczką skratek na OŚ Cielcza													
211-2-0941	4,5	1,5	1 362 967,57	0,00	0,00	1 362 967,57	127 778,21	0,00	0,00	0,00	20 444,52	148 222,73	1 214 744,84	10,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZBIORNIK RETENCYJNY-CIELCZA													
211-2-0949	4,5	1,5	69 659,88	0,00	0,00	69 659,88	6 530,60	0,00	0,00	0,00	1 044,84	7 575,44	62 084,44	10,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA ZLEWNA -CIELCZA													
211-2-0952	1,5	1,5	653 506,40	0,00	0,00	653 506,40	20 422,08	0,00	0,00	0,00	9 802,60	30 224,68	623 281,72	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK KRAT OŚ CIELCZA													
211-2-0958	4,0	1,5	192 189,82	0,00	0,00	192 189,82	16 015,81	0,00	0,00	0,00	2 882,88	18 898,69	173 291,13	09,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW O.Ś. Cielcza													
211-2-0964	2,5	1,5	216 750,71	0,00	0,00	216 750,71	11 289,10	0,00	0,00	0,00	3 251,28	14 540,38	202 210,33	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:POMPOWNIA RECYRKULACYJNA O.S.Cielcza													
211-2-0969	2,5	1,5	1 390 145,58	0,00	0,00	1 390 145,58	72 403,42	0,00	0,00	0,00	20 852,16	93 255,58	1 296 890,00	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BLOKI TECHNOLOGICZNE -CIELCZA													
211-2-1000	2,5	1,5	44 005,13	0,00	0,00	44 005,13	2 291,94	0,00	0,00	0,00	660,12	2 952,06	41 053,07	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:WANNA PIX -CIELCZA													
211-2-1003	2,5	1,5	28 423,83	0,00	0,00	28 423,83	1 480,42	0,00	0,00	0,00	426,36	1 906,78	26 517,05	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:STACJA DMUCHAW -CIELCZA													
211-2-1036	1,5	1,5	257 965,35	0,00	0,00	257 965,35	8 061,42	0,00	0,00	0,00	3 869,48	11 930,90	246 034,45	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK ENERGETYCZNY ROZDZIELNIA R-2 CIELCZA													
211-2-1070	7,0	1,5	571 267,50	0,00	0,00	571 267,50	83 309,85	0,00	0,00	0,00	8 568,96	91 878,81	479 388,69	16,1
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OSADNIK WSTEPNY-CIELCZA													
Podsumowanie strony:			5 023 850,25	0,00	0,00	5 023 850,25	364 887,08	0,00	0,00	0,00	79 149,23	444 036,31	4 579 813,94	9
Narastająco:			5 023 850,25	0,00	0,00	5 023 850,25	364 887,08	0,00	0,00	0,00	79 149,23	444 036,31	4 579 813,94	9

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-1074	1,5	1,5	375 784,24	0,00	0,00	375 784,24	11 743,25	0,00	0,00	0,00	5 636,76	17 380,01	358 404,23	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PIASKOWNIK Z KORYTEM-CIELCZA													
211-2-3796	2,25	1,5	258 032,54	0,00	0,00	258 032,54	12 095,27	0,00	0,00	0,00	3 870,48	15 965,75	242 066,79	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Komora rozdziału z przelewem na OŚ Cielcza-UJAWNIENIE													
211-2-3810	2,25	1,5	97 792,97	0,00	0,00	97 792,97	4 584,04	0,00	0,00	0,00	1 466,88	6 050,92	91 742,05	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA na zbiorniku retencyjnym z wiatą krat rzadkich na OŚ Cielcza													
211-2-3816	2,25	1,5	58 390,78	0,00	0,00	58 390,78	2 737,06	0,00	0,00	0,00	875,88	3 612,94	54 777,84	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w punkcie zlewnym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza													
211-2-3826	2,25	1,5	138 094,11	0,00	0,00	138 094,11	6 473,17	0,00	0,00	0,00	2 071,44	8 544,61	129 549,50	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w budynku krat na OŚ Cielcza													
211-2-3834	2,25	1,5	79 950,85	0,00	0,00	79 950,85	3 747,69	0,00	0,00	0,00	1 199,28	4 946,97	75 003,88	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w piaskowniku na OŚ Cielcza													
211-2-3836	2,25	1,5	10 857,13	0,00	0,00	10 857,13	508,94	0,00	0,00	0,00	162,84	671,78	10 185,35	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w korycie pomiarowym (za piaskownikiem) na OŚ Cielcza													
211-2-3850	2,25	1,5	157 007,16	0,00	0,00	157 007,16	7 359,71	0,00	0,00	0,00	2 355,12	9 714,83	147 292,33	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:By-pass – kanał żelbetowy omijający osadniki wstępne na OŚ Cielcza													
211-2-3851	2,25	1,5	42 338,29	0,00	0,00	42 338,29	1 984,60	0,00	0,00	0,00	635,04	2 619,64	39 718,65	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
211-2-3865	2,25	1,5	98 344,51	0,00	0,00	98 344,51	4 609,90	0,00	0,00	0,00	1 475,16	6 085,06	92 259,45	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
211-2-3873	2,25	1,5	163 332,57	0,00	0,00	163 332,57	7 656,21	0,00	0,00	0,00	2 450,04	10 106,25	153 226,32	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w komorze rozdzielczej z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego na OŚ Cielcza													
211-2-3894	2,25	1,5	55 971,10	0,00	0,00	55 971,10	2 623,65	0,00	0,00	0,00	839,52	3 463,17	52 507,93	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA na bloku technologicznym nr 1 i nr 2 na OŚ Cielcza													
211-2-3916	2,25	1,5	135 033,34	0,00	0,00	135 033,34	6 329,69	0,00	0,00	0,00	2 025,48	8 355,17	126 678,17	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA na stacji dmuchaw na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 670 929,59	0,00	0,00	1 670 929,59	72 453,18	0,00	0,00	0,00	25 063,92	97 517,10	1 573 412,49	6
Narastająco:			6 694 779,84	0,00	0,00	6 694 779,84	437 340,26	0,00	0,00	0,00	104 213,15	541 553,41	6 153 226,43	8

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-3917	2,25	1,5	317 032,12	0,00	0,00	317 032,12	14 860,88	0,00	0,00	0,00	4 755,48	19 616,36	297 415,76	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) na OŚ Cielcza													
211-2-3924	2,25	1,5	124 100,38	0,00	0,00	124 100,38	5 817,21	0,00	0,00	0,00	1 861,56	7 678,77	116 421,61	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sieci powietrza złowonnego na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD													
211-2-3925	2,25	1,5	285 249,64	0,00	0,00	285 249,64	13 371,08	0,00	0,00	0,00	4 278,72	17 649,80	267 599,84	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sieci elektryczne międzyobiektowe na terenie Oś Cielcza													
440-2-3801	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza													
440-2-3803	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcza													
440-2-3805	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza													
440-2-3807	19,6	19,6	16 068,75	0,00	0,00	16 068,75	6 561,42	0,00	0,00	0,00	3 149,48	9 710,90	6 357,85	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa odcieków spod prasopłuczki skratek typu FLYGT 3045.181 na OŚ Cielcza													
440-2-3815	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna typu 3069.090 prod. firmy Xylem w punkcie zlewnym ścieków na OŚ Cielcza													
440-2-3853	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3854	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy prod. Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3855	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3856	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3866	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			790 657,14	0,00	0,00	790 657,14	60 294,85	0,00	0,00	0,00	23 493,68	83 788,53	706 868,61	11
Narastająco:			7 485 436,98	0,00	0,00	7 485 436,98	497 635,11	0,00	0,00	0,00	127 706,83	625 341,94	6 860 095,04	8

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-3867	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
440-2-3868	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
440-2-3869	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego typ FLYGT 3069.180 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
441-2-3813	14,0	14,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sprężarka olejowa - kompresor ADLER AD 255-25-2 na wyposażeniu kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych na OŚ Cielcza													
643-2-2453	10,0	10,0	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	9 620,00	21 580,00	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Przenosnik ślimakowy zamontowany w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza -1 szt.													
653-2-3797	10,0	10,0	89 318,10	0,00	0,00	89 318,10	18 607,94	0,00	0,00	0,00	8 931,81	27 539,75	61 778,35	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza													
653-2-3798	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3799	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3800	10,0	10,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 500,00	41 500,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3802	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3804	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcz													
653-2-3806	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza													
653-2-3808	10,0	10,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 041,67	0,00	0,00	0,00	500,00	1 541,67	3 458,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dysze spłukujące rozmieszczone w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			316 243,10	0,00	0,00	316 243,10	65 883,98	0,00	0,00	0,00	31 624,31	97 508,29	218 734,81	31
Narastająco:			7 801 680,08	0,00	0,00	7 801 680,08	563 519,09	0,00	0,00	0,00	159 331,14	722 850,23	7 078 829,85	9

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3812	10,0	10,0	47 721,99	0,00	0,00	47 721,99	9 942,08	0,00	0,00	0,00	4 772,20	14 714,28	33 007,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Kontenerowy punktu zlewczy Feko+ produkcji POL-EKO-APARATURA sp j. na OŚ Cielcza													
653-2-3817	10,0	10,0	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	24 050,00	53 950,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcz													
653-2-3818	10,0	10,0	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00	19 479,17	0,00	0,00	0,00	9 350,00	28 829,17	64 670,83	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3819	10,0	10,0	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	9 270,83	0,00	0,00	0,00	4 450,00	13 720,83	30 779,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3820	10,0	10,0	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	19 425,00	43 575,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3821	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3822	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa, EKZ-800 na OS Cielcza													
653-2-3823	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z budynku krat - typu: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3824	10,0	10,0	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	13 802,08	0,00	0,00	0,00	6 625,00	20 427,08	45 822,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z budynku krat - typu naścienna, EZN-810 na OŚ Cielcza													
653-2-3828	10,0	10,0	122 692,50	0,00	0,00	122 692,50	25 560,94	0,00	0,00	0,00	12 269,25	37 830,19	84 862,31	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz piasku (zgrzebłowy, linowy) ZLp-T-O-2/AISI304 produkcji firmy Smart Waste Technologies na OŚ Cielcza													
653-2-3829	10,0	10,0	115 668,81	0,00	0,00	115 668,81	24 097,67	0,00	0,00	0,00	11 566,88	35 664,55	80 004,26	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Separator typ GRw-16 wraz z rynną spustową pulpy piasku produkcji Smart Waste Technologies ustawiono stacjonarnie przy piaskowniku na OŚ Cielcz													
653-2-3830	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3831	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			911 083,30	0,00	0,00	911 083,30	189 809,01	0,00	0,00	0,00	91 108,33	280 917,34	630 165,96	31
Narastająco:			8 712 763,38	0,00	0,00	8 712 763,38	753 328,10	0,00	0,00	0,00	250 439,47	1 003 767,57	7 708 995,81	12

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3832	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3833	10,0	10,0	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	8 437,50	0,00	0,00	0,00	4 050,00	12 487,50	28 012,50	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3835	10,0	10,0	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	24 050,00	53 950,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka kanałowa na dopływie do koryta pomiarowego (za piaskownikami) typ: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3838	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3839	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3840	10,0	10,0	38 987,77	0,00	0,00	38 987,77	8 122,46	0,00	0,00	0,00	3 898,78	12 021,24	26 966,53	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3841	10,0	10,0	38 987,77	0,00	0,00	38 987,77	8 122,46	0,00	0,00	0,00	3 898,78	12 021,24	26 966,53	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3842	10,0	10,0	35 263,29	0,00	0,00	35 263,29	7 346,52	0,00	0,00	0,00	3 526,33	10 872,85	24 390,44	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3843	10,0	10,0	35 263,29	0,00	0,00	35 263,29	7 346,52	0,00	0,00	0,00	3 526,33	10 872,85	24 390,44	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3844	10,0	10,0	35 263,29	0,00	0,00	35 263,29	7 346,52	0,00	0,00	0,00	3 526,33	10 872,85	24 390,44	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3845	10,0	10,0	76 234,59	0,00	0,00	76 234,59	15 882,21	0,00	0,00	0,00	7 623,46	23 505,67	52 728,92	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka odcinająca zamontowana na bypassie (w komorze) typ: naścienna, odcinająca, EZN-800 na OŚ Cielcza													
653-2-3846	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3847	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			419 000,00	0,00	0,00	419 000,00	87 291,69	0,00	0,00	0,00	41 900,01	129 191,70	289 808,30	31
Narastająco:			9 131 763,38	0,00	0,00	9 131 763,38	840 619,79	0,00	0,00	0,00	292 339,48	1 132 959,27	7 998 804,11	12

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3848	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3849	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3857	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3858	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3859	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3860	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3861	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3862	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3863	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3864	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3870	10,0	10,0	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	16 458,33	0,00	0,00	0,00	7 900,00	24 358,33	54 641,67	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza													
653-2-3871	10,0	10,0	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	16 458,33	0,00	0,00	0,00	7 900,00	24 358,33	54 641,67	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza													
653-2-3872	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/10 firmy AVK (armatura odcinająca) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	32 916,66	0,00	0,00	0,00	15 800,00	48 716,66	109 283,34	31
Narastająco:			9 289 763,38	0,00	0,00	9 289 763,38	873 536,45	0,00	0,00	0,00	308 139,48	1 181 675,93	8 108 087,45	13

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3876	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3877	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3878	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3879	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3880	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3881	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3882	10,0	10,0	26 721,00	0,00	0,00	26 721,00	5 566,88	0,00	0,00	0,00	2 672,10	8 238,98	18 482,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3883	10,0	10,0	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	744,79	0,00	0,00	0,00	357,50	1 102,29	2 472,71	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3884	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3885	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza													
653-2-3886	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OS Cielcza													
653-2-3887	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza													
653-2-3888	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			362 833,00	0,00	0,00	362 833,00	75 590,24	0,00	0,00	0,00	36 283,30	111 873,54	250 959,46	31
Narastająco:			9 652 596,38	0,00	0,00	9 652 596,38	949 126,69	0,00	0,00	0,00	344 422,78	1 293 549,47	8 359 046,91	13

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3889	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza													
653-2-3890	10,0	10,0	77 241,00	0,00	0,00	77 241,00	16 091,88	0,00	0,00	0,00	7 724,10	23 815,98	53 425,02	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3891	10,0	10,0	4 963,00	0,00	0,00	4 963,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	496,30	1 530,26	3 432,74	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza													
653-2-3892	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 1 C													
653-2-3893	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 2 O													
653-2-3913	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Ci													
653-2-3914	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cie													
653-2-3915	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cie													
653-2-3919	10,0	10,0	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	8 822,92	0,00	0,00	0,00	4 235,00	13 057,92	29 292,08	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 1 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN2000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3920	10,0	10,0	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00	6 031,25	0,00	0,00	0,00	2 895,00	8 926,25	20 023,75	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 2 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3921	10,0	10,0	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00	6 031,25	0,00	0,00	0,00	2 895,00	8 926,25	20 023,75	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 3 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3922	10,0	10,0	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	3 260,42	0,00	0,00	0,00	1 565,00	4 825,42	10 824,58	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 4 typ: kanałowa, nr fabryczny: EZK800 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
654-2-3923	10,0	10,0	156 210,87	0,00	0,00	156 210,87	32 543,94	0,00	0,00	0,00	15 621,09	48 165,03	108 045,84	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Biofiltr powietrza części mechanicznej OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			359 277,87	0,00	0,00	359 277,87	74 849,58	0,00	0,00	0,00	35 927,79	110 777,37	248 500,50	31
Narastająco:			10 011 874,25	0,00	0,00	10 011 874,25	1 023 976,27	0,00	0,00	0,00	380 350,57	1 404 326,84	8 607 547,41	14

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
658-2-1638	14,0	14,0	43 017,33	0,00	0,00	43 017,33	12 546,73	0,00	0,00	0,00	6 022,43	18 569,16	24 448,17	43,2
Data prz:2006-06-30	Nazwa:INSTAL. I SYSTEM NAPOWIETRZANIA/OH18N9/													
658-2-2456	10,0	10,0	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	4 440,00	9 960,00	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Krata mechaniczna pionowa zamon. w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza -1 szt													
658-2-2457	10,0	10,0	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	4 440,00	9 960,00	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Krata mechaniczna pionowa zamontowana w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza - 1szt.													
800-2-3814	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 mm zamontowany w punkcie zlewczym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza.													
800-2-3825	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Automatyczna stacja do poboru próbek ścieków surowych typu Liquisation CSF33 produkcji firmy Endress+Hauser zlokalizowana w budynku krat na O													
800-2-3837	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda Prosonic S FDU91+FMU90 firmy Endress+Hauser do pomiaru przepływu ścieków dopływających do OŚ Cielcza													
800-2-3852	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu Turbimax CUS51D firmy Endress+Hauser w kanale odpływowym zrzutu osadu na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
800-2-3874	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza													
800-2-3875	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza													
800-2-3895	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3896	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3897	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3898	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			71 817,33	0,00	0,00	71 817,33	18 546,73	0,00	0,00	0,00	8 902,43	27 449,16	44 368,17	38
Narastająco:			10 083 691,58	0,00	0,00	10 083 691,58	1 042 523,00	0,00	0,00	0,00	389 253,00	1 431 776,00	8 651 915,58	14

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-3899	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3900	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3901	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3902	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3903	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hausern bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3904	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3905	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3906	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3907	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3908	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3909	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3910	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3911	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Narastająco:			10 083 691,58	0,00	0,00	10 083 691,58	1 042 523,00	0,00	0,00	0,00	389 253,00	1 431 776,00	8 651 915,58	14

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-3912	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.														
800-2-3918	20,0	20,0	32 619,35	0,00	0,00	32 619,35	13 591,40	0,00	0,00	0,00	6 523,87	20 115,27	12 504,08	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny typu Modbus RTU55 firmy Endress+Hauser średnica DN 1000 mm na potrzeby koryta pomiarowego OŚ Cielcza														
809-2-3811	20,0	20,0	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 775,00	1 725,00	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza														
809-2-3827	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza														
Razem (01): cz. ściekowa			10 120 810,93	0,00	0,00	10 120 810,93	1 057 989,40	0,00	0,00	0,00	396 676,87	1 454 666,27	8 666 144,66	14
Podsumowanie strony:			37 119,35	0,00	0,00	37 119,35	15 466,40	0,00	0,00	0,00	7 423,87	22 890,27	14 229,08	62
RAZEM RAPORT:			10 120 810,93	0,00	0,00	10 120 810,93	1 057 989,40	0,00	0,00	0,00	396 676,87	1 454 666,27	8 666 144,66	14

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - DOF-Amortyzacja dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::01 -01

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 16:10:34

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(01): cz. ściekowa														
104-2-2501	4,5	4,5	11 342,58	0,00	0,00	11 342,58	1 063,37	0,00	0,00	0,00	510,42	1 573,79	9 768,79	13,9
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Wiata nad kanałami krat-OŚ Cielcza													
104-2-3809	2,5	2,5	26 466,00	0,00	0,00	26 466,00	1 378,44	0,00	0,00	0,00	661,65	2 040,09	24 425,91	07,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Wiata nad prasopłuczką skratek na OŚ Cielcza													
211-2-0941	4,5	1,5	72 396,44	0,00	0,00	72 396,44	6 787,17	0,00	0,00	0,00	1 086,00	7 873,17	64 523,27	10,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZBIORNIK RETENCYJNY-CIELCZA													
211-2-0949	4,5	1,5	39 331,33	0,00	0,00	39 331,33	3 687,31	0,00	0,00	0,00	589,92	4 277,23	35 054,10	10,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA ZLEWNA -CIELCZA													
211-2-0952	1,5	1,5	172 943,63	0,00	0,00	172 943,63	5 404,48	0,00	0,00	0,00	2 594,15	7 998,63	164 945,00	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK KRAT OŚ CIELCZA													
211-2-0958	4,0	1,5	82 810,97	0,00	0,00	82 810,97	6 900,92	0,00	0,00	0,00	1 242,12	8 143,04	74 667,93	09,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW O.Ś. Cielcza													
211-2-0964	2,5	1,5	70 132,79	0,00	0,00	70 132,79	3 652,75	0,00	0,00	0,00	1 052,04	4 704,79	65 428,00	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:POMPOWNIA RECYRKULACYJNA O.S.Cielcza													
211-2-0969	2,5	1,5	424 586,60	0,00	0,00	424 586,60	22 113,90	0,00	0,00	0,00	6 368,76	28 482,66	396 103,94	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BLOKI TECHNOLOGICZNE -CIELCZA													
211-2-1000	2,5	1,5	17 084,55	0,00	0,00	17 084,55	889,81	0,00	0,00	0,00	256,32	1 146,13	15 938,42	06,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:WANNA PIX -CIELCZA													
211-2-1003	2,5	1,5	54 225,03	0,00	0,00	54 225,03	20 098,88	0,00	0,00	0,00	813,36	20 912,24	33 312,79	38,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:STACJA DMUCHAW -CIELCZA													
211-2-1036	1,5	1,5	282 005,09	0,00	0,00	282 005,09	8 812,67	0,00	0,00	0,00	4 230,08	13 042,75	268 962,34	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK ENERGETYCZNY ROZDZIELNIA R-2 CIELCZA													
211-2-1070	7,0	1,5	532 348,28	0,00	0,00	532 348,28	77 634,12	0,00	0,00	0,00	7 985,28	85 619,40	446 728,88	16,1
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OSADNIK WSTEPNY-CIELCZA													
Podsumowanie strony:			1 785 673,29	0,00	0,00	1 785 673,29	158 423,82	0,00	0,00	0,00	27 390,10	185 813,92	1 599 859,37	10
Narastająco:			1 785 673,29	0,00	0,00	1 785 673,29	158 423,82	0,00	0,00	0,00	27 390,10	185 813,92	1 599 859,37	10

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-1074	1,5	1,5	158 163,95	0,00	0,00	158 163,95	4 942,62	0,00	0,00	0,00	2 372,46	7 315,08	150 848,87	04,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PIASKOWNIK Z KORYTEM-CIELCZA													
211-2-3796	2,25	1,5	239 325,31	0,00	0,00	239 325,31	11 218,37	0,00	0,00	0,00	3 589,92	14 808,29	224 517,02	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Komora rozdziału z przelewem na OŚ Cielcza-UJAWNIENIE													
211-2-3810	2,25	1,5	5 322,12	0,00	0,00	5 322,12	249,48	0,00	0,00	0,00	79,80	329,28	4 992,84	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA na zbiorniku retencyjnym z wiatą krat rzadkich na OŚ Cielcza													
211-2-3816	2,25	1,5	8 429,11	0,00	0,00	8 429,11	395,10	0,00	0,00	0,00	126,48	521,58	7 907,53	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w punkcie zlewnym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza													
211-2-3826	2,25	1,5	19 699,22	0,00	0,00	19 699,22	923,40	0,00	0,00	0,00	295,44	1 218,84	18 480,38	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w budynku krat na OŚ Cielcza													
211-2-3834	2,25	1,5	11 489,66	0,00	0,00	11 489,66	538,58	0,00	0,00	0,00	172,32	710,90	10 778,76	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w piaskowniku na OŚ Cielcza													
211-2-3836	2,25	1,5	66 598,84	0,00	0,00	66 598,84	3 121,81	0,00	0,00	0,00	999,00	4 120,81	62 478,03	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w korycie pomiarowym (za piaskownikiem) na OŚ Cielcza													
211-2-3850	2,25	1,5	21 385,91	0,00	0,00	21 385,91	1 002,46	0,00	0,00	0,00	320,76	1 323,22	20 062,69	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:By-pass – kanał żelbetowy omijający osadniki wstępne na OŚ Cielcza													
211-2-3851	2,25	1,5	164 151,35	0,00	0,00	164 151,35	7 694,60	0,00	0,00	0,00	2 462,28	10 156,88	153 994,47	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
211-2-3865	2,25	1,5	112 660,82	0,00	0,00	112 660,82	5 280,98	0,00	0,00	0,00	1 689,96	6 970,94	105 689,88	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
211-2-3873	2,25	1,5	241 483,50	0,00	0,00	241 483,50	11 319,54	0,00	0,00	0,00	3 622,20	14 941,74	226 541,76	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA w komorze rozdzielczej z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego na OŚ Cielcza													
211-2-3894	2,25	1,5	374 839,95	0,00	0,00	374 839,95	17 570,62	0,00	0,00	0,00	5 622,60	23 193,22	351 646,73	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna i AKPiA na bloku technologicznym nr 1 i nr 2 na OŚ Cielcza													
211-2-3916	2,25	1,5	28 383,06	0,00	0,00	28 383,06	1 330,46	0,00	0,00	0,00	425,76	1 756,22	26 626,84	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA na stacji dmuchaw na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 451 932,80	0,00	0,00	1 451 932,80	65 588,02	0,00	0,00	0,00	21 778,98	87 367,00	1 364 565,80	6
Narastająco:			3 237 606,09	0,00	0,00	3 237 606,09	224 011,84	0,00	0,00	0,00	49 169,08	273 180,92	2 964 425,17	8

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-3917	2,25	1,5	15 741,02	0,00	0,00	15 741,02	737,85	0,00	0,00	0,00	236,16	974,01	14 767,01	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) na OŚ Cielcza													
211-2-3924	2,25	1,5	139 146,23	0,00	0,00	139 146,23	6 522,48	0,00	0,00	0,00	2 087,16	8 609,64	130 536,59	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sieci powietrza złowonnego na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD													
211-2-3925	2,25	1,5	599 368,58	0,00	0,00	599 368,58	28 095,40	0,00	0,00	0,00	8 990,52	37 085,92	562 282,66	06,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sieci elektryczne międzyobiektowe na terenie Oś Cielcza													
440-2-3801	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza													
440-2-3803	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcza													
440-2-3805	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza													
440-2-3807	19,6	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa odcieków spod prasopłuczki skratek typu FLYGT 3045.181 na OŚ Cielcza													
440-2-3815	19,6	19,6	11 589,24	0,00	0,00	11 589,24	4 732,27	0,00	0,00	0,00	2 271,49	7 003,76	4 585,48	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna typu 3069.090 prod. firmy Xylem w punkcie zlewnym ścieków na OŚ Cielcza													
440-2-3853	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3854	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy prod. Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3855	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3856	19,6	19,6	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	27 562,50	0,00	0,00	0,00	13 230,00	40 792,50	26 707,50	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa ściekowa w przepompowni ścieków surowych firmy Xylem typu FLYGT 3171.091. na OŚ Cielcza													
440-2-3866	19,6	19,6	62 294,67	0,00	0,00	62 294,67	25 437,00	0,00	0,00	0,00	12 209,76	37 646,76	24 647,91	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 098 139,74	0,00	0,00	1 098 139,74	175 775,00	0,00	0,00	0,00	78 715,09	254 490,09	843 649,65	23
Narastająco:			4 335 745,83	0,00	0,00	4 335 745,83	399 786,84	0,00	0,00	0,00	127 884,17	527 671,01	3 808 074,82	12

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-3867	19,6	19,6	62 294,67	0,00	0,00	62 294,67	25 437,00	0,00	0,00	0,00	12 209,76	37 646,76	24 647,91	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
440-2-3868	19,6	19,6	62 294,66	0,00	0,00	62 294,66	25 436,98	0,00	0,00	0,00	12 209,75	37 646,73	24 647,93	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa osadu recyrkulowanego typu FLYGT 3153.182 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
440-2-3869	19,6	19,6	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	6 938,40	21 393,40	14 006,60	60,4
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego typ FLYGT 3069.180 firmy Xylem na OŚ Cielcza													
441-2-3813	14,0	14,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 458,33	0,00	0,00	0,00	700,00	2 158,33	2 841,67	43,2
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sprężarka olejowa - kompresor ADLER AD 255-25-2 na wyposażeniu kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych na OŚ Cielcza													
643-2-2453	10,0	10,0	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	8 880,00	19 920,00	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Przenosnik ślimakowy zamontowany w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza -1 szt.													
653-2-3797	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza													
653-2-3798	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3799	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3800	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale typu kanałowa EZK - 1000 na kanale przy zbiorniku retencyjnym OŚ Cielcza													
653-2-3802	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 1 na OŚ Cielcza													
653-2-3804	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 2 na OŚ Cielcz													
653-2-3806	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żurawik stacjonarny typu ŻPR 150 ko- stanowisko pompy zatapialnej zbiornika retencyjnego nr 3 na OŚ Cielcza													
653-2-3808	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dysze spłukujące rozmieszczone w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			193 789,33	0,00	0,00	193 789,33	72 787,31	0,00	0,00	0,00	34 937,91	107 725,22	86 064,11	56
Narastająco:			4 529 535,16	0,00	0,00	4 529 535,16	472 574,15	0,00	0,00	0,00	162 822,08	635 396,23	3 894 138,93	14

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3812	10,0	10,0	145 495,69	0,00	0,00	145 495,69	30 311,60	0,00	0,00	0,00	14 549,57	44 861,17	100 634,52	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Kontenerowy punktu zlewczy Feko+ produkcji POL-EKO-APARATURA sp j. na OŚ Cielcza													
653-2-3817	10,0	10,0	110 556,00	0,00	0,00	110 556,00	23 032,50	0,00	0,00	0,00	11 055,60	34 088,10	76 467,90	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcz													
653-2-3818	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Krata mechaniczna typu KSm-1620x800x3/AISI304 firmy Smart Waste Technologies zamontowana w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3819	10,0	10,0	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	5 550,00	12 450,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3820	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Prasopłuczka skratek typu SWp-250/800/AISI304 firmy Smart Waste Technologies w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza													
653-2-3821	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3822	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do budynku krat - typu kanałowa, EKZ-800 na OS Cielcza													
653-2-3823	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z budynku krat - typu: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3824	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z budynku krat - typu naścienna, EZN-810 na OŚ Cielcza													
653-2-3828	10,0	10,0	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	4 400,00	13 566,67	30 433,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz piasku (zgrzebłowy, linowy) ZLp-T-O-2/AISI304 produkcji firmy Smart Waste Technologies na OŚ Cielcza													
653-2-3829	10,0	10,0	72 281,09	0,00	0,00	72 281,09	15 058,56	0,00	0,00	0,00	7 228,11	22 286,67	49 994,42	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Separator typ GRw-16 wraz z rynną spustową pulpy piasku produkcji Smart Waste Technologies ustawiono stacjonarnie przy piaskowniku na OŚ Cielcz													
653-2-3830	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3831	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na dopływie do piaskowników typ: kanałowa, EZK-300 na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			390 332,78	0,00	0,00	390 332,78	81 319,33	0,00	0,00	0,00	39 033,28	120 352,61	269 980,17	31
Narastająco:			4 919 867,94	0,00	0,00	4 919 867,94	553 893,48	0,00	0,00	0,00	201 855,36	755 748,84	4 164 119,10	15

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3832	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3833	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na odpływie z piaskowników o typ: kanałowa EZK-300 na OŚ Cielcza													
653-2-3835	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka kanałowa na dopływie do koryta pomiarowego (za piaskownikami) typ: kanałowa, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3838	10,0	10,0	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	59 895,83	0,00	0,00	0,00	28 750,00	88 645,83	198 854,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3839	10,0	10,0	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	59 895,83	0,00	0,00	0,00	28 750,00	88 645,83	198 854,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zgarniacz osadu w osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3840	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3841	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na kanale doprowadzającym ścieki do osadników wstępnych na OŚ Cielcza													
653-2-3842	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3843	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika wstępnego/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3844	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka na wlocie do osadnika/komorze wlotowej do bypassu typ: kanałowa, odcinająca, EZK-600 na OŚ Cielcza													
653-2-3845	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka odcinająca zamontowana na bypassie (w komorze) typ: naścienna, odcinająca, EZN-800 na OŚ Cielcza													
653-2-3846	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3847	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	127 083,32	0,00	0,00	0,00	61 000,00	188 083,32	421 916,68	31
Narastająco:			5 529 867,94	0,00	0,00	5 529 867,94	680 976,80	0,00	0,00	0,00	262 855,36	943 832,16	4 586 035,78	17

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3848	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3849	10,0	10,0	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	3 645,83	0,00	0,00	0,00	1 750,00	5 395,83	12 104,17	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/50 firmy AVK z napędem elektrycznym w komorze przy osadnikach na OŚ Cielcza													
653-2-3857	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3858	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3859	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3860	10,0	10,0	29 283,45	0,00	0,00	29 283,45	6 100,73	0,00	0,00	0,00	2 928,35	9 029,08	20 254,37	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym typu 702/10 firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3861	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3862	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3863	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3864	10,0	10,0	21 283,30	0,00	0,00	21 283,30	4 434,02	0,00	0,00	0,00	2 128,33	6 562,35	14 720,95	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy z przeciwwagą typu 41/RKL firmy AVK przy przepompowni ścieków surowych na OŚ Cielcza													
653-2-3870	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza													
653-2-3871	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka typ: naścienna, EZN-800 w komorze rozdzielczej (dopływ do bloków technologicznych) na OŚ Cielcza													
653-2-3872	10,0	10,0	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	758,33	0,00	0,00	0,00	364,00	1 122,33	2 517,67	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zasuwa nożowa typu 702/10 firmy AVK (armatura odcinająca) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			240 907,00	0,00	0,00	240 907,00	50 188,99	0,00	0,00	0,00	24 090,72	74 279,71	166 627,29	31
Narastająco:			5 770 774,94	0,00	0,00	5 770 774,94	731 165,79	0,00	0,00	0,00	286 946,08	1 018 111,87	4 752 663,07	18

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3876	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza														
653-2-3877	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza														
653-2-3878	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza														
653-2-3879	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza														
653-2-3880	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza														
653-2-3881	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza														
653-2-3882	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4630.412 SJ firmy Xylem w komorze beztlenowej (defosfatacji) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza														
653-2-3883	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze beztlenowej bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza														
653-2-3884	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OŚ Cielcza														
653-2-3885	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza														
653-2-3886	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 1 na OS Cielcza														
653-2-3887	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 1 OŚ Cielcza														
653-2-3888	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza														
Podsumowanie strony:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Narastająco:			5 770 774,94	0,00	0,00	5 770 774,94	731 165,79	0,00	0,00	0,00	286 946,08	1 018 111,87	4 752 663,07	18

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa: Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie: Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-3889	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza													
653-2-3890	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Mieszadło typu FLYGT SR 4460.010 firmy Xylem w komorze niedotlenionej (nitryfikacyjno-denitryfikacyjnej) bloku technologicznego nr 2 na OŚ Cielcza													
653-2-3891	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Żuraw słupowy do mieszadła w komorze niedotlenionej bloku technologicznego nr 2 OŚ Cielcza													
653-2-3892	10,0	10,0	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	7 666,67	0,00	0,00	0,00	3 680,00	11 346,67	25 453,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 1 C													
653-2-3893	10,0	10,0	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	7 666,67	0,00	0,00	0,00	3 680,00	11 346,67	25 453,33	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa typu PN10/16 centryczna 75/10 (JA) firmy AVK na istalacji napowietrzania bloku technologicznego nr 2 O													
653-2-3913	10,0	10,0	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	143 375,00	321 625,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Ci													
653-2-3914	10,0	10,0	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	143 375,00	321 625,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cie													
653-2-3915	10,0	10,0	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	143 375,00	321 625,00	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Dmuchawa promieniowa powietrza model i typ: TurboMAX MAX100, MAX100-C060S2 firmy Aspamet zamontowana w budynku stacji dmuchaw OŚ Cie													
653-2-3919	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 1 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN2000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3920	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 2 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3921	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 3 typ: naścienna, nr fabryczny: EZN1000 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
653-2-3922	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Zastawka nr 4 typ: kanałowa, nr fabryczny: EZK800 na korycie pomiarowym na OŚ Cielcza													
654-2-3923	10,0	10,0	362 864,59	0,00	0,00	362 864,59	75 596,79	0,00	0,00	0,00	36 286,46	111 883,25	250 981,34	30,8
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Biofiltr powietrza części mechanicznej OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 831 464,59	0,00	0,00	1 831 464,59	381 555,13	0,00	0,00	0,00	183 146,46	564 701,59	1 266 763,00	31
Narastająco:			7 602 239,53	0,00	0,00	7 602 239,53	1 112 720,92	0,00	0,00	0,00	470 092,54	1 582 813,46	6 019 426,07	21

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
658-2-1638	14,0	14,0	295 799,19	0,00	0,00	295 799,19	86 274,77	0,00	0,00	0,00	41 411,89	127 686,66	168 112,53	43,2
Data prz:2006-06-30	Nazwa:INSTAL. I SYSTEM NAPOWIETRZANIA/OH18N9/													
658-2-2456	10,0	10,0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 416,67	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 416,67	34 583,33	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Krata mechaniczna pionowa zamon. w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza -1 szt													
658-2-2457	10,0	10,0	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 416,67	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 416,67	34 583,33	30,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Krata mechaniczna pionowa zamontowana w zbiorniku retencyjnym OS Cielcza - 1szt.													
800-2-3814	20,0	20,0	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	1 545,60	4 765,60	2 962,40	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 mm zamontowany w punkcie zlewczym ścieków dowożonych na OŚ Cielcza.													
800-2-3825	20,0	20,0	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	16 666,67	0,00	0,00	0,00	8 000,00	24 666,67	15 333,33	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Automatyczna stacja do poboru próbek ścieków surowych typu Liquisation CSF33 produkcji firmy Endress+Hauser zlokalizowana w budynku krat na O													
800-2-3837	20,0	20,0	4 621,42	0,00	0,00	4 621,42	1 925,58	0,00	0,00	0,00	924,28	2 849,86	1 771,56	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda Prosonic S FDU91+FMU90 firmy Endress+Hauser do pomiaru przepływu ścieków dopływających do OŚ Cielcza													
800-2-3852	20,0	20,0	9 480,18	0,00	0,00	9 480,18	3 950,08	0,00	0,00	0,00	1 896,04	5 846,12	3 634,06	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu Turbimax CUS51D firmy Endress+Hauser w kanale odpływowym zrzutu osadu na osadnikach wstępnych na OŚ Cielcza													
800-2-3874	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza													
800-2-3875	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu recyrkulowanego typu CUS51D firmy Endress+Hauser na OŚ Cielcza													
800-2-3895	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3896	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3897	20,0	20,0	13 214,19	0,00	0,00	13 214,19	5 505,92	0,00	0,00	0,00	2 642,84	8 148,76	5 065,43	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3898	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			571 055,90	0,00	0,00	571 055,90	180 131,72	0,00	0,00	0,00	86 463,23	266 594,95	304 460,95	47
Narastająco:			8 173 295,43	0,00	0,00	8 173 295,43	1 292 852,64	0,00	0,00	0,00	556 555,77	1 849 408,41	6 323 887,02	23

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-3899	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3900	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3901	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3902	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza													
800-2-3903	20,0	20,0	16 355,95	0,00	0,00	16 355,95	6 814,98	0,00	0,00	0,00	3 271,19	10 086,17	6 269,78	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 1 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3904	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3905	20,0	20,0	9 905,67	0,00	0,00	9 905,67	4 127,35	0,00	0,00	0,00	1 981,13	6 108,48	3 797,19	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda tlenu O2 Oxymax COS61D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3906	20,0	20,0	13 214,19	0,00	0,00	13 214,19	5 505,92	0,00	0,00	0,00	2 642,84	8 148,76	5 065,43	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda przepływu powietrza t-mass B 150 w bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3907	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3908	20,0	20,0	46 252,70	0,00	0,00	46 252,70	19 271,96	0,00	0,00	0,00	9 250,54	28 522,50	17 730,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda typu CAS40D firmy Endress+Hauser azotu amonowego i azotanów na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
800-2-3909	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3910	20,0	20,0	5 606,30	0,00	0,00	5 606,30	2 335,96	0,00	0,00	0,00	1 121,26	3 457,22	2 149,08	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda pH i potencjału Redox typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.													
800-2-3911	20,0	20,0	17 074,44	0,00	0,00	17 074,44	7 114,35	0,00	0,00	0,00	3 414,89	10 529,24	6 545,20	61,7
Data prz:2021-11-15	Nazwa:Sonda gęstości osadu typu CUS51D firmy Endress+Hauser na bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			244 713,66	0,00	0,00	244 713,66	101 964,02	0,00	0,00	0,00	48 942,73	150 906,75	93 806,91	62
Narastająco:			8 418 009,09	0,00	0,00	8 418 009,09	1 394 816,66	0,00	0,00	0,00	605 498,50	2 000 315,16	6 417 693,93	24

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-3912	20,0	20,0	16 355,95	0,00	0,00	16 355,95	6 814,98	0,00	0,00	0,00	3 271,19	10 086,17	6 269,78	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym typu CUS71D firmy Endress+Hauserna bloku technologicznym nr 2 OŚ Cielcza - 1 szt.														
800-2-3918	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny typu Modbus RTU55 firmy Endress+Hauser średnica DN 1000 mm na potrzeby koryta pomiarowego OŚ Cielcza														
809-2-3811	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w zbiorniku retencyjnym na OŚ Cielcza														
809-2-3827	20,0	20,0	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2 775,00	1 725,00	61,7
Data prz:2021-11-15 Nazwa:Urządzenie do detekcji gazów (CH4, i H2S) firmy GAZEX zamontowany w budynku krat mechanicznych na OŚ Cielcza														
Razem (01): cz. ściekowa			8 438 865,04	0,00	0,00	8 438 865,04	1 403 506,64	0,00	0,00	0,00	609 669,69	2 013 176,33	6 425 688,71	24
Podsumowanie strony:			20 855,95	0,00	0,00	20 855,95	8 689,98	0,00	0,00	0,00	4 171,19	12 861,17	7 994,78	62
RAZEM RAPORT:			8 438 865,04	0,00	0,00	8 438 865,04	1 403 506,64	0,00	0,00	0,00	609 669,69	2 013 176,33	6 425 688,71	24

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - UPD-Udział podatkowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::08 -08

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:58:49

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(08): cz. osadowa														
031-4-1069	0,0	0,0	193 663,96	0,00	0,00	193 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 663,96	00,0
Data prz:2000-07-01	Nazwa:GRUNT W CIELCZY DZ.302/11,DZ.302/13 / dz. 302/11 9,7436 ha ;dz. 302/13 pow. 0,3101ha													
031-4-1258	0,0	0,0	31 564,09	0,00	0,00	31 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,09	00,0
Data prz:2003-08-01	Nazwa:NIERUCH.POŁ.W CIELCZY/DZ.302/12 pow. 8,6516 ha													
101-2-1790	2,5	2,5	600 295,28	0,00	0,00	600 295,28	1 250,62	0,00	0,00	0,00	15 007,38	16 258,00	584 037,28	02,7
Data prz:2008-01-01	Nazwa:Budynek stacji odwadniania osadu													
101-2-4340	1,5	1,5	1 490 175,50	0,00	0,00	1 490 175,50	1 862,72	0,00	0,00	0,00	22 352,63	24 215,35	1 465 960,15	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) wraz pompownią i stacją uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
101-2-4443	1,5	1,5	3 651 542,15	0,00	0,00	3 651 542,15	4 564,43	0,00	0,00	0,00	54 773,13	59 337,56	3 592 204,59	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza													
101-2-4521	1,5	1,5	1 380 548,70	0,00	0,00	1 380 548,70	1 725,69	0,00	0,00	0,00	20 708,23	22 433,92	1 358 114,78	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek maszynowni (ob. nr 65/3) wraz z kanałem technologicznym (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza													
101-2-4607	1,5	1,5	3 502 149,24	0,00	0,00	3 502 149,24	4 377,69	0,00	0,00	0,00	52 532,24	56 909,93	3 445 239,31	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
102-2-1032	1,5	1,5	412 395,94	0,00	0,00	412 395,94	515,49	0,00	0,00	0,00	6 185,94	6 701,43	405 694,51	01,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK -GARAZE CIELCZA													
104-2-1022	2,5	2,5	268 564,03	0,00	0,00	268 564,03	559,51	0,00	0,00	0,00	6 714,10	7 273,61	261 290,42	02,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA -CIELCZA													
104-2-4264	1,5	1,5	498 404,67	0,00	0,00	498 404,67	623,01	0,00	0,00	0,00	7 476,07	8 099,08	490 305,59	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
104-2-4397	1,5	1,5	689 834,69	0,00	0,00	689 834,69	862,29	0,00	0,00	0,00	10 347,52	11 209,81	678 624,88	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza													
104-2-4399	1,5	1,5	1 411 353,09	0,00	0,00	1 411 353,09	1 764,19	0,00	0,00	0,00	21 170,30	22 934,49	1 388 418,60	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (ob. nr 60) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			14 130 491,34	0,00	0,00	14 130 491,34	18 105,64	0,00	0,00	0,00	217 267,54	235 373,18	13 895 118,16	2
Narastająco:			14 130 491,34	0,00	0,00	14 130 491,34	18 105,64	0,00	0,00	0,00	217 267,54	235 373,18	13 895 118,16	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
104-2-4408	1,5	1,5	94 778,12	0,00	0,00	94 778,12	118,47	0,00	0,00	0,00	1 421,67	1 540,14	93 237,98	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadów dowożonych (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
104-2-4421	1,5	1,5	287 769,35	0,00	0,00	287 769,35	359,71	0,00	0,00	0,00	4 316,54	4 676,25	283 093,10	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
104-2-4500	1,5	1,5	921 594,04	0,00	0,00	921 594,04	1 151,99	0,00	0,00	0,00	13 823,91	14 975,90	906 618,14	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wydzielona komora fermentacyjna wraz z klatką schodową i wizjerem firmy SiGa-Tech typu WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/1) na OŚ Cielcza													
104-2-4501	1,5	1,5	805 720,91	0,00	0,00	805 720,91	1 007,15	0,00	0,00	0,00	12 085,81	13 092,96	792 627,95	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wydzielona komora fermentacyjna wraz z wizjerem firmy SiGa-Tech typ WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/2) na OŚ Cielcza													
104-2-4656	1,5	1,5	17 771,26	0,00	0,00	17 771,26	22,21	0,00	0,00	0,00	266,57	288,78	17 482,48	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Studnia kondensatu (obiekt nr 67/2) na OŚ Cielcza													
104-2-4700	1,5	1,5	201 045,50	0,00	0,00	201 045,50	251,31	0,00	0,00	0,00	3 015,68	3 266,99	197 778,51	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik biogazu - dwupowłokowy firmy SiGa-Tech typ SGTc-dm810 na Oś Cielcza (ob. nr 68) zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz insta													
109-0-1030	1,5	1,5	306 625,64	0,00	0,00	306 625,64	383,28	0,00	0,00	0,00	4 599,38	4 982,66	301 642,98	01,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK SOCJAL.ADMINISTR. -CIELCZA													
210-2-4211	2,25	1,5	29 362,27	0,00	0,00	29 362,27	55,05	0,00	0,00	0,00	440,40	495,45	28 866,82	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepompownia osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza													
210-7-4736	2,25	1,5	72 005,27	0,00	0,00	72 005,27	135,01	0,00	0,00	0,00	1 080,12	1 215,13	70 790,14	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 10/100 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza													
210-7-4738	2,25	1,5	72 005,27	0,00	0,00	72 005,27	135,01	0,00	0,00	0,00	1 080,12	1 215,13	70 790,14	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 20/200 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza													
211-0-4733	2,25	1,5	582 664,39	0,00	0,00	582 664,39	1 092,50	0,00	0,00	0,00	8 739,96	9 832,46	572 831,93	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kabel światłowodowy na OŚ Cielcza													
211-1-4641	2,25	1,5	169 791,28	0,00	0,00	169 791,28	318,36	0,00	0,00	0,00	2 546,88	2 865,24	166 926,04	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przyłącze wody technologicznej do podlewania zieleni na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 110 mm													
211-1-4727	2,25	1,5	621 462,11	0,00	0,00	621 462,11	1 165,24	0,00	0,00	0,00	9 321,96	10 487,20	610 974,91	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi tłoczne wody technologicznej na OŚ Cielcza z rur PEHD													
Podsumowanie strony:			4 182 595,41	0,00	0,00	4 182 595,41	6 195,29	0,00	0,00	0,00	62 739,00	68 934,29	4 113 661,12	2
Narastająco:			18 313 086,75	0,00	0,00	18 313 086,75	24 300,93	0,00	0,00	0,00	280 006,54	304 307,47	18 008 779,28	2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4728	2,25	1,5	177 094,06	0,00	0,00	177 094,06	332,05	0,00	0,00	0,00	2 656,44	2 988,49	174 105,57	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi wody wodociągowej z rur PEHD na OŚ Cielcza													
211-2-0986	2,5	1,5	407 998,60	0,00	0,00	407 998,60	850,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 970,00	401 028,60	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZAGESZCZACZE - CIELCZA													
211-2-0993	3,0	1,5	214 695,02	0,00	0,00	214 695,02	536,74	0,00	0,00	0,00	3 220,44	3 757,18	210 937,84	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA REAKCJI -CIELCZA													
211-2-1010	4,0	1,5	20 254,47	0,00	0,00	20 254,47	67,51	0,00	0,00	0,00	303,84	371,35	19 883,12	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA OSADU - OŚ CIELCZA													
211-2-1018	4,0	1,5	17 628,51	0,00	0,00	17 628,51	58,76	0,00	0,00	0,00	264,48	323,24	17 305,27	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA OŚ -CIELCZA													
211-2-1026	3,0	1,5	318 060,95	0,00	0,00	318 060,95	795,15	0,00	0,00	0,00	4 770,96	5 566,11	312 494,84	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZBIORNIK NADAWCZY OSADU -CIELCZA													
211-2-1037	2,5	1,5	1 744 885,11	0,00	0,00	1 744 885,11	3 635,18	0,00	0,00	0,00	26 173,32	29 808,50	1 715 076,61	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK -STACJA TRANSFORMATOROWA CIELCZA													
211-2-1078	4,0	1,5	947 609,99	0,00	0,00	947 609,99	3 158,70	0,00	0,00	0,00	14 214,12	17 372,82	930 237,17	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA FERMENTACYJNA OSADU OS-CIELCZA													
211-2-1084	3,0	1,5	183 151,67	0,00	0,00	183 151,67	457,88	0,00	0,00	0,00	2 747,28	3 205,16	179 946,51	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZAGESZCZACZ OSADU OŚ -CIELCZA													
211-2-4201	2,25	1,5	147 694,54	0,00	0,00	147 694,54	276,93	0,00	0,00	0,00	2 215,44	2 492,37	145 202,17	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1 oraz 12/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4208	2,25	1,5	83 638,23	0,00	0,00	83 638,23	156,82	0,00	0,00	0,00	1 254,60	1 411,42	82 226,81	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zbiorniku osadu nadmiernego dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
211-2-4228	2,25	1,5	18 586,34	0,00	0,00	18 586,34	34,85	0,00	0,00	0,00	278,76	313,61	18 272,73	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza													
211-2-4243	2,25	1,5	61 195,55	0,00	0,00	61 195,55	114,74	0,00	0,00	0,00	917,88	1 032,62	60 162,93	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			4 342 493,04	0,00	0,00	4 342 493,04	10 475,31	0,00	0,00	0,00	65 137,56	75 612,87	4 266 880,17	2
Narastająco:			22 655 579,79	0,00	0,00	22 655 579,79	34 776,24	0,00	0,00	0,00	345 144,10	379 920,34	22 275 659,45	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4263	2,25	1,5	232 992,13	0,00	0,00	232 992,13	436,86	0,00	0,00	0,00	3 494,88	3 931,74	229 060,39	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
211-2-4270	2,25	1,5	77 000,31	0,00	0,00	77 000,31	144,38	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 299,38	75 700,93	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
211-2-4279	2,25	1,5	19 581,96	0,00	0,00	19 581,96	36,72	0,00	0,00	0,00	293,76	330,48	19 251,48	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
211-2-4307	2,25	1,5	35 194,86	0,00	0,00	35 194,86	65,99	0,00	0,00	0,00	527,88	593,87	34 600,99	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
211-2-4327	2,25	1,5	116 164,14	0,00	0,00	116 164,14	217,81	0,00	0,00	0,00	1 742,52	1 960,33	114 203,81	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
211-2-4338	2,25	1,5	132 759,02	0,00	0,00	132 759,02	248,92	0,00	0,00	0,00	1 991,40	2 240,32	130 518,70	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza													
211-2-4339	2,25	1,5	59 243,72	0,00	0,00	59 243,72	111,08	0,00	0,00	0,00	888,60	999,68	58 244,04	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku magazynowym (ob. nr 33) na OŚ Cielcza													
211-2-4367	2,25	1,5	203 418,57	0,00	0,00	203 418,57	381,41	0,00	0,00	0,00	3 051,24	3 432,65	199 985,92	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
211-2-4396	2,25	1,5	195 155,82	0,00	0,00	195 155,82	365,92	0,00	0,00	0,00	2 927,28	3 293,20	191 862,62	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
211-2-4398	2,25	1,5	108 530,49	0,00	0,00	108 530,49	203,49	0,00	0,00	0,00	1 627,92	1 831,41	106 699,08	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza													
211-2-4442	2,25	1,5	418 854,93	0,00	0,00	418 854,93	785,35	0,00	0,00	0,00	6 282,84	7 068,19	411 786,74	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w zbiorniku osadu (recepcji osadów dowożonych) z ruchomym dnem i zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ C													
211-2-4489	2,25	1,5	174 094,12	0,00	0,00	174 094,12	326,43	0,00	0,00	0,00	2 611,44	2 937,87	171 156,25	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza													
211-2-4499	2,25	1,5	591 919,99	0,00	0,00	591 919,99	1 109,85	0,00	0,00	0,00	8 878,80	9 988,65	581 931,34	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA instalacji hydrolizy termicznej wraz z modułem gazów procesowych (THP) (ob. nr 64) w budynku wielofunkcyjnym (ob. n													
Podsumowanie strony:			2 364 910,06	0,00	0,00	2 364 910,06	4 434,21	0,00	0,00	0,00	35 473,56	39 907,77	2 325 002,29	2
Narastająco:			25 020 489,85	0,00	0,00	25 020 489,85	39 210,45	0,00	0,00	0,00	380 617,66	419 828,11	24 600 661,74	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4520	2,25	1,5	341 970,46	0,00	0,00	341 970,46	641,19	0,00	0,00	0,00	5 129,52	5 770,71	336 199,75	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA wydzielonych komór fermentacyjnych (ob. nr 65/1 i 65/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4606	2,25	1,5	412 578,53	0,00	0,00	412 578,53	773,58	0,00	0,00	0,00	6 188,64	6 962,22	405 616,31	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
211-2-4643	2,25	1,5	371 514,87	0,00	0,00	371 514,87	696,59	0,00	0,00	0,00	5 572,68	6 269,27	365 245,60	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
211-2-4646	2,25	1,5	21 071,78	0,00	0,00	21 071,78	39,51	0,00	0,00	0,00	316,08	355,59	20 716,19	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4648	2,25	1,5	5 974,14	0,00	0,00	5 974,14	11,20	0,00	0,00	0,00	89,64	100,84	5 873,30	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA wagi samochodowej (ob. nr 70) na OŚ Cielcza													
211-2-4706	2,25	1,5	235 141,03	0,00	0,00	235 141,03	440,89	0,00	0,00	0,00	3 527,16	3 968,05	231 172,98	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
211-2-4717	2,25	1,5	119 314,09	0,00	0,00	119 314,09	223,71	0,00	0,00	0,00	1 789,68	2 013,39	117 300,70	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu nadmiernego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4718	2,25	1,5	40 317,63	0,00	0,00	40 317,63	75,60	0,00	0,00	0,00	604,80	680,40	39 637,23	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu nadmiernego zagęszczonego z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4719	2,25	1,5	26 332,20	0,00	0,00	26 332,20	49,37	0,00	0,00	0,00	395,04	444,41	25 887,79	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi tłoczne osadu nadmiernego (pompownia osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4720	2,25	1,5	98 895,10	0,00	0,00	98 895,10	185,43	0,00	0,00	0,00	1 483,44	1 668,87	97 226,23	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi dopływowy osadu wstępnego i wód nadosadowych (pompowni osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4721	2,25	1,5	78 177,01	0,00	0,00	78 177,01	146,58	0,00	0,00	0,00	1 172,64	1 319,22	76 857,79	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu przefermentowanego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4722	2,25	1,5	705 581,41	0,00	0,00	705 581,41	1 322,97	0,00	0,00	0,00	10 583,76	11 906,73	693 674,68	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi powietrza złowonnego części osadowej z rur PEHD na OŚ Cielcza													
211-2-4723	2,25	1,5	97 352,48	0,00	0,00	97 352,48	182,54	0,00	0,00	0,00	1 460,28	1 642,82	95 709,66	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi biogazu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
Podsumowanie strony:			2 554 220,73	0,00	0,00	2 554 220,73	4 789,16	0,00	0,00	0,00	38 313,36	43 102,52	2 511 118,21	2
Narastająco:			27 574 710,58	0,00	0,00	27 574 710,58	43 999,61	0,00	0,00	0,00	418 931,02	462 930,63	27 111 779,95	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4724	2,25	1,5	108 478,07	0,00	0,00	108 478,07	203,40	0,00	0,00	0,00	1 627,20	1 830,60	106 647,47	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociąg ciał pływających z osadników wstępnych do instalacji osadu wstępnego na OŚ Cielcza z rur PEHD													
211-2-4725	2,25	1,5	125 651,32	0,00	0,00	125 651,32	235,60	0,00	0,00	0,00	1 884,72	2 120,32	123 531,00	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi wody nadosadowej z zagęszczacza grawitacyjnego os. wstępnego do komory mieszania na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
211-2-4726	2,25	1,5	19 120,80	0,00	0,00	19 120,80	35,85	0,00	0,00	0,00	286,80	322,65	18 798,15	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi polielektrolitu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 32 mm i dn 63 mm													
211-2-4729	2,25	1,5	626 206,07	0,00	0,00	626 206,07	1 174,14	0,00	0,00	0,00	9 393,12	10 567,26	615 638,81	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi gazu ziemnego na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
211-2-4730	2,25	1,5	206 207,11	0,00	0,00	206 207,11	386,64	0,00	0,00	0,00	3 093,12	3 479,76	202 727,35	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi kanalizacji sanitarnej na OŚ Cielcza z rur PVC													
211-2-4731	2,25	1,5	309 530,98	0,00	0,00	309 530,98	580,37	0,00	0,00	0,00	4 642,92	5 223,29	304 307,69	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi preizolowane C.O – zasilanie i powrótna OŚ Cielcza z rur Preizol													
211-2-4734	2,25	1,5	892 827,31	0,00	0,00	892 827,31	1 674,05	0,00	0,00	0,00	13 392,36	15 066,41	877 760,90	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasilanie elektryczne do rozdzielnic obiektowych na OŚ Cielcza													
211-7-4732	2,25	1,5	897 725,82	0,00	0,00	897 725,82	1 683,24	0,00	0,00	0,00	13 465,92	15 149,16	882 576,66	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi kanalizacji deszczowej na OŚ Cielcza z rur PP o dn od 110 mm do 500 mm													
220-2-1045	3,0	1,5	616 891,10	0,00	0,00	616 891,10	3 763,69	0,00	0,00	0,00	9 253,32	13 017,01	603 874,09	02,1
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OSWIETLENIE -CIELCZA													
220-2-1083	3,0	1,5	1 930 480,46	0,00	0,00	1 930 480,46	4 826,20	0,00	0,00	0,00	28 957,20	33 783,40	1 896 697,06	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:DROGI I PLACE -CIELCZA													
226-7-4735	2,25	1,5	180 013,19	0,00	0,00	180 013,19	337,52	0,00	0,00	0,00	2 700,24	3 037,76	176 975,43	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza													
226-7-4737	2,25	1,5	540 039,58	0,00	0,00	540 039,58	1 012,57	0,00	0,00	0,00	8 100,60	9 113,17	530 926,41	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza													
291-2-1090	2,5	1,5	500 849,91	0,00	0,00	500 849,91	1 043,44	0,00	0,00	0,00	7 512,72	8 556,16	492 293,75	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OGRODZENIE STALOWE -CIELCZA													
Podsumowanie strony:			6 954 021,72	0,00	0,00	6 954 021,72	16 956,71	0,00	0,00	0,00	104 310,24	121 266,95	6 832 754,77	2
Narastająco:			34 528 732,30	0,00	0,00	34 528 732,30	60 956,32	0,00	0,00	0,00	523 241,26	584 197,58	33 944 534,72	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
310-2-4620	7,0	7,0	27 098,53	0,00	0,00	27 098,53	158,07	0,00	0,00	0,00	1 896,90	2 054,97	25 043,56	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kocioł wodny prod. ACV model Compact CA 250 wraz z palnikiem gazowym firmy Riello model RS 44 wraz z naczyniem wzbiorczym zamontowany w bı													
311-2-4638	7,0	7,0	31 735,12	0,00	0,00	31 735,12	185,12	0,00	0,00	0,00	2 221,46	2 406,58	29 328,54	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja kotła parowego zamontowana w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
345-2-4608	7,0	7,0	39 173,86	0,00	0,00	39 173,86	228,51	0,00	0,00	0,00	2 742,17	2 970,68	36 203,18	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
345-2-4609	7,0	7,0	39 173,86	0,00	0,00	39 173,86	228,51	0,00	0,00	0,00	2 742,17	2 970,68	36 203,18	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4212	19,6	19,6	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	134,57	0,00	0,00	0,00	1 614,88	1 749,45	6 489,71	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego													
440-2-4213	19,6	19,6	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	134,57	0,00	0,00	0,00	1 614,88	1 749,45	6 489,71	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego													
440-2-4229	19,6	19,6	17 714,26	0,00	0,00	17 714,26	289,33	0,00	0,00	0,00	3 471,99	3 761,32	13 952,94	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
440-2-4230	19,6	19,6	17 714,26	0,00	0,00	17 714,26	289,33	0,00	0,00	0,00	3 471,99	3 761,32	13 952,94	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
440-2-4271	19,6	19,6	269,20	0,00	0,00	269,20	4,40	0,00	0,00	0,00	52,76	57,16	212,04	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
440-2-4272	19,6	19,6	269,20	0,00	0,00	269,20	4,40	0,00	0,00	0,00	52,76	57,16	212,04	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
440-2-4284	19,6	19,6	26 022,45	0,00	0,00	26 022,45	425,03	0,00	0,00	0,00	5 100,40	5 525,43	20 497,02	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa wody płuczącej typu NMD 20/140A/A firmy Marex Technology na potrzeby przystawki płuczącej odciekiem zamontowanej w budynku starej stac													
440-2-4285	19,6	19,6	98 885,55	0,00	0,00	98 885,55	1 615,13	0,00	0,00	0,00	19 381,57	20 996,70	77 888,85	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa nadawy osadu na zagęszczacz typu BN 35-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania os													
440-2-4286	19,6	19,6	78 067,52	0,00	0,00	78 067,52	1 275,10	0,00	0,00	0,00	15 301,23	16 576,33	61 491,19	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa osadu zagęszczonego typu BTQ 17-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (o													
Podsumowanie strony:			392 602,13	0,00	0,00	392 602,13	4 972,07	0,00	0,00	0,00	59 665,16	64 637,23	327 964,90	16
Narastająco:			34 921 334,43	0,00	0,00	34 921 334,43	65 928,39	0,00	0,00	0,00	582 906,42	648 834,81	34 272 499,62	2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4287	19,6	19,6	46 840,48	0,00	0,00	46 840,48	765,06	0,00	0,00	0,00	9 180,73	9 945,79	36 894,69	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa roztworu polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr													
440-2-4309	19,6	19,6	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	168,22	0,00	0,00	0,00	2 018,61	2 186,83	8 112,21	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
440-2-4310	19,6	19,6	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	168,22	0,00	0,00	0,00	2 018,61	2 186,83	8 112,21	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
440-2-4328	19,6	19,6	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	117,75	0,00	0,00	0,00	1 413,03	1 530,78	5 678,54	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa cieczy nadosadowej firmy FLYGT typ NP 3085.190 MT/460 zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ													
440-2-4349	19,6	19,6	82 813,43	0,00	0,00	82 813,43	1 352,62	0,00	0,00	0,00	16 231,43	17 584,05	65 229,38	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4350	19,6	19,6	82 813,43	0,00	0,00	82 813,43	1 352,62	0,00	0,00	0,00	16 231,43	17 584,05	65 229,38	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4351	19,06	19,06	46 582,46	0,00	0,00	46 582,46	739,88	0,00	0,00	0,00	8 878,62	9 618,50	36 963,96	20,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4352	14,0	14,0	46 582,46	0,00	0,00	46 582,46	543,46	0,00	0,00	0,00	6 521,54	7 065,00	39 517,46	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4411	19,6	19,6	25 747,53	0,00	0,00	25 747,53	420,54	0,00	0,00	0,00	5 046,52	5 467,06	20 280,47	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadów stałych monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1N750-ZE zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych													
440-2-4412	19,6	19,6	20 598,09	0,00	0,00	20 598,09	336,44	0,00	0,00	0,00	4 037,23	4 373,67	16 224,42	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa do opróżniania zbiornika (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1													
440-2-4413	19,6	19,6	20 598,09	0,00	0,00	20 598,09	336,44	0,00	0,00	0,00	4 037,23	4 373,67	16 224,42	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu wstępnego zagęszczonego (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFL(													
440-2-4452	19,6	19,6	3 000,17	0,00	0,00	3 000,17	49,00	0,00	0,00	0,00	588,03	637,03	2 363,14	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
440-2-4453	19,6	19,6	3 000,17	0,00	0,00	3 000,17	49,00	0,00	0,00	0,00	588,03	637,03	2 363,14	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
Podsumowanie strony:			406 383,71	0,00	0,00	406 383,71	6 399,25	0,00	0,00	0,00	76 791,04	83 190,29	323 193,42	20
Narastająco:			35 327 718,14	0,00	0,00	35 327 718,14	72 327,64	0,00	0,00	0,00	659 697,46	732 025,10	34 595 693,04	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4455	19,6	19,6	4 333,70	0,00	0,00	4 333,70	70,78	0,00	0,00	0,00	849,41	920,19	3 413,51	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wiel													
440-2-4456	19,6	19,6	4 333,70	0,00	0,00	4 333,70	70,78	0,00	0,00	0,00	849,41	920,19	3 413,51	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wiel													
440-2-4457	14,0	14,0	16 000,06	0,00	0,00	16 000,06	186,67	0,00	0,00	0,00	2 240,01	2 426,68	13 573,38	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
440-2-4458	14,0	14,0	16 000,06	0,00	0,00	16 000,06	186,67	0,00	0,00	0,00	2 240,01	2 426,68	13 573,38	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
440-2-4492	19,6	19,6	245 334,32	0,00	0,00	245 334,32	4 007,13	0,00	0,00	0,00	48 085,53	52 092,66	193 241,66	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(o													
440-2-4493	19,6	19,6	245 334,32	0,00	0,00	245 334,32	4 007,13	0,00	0,00	0,00	48 085,53	52 092,66	193 241,66	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)((													
440-2-4525	19,6	19,6	25 943,51	0,00	0,00	25 943,51	423,74	0,00	0,00	0,00	5 084,93	5 508,67	20 434,84	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4526	19,6	19,6	25 943,51	0,00	0,00	25 943,51	423,74	0,00	0,00	0,00	5 084,93	5 508,67	20 434,84	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4527	19,6	19,6	25 943,51	0,00	0,00	25 943,51	423,74	0,00	0,00	0,00	5 084,93	5 508,67	20 434,84	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4595	19,6	19,6	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	67,80	0,00	0,00	0,00	813,58	881,38	3 269,52	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa przenośna do odwadniania posadzki firmy Grundfos model UNILIFT KP250-A-1 zlokalizowana w maszynowni (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4621	14,0	14,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	72,22	0,00	0,00	0,00	866,68	938,90	5 251,67	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 65-40 F firmy Grundfos zamontowana bezpośrednio nad piecem (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z koge													
440-2-4622	14,0	14,0	7 222,28	0,00	0,00	7 222,28	84,26	0,00	0,00	0,00	1 011,12	1 095,38	6 126,90	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4623	14,0	14,0	7 222,28	0,00	0,00	7 222,28	84,26	0,00	0,00	0,00	1 011,12	1 095,38	6 126,90	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			633 952,72	0,00	0,00	633 952,72	10 108,92	0,00	0,00	0,00	121 307,19	131 416,11	502 536,61	21
Narastająco:			35 961 670,86	0,00	0,00	35 961 670,86	82 436,56	0,00	0,00	0,00	781 004,65	863 441,21	35 098 229,65	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4624	14,0	14,0	8 253,97	0,00	0,00	8 253,97	96,30	0,00	0,00	0,00	1 155,56	1 251,86	7 002,11	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4625	14,0	14,0	8 253,97	0,00	0,00	8 253,97	96,30	0,00	0,00	0,00	1 155,56	1 251,86	7 002,11	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4626	14,0	14,0	5 158,68	0,00	0,00	5 158,68	60,18	0,00	0,00	0,00	722,22	782,40	4 376,28	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 25-100 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4627	14,0	14,0	5 158,68	0,00	0,00	5 158,68	60,18	0,00	0,00	0,00	722,22	782,40	4 376,28	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4628	14,0	14,0	5 158,68	0,00	0,00	5 158,68	60,18	0,00	0,00	0,00	722,22	782,40	4 376,28	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4665	19,6	19,6	226,50	0,00	0,00	226,50	3,70	0,00	0,00	0,00	44,39	48,09	178,41	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa kondensatu firmy Flux typu F460Ex stanowiąca wyposażenie studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
440-2-4672	19,6	19,6	264,20	0,00	0,00	264,20	4,32	0,00	0,00	0,00	51,78	56,10	208,10	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa tlenu firmy Nitto Kohki model MEDO LA-60B stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)													
441-2-4376	14,0	14,0	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	120,16	0,00	0,00	0,00	1 441,87	1 562,03	8 737,01	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sprężarka firmy Walter typu GK 420-2,2/100 P w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
441-2-4402	14,0	14,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	60,08	0,00	0,00	0,00	720,92	781,00	4 368,43	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kompresor firmy Metabo zlokalizowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
441-2-4460	14,0	14,0	4 000,22	0,00	0,00	4 000,22	46,67	0,00	0,00	0,00	560,03	606,70	3 393,52	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kompresor firmy Atlas Copco typu GA7P o mocy 7,5 kW zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjn													
442-2-4610	14,0	14,0	46 551,23	0,00	0,00	46 551,23	543,10	0,00	0,00	0,00	6 517,17	7 060,27	39 490,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
442-2-4611	14,0	14,0	46 551,23	0,00	0,00	46 551,23	543,10	0,00	0,00	0,00	6 517,17	7 060,27	39 490,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
442-2-4637	14,0	14,0	1 270,22	0,00	0,00	1 270,22	14,82	0,00	0,00	0,00	177,83	192,65	1 077,57	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Układ podnoszenia ciśnienia biogazu- dmuchawa wentylatorowa firmy MAPRO model MCF500 zlokalizowany w budynku przy kogeneracji- w budynku													
Podsumowanie strony:			146 296,05	0,00	0,00	146 296,05	1 709,09	0,00	0,00	0,00	20 508,94	22 218,03	124 078,02	15
Narastająco:			36 107 966,91	0,00	0,00	36 107 966,91	84 145,65	0,00	0,00	0,00	801 513,59	885 659,24	35 222 307,67	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
442-2-4678	14,0	14,0	754,88	0,00	0,00	754,88	8,81	0,00	0,00	0,00	105,68	114,49	640,39	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
442-2-4679	14,0	14,0	754,88	0,00	0,00	754,88	8,81	0,00	0,00	0,00	105,68	114,49	640,39	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
442-2-4701	14,0	14,0	301,88	0,00	0,00	301,88	3,52	0,00	0,00	0,00	42,26	45,78	256,10	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Ci													
442-2-4702	14,0	14,0	301,88	0,00	0,00	301,88	3,52	0,00	0,00	0,00	42,26	45,78	256,10	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Ci													
449-2-4209	14,0	14,0	15 448,49	0,00	0,00	15 448,49	180,23	0,00	0,00	0,00	2 162,79	2 343,02	13 105,47	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja magazynowania i dozowania polielektrolitu zlokalizowana w pomieszczeniu obok budynku stacji dmuchaw (ob. nr 18) na OŚ Cielcza													
449-2-4281	14,0	14,0	193 050,63	0,00	0,00	193 050,63	2 252,26	0,00	0,00	0,00	27 027,09	29 279,35	163 771,28	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja dozowania polielektrolitu typu SPCH-1000 firmy Marex Technology zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ													
449-2-4341	14,0	14,0	83 550,03	0,00	0,00	83 550,03	974,75	0,00	0,00	0,00	11 697,00	12 671,75	70 878,28	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu model PolySys CSL 4200 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ													
449-2-4368	14,0	14,0	189 605,27	0,00	0,00	189 605,27	2 212,06	0,00	0,00	0,00	26 544,74	28 756,80	160 848,47	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zestaw hydroforowy wody technologicznej firmy LOWARA Xylem Brand typu GHV40/66V3/1AG150T/4/PMA w pompowni i stacji uzdatniania wody techr													
449-2-4450	14,0	14,0	69 180,33	0,00	0,00	69 180,33	807,10	0,00	0,00	0,00	9 685,25	10 492,35	58 687,98	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja dozowania polielektrolitu (stacja polimeru) firmy Fluiteco model PBOX3000 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63)													
469-2-4528	14,0	14,0	83 019,21	0,00	0,00	83 019,21	968,56	0,00	0,00	0,00	11 622,69	12 591,25	70 427,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
469-2-4529	14,0	14,0	83 019,21	0,00	0,00	83 019,21	968,56	0,00	0,00	0,00	11 622,69	12 591,25	70 427,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
469-2-4530	14,0	14,0	83 019,21	0,00	0,00	83 019,21	968,56	0,00	0,00	0,00	11 622,69	12 591,25	70 427,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wymiennik ciepła do awaryjnego podgrzewu osadu firmy SECESPOL (Hexonic) typu ST 100/125-6M/3 zamontowany w maszynowni (ob. nr 65/3) na (													
469-2-4649	14,0	14,0	3 981,97	0,00	0,00	3 981,97	46,46	0,00	0,00	0,00	557,48	603,94	3 378,03	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł schładzania biogazu prod. SiGa Tech typ SCH-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ocł													
Podsumowanie strony:			805 987,87	0,00	0,00	805 987,87	9 403,20	0,00	0,00	0,00	112 838,30	122 241,50	683 746,37	15
Narastająco:			36 913 954,78	0,00	0,00	36 913 954,78	93 548,85	0,00	0,00	0,00	914 351,89	1 007 900,74	35 906 054,04	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
469-2-4650	14,0	14,0	3 774,23	0,00	0,00	3 774,23	44,03	0,00	0,00	0,00	528,39	572,42	3 201,81	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Schładzacz cieczy firmy Cool model SWN18SC-R410A-ZP zamontowany na potrzeby modułu schładzania biogazu (ob. nr 67/1a) na OŚ Cielcza													
469-2-4652	14,0	14,0	1 320,96	0,00	0,00	1 320,96	15,41	0,00	0,00	0,00	184,93	200,34	1 120,62	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł podgrzewania biogazu prod. SiGa-Tech typ HX-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, oc													
469-2-4653	14,0	14,0	566,08	0,00	0,00	566,08	6,60	0,00	0,00	0,00	79,25	85,85	480,23	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wymiennik ciepła firmy SiGa-Tech typu WCmr 300 zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza													
470-2-4343	14,0	14,0	15 527,44	0,00	0,00	15 527,44	181,15	0,00	0,00	0,00	2 173,84	2 354,99	13 172,45	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
470-2-4344	14,0	14,0	15 527,44	0,00	0,00	15 527,44	181,15	0,00	0,00	0,00	2 173,84	2 354,99	13 172,45	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
487-2-4444	30,0	30,0	10 666,76	0,00	0,00	10 666,76	266,67	0,00	0,00	0,00	3 200,03	3 466,70	7 200,06	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3090 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspozytorni ob													
487-2-4445	30,0	30,0	10 666,76	0,00	0,00	10 666,76	266,67	0,00	0,00	0,00	3 200,03	3 466,70	7 200,06	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy LENOVO model ThinkStation P350 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspoz													
487-2-4707	30,0	30,0	36 968,53	0,00	0,00	36 968,53	924,21	0,00	0,00	0,00	11 090,56	12 014,77	24 953,76	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza													
487-2-4709	30,0	30,0	36 968,53	0,00	0,00	36 968,53	924,21	0,00	0,00	0,00	11 090,56	12 014,77	24 953,76	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza													
487-2-4711	30,0	30,0	14 787,34	0,00	0,00	14 787,34	369,68	0,00	0,00	0,00	4 436,20	4 805,88	9 981,46	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3080 -D15S z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w I													
487-2-4712	30,0	30,0	18 484,26	0,00	0,00	18 484,26	462,11	0,00	0,00	0,00	5 545,28	6 007,39	12 476,87	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model Precision 3240 z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w budyn													
488-2-4714	18,0	18,0	18 484,26	0,00	0,00	18 484,26	277,26	0,00	0,00	0,00	3 327,17	3 604,43	14 879,83	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Szafa sterownicza rack prod. Atel nr kat. #05598 zlokalizowana w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Ciel													
488-2-4715	18,0	18,0	36 046,58	0,00	0,00	36 046,58	540,70	0,00	0,00	0,00	6 488,38	7 029,08	29 017,50	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bateria kondensatora w budynku- zasił 2 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			219 789,17	0,00	0,00	219 789,17	4 459,85	0,00	0,00	0,00	53 518,46	57 978,31	161 810,86	26
Narastająco:			37 133 743,95	0,00	0,00	37 133 743,95	98 008,70	0,00	0,00	0,00	967 870,35	1 065 879,05	36 067 864,90	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
488-2-4716	18,0	18,0	36 046,58	0,00	0,00	36 046,58	540,70	0,00	0,00	0,00	6 488,38	7 029,08	29 017,50	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bateria kondensatora w budynku- zasił 1 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza													
603-2-4369	10,0	10,0	41 196,18	0,00	0,00	41 196,18	343,30	0,00	0,00	0,00	4 119,62	4 462,92	36 733,26	10,8
Data prz:2023-10-31	Nazwa:Zbiornik wody technologicznej prod. Weber Polska Sp. z o.o w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
604-2-4409	10,0	10,0	175 083,60	0,00	0,00	175 083,60	1 459,03	0,00	0,00	0,00	17 508,36	18 967,39	156 116,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadów dowożonych prod. Smart Waste Technologies typu RDs z ruchomym dnem (ob. nr 62) na OŚ Cielcz													
604-2-4491	10,0	10,0	475 307,53	0,00	0,00	475 307,53	3 960,90	0,00	0,00	0,00	47 530,75	51 491,65	423 815,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Silos z ruchomym dnem model RD firmy PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o. na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
643-2-4347	10,0	10,0	87 989,17	0,00	0,00	87 989,17	733,24	0,00	0,00	0,00	8 798,92	9 532,16	78 457,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcz													
643-2-4348	10,0	10,0	87 989,17	0,00	0,00	87 989,17	733,24	0,00	0,00	0,00	8 798,92	9 532,16	78 457,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcz													
643-2-4410	10,0	10,0	257 475,98	0,00	0,00	257 475,98	2 145,63	0,00	0,00	0,00	25 747,60	27 893,23	229 582,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik zbiorczy bezwałowy prod. Smart Waste Technologies typu TRs-300 zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob.													
653-2-4193	10,0	10,0	15 448,49	0,00	0,00	15 448,49	128,74	0,00	0,00	0,00	1 544,85	1 673,59	13 774,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego													
653-2-4194	10,0	10,0	15 448,49	0,00	0,00	15 448,49	128,74	0,00	0,00	0,00	1 544,85	1 673,59	13 774,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego													
653-2-4195	10,0	10,0	23 996,76	0,00	0,00	23 996,76	199,97	0,00	0,00	0,00	2 399,68	2 599,65	21 397,11	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnegc													
653-2-4196	10,0	10,0	20 598,09	0,00	0,00	20 598,09	171,65	0,00	0,00	0,00	2 059,81	2 231,46	18 366,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjneg													
653-2-4202	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ													
653-2-4203	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na (													
Podsumowanie strony:			1 249 968,82	0,00	0,00	1 249 968,82	10 656,72	0,00	0,00	0,00	127 880,62	138 537,34	1 111 431,48	11
Narastająco:			38 383 712,77	0,00	0,00	38 383 712,77	108 665,42	0,00	0,00	0,00	1 095 750,97	1 204 416,39	37 179 296,38	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4214	100,0	100,0	1 184,32	0,00	0,00	1 184,32	1 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,32	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57)													
653-2-4215	100,0	100,0	1 184,32	0,00	0,00	1 184,32	1 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,32	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57)													
653-2-4216	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4217	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4218	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa firmy Erhard model K1 o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczor													
653-2-4219	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4220	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4221	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) n													
653-2-4222	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) n													
653-2-4227	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 250 firmy PROMA słupowy, obrotowy z napędem ręcznym zamontowany na potrzeby przepompowni osadu nadmiernego zagęszczor													
653-2-4231	10,0	10,0	1 949,46	0,00	0,00	1 949,46	16,25	0,00	0,00	0,00	194,95	211,20	1 738,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby pompy zamontowanej w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4232	10,0	10,0	657,97	0,00	0,00	657,97	5,48	0,00	0,00	0,00	65,80	71,28	586,69	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4233	10,0	10,0	657,97	0,00	0,00	657,97	5,48	0,00	0,00	0,00	65,80	71,28	586,69	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
Podsufnowanie strony:			40 650,38	0,00	0,00	40 650,38	2 687,65	0,00	0,00	0,00	3 828,19	6 515,84	34 134,54	16
Narastająco:			38 424 363,15	0,00	0,00	38 424 363,15	111 353,07	0,00	0,00	0,00	1 099 579,16	1 210 932,23	37 213 430,92	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4234	10,0	10,0	657,97	0,00	0,00	657,97	5,48	0,00	0,00	0,00	65,80	71,28	586,69	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4235	10,0	10,0	747,53	0,00	0,00	747,53	6,23	0,00	0,00	0,00	74,75	80,98	666,55	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4236	10,0	10,0	119,58	0,00	0,00	119,58	1,00	0,00	0,00	0,00	11,96	12,96	106,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ													
653-2-4237	10,0	10,0	179,46	0,00	0,00	179,46	1,50	0,00	0,00	0,00	17,95	19,45	160,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ													
653-2-4244	10,0	10,0	7 475,98	0,00	0,00	7 475,98	62,30	0,00	0,00	0,00	747,60	809,90	6 666,08	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4245	10,0	10,0	6 578,83	0,00	0,00	6 578,83	54,82	0,00	0,00	0,00	657,88	712,70	5 866,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4246	10,0	10,0	7 475,98	0,00	0,00	7 475,98	62,30	0,00	0,00	0,00	747,60	809,90	6 666,08	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1500-16 zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4247	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4248	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4249	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4250	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4251	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4252	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
Podsumowanie strony:			72 670,29	0,00	0,00	72 670,29	605,59	0,00	0,00	0,00	7 267,06	7 872,65	64 797,64	11
Narastająco:			38 497 033,44	0,00	0,00	38 497 033,44	111 958,66	0,00	0,00	0,00	1 106 846,22	1 218 804,88	37 278 228,56	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4253	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4254	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4255	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4256	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4257	10,0	10,0	9 269,20	0,00	0,00	9 269,20	77,24	0,00	0,00	0,00	926,92	1 004,16	8 265,04	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4258	10,0	10,0	9 269,20	0,00	0,00	9 269,20	77,24	0,00	0,00	0,00	926,92	1 004,16	8 265,04	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4265	10,0	10,0	92 691,42	0,00	0,00	92 691,42	772,43	0,00	0,00	0,00	9 269,14	10 041,57	82 649,85	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1100-16 zamonotowane w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
653-2-4266	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 150 mm zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75													
653-2-4273	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 200 ko słupowy zamontowany przy pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
653-2-4274	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4275	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4276	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4280	10,0	10,0	686 994,45	0,00	0,00	686 994,45	5 724,95	0,00	0,00	0,00	68 699,45	74 424,40	612 570,05	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zagęszczacz osadu nadmiernego śrubowo - bębnowy typu ZGL30L prod. Marex Technology zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu													
Podsufnowanie strony:			862 078,21	0,00	0,00	862 078,21	7 184,00	0,00	0,00	0,00	86 207,86	93 391,86	768 686,35	11
Narastająco:			39 359 111,65	0,00	0,00	39 359 111,65	119 142,66	0,00	0,00	0,00	1 193 054,08	1 312 196,74	38 046 914,91	3

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4282	10,0	10,0	15 613,44	0,00	0,00	15 613,44	130,11	0,00	0,00	0,00	1 561,34	1 691,45	13 921,99	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszacz osadu z polielektrolitem (dotyczy zagęszczacza mechanicznego) - firmy Marex Technology o dn 200 mm zamontowany w budynku starej sta													
653-2-4283	10,0	10,0	46 840,48	0,00	0,00	46 840,48	390,34	0,00	0,00	0,00	4 684,05	5 074,39	41 766,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przystawka płucząca odciekiem typ PPO firmy Marex Technology (zespół odzysku wody) zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4288	10,0	10,0	26 022,45	0,00	0,00	26 022,45	216,85	0,00	0,00	0,00	2 602,25	2 819,10	23 203,35	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4289	10,0	10,0	26 022,45	0,00	0,00	26 022,45	216,85	0,00	0,00	0,00	2 602,25	2 819,10	23 203,35	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4290	10,0	10,0	26 022,45	0,00	0,00	26 022,45	216,85	0,00	0,00	0,00	2 602,25	2 819,10	23 203,35	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4291	10,0	10,0	26 022,45	0,00	0,00	26 022,45	216,85	0,00	0,00	0,00	2 602,25	2 819,10	23 203,35	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4292	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4293	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4294	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4295	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4296	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4297	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4298	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
Podsumowanie strony:			312 269,93	0,00	0,00	312 269,93	2 602,21	0,00	0,00	0,00	31 226,99	33 829,20	278 440,73	11
Narastająco:			39 671 381,58	0,00	0,00	39 671 381,58	121 744,87	0,00	0,00	0,00	1 224 281,07	1 346 025,94	38 325 355,64	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4299	10,0	10,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	173,48	0,00	0,00	0,00	2 081,80	2 255,28	18 562,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4300	10,0	10,0	15 613,44	0,00	0,00	15 613,44	130,11	0,00	0,00	0,00	1 561,34	1 691,45	13 921,99	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 80 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na C													
653-2-4301	10,0	10,0	52 045,07	0,00	0,00	52 045,07	433,71	0,00	0,00	0,00	5 204,51	5 638,22	46 406,85	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 150 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. ni													
653-2-4308	10,0	10,0	72 093,32	0,00	0,00	72 093,32	600,78	0,00	0,00	0,00	7 209,33	7 810,11	64 283,21	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło prętowe firmy Smart Waste Technologies typu MWO-EG-S-O zamontowane na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4311	10,0	10,0	15 448,49	0,00	0,00	15 448,49	128,74	0,00	0,00	0,00	1 544,85	1 673,59	13 774,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przelew teleskopowy typu HTu-B firmy Smart Waste Technologies zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4312	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR S.A o średnicy dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ													
653-2-4313	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4314	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4315	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-14	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4316	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4317	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4318	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4319	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
Podsufnowanie strony:			227 513,24	0,00	0,00	227 513,24	1 895,95	0,00	0,00	0,00	22 751,30	24 647,25	202 865,99	11
Narastająco:			39 898 894,82	0,00	0,00	39 898 894,82	123 640,82	0,00	0,00	0,00	1 247 032,37	1 370 673,19	38 528 221,63	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4326	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4329	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby pompy cieczy nadosadowej w zbiorniku zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępn													
653-2-4330	10,0	10,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	34,33	0,00	0,00	0,00	411,96	446,29	3 673,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ol													
653-2-4331	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR 2905 o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na O													
653-2-4332	10,0	10,0	15 448,49	0,00	0,00	15 448,49	128,74	0,00	0,00	0,00	1 544,85	1 673,59	13 774,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (													
653-2-4333	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (													
653-2-4345	10,0	10,0	32 705,14	0,00	0,00	32 705,14	272,54	0,00	0,00	0,00	3 270,51	3 543,05	29 162,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4346	10,0	10,0	32 705,14	0,00	0,00	32 705,14	272,54	0,00	0,00	0,00	3 270,51	3 543,05	29 162,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4353	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4354	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4355	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4356	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4357	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
Podsumowanie strony:			213 212,94	0,00	0,00	213 212,94	1 776,80	0,00	0,00	0,00	21 321,33	23 098,13	190 114,81	11
Narastająco:			40 112 107,76	0,00	0,00	40 112 107,76	125 417,62	0,00	0,00	0,00	1 268 353,70	1 393 771,32	38 718 336,44	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4358	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4359	10,0	10,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	172,53	0,00	0,00	0,00	2 070,34	2 242,87	18 460,48	10,8
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4360	10,0	10,0	51 758,39	0,00	0,00	51 758,39	431,32	0,00	0,00	0,00	5 175,84	5 607,16	46 151,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadó													
653-2-4361	10,0	10,0	51 758,39	0,00	0,00	51 758,39	431,32	0,00	0,00	0,00	5 175,84	5 607,16	46 151,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadó													
653-2-4370	10,0	10,0	92 691,42	0,00	0,00	92 691,42	772,43	0,00	0,00	0,00	9 269,14	10 041,57	82 649,85	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na													
653-2-4371	10,0	10,0	92 691,42	0,00	0,00	92 691,42	772,43	0,00	0,00	0,00	9 269,14	10 041,57	82 649,85	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na													
653-2-4372	10,0	10,0	51 495,23	0,00	0,00	51 495,23	429,13	0,00	0,00	0,00	5 149,52	5 578,65	45 916,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob.													
653-2-4373	10,0	10,0	51 495,23	0,00	0,00	51 495,23	429,13	0,00	0,00	0,00	5 149,52	5 578,65	45 916,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob.													
653-2-4374	10,0	10,0	51 495,23	0,00	0,00	51 495,23	429,13	0,00	0,00	0,00	5 149,52	5 578,65	45 916,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ol													
653-2-4375	10,0	10,0	51 495,23	0,00	0,00	51 495,23	429,13	0,00	0,00	0,00	5 149,52	5 578,65	45 916,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ol													
653-2-4377	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ZETKAMA typu 497 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
653-2-4378	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy TEHACO typu TCB z napędem pneumatycznym Metalwork w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1													
653-2-4379	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
Podsufnowanie strony:			545 041,43	0,00	0,00	545 041,43	9 648,56	0,00	0,00	0,00	53 989,20	63 637,76	481 403,67	12
Narastająco:			40 657 149,19	0,00	0,00	40 657 149,19	135 066,18	0,00	0,00	0,00	1 322 342,90	1 457 409,08	39 199 740,11	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4380	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4381	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4382	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4383	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4384	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4385	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4386	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4387	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4388	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4389	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4390	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4391	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4392	10,0	10,0	3 604,75	0,00	0,00	3 604,75	30,04	0,00	0,00	0,00	360,48	390,52	3 214,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
Podsumowanie strony:			46 861,75	0,00	0,00	46 861,75	390,52	0,00	0,00	0,00	4 686,24	5 076,76	41 784,99	11
Narastająco:			40 704 010,94	0,00	0,00	40 704 010,94	135 456,70	0,00	0,00	0,00	1 327 029,14	1 462 485,84	39 241 525,10	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4400	10,0	10,0	309 629,35	0,00	0,00	309 629,35	2 580,24	0,00	0,00	0,00	30 962,94	33 543,18	276 086,17	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja zlewcza dowożonych osadów płynnych prod. ENKO S.A typ STZ C246- kontener zamontowany na fundamencie (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4401	10,0	10,0	25 747,53	0,00	0,00	25 747,53	214,56	0,00	0,00	0,00	2 574,75	2 789,31	22 958,22	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza) firmy Vogelsang model X-ripper typ XRP 136-140Q													
653-2-4406	10,0	10,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	7 346,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa firmy ENKO o dn 125 mm z napędem pneumatycznym zamontowana w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
653-2-4414	10,0	10,0	25 747,53	0,00	0,00	25 747,53	214,56	0,00	0,00	0,00	2 574,75	2 789,31	22 958,22	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ru													
653-2-4415	10,0	10,0	23 687,83	0,00	0,00	23 687,83	197,40	0,00	0,00	0,00	2 368,78	2 566,18	21 121,65	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ru													
653-2-4422	10,0	10,0	82 392,38	0,00	0,00	82 392,38	686,60	0,00	0,00	0,00	8 239,24	8 925,84	73 466,54	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4423	10,0	10,0	82 392,38	0,00	0,00	82 392,38	686,60	0,00	0,00	0,00	8 239,24	8 925,84	73 466,54	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4424	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4425	10,0	10,0	7 209,32	0,00	0,00	7 209,32	60,08	0,00	0,00	0,00	720,93	781,01	6 428,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4427	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 80 mm z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ciel													
653-2-4431	10,0	10,0	18 538,21	0,00	0,00	18 538,21	154,49	0,00	0,00	0,00	1 853,82	2 008,31	16 529,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ci													
653-2-4432	10,0	10,0	18 538,21	0,00	0,00	18 538,21	154,49	0,00	0,00	0,00	1 853,82	2 008,31	16 529,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ci													
653-2-4433	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
Podsufnowanie strony:			619 630,08	0,00	0,00	619 630,08	5 163,58	0,00	0,00	0,00	61 963,00	67 126,58	552 503,50	11
Narastająco:			41 323 641,02	0,00	0,00	41 323 641,02	140 620,28	0,00	0,00	0,00	1 388 992,14	1 529 612,42	39 794 028,60	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4434	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4435	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4436	10,0	10,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	42,91	0,00	0,00	0,00	514,94	557,85	4 591,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4437	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4438	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4439	10,0	10,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	51,50	0,00	0,00	0,00	617,95	669,45	5 510,01	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4446	10,0	10,0	228 988,78	0,00	0,00	228 988,78	1 908,24	0,00	0,00	0,00	22 898,88	24 807,12	204 181,66	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63													
653-2-4447	10,0	10,0	32 434,32	0,00	0,00	32 434,32	270,29	0,00	0,00	0,00	3 243,43	3 513,72	28 920,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63													
653-2-4448	10,0	10,0	2 000,11	0,00	0,00	2 000,11	16,67	0,00	0,00	0,00	200,01	216,68	1 783,43	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 6													
653-2-4449	10,0	10,0	2 000,11	0,00	0,00	2 000,11	16,67	0,00	0,00	0,00	200,01	216,68	1 783,43	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64													
653-2-4454	10,0	10,0	2 666,88	0,00	0,00	2 666,88	22,22	0,00	0,00	0,00	266,69	288,91	2 377,97	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator (bez łapacza kamieni) firmy Borger model HPL-200 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofu													
653-2-4459	10,0	10,0	10 000,57	0,00	0,00	10 000,57	83,34	0,00	0,00	0,00	1 000,06	1 083,40	8 917,17	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sito firmy Fluiteco typu SDH400 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ													
653-2-4461	10,0	10,0	16 000,06	0,00	0,00	16 000,06	133,33	0,00	0,00	0,00	1 600,01	1 733,34	14 266,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 6													
Podsumowanie strony:			328 077,50	0,00	0,00	328 077,50	2 733,99	0,00	0,00	0,00	32 807,76	35 541,75	292 535,75	11
Narastająco:			41 651 718,52	0,00	0,00	41 651 718,52	143 354,27	0,00	0,00	0,00	1 421 799,90	1 565 154,17	40 086 564,35	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4462	10,0	10,0	16 000,06	0,00	0,00	16 000,06	133,33	0,00	0,00	0,00	1 600,01	1 733,34	14 266,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 6													
653-2-4463	10,0	10,0	21 333,35	0,00	0,00	21 333,35	177,78	0,00	0,00	0,00	2 133,34	2 311,12	19 022,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4464	10,0	10,0	21 333,35	0,00	0,00	21 333,35	177,78	0,00	0,00	0,00	2 133,34	2 311,12	19 022,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4465	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4466	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4467	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4468	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4469	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4470	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4471	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4472	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4473	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4474	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
Podsumowanie strony:			325 334,96	0,00	0,00	325 334,96	2 711,09	0,00	0,00	0,00	32 533,49	35 244,58	290 090,38	11
Narastająco:			41 977 053,48	0,00	0,00	41 977 053,48	146 065,36	0,00	0,00	0,00	1 454 333,39	1 600 398,75	40 376 654,73	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4475	10,0	10,0	26 666,82	0,00	0,00	26 666,82	222,22	0,00	0,00	0,00	2 666,68	2 888,90	23 777,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4476	10,0	10,0	37 333,41	0,00	0,00	37 333,41	311,11	0,00	0,00	0,00	3 733,34	4 044,45	33 288,96	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr													
653-2-4477	10,0	10,0	37 333,41	0,00	0,00	37 333,41	311,11	0,00	0,00	0,00	3 733,34	4 044,45	33 288,96	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr													
653-2-4478	10,0	10,0	16 000,06	0,00	0,00	16 000,06	133,33	0,00	0,00	0,00	1 600,01	1 733,34	14 266,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4479	10,0	10,0	16 000,06	0,00	0,00	16 000,06	133,33	0,00	0,00	0,00	1 600,01	1 733,34	14 266,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4490	5,0	5,0	1 882 704,70	0,00	0,00	1 882 704,70	7 844,60	0,00	0,00	0,00	94 135,24	101 979,84	1 780 724,86	05,4
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP) (oznaczenie 64-THP-01)- firmy Cambi model B2-6 typ Jarocin B2 Thermal Hydroly													
653-2-4494	10,0	10,0	21 333,35	0,00	0,00	21 333,35	177,78	0,00	0,00	0,00	2 133,34	2 311,12	19 022,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
653-2-4495	10,0	10,0	21 333,35	0,00	0,00	21 333,35	177,78	0,00	0,00	0,00	2 133,34	2 311,12	19 022,23	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
653-2-4496	10,0	10,0	64 000,22	0,00	0,00	64 000,22	533,34	0,00	0,00	0,00	6 400,02	6 933,36	57 066,86	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (TI													
653-2-4497	10,0	10,0	64 000,22	0,00	0,00	64 000,22	533,34	0,00	0,00	0,00	6 400,02	6 933,36	57 066,86	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (TH													
653-2-4508	10,0	10,0	5 661,07	0,00	0,00	5 661,07	47,18	0,00	0,00	0,00	566,11	613,29	5 047,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
653-2-4509	10,0	10,0	109 177,64	0,00	0,00	109 177,64	909,81	0,00	0,00	0,00	10 917,76	11 827,57	97 350,07	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
653-2-4522	10,0	10,0	35 946,37	0,00	0,00	35 946,37	299,55	0,00	0,00	0,00	3 594,64	3 894,19	32 052,18	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
Podsumowanie strony:			2 337 490,68	0,00	0,00	2 337 490,68	11 634,48	0,00	0,00	0,00	139 613,85	151 248,33	2 186 242,35	6
Narastająco:			44 314 544,16	0,00	0,00	44 314 544,16	157 699,84	0,00	0,00	0,00	1 593 947,24	1 751 647,08	42 562 897,08	4

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4523	10,0	10,0	35 946,37	0,00	0,00	35 946,37	299,55	0,00	0,00	0,00	3 594,64	3 894,19	32 052,18	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
653-2-4524	10,0	10,0	35 946,39	0,00	0,00	35 946,39	299,55	0,00	0,00	0,00	3 594,64	3 894,19	32 052,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
653-2-4531	10,0	10,0	20 754,85	0,00	0,00	20 754,85	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,49	2 248,45	18 506,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4532	10,0	10,0	20 754,85	0,00	0,00	20 754,85	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,49	2 248,45	18 506,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4533	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielc													
653-2-4534	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielc													
653-2-4535	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4536	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4537	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4538	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4539	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4540	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4541	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
Podsumowanie strony:			285 667,98	0,00	0,00	285 667,98	2 380,55	0,00	0,00	0,00	28 566,82	30 947,37	254 720,61	11
Narastająco:			44 600 212,14	0,00	0,00	44 600 212,14	160 080,39	0,00	0,00	0,00	1 622 514,06	1 782 594,45	42 817 617,69	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4542	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4543	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału tech													
653-2-4544	10,0	10,0	22 830,38	0,00	0,00	22 830,38	190,25	0,00	0,00	0,00	2 283,04	2 473,29	20 357,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału tech													
653-2-4545	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na													
653-2-4546	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) n													
653-2-4547	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 6													
653-2-4548	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 6													
653-2-4549	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4550	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4551	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4552	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4553	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4554	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
Podsumowanie strony:			130 755,44	0,00	0,00	130 755,44	1 089,65	0,00	0,00	0,00	13 075,52	14 165,17	116 590,27	11
Narastająco:			44 730 967,58	0,00	0,00	44 730 967,58	161 170,04	0,00	0,00	0,00	1 635 589,58	1 796 759,62	42 934 207,96	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4555	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4556	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4557	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4558	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4559	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4560	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4561	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4562	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4563	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4564	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4565	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4566	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4567	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
Podsumowanie strony:			80 943,59	0,00	0,00	80 943,59	674,57	0,00	0,00	0,00	8 094,32	8 768,89	72 174,70	11
Narastająco:			44 811 911,17	0,00	0,00	44 811 911,17	161 844,61	0,00	0,00	0,00	1 643 683,90	1 805 528,51	43 006 382,66	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4568	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt n													
653-2-4569	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt n													
653-2-4570	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (ol													
653-2-4571	10,0	10,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	51,89	0,00	0,00	0,00	622,64	674,53	5 551,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (ol													
653-2-4572	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4573	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4574	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4575	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4576	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4577	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4578	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4579	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4580	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
Podsumowanie strony:			90 283,61	0,00	0,00	90 283,61	752,42	0,00	0,00	0,00	9 028,34	9 780,76	80 502,85	11
Narastająco:			44 902 194,78	0,00	0,00	44 902 194,78	162 597,03	0,00	0,00	0,00	1 652 712,24	1 815 309,27	43 086 885,51	4

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4581	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4582	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4583	10,0	10,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	60,54	0,00	0,00	0,00	726,42	786,96	6 477,25	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4639	10,0	10,0	4 763,15	0,00	0,00	4 763,15	39,69	0,00	0,00	0,00	476,32	516,01	4 247,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (c													
653-2-4640	10,0	10,0	4 763,15	0,00	0,00	4 763,15	39,69	0,00	0,00	0,00	476,32	516,01	4 247,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (c													
653-2-4642	10,0	10,0	575 074,44	0,00	0,00	575 074,44	4 792,29	0,00	0,00	0,00	57 507,44	62 299,73	512 774,71	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł odwróconej osmozy – 2 RO firmy Culligan model MFP 4-44 2200 stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zan													
654-2-4197	10,0	10,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza typ J9.2220 firmy Lechar o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza													
654-2-4198	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza													
654-2-4204	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica regulacyjna centryczna powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14)													
654-2-4238	100,0	100,0	74,72	0,00	0,00	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcz													
654-2-4320	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
654-2-4334	100,0	0,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 3													
654-2-4407	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym na potrzeby kontenera (stacji zlewczej-													
Podsumowanie strony:			621 916,41	0,00	0,00	621 916,41	20 576,33	0,00	0,00	0,00	60 639,34	81 215,67	540 700,74	13
Narastająco:			45 524 111,19	0,00	0,00	45 524 111,19	183 173,36	0,00	0,00	0,00	1 713 351,58	1 896 524,94	43 627 586,25	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4416	100,0	0,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dow													
654-2-4417	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do powietrza firmy JAFAR typu 4497 o dn 80 mm z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem													
654-2-4426	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (c													
654-2-4502	10,0	10,0	2 264,36	0,00	0,00	2 264,36	18,87	0,00	0,00	0,00	226,44	245,31	2 019,05	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (r													
654-2-4503	10,0	10,0	2 264,36	0,00	0,00	2 264,36	18,87	0,00	0,00	0,00	226,44	245,31	2 019,05	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (r													
654-2-4504	10,0	10,0	41 509,69	0,00	0,00	41 509,69	345,91	0,00	0,00	0,00	4 150,97	4 496,88	37 012,81	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
654-2-4505	10,0	10,0	41 509,69	0,00	0,00	41 509,69	345,91	0,00	0,00	0,00	4 150,97	4 496,88	37 012,81	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
654-2-4612	10,0	10,0	36 206,50	0,00	0,00	36 206,50	301,72	0,00	0,00	0,00	3 620,65	3 922,37	32 284,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Diwerter (przepustnica) firmy AFT model DVR-250-Emm (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ													
654-2-4613	10,0	10,0	3 620,74	0,00	0,00	3 620,74	30,17	0,00	0,00	0,00	362,07	392,24	3 228,50	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowana w budynku kotłowni z kogener													
654-2-4614	10,0	10,0	3 620,74	0,00	0,00	3 620,74	30,17	0,00	0,00	0,00	362,07	392,24	3 228,50	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogener													
654-2-4644	10,0	10,0	378 625,97	0,00	0,00	378 625,97	3 155,22	0,00	0,00	0,00	37 862,60	41 017,82	337 608,15	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Biofiltr kontenerowy części osadowej firmy COROL model CBK 2000 (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4645	10,0	10,0	149,43	0,00	0,00	149,43	1,25	0,00	0,00	0,00	14,94	16,19	133,24	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa powietrza typu 4497 firmy JAFAR z napędem ręcznym na potrzeby biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2)													
654-2-4651	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy ABO Valve typ 914BG (obiekt nr 67/1a) z napędem ręcznym o dn 150 zamontowana na potrzeby modu													
Podsumowanie strony:			517 627,83	0,00	0,00	517 627,83	11 973,35	0,00	0,00	0,00	50 990,37	62 963,72	454 664,11	12
Narastająco:			46 041 739,02	0,00	0,00	46 041 739,02	195 146,71	0,00	0,00	0,00	1 764 341,95	1 959 488,66	44 082 250,36	4

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4655	10,0	10,0	150,94	0,00	0,00	150,94	1,26	0,00	0,00	0,00	15,09	16,35	134,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym firmy Belimo typ SR24P-SR zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na O													
654-2-4657	10,0	10,0	377,43	0,00	0,00	377,43	3,15	0,00	0,00	0,00	37,74	40,89	336,54	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4658	10,0	10,0	377,43	0,00	0,00	377,43	3,15	0,00	0,00	0,00	37,74	40,89	336,54	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4659	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4660	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4661	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4662	10,0	10,0	188,63	0,00	0,00	188,63	1,57	0,00	0,00	0,00	18,86	20,43	168,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4663	10,0	10,0	188,63	0,00	0,00	188,63	1,57	0,00	0,00	0,00	18,86	20,43	168,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm (ob. nr 67/2) zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cie													
654-2-4664	10,0	10,0	188,63	0,00	0,00	188,63	1,57	0,00	0,00	0,00	18,86	20,43	168,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4668	10,0	10,0	2 075,84	0,00	0,00	2 075,84	17,30	0,00	0,00	0,00	207,58	224,88	1 850,96	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odsiarczalnia biogazu firmy SiGa-Tech model SFA-00 (ob. 67/3) na OŚ Cielcza zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektry													
654-2-4669	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
654-2-4670	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
654-2-4671	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
Podsumowanie strony:			4 340,67	0,00	0,00	4 340,67	36,17	0,00	0,00	0,00	434,05	470,22	3 870,45	11
Narastająco:			46 046 079,69	0,00	0,00	46 046 079,69	195 182,88	0,00	0,00	0,00	1 764 776,00	1 959 958,88	44 086 120,81	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4675	10,0	10,0	3 963,03	0,00	0,00	3 963,03	33,03	0,00	0,00	0,00	396,30	429,33	3 533,70	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Węzeł tłoczny rozdzielczo-pomiarowy biogazu firmy SiGa-Tech model WTB-200 (ob. nr 67/4) na OŚ Cielcza zamontowany na fundamencie monolitycz													
654-2-4676	10,0	10,0	226,50	0,00	0,00	226,50	1,89	0,00	0,00	0,00	22,65	24,54	201,96	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-15 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
654-2-4677	10,0	10,0	226,50	0,00	0,00	226,50	1,89	0,00	0,00	0,00	22,65	24,54	201,96	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-150 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
654-2-4680	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4681	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-10-31	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4682	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4683	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4684	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4689	10,0	10,0	377,43	0,00	0,00	377,43	3,15	0,00	0,00	0,00	37,74	40,89	336,54	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy biogazu firmy SiGa-Tech typ OSp-400 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcz													
654-2-4690	10,0	10,0	50 359,11	0,00	0,00	50 359,11	419,66	0,00	0,00	0,00	5 035,91	5 455,57	44 903,54	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pochodnia biogazu prod. Siga Tech typ SGt-1s 250 z płomieniem ukrytym zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną,													
654-2-4691	10,0	10,0	132,19	0,00	0,00	132,19	1,10	0,00	0,00	0,00	13,22	14,32	117,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy Siga Tech model Armaturen Z014-Ao dn 100 mm o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie pochod													
654-2-4694	10,0	10,0	4 717,92	0,00	0,00	4 717,92	39,32	0,00	0,00	0,00	471,79	511,11	4 206,81	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr węglowy firmy SiGa-Tech typ SLX-d- 2 szt. posadowione na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i pc													
654-2-4695	10,0	10,0	150,94	0,00	0,00	150,94	1,26	0,00	0,00	0,00	15,09	16,35	134,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
Podsumowanie strony:			60 814,57	0,00	0,00	60 814,57	506,80	0,00	0,00	0,00	6 081,45	6 588,25	54 226,32	11
Narastająco:			46 106 894,26	0,00	0,00	46 106 894,26	195 689,68	0,00	0,00	0,00	1 770 857,45	1 966 547,13	44 140 347,13	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4696	10,0	10,0	150,94	0,00	0,00	150,94	1,26	0,00	0,00	0,00	15,09	16,35	134,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4697	10,0	10,0	150,94	0,00	0,00	150,94	1,26	0,00	0,00	0,00	15,09	16,35	134,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4698	10,0	10,0	150,94	0,00	0,00	150,94	1,26	0,00	0,00	0,00	15,09	16,35	134,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4699	10,0	10,0	150,94	0,00	0,00	150,94	1,26	0,00	0,00	0,00	15,09	16,35	134,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4703	10,0	10,0	188,63	0,00	0,00	188,63	1,57	0,00	0,00	0,00	18,86	20,43	168,20	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Klapa zwrotna z przepustnicą regulacyjną firmy SiGa-Tech o dn 200 stanowiąca wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
658-2-0987	7,0	7,0	14 418,62	0,00	0,00	14 418,62	84,11	0,00	0,00	0,00	1 009,30	1 093,41	13 325,21	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO													
658-2-0988	7,0	7,0	14 418,62	0,00	0,00	14 418,62	84,11	0,00	0,00	0,00	1 009,30	1 093,41	13 325,21	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO-Cielcza													
658-2-0995	7,0	7,0	14 418,62	0,00	0,00	14 418,62	84,11	0,00	0,00	0,00	1 009,30	1 093,41	13 325,21	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO -CIELCZA													
658-2-2476	10,0	10,0	4 377,10	0,00	0,00	4 377,10	36,48	0,00	0,00	0,00	437,71	474,19	3 902,91	10,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Mieszadło prętowe firmy EKO-TECH typ MP -D 4,5 zamontowane w zagęszczaczu osadu OS Cielcza - 1szt.													
660-2-4647	4,5	4,5	218 213,47	0,00	0,00	218 213,47	818,30	0,00	0,00	0,00	9 819,61	10 637,91	207 575,56	04,9
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Waga samochodowa stalowo - żelbetowa zagłębiona firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. J. model COMPACT 18 zamontowana na OŚ Cielcza													
800-1-4306	20,0	20,0	18 736,15	0,00	0,00	18 736,15	312,27	0,00	0,00	0,00	3 747,23	4 059,50	14 676,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE do pomiaru mętności odcieków zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu													
800-2-4199	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4200	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			297 733,89	0,00	0,00	297 733,89	1 631,97	0,00	0,00	0,00	19 583,45	21 215,42	276 518,47	7
Narastająco:			46 404 628,15	0,00	0,00	46 404 628,15	197 321,65	0,00	0,00	0,00	1 790 440,90	1 987 762,55	44 416 865,60	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4205	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR10 firmy ENDRESS+HAUSER dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
800-2-4206	20,0	20,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	3 227,00	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 1													
800-2-4207	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu Orbisint CPS12D Memosens firmy Endress+Hauser dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
800-2-4210	20,0	20,0	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	171,65	0,00	0,00	0,00	2 059,81	2 231,46	8 067,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 32 mm zlokalizowany w pomieszczeniu budynku stacji dmuchaw (ob. nr													
800-2-4223	20,0	20,0	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	171,65	0,00	0,00	0,00	2 059,81	2 231,46	8 067,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu Proline Promag W10 o dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (o													
800-2-4224	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu r													
800-2-4225	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu typu Micropilot FMR10 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ													
800-2-4226	100,0	100,0	2 574,72	0,00	0,00	2 574,72	2 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernej													
800-2-4239	20,0	20,0	149,43	0,00	0,00	149,43	2,49	0,00	0,00	0,00	29,89	32,38	117,05	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
800-2-4240	100,0	100,0	74,72	0,00	0,00	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu surowej													
800-2-4241	20,0	20,0	179,46	0,00	0,00	179,46	2,99	0,00	0,00	0,00	35,89	38,88	140,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu s													
800-2-4242	20,0	20,0	299,04	0,00	0,00	299,04	4,98	0,00	0,00	0,00	59,81	64,79	234,25	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu suro													
800-2-4260	20,0	20,0	149,43	0,00	0,00	149,43	2,49	0,00	0,00	0,00	29,89	32,38	117,05	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ C													
Podsumowanie strony:			51 832,27	0,00	0,00	51 832,27	3 469,14	0,00	0,00	0,00	9 836,58	13 305,72	38 526,55	26
Narastająco:			46 456 460,42	0,00	0,00	46 456 460,42	200 790,79	0,00	0,00	0,00	1 800 277,48	2 001 068,27	44 455 392,15	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4261	20,0	20,0	179,46	0,00	0,00	179,46	2,99	0,00	0,00	0,00	35,89	38,88	140,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
800-2-4262	100,0	100,0	89,74	0,00	0,00	89,74	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 2(													
800-2-4267	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR50 firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na													
800-2-4268	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatura typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob													
800-2-4277	20,0	20,0	4 609,32	0,00	0,00	4 609,32	76,82	0,00	0,00	0,00	921,86	998,68	3 610,64	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
800-2-4278	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w pompowni wód poosadowych (													
800-2-4302	20,0	20,0	5 204,41	0,00	0,00	5 204,41	86,74	0,00	0,00	0,00	1 040,88	1 127,62	4 076,79	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowany w bu													
800-2-4303	20,0	20,0	20 818,03	0,00	0,00	20 818,03	346,97	0,00	0,00	0,00	4 163,61	4 510,58	16 307,45	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400 5W4C1H firmy Endress+Hauser średnica dn 100 mm zamontowany w budynku													
800-2-4304	20,0	20,0	18 736,15	0,00	0,00	18 736,15	312,27	0,00	0,00	0,00	3 747,23	4 059,50	14 676,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
800-2-4305	20,0	20,0	18 736,15	0,00	0,00	18 736,15	312,27	0,00	0,00	0,00	3 747,23	4 059,50	14 676,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
800-2-4321	100,0	100,0	3 089,74	0,00	0,00	3 089,74	3 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,74	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu firmy Siemens typu SITRANS LR120 zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
800-2-4322	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (													
800-2-4323	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			99 270,21	0,00	0,00	99 270,21	4 780,98	0,00	0,00	0,00	19 218,15	23 999,13	75 271,08	24
Narastająco:			46 555 730,63	0,00	0,00	46 555 730,63	205 571,77	0,00	0,00	0,00	1 819 495,63	2 025 067,40	44 530 663,23	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4324	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (													
800-2-4325	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
800-2-4335	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ													
800-2-4336	20,0	20,0	4 119,58	0,00	0,00	4 119,58	68,66	0,00	0,00	0,00	823,92	892,58	3 227,00	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym o													
800-2-4337	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza													
800-2-4342	20,0	20,0	20 703,35	0,00	0,00	20 703,35	345,06	0,00	0,00	0,00	4 140,67	4 485,73	16 217,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz wody wodociągowej stanowiący wyposażenie stacji polielektrolitu typu 8030 firmy Burkert dn 40 w nowej stacji odwadniania osadów (ob													
800-2-4362	20,0	20,0	12 422,09	0,00	0,00	12 422,09	207,03	0,00	0,00	0,00	2 484,42	2 691,45	9 730,64	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hauser o dn 32 mm w nowej stacji odwadniania													
800-2-4363	20,0	20,0	12 422,09	0,00	0,00	12 422,09	207,03	0,00	0,00	0,00	2 484,42	2 691,45	9 730,64	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hausero dn 32 mm w nowej stacji odwadniania													
800-2-4364	20,0	20,0	18 632,95	0,00	0,00	18 632,95	310,55	0,00	0,00	0,00	3 726,59	4 037,14	14 595,81	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadć													
800-2-4365	20,0	20,0	18 632,95	0,00	0,00	18 632,95	310,55	0,00	0,00	0,00	3 726,59	4 037,14	14 595,81	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadć													
800-2-4366	20,0	20,0	18 632,95	0,00	0,00	18 632,95	310,55	0,00	0,00	0,00	3 726,59	4 037,14	14 595,81	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy Hach Langew nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
800-2-4393	20,0	20,0	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	171,65	0,00	0,00	0,00	2 059,81	2 231,46	8 067,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny wody technologicznej Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser o dn 200 mm w pompowni i stacji uzdatniania w													
800-2-4394	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar mętności typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technolc													
Podsumowanie strony:			144 702,24	0,00	0,00	144 702,24	2 411,69	0,00	0,00	0,00	28 940,46	31 352,15	113 350,09	22
Narastająco:			46 700 432,87	0,00	0,00	46 700 432,87	207 983,46	0,00	0,00	0,00	1 848 436,09	2 056 419,55	44 644 013,32	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4395	100,0	100,0	3 089,74	0,00	0,00	3 089,74	3 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,74	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4403	20,0	20,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	137,32	0,00	0,00	0,00	1 647,83	1 785,15	6 454,01	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Indukcyjny pomiar przewodności -czujnik suchej masy typu CTI-500 firmy Jumo zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4404	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik pH JUMO model TecLine zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4405	20,0	20,0	8 239,16	0,00	0,00	8 239,16	137,32	0,00	0,00	0,00	1 647,83	1 785,15	6 454,01	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz firmy ENKO typu MPP600 o dn 125 mm zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4418	20,0	20,0	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	102,99	0,00	0,00	0,00	1 235,89	1 338,88	4 840,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62)													
800-2-4419	20,0	20,0	10 299,04	0,00	0,00	10 299,04	171,65	0,00	0,00	0,00	2 059,81	2 231,46	8 067,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza													
800-2-4420	100,0	100,0	2 059,88	0,00	0,00	2 059,88	2 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,88	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N oraz detektor progowy siarkowodoru DG-5E/N firmy Gazex zamontowane w zbiorniku osadów dowożonych z ruch													
800-2-4428	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4429	20,0	20,0	5 149,43	0,00	0,00	5 149,43	85,82	0,00	0,00	0,00	1 029,89	1 115,71	4 033,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4440	20,0	20,0	12 358,93	0,00	0,00	12 358,93	205,98	0,00	0,00	0,00	2 471,79	2 677,77	9 681,16	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62)													
800-2-4441	20,0	20,0	12 358,93	0,00	0,00	12 358,93	205,98	0,00	0,00	0,00	2 471,79	2 677,77	9 681,16	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 125 mm w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4451	20,0	20,0	5 333,29	0,00	0,00	5 333,29	88,89	0,00	0,00	0,00	1 066,66	1 155,55	4 177,74	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz wody wodociągowej typu PFW711-F10-F-M firmy SMC dotyczy stacji polielektrolitu na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63													
800-2-4480	20,0	20,0	25 600,08	0,00	0,00	25 600,08	426,67	0,00	0,00	0,00	5 120,02	5 546,69	20 053,39	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacj													
Podsumowanie strony:			110 235,99	0,00	0,00	110 235,99	6 901,05	0,00	0,00	0,00	21 017,29	27 918,34	82 317,65	25
Narastająco:			46 810 668,86	0,00	0,00	46 810 668,86	214 884,51	0,00	0,00	0,00	1 869 453,38	2 084 337,89	44 726 330,97	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4481	20,0	20,0	25 600,08	0,00	0,00	25 600,08	426,67	0,00	0,00	0,00	5 120,02	5 546,69	20 053,39	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacj													
800-2-4482	20,0	20,0	5 333,29	0,00	0,00	5 333,29	88,89	0,00	0,00	0,00	1 066,66	1 155,55	4 177,74	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na st													
800-2-4483	20,0	20,0	5 333,29	0,00	0,00	5 333,29	88,89	0,00	0,00	0,00	1 066,66	1 155,55	4 177,74	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na st													
800-2-4484	20,0	20,0	64 000,22	0,00	0,00	64 000,22	1 066,67	0,00	0,00	0,00	12 800,04	13 866,71	50 133,51	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy osadu firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofı													
800-2-4485	20,0	20,0	19 200,07	0,00	0,00	19 200,07	320,00	0,00	0,00	0,00	3 840,01	4 160,01	15 040,06	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkc													
800-2-4486	20,0	20,0	19 200,07	0,00	0,00	19 200,07	320,00	0,00	0,00	0,00	3 840,01	4 160,01	15 040,06	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkc													
800-2-4487	20,0	20,0	19 200,07	0,00	0,00	19 200,07	320,00	0,00	0,00	0,00	3 840,01	4 160,01	15 040,06	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
800-2-4488	20,0	20,0	19 200,07	0,00	0,00	19 200,07	320,00	0,00	0,00	0,00	3 840,01	4 160,01	15 040,06	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
800-2-4498	20,0	20,0	64 000,22	0,00	0,00	64 000,22	1 066,67	0,00	0,00	0,00	12 800,04	13 866,71	50 133,51	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowany na rurociągu osadu na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazó													
800-2-4506	20,0	20,0	5 188,67	0,00	0,00	5 188,67	86,48	0,00	0,00	0,00	1 037,73	1 124,21	4 064,46	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4507	20,0	20,0	5 188,67	0,00	0,00	5 188,67	86,48	0,00	0,00	0,00	1 037,73	1 124,21	4 064,46	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4510	20,0	20,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	103,77	0,00	0,00	0,00	1 245,29	1 349,06	4 877,37	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym													
800-2-4511	20,0	20,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	103,77	0,00	0,00	0,00	1 245,29	1 349,06	4 877,37	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym													
Podsumowanie strony:			263 897,58	0,00	0,00	263 897,58	4 398,29	0,00	0,00	0,00	52 779,50	57 177,79	206 719,79	22
Narastająco:			47 074 566,44	0,00	0,00	47 074 566,44	219 282,80	0,00	0,00	0,00	1 922 232,88	2 141 515,68	44 933 050,76	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4512	20,0	20,0	31 132,17	0,00	0,00	31 132,17	518,87	0,00	0,00	0,00	6 226,43	6 745,30	24 386,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4513	20,0	20,0	31 132,17	0,00	0,00	31 132,17	518,87	0,00	0,00	0,00	6 226,43	6 745,30	24 386,87	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4514	20,0	20,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	121,07	0,00	0,00	0,00	1 452,84	1 573,91	5 690,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 6													
800-2-4515	20,0	20,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	121,07	0,00	0,00	0,00	1 452,84	1 573,91	5 690,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 6													
800-2-4516	20,0	20,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	121,07	0,00	0,00	0,00	1 452,84	1 573,91	5 690,30	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/1													
800-2-4517	20,0	20,0	7 264,21	0,00	0,00	7 264,21	121,07	0,00	0,00	0,00	1 452,84	1 573,91	5 690,30	21,7
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/2													
800-2-4518	20,0	20,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	103,77	0,00	0,00	0,00	1 245,29	1 349,06	4 877,37	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4519	20,0	20,0	6 226,43	0,00	0,00	6 226,43	103,77	0,00	0,00	0,00	1 245,29	1 349,06	4 877,37	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4584	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4585	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4586	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4587	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4588	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
Podsumowanie strony:			124 528,54	0,00	0,00	124 528,54	2 075,46	0,00	0,00	0,00	24 905,70	26 981,16	97 547,38	22
Narastająco:			47 199 094,98	0,00	0,00	47 199 094,98	221 358,26	0,00	0,00	0,00	1 947 138,58	2 168 496,84	45 030 598,14	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4589	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4590	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4591	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4592	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4593	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4594	20,0	20,0	4 150,90	0,00	0,00	4 150,90	69,18	0,00	0,00	0,00	830,18	899,36	3 251,54	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4596	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhyc													
800-2-4597	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhyc													
800-2-4598	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologicz													
800-2-4599	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologic													
800-2-4600	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji													
800-2-4601	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji													
800-2-4602	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/													
Podsumowanie strony:			97 546,71	0,00	0,00	97 546,71	1 625,80	0,00	0,00	0,00	19 509,37	21 135,17	76 411,54	22
Narastająco:			47 296 641,69	0,00	0,00	47 296 641,69	222 984,06	0,00	0,00	0,00	1 966 647,95	2 189 632,01	45 107 009,68	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4603	20,0	20,0	10 377,33	0,00	0,00	10 377,33	172,96	0,00	0,00	0,00	2 075,47	2 248,43	8 128,90	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/													
800-2-4604	20,0	20,0	5 188,67	0,00	0,00	5 188,67	86,48	0,00	0,00	0,00	1 037,73	1 124,21	4 064,46	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) r													
800-2-4605	20,0	20,0	5 188,67	0,00	0,00	5 188,67	86,48	0,00	0,00	0,00	1 037,73	1 124,21	4 064,46	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) r													
800-2-4615	20,0	20,0	5 172,28	0,00	0,00	5 172,28	86,20	0,00	0,00	0,00	1 034,46	1 120,66	4 051,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na													
800-2-4616	20,0	20,0	5 172,28	0,00	0,00	5 172,28	86,20	0,00	0,00	0,00	1 034,46	1 120,66	4 051,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na													
800-2-4617	20,0	20,0	5 172,28	0,00	0,00	5 172,28	86,20	0,00	0,00	0,00	1 034,46	1 120,66	4 051,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4618	20,0	20,0	5 172,28	0,00	0,00	5 172,28	86,20	0,00	0,00	0,00	1 034,46	1 120,66	4 051,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4619	20,0	20,0	5 172,28	0,00	0,00	5 172,28	86,20	0,00	0,00	0,00	1 034,46	1 120,66	4 051,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia biogazu firmy Aplisens typu PC-28 PZ zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4629	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4630	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4631	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4632	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4633	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			77 568,92	0,00	0,00	77 568,92	1 292,82	0,00	0,00	0,00	15 513,78	16 806,60	60 762,32	22
Narastająco:			47 374 210,61	0,00	0,00	47 374 210,61	224 276,88	0,00	0,00	0,00	1 982 161,73	2 206 438,61	45 167 772,00	5

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4634	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4635	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4636	20,0	20,0	6 190,57	0,00	0,00	6 190,57	103,18	0,00	0,00	0,00	1 238,11	1 341,29	4 849,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4654	100,0	100,0	113,26	0,00	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik temperatury firmy Aplisens typu CT-9/130/70/G1/2"/Pt100/A/3/LI24G/Exi zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1													
800-2-4666	100,0	100,0	94,32	0,00	0,00	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru poziomu Liquipoint typ FTW31 firmy Endress+Hauser zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4667	100,0	100,0	1 175,98	0,00	0,00	1 175,98	1 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,98	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4673	20,0	20,0	226,50	0,00	0,00	226,50	3,78	0,00	0,00	0,00	45,30	49,08	177,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik tlenu firmy Nanosens model D1-IDF/O2/E-FD/OS stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)													
800-2-4685	20,0	20,0	150,94	0,00	0,00	150,94	2,52	0,00	0,00	0,00	30,19	32,71	118,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4686	20,0	20,0	150,94	0,00	0,00	150,94	2,52	0,00	0,00	0,00	30,19	32,71	118,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4687	20,0	20,0	377,43	0,00	0,00	377,43	6,29	0,00	0,00	0,00	75,49	81,78	295,65	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar przepływu firmy Esters Elektronik GmbH model GD 300EX-12517WA00-V4V4 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogaz													
800-2-4692	20,0	20,0	150,94	0,00	0,00	150,94	2,52	0,00	0,00	0,00	30,19	32,71	118,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Kromschroder model DG 6U-3 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)													
800-2-4693	20,0	20,0	150,94	0,00	0,00	150,94	2,52	0,00	0,00	0,00	30,19	32,71	118,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik iskry firmy Kromschroder model UVS 10D6G1 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)													
800-2-4704	20,0	20,0	150,94	0,00	0,00	150,94	2,52	0,00	0,00	0,00	30,19	32,71	118,23	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 68)													
Podsumowanie strony:			21 313,90	0,00	0,00	21 313,90	1 715,77	0,00	0,00	0,00	3 986,07	5 701,84	15 612,06	27
Narastająco:			47 395 524,51	0,00	0,00	47 395 524,51	225 992,65	0,00	0,00	0,00	1 986 147,80	2 212 140,45	45 183 384,06	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4705	20,0	20,0	226,50	0,00	0,00	226,50	3,78	0,00	0,00	0,00	45,30	49,08	177,42	21,7
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Pomiar laserowy wypełnienia zbiornika firmy SiGa-Tech prod. ABB model LLT100 stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4739	20,0	20,0	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	368,33	0,00	0,00	0,00	4 420,00	4 788,33	17 311,67	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu wstępnego firmy TechMag o dn 200 mm zamontowany na rurociągu spustowym (przy osadniku wstępnym -													
800-2-4740	20,0	20,0	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	368,33	0,00	0,00	0,00	4 420,00	4 788,33	17 311,67	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu nadmiernego firmy TechMag o dn 150 mm zamontowany pomiędzy blokami technologicznymi na OŚ Cielcz													
806-2-1492	10,0	10,0	29 379,96	0,00	0,00	29 379,96	244,83	0,00	0,00	0,00	2 938,00	3 182,83	26 197,13	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kontener (domek pomiarowy) przy wylocie ścieków oczyszczonych na OŚ Cielcza- ujawnienie													
809-2-4259	20,0	20,0	113,69	0,00	0,00	113,69	1,89	0,00	0,00	0,00	22,74	24,63	89,06	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
809-2-4269	100,0	100,0	2 059,88	0,00	0,00	2 059,88	2 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,88	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamonotowany w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
809-2-4430	100,0	100,0	2 059,88	0,00	0,00	2 059,88	2 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,88	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
809-2-4674	100,0	100,0	113,26	0,00	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor przepływu biogazu firmy Fluid Components International typ FLT93S stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 6													
809-2-4688	100,0	100,0	2 075,56	0,00	0,00	2 075,56	2 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,56	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
990-2-4708	30,0	30,0	14 787,34	0,00	0,00	14 787,34	369,68	0,00	0,00	0,00	4 436,20	4 805,88	9 981,46	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zai													
990-2-4710	30,0	30,0	14 787,34	0,00	0,00	14 787,34	369,68	0,00	0,00	0,00	4 436,20	4 805,88	9 981,46	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL R340 zamontowany v													
990-2-4713	30,0	30,0	239 925,67	0,00	0,00	239 925,67	5 998,14	0,00	0,00	0,00	71 977,70	77 975,84	161 949,83	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Licencja systemu Scada na potrzeby OŚ Cielcza model AVEA Edge SCADA RT 32k prod. AWEA Group plc - UK, dystrybutor Astro Sp. zo.o. zainstalow													
Razem (08): cz. osadowa			47 745 253,59	0,00	0,00	47 745 253,59	240 025,89	0,00	0,00	0,00	2 078 843,94	2 318 869,83	45 426 383,76	5
Podsumowanie strony:			349 729,08	0,00	0,00	349 729,08	14 033,24	0,00	0,00	0,00	92 696,14	106 729,38	242 999,70	31

Podsumowanie strony:			349 729,08	0,00	0,00	349 729,08	14 033,24	0,00	0,00	0,00	92 696,14	106 729,38	242 999,70	31
Narastająco:			47 745 253,59	0,00	0,00	47 745 253,59	240 025,89	0,00	0,00	0,00	2 078 843,94	2 318 869,83	45 426 383,76	5

Raport szczegółowy - UPD-Udział podatkowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::08 -08

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:58:50

PROGNOZA

	Staw. amor.		Wartość początkowa				Umorzenie						Wartość	Proc.
Nr inwentarzowy	Pods.	Zmo.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Netto	Zuż.
RAZEM RAPORT:			47 745 253,59	0,00	0,00	47 745 253,59	240 025,89	0,00	0,00	0,00	2 078 843,94	2 318 869,83	45 426 383,76	5

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - DOF-Amortyzacja dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::08 -08

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:54:44

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(08): cz. osadowa														
031-4-1069	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2000-07-01	Nazwa:GRUNT W CIELCZY DZ.302/11,DZ.302/13 / dz. 302/11 9,7436 ha ;dz. 302/13 pow. 0,3101ha													
031-4-1258	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2003-08-01	Nazwa:NIERUCH.POŁ.W CIELCZY/DZ.302/12 pow. 8,6516 ha													
101-2-1790	2,5	2,5	28 962,18	0,00	0,00	28 962,18	60,34	0,00	0,00	0,00	724,05	784,39	28 177,79	02,7
Data prz:2008-01-01	Nazwa:Budynek stacji odwadniania osadu													
101-2-4340	1,5	1,5	544 276,16	0,00	0,00	544 276,16	680,35	0,00	0,00	0,00	8 164,14	8 844,49	535 431,67	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) wraz pompownią i stacją uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
101-2-4443	1,5	1,5	355 285,97	0,00	0,00	355 285,97	444,11	0,00	0,00	0,00	5 329,29	5 773,40	349 512,57	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza													
101-2-4521	1,5	1,5	132 637,95	0,00	0,00	132 637,95	165,80	0,00	0,00	0,00	1 989,57	2 155,37	130 482,58	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek maszynowni (ob. nr 65/3) wraz z kanałem technologicznym (ob. nr 65/4) na OŚ Cielcza													
101-2-4607	1,5	1,5	221 851,47	0,00	0,00	221 851,47	277,31	0,00	0,00	0,00	3 327,77	3 605,08	218 246,39	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
102-2-1032	1,5	1,5	26 114,39	0,00	0,00	26 114,39	32,64	0,00	0,00	0,00	391,72	424,36	25 690,03	01,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK -GARAZE CIELCZA													
104-2-1022	2,5	2,5	17 091,54	0,00	0,00	17 091,54	35,61	0,00	0,00	0,00	427,29	462,90	16 628,64	02,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA -CIELCZA													
104-2-4264	1,5	1,5	31 718,92	0,00	0,00	31 718,92	39,65	0,00	0,00	0,00	475,78	515,43	31 203,49	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
104-2-4397	1,5	1,5	43 901,54	0,00	0,00	43 901,54	54,88	0,00	0,00	0,00	658,52	713,40	43 188,14	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Budynek suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza													
104-2-4399	1,5	1,5	70 453,16	0,00	0,00	70 453,16	88,07	0,00	0,00	0,00	1 056,80	1 144,87	69 308,29	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (ob. nr 60) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			1 472 293,28	0,00	0,00	1 472 293,28	1 878,76	0,00	0,00	0,00	22 544,93	24 423,69	1 447 869,59	2
Narastająco:			1 472 293,28	0,00	0,00	1 472 293,28	1 878,76	0,00	0,00	0,00	22 544,93	24 423,69	1 447 869,59	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
104-2-4408	1,5	1,5	6 031,70	0,00	0,00	6 031,70	7,54	0,00	0,00	0,00	90,48	98,02	5 933,68	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadów dowożonych (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
104-2-4421	1,5	1,5	18 313,93	0,00	0,00	18 313,93	22,89	0,00	0,00	0,00	274,71	297,60	18 016,33	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
104-2-4500	1,5	1,5	1 747 700,52	0,00	0,00	1 747 700,52	2 184,63	0,00	0,00	0,00	26 215,51	28 400,14	1 719 300,38	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wydzielona komora fermentacyjna wraz z klatką schodową i wizjerem firmy SiGa-Tech typu WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/1) na OŚ Cielcza													
104-2-4501	1,5	1,5	1 525 097,68	0,00	0,00	1 525 097,68	1 906,37	0,00	0,00	0,00	22 876,47	24 782,84	1 500 314,84	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wydzielona komora fermentacyjna wraz z wizjerem firmy SiGa-Tech typ WZ-400 na OŚ Cielcza (ob. nr 65/2) na OŚ Cielcza													
104-2-4656	1,5	1,5	34 101,47	0,00	0,00	34 101,47	42,63	0,00	0,00	0,00	511,52	554,15	33 547,32	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Studnia kondensatu (obiekt nr 67/2) na OŚ Cielcza													
104-2-4700	1,5	1,5	245 750,36	0,00	0,00	245 750,36	307,19	0,00	0,00	0,00	3 686,26	3 993,45	241 756,91	01,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik biogazu - dwupowłokowy firmy SiGa-Tech typ SGTc-dm810 na Oś Cielcza (ob. nr 68) zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz insta													
109-0-1030	1,5	1,5	18 890,15	0,00	0,00	18 890,15	23,61	0,00	0,00	0,00	283,35	306,96	18 583,19	01,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK SOCJAL.ADMINISTR. -CIELCZA													
210-2-4211	2,25	1,5	57 496,94	0,00	0,00	57 496,94	107,81	0,00	0,00	0,00	862,44	970,25	56 526,69	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepompownia osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza													
210-7-4736	2,25	1,5	10 766,22	0,00	0,00	10 766,22	20,19	0,00	0,00	0,00	161,52	181,71	10 584,51	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 10/100 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza													
210-7-4738	2,25	1,5	10 766,22	0,00	0,00	10 766,22	20,19	0,00	0,00	0,00	161,52	181,71	10 584,51	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Separator wraz z osadnikiem typ NIXOR NOWL 20/200 dotyczący zbiornika wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza													
211-0-4733	2,25	1,5	37 263,58	0,00	0,00	37 263,58	69,87	0,00	0,00	0,00	558,96	628,83	36 634,75	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kabel światłowodowy na OŚ Cielcza													
211-1-4641	2,25	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przyłącze wody technologicznej do podlewania zieleni na terenie OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 110 mm													
211-1-4727	2,25	1,5	39 936,67	0,00	0,00	39 936,67	74,88	0,00	0,00	0,00	599,04	673,92	39 262,75	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi tłoczne wody technologicznej na OŚ Cielcza z rur PEHD													
Podsumowanie strony:			3 752 115,44	0,00	0,00	3 752 115,44	4 787,80	0,00	0,00	0,00	56 281,78	61 069,58	3 691 045,86	2
Narastająco:			5 224 408,72	0,00	0,00	5 224 408,72	6 666,56	0,00	0,00	0,00	78 826,71	85 493,27	5 138 915,45	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-1-4728	2,25	1,5	10 930,75	0,00	0,00	10 930,75	20,50	0,00	0,00	0,00	163,92	184,42	10 746,33	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi wody wodociągowej z rur PEHD na OŚ Cielcza													
211-2-0986	2,5	1,5	25 965,34	0,00	0,00	25 965,34	54,09	0,00	0,00	0,00	389,52	443,61	25 521,73	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZAGESZCZACZE - CIELCZA													
211-2-0993	3,0	1,5	13 663,35	0,00	0,00	13 663,35	34,16	0,00	0,00	0,00	204,96	239,12	13 424,23	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA REAKCJI -CIELCZA													
211-2-1010	4,0	1,5	9 473,63	0,00	0,00	9 473,63	31,58	0,00	0,00	0,00	142,08	173,66	9 299,97	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA OSADU - OŚ CIELCZA													
211-2-1018	4,0	1,5	34 520,22	0,00	0,00	34 520,22	115,07	0,00	0,00	0,00	517,80	632,87	33 887,35	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:PRZEPOMPOWNIA OŚ -CIELCZA													
211-2-1026	3,0	1,5	20 241,60	0,00	0,00	20 241,60	50,60	0,00	0,00	0,00	303,60	354,20	19 887,40	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZBIORNIK NADAWCZY OSADU -CIELCZA													
211-2-1037	2,5	1,5	111 045,70	0,00	0,00	111 045,70	231,35	0,00	0,00	0,00	1 665,72	1 897,07	109 148,63	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:BUDYNEK -STACJA TRANSFORMATOROWA CIELCZA													
211-2-1078	4,0	1,5	54 754,25	0,00	0,00	54 754,25	182,51	0,00	0,00	0,00	821,28	1 003,79	53 750,46	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:KOMORA FERMENTACYJNA OSADU OS-CIELCZA													
211-2-1084	3,0	1,5	11 044,91	0,00	0,00	11 044,91	27,61	0,00	0,00	0,00	165,72	193,33	10 851,58	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:ZAGESZCZACZ OSADU OŚ -CIELCZA													
211-2-4201	2,25	1,5	16 626,22	0,00	0,00	16 626,22	31,17	0,00	0,00	0,00	249,36	280,53	16 345,69	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1 oraz 12/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4208	2,25	1,5	9 415,33	0,00	0,00	9 415,33	17,65	0,00	0,00	0,00	141,24	158,89	9 256,44	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zbiorniku osadu nadmiernego dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
211-2-4228	2,25	1,5	2 092,20	0,00	0,00	2 092,20	3,92	0,00	0,00	0,00	31,44	35,36	2 056,84	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ Cielcza													
211-2-4243	2,25	1,5	23 549,64	0,00	0,00	23 549,64	44,16	0,00	0,00	0,00	353,28	397,44	23 152,20	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			343 323,14	0,00	0,00	343 323,14	844,37	0,00	0,00	0,00	5 149,92	5 994,29	337 328,85	2
Narastająco:			5 567 731,86	0,00	0,00	5 567 731,86	7 510,93	0,00	0,00	0,00	83 976,63	91 487,56	5 476 244,30	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4263	2,25	1,5	26 228,51	0,00	0,00	26 228,51	49,18	0,00	0,00	0,00	393,48	442,66	25 785,85	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
211-2-4270	2,25	1,5	8 668,02	0,00	0,00	8 668,02	16,25	0,00	0,00	0,00	130,08	146,33	8 521,69	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
211-2-4279	2,25	1,5	2 204,43	0,00	0,00	2 204,43	4,13	0,00	0,00	0,00	33,12	37,25	2 167,18	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
211-2-4307	2,25	1,5	3 943,02	0,00	0,00	3 943,02	7,39	0,00	0,00	0,00	59,16	66,55	3 876,47	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
211-2-4327	2,25	1,5	13 076,89	0,00	0,00	13 076,89	24,52	0,00	0,00	0,00	196,20	220,72	12 856,17	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
211-2-4338	2,25	1,5	14 945,04	0,00	0,00	14 945,04	28,02	0,00	0,00	0,00	224,16	252,18	14 692,86	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza													
211-2-4339	2,25	1,5	6 669,20	0,00	0,00	6 669,20	12,50	0,00	0,00	0,00	100,08	112,58	6 556,62	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana w budynku magazynowym (ob. nr 33) na OŚ Cielcza													
211-2-4367	2,25	1,5	22 846,64	0,00	0,00	22 846,64	42,84	0,00	0,00	0,00	342,72	385,56	22 461,08	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
211-2-4396	2,25	1,5	21 969,14	0,00	0,00	21 969,14	41,19	0,00	0,00	0,00	329,52	370,71	21 598,43	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
211-2-4398	2,25	1,5	12 217,56	0,00	0,00	12 217,56	22,91	0,00	0,00	0,00	183,24	206,15	12 011,41	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku suszenia osadu (ob. nr 59) na OŚ Cielcza													
211-2-4442	2,25	1,5	47 151,37	0,00	0,00	47 151,37	88,41	0,00	0,00	0,00	707,28	795,69	46 355,68	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w zbiorniku osadu (recepcji osadów dowożonych) z ruchomym dnem i zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ C													
211-2-4489	2,25	1,5	24 776,30	0,00	0,00	24 776,30	46,46	0,00	0,00	0,00	371,64	418,10	24 358,20	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ Cielcza													
211-2-4499	2,25	1,5	84 239,35	0,00	0,00	84 239,35	157,95	0,00	0,00	0,00	1 263,60	1 421,55	82 817,80	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA instalacji hydrolizy termicznej wraz z modułem gazów procesowych (THP) (ob. nr 64) w budynku wielofunkcyjnym (ob. n													
Podsumowanie strony:			288 935,47	0,00	0,00	288 935,47	541,75	0,00	0,00	0,00	4 334,28	4 876,03	284 059,44	2
Narastająco:			5 856 667,33	0,00	0,00	5 856 667,33	8 052,68	0,00	0,00	0,00	88 310,91	96 363,59	5 760 303,74	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4520	2,25	1,5	40 873,20	0,00	0,00	40 873,20	76,64	0,00	0,00	0,00	613,08	689,72	40 183,48	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA wydzielonych komór fermentacyjnych (ob. nr 65/1 i 65/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4606	2,25	1,5	49 312,31	0,00	0,00	49 312,31	92,46	0,00	0,00	0,00	739,68	832,14	48 480,17	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
211-2-4643	2,25	1,5	41 788,24	0,00	0,00	41 788,24	78,35	0,00	0,00	0,00	626,88	705,23	41 083,01	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
211-2-4646	2,25	1,5	33 763,35	0,00	0,00	33 763,35	63,31	0,00	0,00	0,00	506,40	569,71	33 193,64	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza													
211-2-4648	2,25	1,5	672,55	0,00	0,00	672,55	1,26	0,00	0,00	0,00	10,08	11,34	661,21	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA wagi samochodowej (ob. nr 70) na OŚ Cielcza													
211-2-4706	2,25	1,5	26 379,68	0,00	0,00	26 379,68	49,46	0,00	0,00	0,00	395,64	445,10	25 934,58	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Branża elektryczna oraz AKPiA zamontowana na potrzeby zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
211-2-4717	2,25	1,5	240 102,39	0,00	0,00	240 102,39	450,19	0,00	0,00	0,00	3 601,56	4 051,75	236 050,64	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu nadmiernego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4718	2,25	1,5	81 133,56	0,00	0,00	81 133,56	152,13	0,00	0,00	0,00	1 217,04	1 369,17	79 764,39	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu nadmiernego zagęszczonego z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4719	2,25	1,5	52 989,55	0,00	0,00	52 989,55	99,36	0,00	0,00	0,00	794,88	894,24	52 095,31	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi tłoczne osadu nadmiernego (pompownia osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 110 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4720	2,25	1,5	19 788,71	0,00	0,00	19 788,71	37,10	0,00	0,00	0,00	296,88	333,98	19 454,73	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi dopływowy osadu wstępnego i wód nadosadowych (pompowni osadu nadmiernego) z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4721	2,25	1,5	157 319,78	0,00	0,00	157 319,78	294,97	0,00	0,00	0,00	2 359,80	2 654,77	154 665,01	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi osadu przefermentowanego z rur PEHD o dn 160 mm na OŚ Cielcza													
211-2-4722	2,25	1,5	45 342,35	0,00	0,00	45 342,35	85,02	0,00	0,00	0,00	680,16	765,18	44 577,17	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi powietrza złowonnego części osadowej z rur PEHD na OŚ Cielcza													
211-2-4723	2,25	1,5	195 907,67	0,00	0,00	195 907,67	367,33	0,00	0,00	0,00	2 938,56	3 305,89	192 601,78	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi biogazu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
Podsumowanie strony:			985 373,34	0,00	0,00	985 373,34	1 847,58	0,00	0,00	0,00	14 780,64	16 628,22	968 745,12	2
Narastająco:			6 842 040,67	0,00	0,00	6 842 040,67	9 900,26	0,00	0,00	0,00	103 091,55	112 991,81	6 729 048,86	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
211-2-4724	2,25	1,5	153 911,82	0,00	0,00	153 911,82	288,58	0,00	0,00	0,00	2 308,68	2 597,26	151 314,56	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociąg ciał pływających z osadników wstępnych do instalacji osadu wstępnego na OŚ Cielcza z rur PEHD													
211-2-4725	2,25	1,5	252 855,01	0,00	0,00	252 855,01	474,10	0,00	0,00	0,00	3 792,84	4 266,94	248 588,07	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi wody nadosadowej z zagęszczacza grawitacyjnego os. wstępnego do komory mieszania na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
211-2-4726	2,25	1,5	38 477,99	0,00	0,00	38 477,99	72,15	0,00	0,00	0,00	577,20	649,35	37 828,64	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi polielektrolitu na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 32 mm i dn 63 mm													
211-2-4729	2,25	1,5	19 357,23	0,00	0,00	19 357,23	36,29	0,00	0,00	0,00	290,40	326,69	19 030,54	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi gazu ziemnego na OŚ Cielcza z rur PEHD o dn 160 mm													
211-2-4730	2,25	1,5	227 459,65	0,00	0,00	227 459,65	426,49	0,00	0,00	0,00	3 411,84	3 838,33	223 621,32	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi kanalizacji sanitarnej na OŚ Cielcza z rur PVC													
211-2-4731	2,25	1,5	276 824,78	0,00	0,00	276 824,78	519,05	0,00	0,00	0,00	4 152,36	4 671,41	272 153,37	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi preizolowane C.O – zasilanie i powrótna OŚ Cielcza z rur Preizol													
211-2-4734	2,25	1,5	55 955,06	0,00	0,00	55 955,06	104,92	0,00	0,00	0,00	839,28	944,20	55 010,86	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasilanie elektryczne do rozdzielnic obiektowych na OŚ Cielcza													
211-7-4732	2,25	1,5	134 227,64	0,00	0,00	134 227,64	251,68	0,00	0,00	0,00	2 013,36	2 265,04	131 962,60	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Rurociągi kanalizacji deszczowej na OŚ Cielcza z rur PP o dn od 110 mm do 500 mm													
220-2-1045	3,0	1,5	123 052,70	0,00	0,00	123 052,70	5 454,94	0,00	0,00	0,00	1 845,84	7 300,78	115 751,92	05,9
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OSWIETLENIE -CIELCZA													
220-2-1083	3,0	1,5	123 654,31	0,00	0,00	123 654,31	309,14	0,00	0,00	0,00	1 854,84	2 163,98	121 490,33	01,8
Data prz:2000-07-01	Nazwa:DROGI I PLACE -CIELCZA													
226-7-4735	2,25	1,5	26 915,54	0,00	0,00	26 915,54	50,47	0,00	0,00	0,00	403,68	454,15	26 461,39	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik wód deszczowych nr 1 na OŚ Cielcza													
226-7-4737	2,25	1,5	80 746,60	0,00	0,00	80 746,60	151,40	0,00	0,00	0,00	1 211,16	1 362,56	79 384,04	01,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik wód deszczowych nr 2 na OŚ Cielcza													
291-2-1090	2,5	1,5	32 185,82	0,00	0,00	32 185,82	67,05	0,00	0,00	0,00	482,76	549,81	31 636,01	01,7
Data prz:2000-07-01	Nazwa:OGRODZENIE STALOWE -CIELCZA													
Podsumowanie strony:			1 545 624,15	0,00	0,00	1 545 624,15	8 206,26	0,00	0,00	0,00	23 184,24	31 390,50	1 514 233,65	2
Narastająco:			8 387 664,82	0,00	0,00	8 387 664,82	18 106,52	0,00	0,00	0,00	126 275,79	144 382,31	8 243 282,51	2

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
310-2-4620	7,0	7,0	111 057,38	0,00	0,00	111 057,38	647,83	0,00	0,00	0,00	7 774,02	8 421,85	102 635,53	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kocioł wodny prod. ACV model Compact CA 250 wraz z palnikiem gazowym firmy Riello model RS 44 wraz z naczyniem wzbiorczym zamontowany w b													
311-2-4638	7,0	7,0	951 241,13	0,00	0,00	951 241,13	5 548,91	0,00	0,00	0,00	66 586,88	72 135,79	879 105,34	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja kotła parowego zamontowana w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
345-2-4608	7,0	7,0	1 009 611,81	0,00	0,00	1 009 611,81	5 889,40	0,00	0,00	0,00	70 672,83	76 562,23	933 049,58	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
345-2-4609	7,0	7,0	1 009 611,81	0,00	0,00	1 009 611,81	5 889,40	0,00	0,00	0,00	70 672,83	76 562,23	933 049,58	07,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Agregat kogeneracyjny TEDOM typ Cento 350 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4212	19,6	19,6	76,96	0,00	0,00	76,96	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	60,62	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego													
440-2-4213	19,6	19,6	76,96	0,00	0,00	76,96	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	60,62	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa zatapialna osadu nadmiernego zagęszczonego typu FLYGT NP. 3085.190 15-10-4-AL-W zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego													
440-2-4229	19,6	19,6	165,41	0,00	0,00	165,41	2,70	0,00	0,00	0,00	32,42	35,12	130,29	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
440-2-4230	19,6	19,6	165,41	0,00	0,00	165,41	2,70	0,00	0,00	0,00	32,42	35,12	130,29	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3127.191 HT/487 zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
440-2-4271	19,6	19,6	9 086,44	0,00	0,00	9 086,44	148,41	0,00	0,00	0,00	1 780,94	1 929,35	7 157,09	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
440-2-4272	19,6	19,6	9 086,44	0,00	0,00	9 086,44	148,41	0,00	0,00	0,00	1 780,94	1 929,35	7 157,09	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu firmy Flygt typ NP 3102.190 LT/421 zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
440-2-4284	19,6	19,6	240,36	0,00	0,00	240,36	3,93	0,00	0,00	0,00	47,11	51,04	189,32	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa wody płuczącej typu NMD 20/140A/A firmy Marex Technology na potrzeby przystawki płuczącej odciekiem zamontowanej w budynku starej stac													
440-2-4285	19,6	19,6	913,13	0,00	0,00	913,13	14,91	0,00	0,00	0,00	178,97	193,88	719,25	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa nadawy osadu na zagęszczacz typu BN 35-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania os													
440-2-4286	19,6	19,6	720,91	0,00	0,00	720,91	11,77	0,00	0,00	0,00	141,30	153,07	567,84	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa osadu zagęszczonego typu BTQ 17-6LS firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (o													
Podsumowanie strony:			3 102 054,15	0,00	0,00	3 102 054,15	18 310,89	0,00	0,00	0,00	219 730,82	238 041,71	2 864 012,44	8
Narastająco:			11 489 718,97	0,00	0,00	11 489 718,97	36 417,41	0,00	0,00	0,00	346 006,61	382 424,02	11 107 294,95	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4287	19,6	19,6	432,58	0,00	0,00	432,58	7,07	0,00	0,00	0,00	84,79	91,86	340,72	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa mimośrodowa ślimakowa roztworu polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr													
440-2-4309	19,6	19,6	96,11	0,00	0,00	96,11	1,57	0,00	0,00	0,00	18,84	20,41	75,70	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
440-2-4310	19,6	19,6	96,11	0,00	0,00	96,11	1,57	0,00	0,00	0,00	18,84	20,41	75,70	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa odcieków firmy Xylem prod. FLYGT typ: NP 3085.160 MT/460 zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
440-2-4328	19,6	19,6	67,29	0,00	0,00	67,29	1,10	0,00	0,00	0,00	13,19	14,29	53,00	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa cieczy nadosadowej firmy FLYGT typ NP 3085.190 MT/460 zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ													
440-2-4349	19,6	19,6	768,87	0,00	0,00	768,87	12,56	0,00	0,00	0,00	150,70	163,26	605,61	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4350	19,6	19,6	768,87	0,00	0,00	768,87	12,56	0,00	0,00	0,00	150,70	163,26	605,61	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu typu BN 15-6LT firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4351	19,06	19,06	432,58	0,00	0,00	432,58	6,87	0,00	0,00	0,00	82,45	89,32	343,26	20,6
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4352	14,0	14,0	432,58	0,00	0,00	432,58	5,05	0,00	0,00	0,00	60,56	65,61	366,97	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa polielektrolitu typu BN 2-6L firmy SEEPEX w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ Cielcza													
440-2-4411	19,6	19,6	240,36	0,00	0,00	240,36	3,93	0,00	0,00	0,00	47,11	51,04	189,32	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadów stałych monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1N750-ZE zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych													
440-2-4412	19,6	19,6	192,22	0,00	0,00	192,22	3,14	0,00	0,00	0,00	37,68	40,82	151,40	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa do opróżniania zbiornika (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFLOW AEB1													
440-2-4413	19,6	19,6	192,22	0,00	0,00	192,22	3,14	0,00	0,00	0,00	37,68	40,82	151,40	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu wstępnego zagęszczonego (pompa do obsługi zbiornika mieszania osadów) monośrubowa firmy GAA Lobex prod. Alweiller typ OPTIFL(													
440-2-4452	19,6	19,6	47 825,82	0,00	0,00	47 825,82	781,16	0,00	0,00	0,00	9 373,86	10 155,02	37 670,80	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
440-2-4453	19,6	19,6	47 825,82	0,00	0,00	47 825,82	781,16	0,00	0,00	0,00	9 373,86	10 155,02	37 670,80	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa nadawy osadu firmy SEEPEX model BN 17-12S zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
Podsumowanie strony:			99 371,43	0,00	0,00	99 371,43	1 620,88	0,00	0,00	0,00	19 450,26	21 071,14	78 300,29	21
Narastająco:			11 589 090,40	0,00	0,00	11 589 090,40	38 038,29	0,00	0,00	0,00	365 456,87	403 495,16	11 185 595,24	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4455	19,6	19,6	69 081,62	0,00	0,00	69 081,62	1 128,33	0,00	0,00	0,00	13 540,00	14 668,33	54 413,29	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wiel													
440-2-4456	19,6	19,6	69 081,62	0,00	0,00	69 081,62	1 128,33	0,00	0,00	0,00	13 540,00	14 668,33	54 413,29	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa osadu odwodnionego firmy SEEPEX model BTVE 17-12 E zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wiel													
440-2-4457	14,0	14,0	941,94	0,00	0,00	941,94	10,99	0,00	0,00	0,00	131,87	142,86	799,08	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
440-2-4458	14,0	14,0	941,94	0,00	0,00	941,94	10,99	0,00	0,00	0,00	131,87	142,86	799,08	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa roztworu polielektrolitu firmy Nova Rotors model R40L zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
440-2-4492	19,6	19,6	14 442,97	0,00	0,00	14 442,97	235,90	0,00	0,00	0,00	2 830,82	3 066,72	11 376,25	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(o													
440-2-4493	19,6	19,6	14 442,97	0,00	0,00	14 442,97	235,90	0,00	0,00	0,00	2 830,82	3 066,72	11 376,25	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa podająca osad do pulpera prod. SEEPEX typ BTVE 17-12 E na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(o													
440-2-4525	19,6	19,6	538,72	0,00	0,00	538,72	8,80	0,00	0,00	0,00	105,59	114,39	424,33	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4526	19,6	19,6	538,72	0,00	0,00	538,72	8,80	0,00	0,00	0,00	105,59	114,39	424,33	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4527	19,6	19,6	538,72	0,00	0,00	538,72	8,80	0,00	0,00	0,00	105,59	114,39	424,33	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa monośrubowa cyrkulacyjna osadu firmy Alweiller typ AEB1F553 prod. GAA Lobex zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4595	19,6	19,6	86,26	0,00	0,00	86,26	1,41	0,00	0,00	0,00	16,91	18,32	67,94	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa przenośna do odwadniania posadzki firmy Grundfos model UNILIFT KP250-A-1 zlokalizowana w maszynowni (obiekt nr 65/3) na OŚ Cielcza													
440-2-4621	14,0	14,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,67	0,00	0,00	0,00	8,07	8,74	48,89	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 65-40 F firmy Grundfos zamontowana bezpośrednio nad piecem (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z koge													
440-2-4622	14,0	14,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,79	0,00	0,00	0,00	9,42	10,21	57,08	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4623	14,0	14,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,79	0,00	0,00	0,00	9,42	10,21	57,08	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 100-80 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			170 827,69	0,00	0,00	170 827,69	2 780,50	0,00	0,00	0,00	33 365,97	36 146,47	134 681,22	21
Narastająco:			11 759 918,09	0,00	0,00	11 759 918,09	40 818,79	0,00	0,00	0,00	398 822,84	439 641,63	11 320 276,46	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4624	14,0	14,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,90	0,00	0,00	0,00	10,77	11,67	65,29	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4625	14,0	14,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,90	0,00	0,00	0,00	10,77	11,67	65,29	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 40-120 F firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4626	14,0	14,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,56	0,00	0,00	0,00	6,74	7,30	40,85	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 25-100 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej)w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4627	14,0	14,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,56	0,00	0,00	0,00	6,74	7,30	40,85	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4628	14,0	14,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,56	0,00	0,00	0,00	6,74	7,30	40,85	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa obiegowa typu MAGNA3 32-120 firmy Grundfos (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
440-2-4665	19,6	19,6	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	98,94	0,00	0,00	0,00	1 187,30	1 286,24	4 771,39	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa kondensatu firmy Flux typu F460Ex stanowiąca wyposażenie studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
440-2-4672	19,6	19,6	7 067,29	0,00	0,00	7 067,29	115,43	0,00	0,00	0,00	1 385,19	1 500,62	5 566,67	21,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pompa tlenu firmy Nitto Kohki model MEDO LA-60B stanowiąca wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)													
441-2-4376	14,0	14,0	96,11	0,00	0,00	96,11	1,12	0,00	0,00	0,00	13,46	14,58	81,53	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sprężarka firmy Walter typu GK 420-2,2/100 P w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
441-2-4402	14,0	14,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,56	0,00	0,00	0,00	6,74	7,30	40,85	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kompresor firmy Metabo zlokalizowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
441-2-4460	14,0	14,0	63 767,76	0,00	0,00	63 767,76	743,96	0,00	0,00	0,00	8 927,49	9 671,45	54 096,31	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Kompresor firmy Atlas Copco typu GA7P o mocy 7,5 kW zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjn													
442-2-4610	14,0	14,0	432,58	0,00	0,00	432,58	5,05	0,00	0,00	0,00	60,56	65,61	366,97	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
442-2-4611	14,0	14,0	432,58	0,00	0,00	432,58	5,05	0,00	0,00	0,00	60,56	65,61	366,97	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy Radial Fans model WP-28/0,75 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
442-2-4637	14,0	14,0	40 384,44	0,00	0,00	40 384,44	471,15	0,00	0,00	0,00	5 653,82	6 124,97	34 259,47	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Układ podnoszenia ciśnienia biogazu- dmuchawa wentylatorowa firmy MAPRO model MCF500 zlokalizowany w budynku przy kogeneracji- w budynku													
Podsumowanie strony:			118 584,91	0,00	0,00	118 584,91	1 444,74	0,00	0,00	0,00	17 336,88	18 781,62	99 803,29	16
Narastająco:			11 878 503,00	0,00	0,00	11 878 503,00	42 263,53	0,00	0,00	0,00	416 159,72	458 423,25	11 420 079,75	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
442-2-4678	14,0	14,0	20 192,22	0,00	0,00	20 192,22	235,58	0,00	0,00	0,00	2 826,91	3 062,49	17 129,73	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
442-2-4679	14,0	14,0	20 192,22	0,00	0,00	20 192,22	235,58	0,00	0,00	0,00	2 826,91	3 062,49	17 129,73	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator firmy SiGa-Tech typu SGt-BF/RD/95/2.2 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
442-2-4701	14,0	14,0	8 076,96	0,00	0,00	8 076,96	94,23	0,00	0,00	0,00	1 130,77	1 225,00	6 851,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Ci													
442-2-4702	14,0	14,0	8 076,96	0,00	0,00	8 076,96	94,23	0,00	0,00	0,00	1 130,77	1 225,00	6 851,96	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wentylator powietrza firmy Karl Klein Ventilatorenbau GmbH model DMVL 355-1-25/S stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Ci													
449-2-4209	14,0	14,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,68	0,00	0,00	0,00	20,20	21,88	122,37	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja magazynowania i dozowania polielektrolitu zlokalizowana w pomieszczeniu obok budynku stacji dmuchaw (ob. nr 18) na OŚ Cielcza													
449-2-4281	14,0	14,0	1 393,67	0,00	0,00	1 393,67	16,26	0,00	0,00	0,00	195,11	211,37	1 182,30	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja dozowania polielektrolitu typu SPCH-1000 firmy Marex Technology zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ													
449-2-4341	14,0	14,0	181 730,14	0,00	0,00	181 730,14	2 120,18	0,00	0,00	0,00	25 442,22	27 562,40	154 167,74	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu model PolySys CSL 4200 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (ob. nr 58) na OŚ													
449-2-4368	14,0	14,0	1 769,54	0,00	0,00	1 769,54	20,64	0,00	0,00	0,00	247,74	268,38	1 501,16	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zestaw hydroforowy wody technologicznej firmy LOWARA Xylem Brand typu GHV40/66V3/1AG150T/4/PMA w pompowni i stacji uzdatniania wody techr													
449-2-4450	14,0	14,0	95 651,65	0,00	0,00	95 651,65	1 115,94	0,00	0,00	0,00	13 391,23	14 507,17	81 144,48	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja dozowania polielektrolitu (stacja polimeru) firmy Fluiteco model PBOX3000 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63)													
469-2-4528	14,0	14,0	1 723,94	0,00	0,00	1 723,94	20,11	0,00	0,00	0,00	241,35	261,46	1 462,48	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
469-2-4529	14,0	14,0	1 723,94	0,00	0,00	1 723,94	20,11	0,00	0,00	0,00	241,35	261,46	1 462,48	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Chłodnica rurowa osadu firmy Hexonic typu ST 100/150-6M/9 zamontowana w maszynowni (ob. nr 65/3) na OŚ Cielcza													
469-2-4530	14,0	14,0	1 723,94	0,00	0,00	1 723,94	20,11	0,00	0,00	0,00	241,35	261,46	1 462,48	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wymiennik ciepła do awaryjnego podgrzewu osadu firmy SECESPOL (Hexonic) typu ST 100/125-6M/3 zamontowany w maszynowni (ob. nr 65/3) na (													
469-2-4649	14,0	14,0	106 513,98	0,00	0,00	106 513,98	1 242,66	0,00	0,00	0,00	14 911,96	16 154,62	90 359,36	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł schładzania biogazu prod. SiGa Tech typ SCH-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ocł													
Podsumowanie strony:			448 913,41	0,00	0,00	448 913,41	5 237,31	0,00	0,00	0,00	62 847,87	68 085,18	380 828,23	15
Narastająco:			12 327 416,41	0,00	0,00	12 327 416,41	47 500,84	0,00	0,00	0,00	479 007,59	526 508,43	11 800 907,98	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
469-2-4650	14,0	14,0	100 961,27	0,00	0,00	100 961,27	1 177,88	0,00	0,00	0,00	14 134,58	15 312,46	85 648,81	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Schładzacz cieczy firmy Cool model SWN18SC-R410A-ZP zamontowany na potrzeby modułu schładzania biogazu (ob. nr 67/1a) na OŚ Cielcza													
469-2-4652	14,0	14,0	35 336,47	0,00	0,00	35 336,47	412,26	0,00	0,00	0,00	4 947,11	5 359,37	29 977,10	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł podgrzewania biogazu prod. SiGa-Tech typ HX-300 zamontowany na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, oc													
469-2-4653	14,0	14,0	15 144,25	0,00	0,00	15 144,25	176,68	0,00	0,00	0,00	2 120,20	2 296,88	12 847,37	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wymiennik ciepła firmy SiGa-Tech typu WCmr 300 zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na OŚ Cielcza													
470-2-4343	14,0	14,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,68	0,00	0,00	0,00	20,20	21,88	122,37	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
470-2-4344	14,0	14,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,68	0,00	0,00	0,00	20,20	21,88	122,37	15,2
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Panel wtórnego rozcieńczania polielektrolitu typu PD5000 firmy Kozegho (Andritz) w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
487-2-4444	30,0	30,0	627,90	0,00	0,00	627,90	15,70	0,00	0,00	0,00	188,37	204,07	423,83	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3090 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspozytorni ob													
487-2-4445	30,0	30,0	627,90	0,00	0,00	627,90	15,70	0,00	0,00	0,00	188,37	204,07	423,83	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy LENOVO model ThinkStation P350 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w dyspoz													
487-2-4707	30,0	30,0	192,22	0,00	0,00	192,22	4,81	0,00	0,00	0,00	57,67	62,48	129,74	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza													
487-2-4709	30,0	30,0	192,22	0,00	0,00	192,22	4,81	0,00	0,00	0,00	57,67	62,48	129,74	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Serwer SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zamontowany w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Cielcza													
487-2-4711	30,0	30,0	76,96	0,00	0,00	76,96	1,92	0,00	0,00	0,00	23,09	25,01	51,95	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model OptiPlex3080 -D15S z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w I													
487-2-4712	30,0	30,0	96,11	0,00	0,00	96,11	2,40	0,00	0,00	0,00	28,83	31,23	64,88	32,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Komputer stacjonarny PC firmy DELL model Precision 3240 z wyposażeniem oraz oprogramowaniem zlokalizowany w centralnej dyspozytorni w budyn													
488-2-4714	18,0	18,0	96,11	0,00	0,00	96,11	1,44	0,00	0,00	0,00	17,30	18,74	77,37	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Szafa sterownicza rack prod. Atel nr kat. #05598 zlokalizowana w centralnej dyspozytorni w budynku socjalno-administracyjnym (ob. nr 26) na OŚ Ciel													
488-2-4715	18,0	18,0	336,47	0,00	0,00	336,47	5,05	0,00	0,00	0,00	60,56	65,61	270,86	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bateria kondensatora w budynku- zasił 2 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			153 976,38	0,00	0,00	153 976,38	1 822,01	0,00	0,00	0,00	21 864,15	23 686,16	130 290,22	15
Narastająco:			12 481 392,79	0,00	0,00	12 481 392,79	49 322,85	0,00	0,00	0,00	500 871,74	550 194,59	11 931 198,20	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
488-2-4716	18,0	18,0	336,47	0,00	0,00	336,47	5,05	0,00	0,00	0,00	60,56	65,61	270,86	19,5
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bateria kondensatora w budynku- zasił 1 stacji transformatorej (ob. nr 27) na OŚ Cielcza													
603-2-4369	10,0	10,0	384,44	0,00	0,00	384,44	3,20	0,00	0,00	0,00	38,44	41,64	342,80	10,8
Data prz:2023-10-31	Nazwa:Zbiornik wody technologicznej prod. Weber Polska Sp. z o.o w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
604-2-4409	10,0	10,0	1 634,04	0,00	0,00	1 634,04	13,62	0,00	0,00	0,00	163,40	177,02	1 457,02	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zbiornik osadów dowożonych prod. Smart Waste Technologies typu RDs z ruchomym dnem (ob. nr 62) na OŚ Cielcz													
604-2-4491	10,0	10,0	179 783,04	0,00	0,00	179 783,04	1 498,19	0,00	0,00	0,00	17 978,30	19 476,49	160 306,55	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Silos z ruchomym dnem model RD firmy PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o. na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
643-2-4347	10,0	10,0	817,02	0,00	0,00	817,02	6,81	0,00	0,00	0,00	81,70	88,51	728,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcz													
643-2-4348	10,0	10,0	817,02	0,00	0,00	817,02	6,81	0,00	0,00	0,00	81,70	88,51	728,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego typu PSBW-SS 350/900 U firmy BIOSOW w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcz													
643-2-4410	10,0	10,0	2 402,91	0,00	0,00	2 402,91	20,02	0,00	0,00	0,00	240,29	260,31	2 142,60	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przenośnik zbiorczy bezwałowy prod. Smart Waste Technologies typu TRs-300 zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob.													
653-2-4193	10,0	10,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,20	0,00	0,00	0,00	14,43	15,63	128,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego													
653-2-4194	10,0	10,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,20	0,00	0,00	0,00	14,43	15,63	128,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 150 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego													
653-2-4195	10,0	10,0	223,95	0,00	0,00	223,95	1,87	0,00	0,00	0,00	22,40	24,27	199,68	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnegc													
653-2-4196	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 200 mm z napędem elektrycznym Auma 10.2-F10 dotyczy zagęszczacza grawitacyjneg													
653-2-4202	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ													
653-2-4203	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 200 mm z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na (													
Podsumowanie strony:			187 004,53	0,00	0,00	187 004,53	1 560,61	0,00	0,00	0,00	18 727,36	20 287,97	166 716,56	11
Narastająco:			12 668 397,32	0,00	0,00	12 668 397,32	50 883,46	0,00	0,00	0,00	519 599,10	570 482,56	12 097 914,76	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4214	100,0	100,0	11,12	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57)													
653-2-4215	100,0	100,0	11,12	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór zwrotny kulowy firmy JAFAR 6516 NBR o średnicy dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57)													
653-2-4216	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4217	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4218	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa firmy Erhard model K1 o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczor													
653-2-4219	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4220	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczone													
653-2-4221	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) n													
653-2-4222	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 57) n													
653-2-4227	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 250 firmy PROMA słupowy, obrotowy z napędem ręcznym zamontowany na potrzeby przepompowni osadu nadmiernego zagęszczor													
653-2-4231	10,0	10,0	4 287,63	0,00	0,00	4 287,63	35,73	0,00	0,00	0,00	428,76	464,49	3 823,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby pompy zamontowanej w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4232	10,0	10,0	22 211,37	0,00	0,00	22 211,37	185,09	0,00	0,00	0,00	2 221,14	2 406,23	19 805,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4233	10,0	10,0	22 211,37	0,00	0,00	22 211,37	185,09	0,00	0,00	0,00	2 221,14	2 406,23	19 805,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			49 059,79	0,00	0,00	49 059,79	430,87	0,00	0,00	0,00	4 903,78	5 334,65	43 725,14	11
Narastająco:			12 717 457,11	0,00	0,00	12 717 457,11	51 314,33	0,00	0,00	0,00	524 502,88	575 817,21	12 141 639,90	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4234	10,0	10,0	22 211,37	0,00	0,00	22 211,37	185,09	0,00	0,00	0,00	2 221,14	2 406,23	19 805,14	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4235	10,0	10,0	25 240,36	0,00	0,00	25 240,36	210,34	0,00	0,00	0,00	2 524,04	2 734,38	22 505,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2905 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
653-2-4236	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ													
653-2-4237	10,0	10,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	50,48	0,00	0,00	0,00	605,76	656,24	5 401,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 150 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ													
653-2-4244	10,0	10,0	252 402,91	0,00	0,00	252 402,91	2 103,36	0,00	0,00	0,00	25 240,29	27 343,65	225 059,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4245	10,0	10,0	222 114,58	0,00	0,00	222 114,58	1 850,95	0,00	0,00	0,00	22 211,46	24 062,41	198 052,17	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zatapialne firmy Xylem prod. Flygt model SR 4680 SJ zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4246	10,0	10,0	252 402,91	0,00	0,00	252 402,91	2 103,36	0,00	0,00	0,00	25 240,29	27 343,65	225 059,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1500-16 zamontowane w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4247	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4248	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4249	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4250	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4251	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4252	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
Podsumowanie strony:			784 930,00	0,00	0,00	784 930,00	6 541,07	0,00	0,00	0,00	78 493,03	85 034,10	699 895,90	11
Narastająco:			13 502 387,11	0,00	0,00	13 502 387,11	57 855,40	0,00	0,00	0,00	602 995,91	660 851,31	12 841 535,80	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4253	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4254	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ (													
653-2-4255	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4256	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 z napędem ręcznym zamontowana przy OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ													
653-2-4257	10,0	10,0	86,44	0,00	0,00	86,44	0,72	0,00	0,00	0,00	8,64	9,36	77,08	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4258	10,0	10,0	86,44	0,00	0,00	86,44	0,72	0,00	0,00	0,00	8,64	9,36	77,08	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 650 firmy PROMA stacjonarny zamontowany na potrzeby mieszadła zatapialnego w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
653-2-4265	10,0	10,0	864,98	0,00	0,00	864,98	7,21	0,00	0,00	0,00	86,50	93,71	771,27	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło pływające firmy H2O typ AQUA TURBO FRED 1100-16 zamonotowane w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza													
653-2-4266	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 150 mm zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75													
653-2-4273	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 200 ko słupowy zamontowany przy pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
653-2-4274	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4275	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4276	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ C													
653-2-4280	10,0	10,0	6 343,74	0,00	0,00	6 343,74	52,86	0,00	0,00	0,00	634,37	687,23	5 656,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zagęszczacz osadu nadmiernego śrubowo - bębnowy typu ZGL30L prod. Marex Technology zamontowany w budynku starej stacji odwadniania osadu													
Podsumowanie strony:			7 977,59	0,00	0,00	7 977,59	66,47	0,00	0,00	0,00	797,75	864,22	7 113,37	11
Narastająco:			13 510 364,70	0,00	0,00	13 510 364,70	57 921,87	0,00	0,00	0,00	603 793,66	661 715,53	12 848 649,17	5

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie

Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4282	10,0	10,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,20	0,00	0,00	0,00	14,43	15,63	128,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszacz osadu z polielektrolitem (dotyczy zagęszczacza mechanicznego) - firmy Marex Technology o dn 200 mm zamontowany w budynku starej sta													
653-2-4283	10,0	10,0	432,58	0,00	0,00	432,58	3,60	0,00	0,00	0,00	43,26	46,86	385,72	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przystawka płucząca odciekiem typ PPO firmy Marex Technology (zespół odzysku wody) zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4288	10,0	10,0	240,36	0,00	0,00	240,36	2,00	0,00	0,00	0,00	24,04	26,04	214,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4289	10,0	10,0	240,36	0,00	0,00	240,36	2,00	0,00	0,00	0,00	24,04	26,04	214,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4290	10,0	10,0	240,36	0,00	0,00	240,36	2,00	0,00	0,00	0,00	24,04	26,04	214,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4291	10,0	10,0	240,36	0,00	0,00	240,36	2,00	0,00	0,00	0,00	24,04	26,04	214,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa odcinająca firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob													
653-2-4292	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4293	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4294	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4295	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4296	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4297	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4298	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
Podsumowanie strony:			2 883,81	0,00	0,00	2 883,81	24,00	0,00	0,00	0,00	288,39	312,39	2 571,42	11
Narastająco:			13 513 248,51	0,00	0,00	13 513 248,51	57 945,87	0,00	0,00	0,00	604 082,05	662 027,92	12 851 220,59	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4299	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na													
653-2-4300	10,0	10,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,20	0,00	0,00	0,00	14,43	15,63	128,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 80 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na C													
653-2-4301	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 150 zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. n													
653-2-4308	10,0	10,0	672,76	0,00	0,00	672,76	5,61	0,00	0,00	0,00	67,28	72,89	599,87	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło prętowe firmy Smart Waste Technologies typu MWO-EG-S-O zamontowane na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4311	10,0	10,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,20	0,00	0,00	0,00	14,43	15,63	128,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przelew teleskopowy typu HTu-B firmy Smart Waste Technologies zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4312	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR S.A o średnicy dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ													
653-2-4313	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4314	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4315	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-14	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4316	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4317	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4318	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4319	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa typ 2006 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			2 114,92	0,00	0,00	2 114,92	17,61	0,00	0,00	0,00	211,52	229,13	1 885,79	11
Narastająco:			13 515 363,43	0,00	0,00	13 515 363,43	57 963,48	0,00	0,00	0,00	604 293,57	662 257,05	12 853 106,38	5

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4326	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy Proma zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
653-2-4329	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 150 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby pompy cieczy nadosadowej w zbiorniku zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępn													
653-2-4330	10,0	10,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,32	0,00	0,00	0,00	3,85	4,17	34,31	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 80 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ol													
653-2-4331	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR 2905 o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na O													
653-2-4332	10,0	10,0	144,25	0,00	0,00	144,25	1,20	0,00	0,00	0,00	14,43	15,63	128,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (													
653-2-4333	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa odcinająca międzykołnierzowa typ 2005 firmy JAFAR o dn 200 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (													
653-2-4345	10,0	10,0	938 939,05	0,00	0,00	938 939,05	7 824,49	0,00	0,00	0,00	93 893,91	101 718,40	837 220,65	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4346	10,0	10,0	938 939,05	0,00	0,00	938 939,05	7 824,49	0,00	0,00	0,00	93 893,91	101 718,40	837 220,65	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Wirówka dekantacyjna osadu typu D5L C 60 C HP EZ firmy ANDRITZ z wbudowanym odgazowywaczem w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4353	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4354	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4355	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4356	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4357	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
Podsumowanie strony:			1 879 252,45	0,00	0,00	1 879 252,45	15 660,42	0,00	0,00	0,00	187 925,24	203 585,66	1 675 666,79	11
Narastająco:			15 394 615,88	0,00	0,00	15 394 615,88	73 623,90	0,00	0,00	0,00	792 218,81	865 842,71	14 528 773,17	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4358	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4359	10,0	10,0	192,22	0,00	0,00	192,22	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	171,40	10,8
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 o napędzie ręcznym o dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr													
653-2-4360	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadó													
653-2-4361	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa klinowa kołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o napędzie elektrycznym o dn 150 mm w nowej stacji odwadniania osadó													
653-2-4370	10,0	10,0	864,98	0,00	0,00	864,98	7,21	0,00	0,00	0,00	86,50	93,71	771,27	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na													
653-2-4371	10,0	10,0	864,98	0,00	0,00	864,98	7,21	0,00	0,00	0,00	86,50	93,71	771,27	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Reaktor UV wody technologicznej firmy WEDECO Xylem Brand typu LBX200e FAN w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na													
653-2-4372	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob.													
653-2-4373	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,5/E/309-2364 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob.													
653-2-4374	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ol													
653-2-4375	10,0	10,0	480,54	0,00	0,00	480,54	4,00	0,00	0,00	0,00	48,05	52,05	428,49	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr wody technologicznej prod. PFTechnologie Sp. z o.o. model FS-DN150/0,15/E/309/2363 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ol													
653-2-4377	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ZETKAMA typu 497 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
653-2-4378	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy TEHACO typu TCB z napędem pneumatycznym Metalwork w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1													
653-2-4379	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
Podsumowanie strony:			5 079,34	0,00	0,00	5 079,34	90,04	0,00	0,00	0,00	503,10	593,14	4 486,20	12
Narastająco:			15 399 695,22	0,00	0,00	15 399 695,22	73 713,94	0,00	0,00	0,00	792 721,91	866 435,85	14 533 259,37	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4380	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4381	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4382	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4383	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4384	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4385	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4386	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 150 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4387	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4388	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4389	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4390	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4391	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
653-2-4392	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do wody firmy Jafar typu 4497 z napędem ręcznym o dn 200 w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Ciel													
Podsumowanie strony:			436,28	0,00	0,00	436,28	3,64	0,00	0,00	0,00	43,68	47,32	388,96	11
Narastająco:			15 400 131,50	0,00	0,00	15 400 131,50	73 717,58	0,00	0,00	0,00	792 765,59	866 483,17	14 533 648,33	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4400	10,0	10,0	19 704,94	0,00	0,00	19 704,94	164,21	0,00	0,00	0,00	1 970,49	2 134,70	17 570,24	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Stacja zlewcza dowożonych osadów płynnych prod. ENKO S.A typ STZ C246- kontener zamontowany na fundamencie (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4401	10,0	10,0	240,36	0,00	0,00	240,36	2,00	0,00	0,00	0,00	24,04	26,04	214,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza) firmy Vogelsang model X-ripper typ XRP 136-140Q													
653-2-4406	10,0	10,0	76,96	0,00	0,00	76,96	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	68,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa firmy ENKO o dn 125 mm z napędem pneumatycznym zamontowana w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
653-2-4414	10,0	10,0	240,36	0,00	0,00	240,36	2,00	0,00	0,00	0,00	24,04	26,04	214,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ru													
653-2-4415	10,0	10,0	221,03	0,00	0,00	221,03	1,84	0,00	0,00	0,00	22,10	23,94	197,09	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 200 mm z napędem elektrycznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ru													
653-2-4422	10,0	10,0	768,87	0,00	0,00	768,87	6,41	0,00	0,00	0,00	76,89	83,30	685,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4423	10,0	10,0	768,87	0,00	0,00	768,87	6,41	0,00	0,00	0,00	76,89	83,30	685,57	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło zbiornika osadów firmy Xylem producent Flygt model SR4650 zamontowane w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4424	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4425	10,0	10,0	67,29	0,00	0,00	67,29	0,56	0,00	0,00	0,00	6,73	7,29	60,00	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Żurawik typ ŻPR 300 ko firmy PROMA zamontowany na potrzeby mieszadła w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4427	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 dn 80 mm z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ciel													
653-2-4431	10,0	10,0	173,07	0,00	0,00	173,07	1,44	0,00	0,00	0,00	17,31	18,75	154,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ci													
653-2-4432	10,0	10,0	173,07	0,00	0,00	173,07	1,44	0,00	0,00	0,00	17,31	18,75	154,32	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 o dn 125 mm z napędem elektrycznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Ci													
653-2-4433	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			22 598,41	0,00	0,00	22 598,41	188,31	0,00	0,00	0,00	2 259,87	2 448,18	20 150,23	11
Narastająco:			15 422 729,91	0,00	0,00	15 422 729,91	73 905,89	0,00	0,00	0,00	795 025,46	868 931,35	14 553 798,56	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4434	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4435	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4436	10,0	10,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,40	0,00	0,00	0,00	4,82	5,22	42,93	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 100 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4437	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4438	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 125 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4439	10,0	10,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,48	0,00	0,00	0,00	5,76	6,24	51,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm z napędem ręcznym w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
653-2-4446	10,0	10,0	47 888,51	0,00	0,00	47 888,51	399,07	0,00	0,00	0,00	4 788,85	5 187,92	42 700,59	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63													
653-2-4447	10,0	10,0	244 442,97	0,00	0,00	244 442,97	2 037,02	0,00	0,00	0,00	24 444,30	26 481,32	217 961,65	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Prasa śrubowa firmy Fluiteco model SD900 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63													
653-2-4448	10,0	10,0	31 883,88	0,00	0,00	31 883,88	265,70	0,00	0,00	0,00	3 188,39	3 454,09	28 429,79	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 6													
653-2-4449	10,0	10,0	31 883,88	0,00	0,00	31 883,88	265,70	0,00	0,00	0,00	3 188,39	3 454,09	28 429,79	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Flokulator firmy Fluiteco model FLR500 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64													
653-2-4454	10,0	10,0	42 511,78	0,00	0,00	42 511,78	354,26	0,00	0,00	0,00	4 251,18	4 605,44	37 906,34	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator (bez łapacza kamieni) firmy Borger model HPL-200 zamontowany na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofur													
653-2-4459	10,0	10,0	159 419,41	0,00	0,00	159 419,41	1 328,50	0,00	0,00	0,00	15 941,94	17 270,44	142 148,97	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sito firmy Fluiteco typu SDH400 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjnym (ob. nr 63 i 64) na OŚ													
653-2-4461	10,0	10,0	941,94	0,00	0,00	941,94	7,85	0,00	0,00	0,00	94,19	102,04	839,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 6													
Podsumowanie strony:			559 289,71	0,00	0,00	559 289,71	4 660,74	0,00	0,00	0,00	55 928,98	60 589,72	498 699,99	11
Narastająco:			15 982 019,62	0,00	0,00	15 982 019,62	78 566,63	0,00	0,00	0,00	850 954,44	929 521,07	15 052 498,55	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4462	10,0	10,0	941,94	0,00	0,00	941,94	7,85	0,00	0,00	0,00	94,19	102,04	839,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 VFI o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 6													
653-2-4463	10,0	10,0	1 255,98	0,00	0,00	1 255,98	10,47	0,00	0,00	0,00	125,60	136,07	1 119,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4464	10,0	10,0	1 255,98	0,00	0,00	1 255,98	10,47	0,00	0,00	0,00	125,60	136,07	1 119,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 125 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4465	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4466	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4467	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4468	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4469	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4470	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4471	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4472	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4473	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4474	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
Podsumowanie strony:			19 152,30	0,00	0,00	19 152,30	159,59	0,00	0,00	0,00	1 915,19	2 074,78	17 077,52	11
Narastająco:			16 001 171,92	0,00	0,00	16 001 171,92	78 726,22	0,00	0,00	0,00	852 869,63	931 595,85	15 069 576,07	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4475	10,0	10,0	1 569,84	0,00	0,00	1 569,84	13,08	0,00	0,00	0,00	156,98	170,06	1 399,78	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 150 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4476	10,0	10,0	2 197,92	0,00	0,00	2 197,92	18,32	0,00	0,00	0,00	219,79	238,11	1 959,81	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr													
653-2-4477	10,0	10,0	2 197,92	0,00	0,00	2 197,92	18,32	0,00	0,00	0,00	219,79	238,11	1 959,81	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ PRA12 CUA o dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr													
653-2-4478	10,0	10,0	941,94	0,00	0,00	941,94	7,85	0,00	0,00	0,00	94,19	102,04	839,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4479	10,0	10,0	941,94	0,00	0,00	941,94	7,85	0,00	0,00	0,00	94,19	102,04	839,90	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy AVK International typ 06/80 dn 100 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w bu													
653-2-4490	5,0	5,0	10 927 261,84	0,00	0,00	10 927 261,84	45 530,26	0,00	0,00	0,00	546 363,09	591 893,35	10 335 368,49	05,4
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP) (oznaczenie 64-THP-01)- firmy Cambi model B2-6 typ Jarocin B2 Thermal Hydroly													
653-2-4494	10,0	10,0	1 255,98	0,00	0,00	1 255,98	10,47	0,00	0,00	0,00	125,60	136,07	1 119,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
653-2-4495	10,0	10,0	1 255,98	0,00	0,00	1 255,98	10,47	0,00	0,00	0,00	125,60	136,07	1 119,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy AVK International typ PRA12 VF1 o dn 100 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (THP)(													
653-2-4496	10,0	10,0	3 767,76	0,00	0,00	3 767,76	31,40	0,00	0,00	0,00	376,78	408,18	3 359,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (TI													
653-2-4497	10,0	10,0	3 767,76	0,00	0,00	3 767,76	31,40	0,00	0,00	0,00	376,78	408,18	3 359,58	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa odcinająca firmy T.I.S. Polska typ A052 (dotyczy silosa) o dn 500 na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazów procesowych (TH													
653-2-4508	10,0	10,0	153 232,33	0,00	0,00	153 232,33	1 276,94	0,00	0,00	0,00	15 323,23	16 600,17	136 632,16	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
653-2-4509	10,0	10,0	49 715,76	0,00	0,00	49 715,76	414,30	0,00	0,00	0,00	4 971,58	5 385,88	44 329,88	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Mieszadło wyposażone w trzy śmigła firmy STAMO model HHSL08 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
653-2-4522	10,0	10,0	646,50	0,00	0,00	646,50	5,39	0,00	0,00	0,00	64,65	70,04	576,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
Podsumowanie strony:			11 148 753,47	0,00	0,00	11 148 753,47	47 376,05	0,00	0,00	0,00	568 512,25	615 888,30	10 532 865,17	6
Narastająco:			27 149 925,39	0,00	0,00	27 149 925,39	126 102,27	0,00	0,00	0,00	1 421 381,88	1 547 484,15	25 602 441,24	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4523	10,0	10,0	646,50	0,00	0,00	646,50	5,39	0,00	0,00	0,00	64,65	70,04	576,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
653-2-4524	10,0	10,0	646,50	0,00	0,00	646,50	5,39	0,00	0,00	0,00	64,65	70,04	576,46	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Macerator z łapaczami kamieni firmy Börger GmbH sitowo - nożowy MULTICHOPPER P-150- INL Plus zamontowano w maszynowni (ob. nr 65/3) na O:													
653-2-4531	10,0	10,0	430,94	0,00	0,00	430,94	3,59	0,00	0,00	0,00	43,09	46,68	384,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4532	10,0	10,0	430,94	0,00	0,00	430,94	3,59	0,00	0,00	0,00	43,09	46,68	384,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905: dn 80 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4533	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielc													
653-2-4534	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór kulowy z napędem elektrycznym firmy Belimo o dn 50 na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na OŚ Cielc													
653-2-4535	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4536	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4537	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4538	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4539	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4540	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4541	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
Podsumowanie strony:			5 731,34	0,00	0,00	5 731,34	47,77	0,00	0,00	0,00	573,14	620,91	5 110,43	11
Narastająco:			27 155 656,73	0,00	0,00	27 155 656,73	126 150,04	0,00	0,00	0,00	1 421 955,02	1 548 105,06	25 607 551,67	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4542	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy JAFAR typ 2905 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technolo													
653-2-4543	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału tech													
653-2-4544	10,0	10,0	473,98	0,00	0,00	473,98	3,95	0,00	0,00	0,00	47,40	51,35	422,63	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwy nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 dn 125 mm z napędem elektrycznym na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału tech													
653-2-4545	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) na													
653-2-4546	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 80 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65/4) n													
653-2-4547	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65													
653-2-4548	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowe międzykołnierzowe firmy ERU Schieber typ K1 o dn 100 mm na potrzeby maszynowni (ob. nr 65/3)/kanału technologicznego (ob. nr 65													
653-2-4549	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4550	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4551	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4552	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4553	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4554	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
Podsumowanie strony:			2 714,94	0,00	0,00	2 714,94	22,65	0,00	0,00	0,00	271,50	294,15	2 420,79	11
Narastająco:			27 158 371,67	0,00	0,00	27 158 371,67	126 172,69	0,00	0,00	0,00	1 422 226,52	1 548 399,21	25 609 972,46	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4555	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4556	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4557	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4558	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4559	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4560	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4561	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4562	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4563	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4564	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4565	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4566	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4567	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
Podsumowanie strony:			1 680,90	0,00	0,00	1 680,90	14,04	0,00	0,00	0,00	168,09	182,13	1 498,77	11
Narastająco:			27 160 052,57	0,00	0,00	27 160 052,57	126 186,73	0,00	0,00	0,00	1 422 394,61	1 548 581,34	25 611 471,23	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4568	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4569	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt ni													
653-2-4570	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (ol													
653-2-4571	10,0	10,0	129,30	0,00	0,00	129,30	1,08	0,00	0,00	0,00	12,93	14,01	115,29	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy ERU Schieber typ K1 o dn 125 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (ol													
653-2-4572	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4573	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4574	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4575	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4576	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4577	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4578	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4579	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4580	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
Podsumowanie strony:			1 874,58	0,00	0,00	1 874,58	15,66	0,00	0,00	0,00	187,44	203,10	1 671,48	11
Narastająco:			27 161 927,15	0,00	0,00	27 161 927,15	126 202,39	0,00	0,00	0,00	1 422 582,05	1 548 784,44	25 613 142,71	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
653-2-4581	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4582	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4583	10,0	10,0	150,82	0,00	0,00	150,82	1,26	0,00	0,00	0,00	15,08	16,34	134,48	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2005 o dn 150 mm zamontowana w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt													
653-2-4639	10,0	10,0	151 441,82	0,00	0,00	151 441,82	1 262,02	0,00	0,00	0,00	15 144,18	16 406,20	135 035,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (c													
653-2-4640	10,0	10,0	151 441,82	0,00	0,00	151 441,82	1 262,02	0,00	0,00	0,00	15 144,18	16 406,20	135 035,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Instalacja zmiękczania stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zamontowanej w budynku kotłowni z kogeneracją (c													
653-2-4642	10,0	10,0	101 813,75	0,00	0,00	101 813,75	848,45	0,00	0,00	0,00	10 181,38	11 029,83	90 783,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Moduł odwróconej osmozy – 2 RO firmy Culligan model MFP 4-44 2200 stanowi element instalacji przygotowania wody kotłowej w kotłowni parowej zan													
654-2-4197	10,0	10,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza typ J9.2220 firmy Lechar o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza													
654-2-4198	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 dotyczy zagęszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego (ob. nr 12) na OŚ Cielcza													
654-2-4204	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica regulacyjna centryczna powietrza typ 600 firmy Profec o dn 100 z napędem ręcznym dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14)													
654-2-4238	100,0	100,0	2 524,07	0,00	0,00	2 524,07	2 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcz													
654-2-4320	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
654-2-4334	100,0	0,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 3													
654-2-4407	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym na potrzeby kontenera (stacji zlewczej-													
Podsumowanie strony:			407 818,34	0,00	0,00	407 818,34	6 044,76	0,00	0,00	0,00	40 514,98	46 559,74	361 258,60	11
Narastająco:			27 569 745,49	0,00	0,00	27 569 745,49	132 247,15	0,00	0,00	0,00	1 463 097,03	1 595 344,18	25 974 401,31	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4416	100,0	0,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dow													
654-2-4417	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do powietrza firmy JAFAR typu 4497 o dn 80 mm z napędem ręcznym zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem													
654-2-4426	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica powietrza centyryczna gaz typ 4497 firmy JAFAR o dn 100 mm do powietrza z napędem ręcznym dotyczy zbiornika mieszania osadów (o													
654-2-4502	10,0	10,0	61 293,00	0,00	0,00	61 293,00	510,78	0,00	0,00	0,00	6 129,30	6 640,08	54 652,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (r													
654-2-4503	10,0	10,0	61 293,00	0,00	0,00	61 293,00	510,78	0,00	0,00	0,00	6 129,30	6 640,08	54 652,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ujęcie biogazu firmy SiGa-Tech zamontowane na WKF typ UB/DP-400/125 stanowi element odbioru biogazu z komory fermentacyjnej na OŚ Cielcza (r													
654-2-4504	10,0	10,0	861,88	0,00	0,00	861,88	7,18	0,00	0,00	0,00	86,19	93,37	768,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
654-2-4505	10,0	10,0	861,88	0,00	0,00	861,88	7,18	0,00	0,00	0,00	86,19	93,37	768,51	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Bezpiecznik cieczowy firmy SiGa-Tech typ BC/ZN-500/150 stanowiący wyposażenie ujęcia biogazu na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
654-2-4612	10,0	10,0	336,47	0,00	0,00	336,47	2,80	0,00	0,00	0,00	33,65	36,45	300,02	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Diwerter (przepustnica) firmy AFT model DVR-250-Emm (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ													
654-2-4613	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowana w budynku kotłowni z kogener													
654-2-4614	10,0	10,0	33,56	0,00	0,00	33,56	0,28	0,00	0,00	0,00	3,36	3,64	29,92	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica do gazu firmy EBRO model Z011-A z napędem ręcznym o dn 100 (na potrzeby kogeneracji) zamontowany w budynku kotłowni z kogener													
654-2-4644	10,0	10,0	453 380,16	0,00	0,00	453 380,16	3 778,17	0,00	0,00	0,00	45 338,02	49 116,19	404 263,97	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Biofiltr kontenerowy części osadowej firmy COROL model CBK 2000 (ob. nr 69/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4645	10,0	10,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	42,07	0,00	0,00	0,00	504,82	546,89	4 501,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica regulacyjna międzykołnierzowa powietrza typu 4497 firmy JAFAR z napędem ręcznym na potrzeby biofiltra części osadowej (ob. nr 69/2)													
654-2-4651	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy ABO Valve typ 914BG (obiekt nr 67/1a) z napędem ręcznym o dn 150 zamontowana na potrzeby modu													
Podsumowanie strony:			586 747,43	0,00	0,00	586 747,43	4 961,18	0,00	0,00	0,00	58 667,55	63 628,73	523 118,70	11
Narastająco:			28 156 492,92	0,00	0,00	28 156 492,92	137 208,33	0,00	0,00	0,00	1 521 764,58	1 658 972,91	26 497 520,01	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4655	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym firmy Belimo typ SR24P-SR zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1b) na O													
654-2-4657	10,0	10,0	10 096,11	0,00	0,00	10 096,11	84,13	0,00	0,00	0,00	1 009,61	1 093,74	9 002,37	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4658	10,0	10,0	10 096,11	0,00	0,00	10 096,11	84,13	0,00	0,00	0,00	1 009,61	1 093,74	9 002,37	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy firmy SiGa-Tech typ OSp-400 zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4659	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4660	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4661	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym do biogazu firmy ABO Valve typu 914BG o dn 150 mm zamontowana w studni kondensatu (ob.													
654-2-4662	10,0	10,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	42,07	0,00	0,00	0,00	504,82	546,89	4 501,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4663	10,0	10,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	42,07	0,00	0,00	0,00	504,82	546,89	4 501,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm (ob. nr 67/2) zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cie													
654-2-4664	10,0	10,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	42,07	0,00	0,00	0,00	504,82	546,89	4 501,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Zasuwa nożowa międzykołnierzowa firmy JAFAR typ 2006 o dn 150 mm zamontowana przy studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
654-2-4668	10,0	10,0	55 528,69	0,00	0,00	55 528,69	462,74	0,00	0,00	0,00	5 552,87	6 015,61	49 513,08	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odsiarczalnia biogazu firmy SiGa-Tech model SFA-00 (ob. 67/3) na OŚ Cielcza zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektry													
654-2-4669	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
654-2-4670	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
654-2-4671	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym o dn 150 mm stanowiąca wyposażenie odsiarcza													
Podsumowanie strony:			116 105,20	0,00	0,00	116 105,20	967,56	0,00	0,00	0,00	11 610,56	12 578,12	103 527,08	11
Narastająco:			28 272 598,12	0,00	0,00	28 272 598,12	138 175,89	0,00	0,00	0,00	1 533 375,14	1 671 551,03	26 601 047,09	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4675	10,0	10,0	106 009,24	0,00	0,00	106 009,24	883,41	0,00	0,00	0,00	10 600,92	11 484,33	94 524,91	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Węzeł tłoczny rozdzielczo-pomiarowy biogazu firmy SiGa-Tech model WTB-200 (ob. nr 67/4) na OŚ Cielcza zamontowany na fundamencie monolitycz													
654-2-4676	10,0	10,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	50,48	0,00	0,00	0,00	605,76	656,24	5 401,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-15 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
654-2-4677	10,0	10,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	50,48	0,00	0,00	0,00	605,76	656,24	5 401,39	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr tkaninowy firmy SiGa-Tech typu FTK-150 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
654-2-4680	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4681	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-10-31	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4682	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4683	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4684	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy EBRO model Armaturen Z014-A o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie węzła rozdzielczo-pomia													
654-2-4689	10,0	10,0	10 096,11	0,00	0,00	10 096,11	84,13	0,00	0,00	0,00	1 009,61	1 093,74	9 002,37	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Odwadniacz sieciowy biogazu firmy SiGa-Tech typ OSp-400 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielc													
654-2-4690	10,0	10,0	93 503,98	0,00	0,00	93 503,98	779,20	0,00	0,00	0,00	9 350,40	10 129,60	83 374,38	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pochodnia biogazu prod. Siga Tech typ SGt-1s 250 z płomieniem ukrytym zamontowana na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną,													
654-2-4691	10,0	10,0	3 533,56	0,00	0,00	3 533,56	29,45	0,00	0,00	0,00	353,36	382,81	3 150,75	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa biogazu firmy Siga Tech model Armaturen Z014-Ao dn 100 mm o napędzie ręcznym stanowiąca wyposażenie pochod													
654-2-4694	10,0	10,0	126 201,45	0,00	0,00	126 201,45	1 051,68	0,00	0,00	0,00	12 620,15	13 671,83	112 529,62	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Filtr węglowy firmy SiGa-Tech typ SLX-d- 2 szt. posadowione na fundamencie monolitycznym wraz z instalacją elektryczną, uziemiającą, ochronną i pc													
654-2-4695	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
Podsumowanie strony:			373 165,88	0,00	0,00	373 165,88	3 109,73	0,00	0,00	0,00	37 316,61	40 426,34	332 739,54	11
Narastająco:			28 645 764,00	0,00	0,00	28 645 764,00	141 285,62	0,00	0,00	0,00	1 570 691,75	1 711 977,37	26 933 786,63	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
654-2-4696	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4697	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4698	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4699	10,0	10,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	33,65	0,00	0,00	0,00	403,85	437,50	3 600,98	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepustnica międzykołnierzowa firmy ABO Valve typu 914BG z napędem ręcznym do biogazu na potrzeby filtra węglowego (ob. nr 67/6) na OŚ Cielcz													
654-2-4703	10,0	10,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	42,07	0,00	0,00	0,00	504,82	546,89	4 501,26	10,8
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Klapa zwrotna z przepustnicą regulacyjną firmy SiGa-Tech o dn 200 stanowiąca wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
658-2-0987	7,0	7,0	134,59	0,00	0,00	134,59	0,79	0,00	0,00	0,00	9,42	10,21	124,38	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO													
658-2-0988	7,0	7,0	134,59	0,00	0,00	134,59	0,79	0,00	0,00	0,00	9,42	10,21	124,38	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO-Cielcza													
658-2-0995	7,0	7,0	134,59	0,00	0,00	134,59	0,79	0,00	0,00	0,00	9,42	10,21	124,38	07,6
Data prz:2000-07-01	Nazwa:MIESZADŁO -CIELCZA													
658-2-2476	10,0	10,0	40,85	0,00	0,00	40,85	0,34	0,00	0,00	0,00	4,09	4,43	36,42	10,8
Data prz:2011-12-27	Nazwa:Mieszadło prętowe firmy EKO-TECH typ MP -D 4,5 zamontowane w zagęszczaczu osadu OS Cielcza - 1szt.													
660-2-4647	4,5	4,5	12 997,58	0,00	0,00	12 997,58	48,74	0,00	0,00	0,00	584,89	633,63	12 363,95	04,9
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Waga samochodowa stalowo - żelbetowa zagłębiona firmy Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. J. model COMPACT 18 zamontowana na OŚ Cielcza													
800-1-4306	20,0	20,0	173,07	0,00	0,00	173,07	2,88	0,00	0,00	0,00	34,61	37,49	135,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE do pomiaru mętności odcieków zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu													
800-2-4199	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4200	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu nadmiernego (ob. nr 12/1) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			34 932,60	0,00	0,00	34 932,60	232,92	0,00	0,00	0,00	2 795,13	3 028,05	31 904,55	9
Narastająco:			28 680 696,60	0,00	0,00	28 680 696,60	141 518,54	0,00	0,00	0,00	1 573 486,88	1 715 005,42	26 965 691,18	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4205	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR10 firmy ENDRESS+HAUSER dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
800-2-4206	20,0	20,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	30,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser dotyczący zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 1													
800-2-4207	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu Orbisint CPS12D Memosens firmy Endress+Hauser dotycząca zbiornika osadu nadmiernego (ob. nr 14) na OŚ Cielcza													
800-2-4210	20,0	20,0	96,11	0,00	0,00	96,11	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	75,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 32 mm zlokalizowany w pomieszczeniu budynku stacji dmuchaw (ob. nr													
800-2-4223	20,0	20,0	96,11	0,00	0,00	96,11	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	75,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu Proline Promag W10 o dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego ((													
800-2-4224	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu r													
800-2-4225	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu typu Micropilot FMR10 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 57) na OŚ													
800-2-4226	100,0	100,0	24,07	0,00	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat FTS20 (wersja AC/DC) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu nadmierneg													
800-2-4239	20,0	20,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	84,14	0,00	0,00	0,00	1 009,63	1 093,77	3 954,38	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 zamontowany w przepompowni osadu surowego (ob. nr 19) na OŚ Cielcza													
800-2-4240	100,0	100,0	2 524,07	0,00	0,00	2 524,07	2 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu suroweg													
800-2-4241	20,0	20,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	100,96	0,00	0,00	0,00	1 211,53	1 312,49	4 745,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar gęstości osadu typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w przepompowni osadu s													
800-2-4242	20,0	20,0	10 096,11	0,00	0,00	10 096,11	168,27	0,00	0,00	0,00	2 019,22	2 187,49	7 908,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowany w przepompowni osadu suro													
800-2-4260	20,0	20,0	5 048,15	0,00	0,00	5 048,15	84,14	0,00	0,00	0,00	1 009,63	1 093,77	3 954,38	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ C													
Podsumowanie strony:			29 249,92	0,00	0,00	29 249,92	2 993,17	0,00	0,00	0,00	5 340,37	8 333,54	20 916,38	28
Narastająco:			28 709 946,52	0,00	0,00	28 709 946,52	144 511,71	0,00	0,00	0,00	1 578 827,25	1 723 338,96	26 986 607,56	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4261	20,0	20,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	100,96	0,00	0,00	0,00	1 211,53	1 312,49	4 745,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowana w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza													
800-2-4262	100,0	100,0	3 028,81	0,00	0,00	3 028,81	3 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,81	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 2(													
800-2-4267	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR50 firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na													
800-2-4268	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatura typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamonotowana w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob													
800-2-4277	20,0	20,0	2 667,29	0,00	0,00	2 667,29	44,45	0,00	0,00	0,00	533,46	577,91	2 089,38	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany w pompowni wód poosadowych (ob. nr 22) na OŚ Cielcza													
800-2-4278	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w pompowni wód poosadowych (													
800-2-4302	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowany w bu													
800-2-4303	20,0	20,0	192,22	0,00	0,00	192,22	3,20	0,00	0,00	0,00	38,44	41,64	150,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400 5W4C1H firmy Endress+Hauser średnica dn 100 mm zamontowany w budynku													
800-2-4304	20,0	20,0	173,07	0,00	0,00	173,07	2,88	0,00	0,00	0,00	34,61	37,49	135,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
800-2-4305	20,0	20,0	173,07	0,00	0,00	173,07	2,88	0,00	0,00	0,00	34,61	37,49	135,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana w budynku starej stacji odwadniania osadu (ob. nr 23) na OŚ Cielcza													
800-2-4321	100,0	100,0	28,81	0,00	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu firmy Siemens typu SITRANS LR120 zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
800-2-4322	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (													
800-2-4323	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			12 628,76	0,00	0,00	12 628,76	3 217,11	0,00	0,00	0,00	1 914,23	5 131,34	7 497,42	41
Narastająco:			28 722 575,28	0,00	0,00	28 722 575,28	147 728,82	0,00	0,00	0,00	1 580 741,48	1 728 470,30	26 994 104,98	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4324	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (													
800-2-4325	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy ENDRESS+HAUSER zamontowany na potrzeby zbiornika odcieków (ob. nr 24) na OŚ Cielcza													
800-2-4335	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ													
800-2-4336	20,0	20,0	38,48	0,00	0,00	38,48	0,64	0,00	0,00	0,00	7,70	8,34	30,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sygnalizator pływakowy poziomu min. max. Liquifloat T FTS20 (wersja NAMUR) firmy Endress+Hauser zamontowany w zagęszczaczu grawitacyjnym o													
800-2-4337	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda typu CPS16D Memosens firmy Endress+Hauser zamontowana w zagęszczaczu grawitacyjnym osadu wstępnego (ob. nr 32) na OŚ Cielcza													
800-2-4342	20,0	20,0	192,22	0,00	0,00	192,22	3,20	0,00	0,00	0,00	38,44	41,64	150,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz wody wodociągowej stanowiący wyposażenie stacji polielektrolitu typu 8030 firmy Burkert dn 40 w nowej stacji odwadniania osadów (ob													
800-2-4362	20,0	20,0	115,26	0,00	0,00	115,26	1,92	0,00	0,00	0,00	23,05	24,97	90,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hauser o dn 32 mm w nowej stacji odwadniania													
800-2-4363	20,0	20,0	115,26	0,00	0,00	115,26	1,92	0,00	0,00	0,00	23,05	24,97	90,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu Proline Promag W400 5W4C32 firmy Endress+Hausero dn 32 mm w nowej stacji odwadniania													
800-2-4364	20,0	20,0	173,07	0,00	0,00	173,07	2,88	0,00	0,00	0,00	34,61	37,49	135,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadć													
800-2-4365	20,0	20,0	173,07	0,00	0,00	173,07	2,88	0,00	0,00	0,00	34,61	37,49	135,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W 400 5W4C80 firmy Endress+Hausero dn 80 mm w nowej stacji odwadniania osadć													
800-2-4366	20,0	20,0	173,07	0,00	0,00	173,07	2,88	0,00	0,00	0,00	34,61	37,49	135,58	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy Hach Langew nowej stacji odwadniania osadów (obiekt nr 58) na OŚ Cielcza													
800-2-4393	20,0	20,0	96,11	0,00	0,00	96,11	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	75,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny wody technologicznej Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser o dn 200 mm w pompowni i stacji uzdatniania w													
800-2-4394	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar mętności typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technolc													
Podsumowanie strony:			1 345,73	0,00	0,00	1 345,73	22,40	0,00	0,00	0,00	269,14	291,54	1 054,19	22
Narastająco:			28 723 921,01	0,00	0,00	28 723 921,01	147 751,22	0,00	0,00	0,00	1 581 010,62	1 728 761,84	26 995 159,17	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4395	100,0	100,0	28,81	0,00	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser w pompowni i stacji uzdatniania wody technologicznej (ob. 58/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4403	20,0	20,0	76,96	0,00	0,00	76,96	1,28	0,00	0,00	0,00	15,39	16,67	60,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Indukcyjny pomiar przewodności -czujnik suchej masy typu CTI-500 firmy Jumo zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4404	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik pH JUMO model TecLine zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4405	20,0	20,0	76,96	0,00	0,00	76,96	1,28	0,00	0,00	0,00	15,39	16,67	60,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz firmy ENKO typu MPP600 o dn 125 mm zamontowany w kontenerze (stacji zlewczej- ob. nr 62 na OŚ Cielcza)													
800-2-4418	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu typu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser zamontowany w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62)													
800-2-4419	20,0	20,0	96,11	0,00	0,00	96,11	1,60	0,00	0,00	0,00	19,22	20,82	75,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana w zbiorniku osadów dowożonych z ruchomym dnem (ob. nr 62) n OŚ Cielcza													
800-2-4420	100,0	100,0	19,15	0,00	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N oraz detektor progowy siarkowodoru DG-5E/N firmy Gazex zamontowane w zbiorniku osadów dowożonych z ruch													
800-2-4428	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowy pomiar poziomu Micropilot FMR20 firmy Endress+Hauser dotyczy zbiornika mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4429	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS11D Memosens firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4440	20,0	20,0	115,26	0,00	0,00	115,26	1,92	0,00	0,00	0,00	23,05	24,97	90,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62)													
800-2-4441	20,0	20,0	115,26	0,00	0,00	115,26	1,92	0,00	0,00	0,00	23,05	24,97	90,29	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Proline Promag W10 o dn 125 mm w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza													
800-2-4451	20,0	20,0	314,04	0,00	0,00	314,04	5,23	0,00	0,00	0,00	62,81	68,04	246,00	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz wody wodociągowej typu PFW711-F10-F-M firmy SMC dotyczy stacji polielektrolitu na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63													
800-2-4480	20,0	20,0	1 507,11	0,00	0,00	1 507,11	25,12	0,00	0,00	0,00	301,42	326,54	1 180,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacj													
Podsumowanie strony:			2 561,22	0,00	0,00	2 561,22	89,83	0,00	0,00	0,00	502,65	592,48	1 968,74	23
Narastająco:			28 726 482,23	0,00	0,00	28 726 482,23	147 841,05	0,00	0,00	0,00	1 581 513,27	1 729 354,32	26 997 127,91	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4481	20,0	20,0	1 507,11	0,00	0,00	1 507,11	25,12	0,00	0,00	0,00	301,42	326,54	1 180,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu typu Proline Promag W400W 5W4C1F firmy Endress+Hauser średnica dn 150 mm zamontowana na stacj													
800-2-4482	20,0	20,0	314,04	0,00	0,00	314,04	5,23	0,00	0,00	0,00	62,81	68,04	246,00	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na st													
800-2-4483	20,0	20,0	314,04	0,00	0,00	314,04	5,23	0,00	0,00	0,00	62,81	68,04	246,00	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu typu ProlinePromag W400 5W4C25 firmy Endress+Hauser średnica dn 25 mm zamontowana na st													
800-2-4484	20,0	20,0	3 767,76	0,00	0,00	3 767,76	62,80	0,00	0,00	0,00	753,55	816,35	2 951,41	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy osadu firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofu													
800-2-4485	20,0	20,0	1 130,33	0,00	0,00	1 130,33	18,84	0,00	0,00	0,00	226,07	244,91	885,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkc													
800-2-4486	20,0	20,0	1 130,33	0,00	0,00	1 130,33	18,84	0,00	0,00	0,00	226,07	244,91	885,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda mętności odcieków SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunk													
800-2-4487	20,0	20,0	1 130,33	0,00	0,00	1 130,33	18,84	0,00	0,00	0,00	226,07	244,91	885,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
800-2-4488	20,0	20,0	1 130,33	0,00	0,00	1 130,33	18,84	0,00	0,00	0,00	226,07	244,91	885,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda gęstości osadu SOLITAX sc firmy HACH LANGE zamontowana na stacji wstępnego odwadniania osadów (ob. nr 63) w budynku wielofunkcyjny													
800-2-4498	20,0	20,0	3 767,76	0,00	0,00	3 767,76	62,80	0,00	0,00	0,00	753,55	816,35	2 951,41	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy firmy Valmet model TS typ FT 150/6 zamontowany na rurociągu osadu na potrzeby instalacji hydrolizy termicznej z modułem gazó													
800-2-4506	20,0	20,0	107,78	0,00	0,00	107,78	1,80	0,00	0,00	0,00	21,56	23,36	84,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4507	20,0	20,0	107,78	0,00	0,00	107,78	1,80	0,00	0,00	0,00	21,56	23,36	84,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na ujęciu biogazu- na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4510	20,0	20,0	129,30	0,00	0,00	129,30	2,16	0,00	0,00	0,00	25,86	28,02	101,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym													
800-2-4511	20,0	20,0	129,30	0,00	0,00	129,30	2,16	0,00	0,00	0,00	25,86	28,02	101,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Radarowa sonda poziomu osadu typu Micropilot FMR54 firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych pod pokryciem dachowym													
Podsumowanie strony:			14 666,19	0,00	0,00	14 666,19	244,46	0,00	0,00	0,00	2 933,26	3 177,72	11 488,47	22
Narastająco:			28 741 148,42	0,00	0,00	28 741 148,42	148 085,51	0,00	0,00	0,00	1 584 446,53	1 732 532,04	27 008 616,38	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4512	20,0	20,0	646,50	0,00	0,00	646,50	10,78	0,00	0,00	0,00	129,30	140,08	506,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4513	20,0	20,0	646,50	0,00	0,00	646,50	10,78	0,00	0,00	0,00	129,30	140,08	506,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz biogazu model Prosonic Flow B 200 firmy Endress+Hauser na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4514	20,0	20,0	150,82	0,00	0,00	150,82	2,51	0,00	0,00	0,00	30,16	32,67	118,15	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 6													
800-2-4515	20,0	20,0	150,82	0,00	0,00	150,82	2,51	0,00	0,00	0,00	30,16	32,67	118,15	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pH, temperatury i potencjału Redox typu CPS76E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 6													
800-2-4516	20,0	20,0	150,82	0,00	0,00	150,82	2,51	0,00	0,00	0,00	30,16	32,67	118,15	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/1													
800-2-4517	20,0	20,0	150,82	0,00	0,00	150,82	2,51	0,00	0,00	0,00	30,16	32,67	118,15	21,7
Data prz:2023-12-01	Nazwa:Sonda pomiaru pH i temperatury typu Orbisint CPS71E Memosens firmy Endress+Hauser w wydzielonych komorach fermentacyjnych (na obiekcie 65/2													
800-2-4518	20,0	20,0	129,30	0,00	0,00	129,30	2,16	0,00	0,00	0,00	25,86	28,02	101,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/1) na OŚ Cielcza													
800-2-4519	20,0	20,0	129,30	0,00	0,00	129,30	2,16	0,00	0,00	0,00	25,86	28,02	101,28	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar poziomu cieczy (detektor piany) firmy Endress+Hauser model Liquicap M FTI51 na WKF (na obiekcie 65/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4584	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4585	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4586	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
800-2-4587	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4588	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techno													
Podsumowanie strony:			2 586,18	0,00	0,00	2 586,18	43,12	0,00	0,00	0,00	517,21	560,33	2 025,85	22
Narastająco:			28 743 734,60	0,00	0,00	28 743 734,60	148 128,63	0,00	0,00	0,00	1 584 963,74	1 733 092,37	27 010 642,23	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4589	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4590	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4591	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4592	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4593	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale techn													
800-2-4594	20,0	20,0	86,26	0,00	0,00	86,26	1,44	0,00	0,00	0,00	17,25	18,69	67,57	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury firmy Endress+Hauser model ITHERM MODULINE TM131 PT100 TF zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technol													
800-2-4596	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhy													
800-2-4597	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 80 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu osadu zhy													
800-2-4598	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologic													
800-2-4599	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 100 mm typu Proline Promag W10 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na wodzie technologic													
800-2-4600	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacj													
800-2-4601	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny dn 125 mm typu Proline Promag 10W firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni na rurociągu cyrkulacji													
800-2-4602	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/													
Podsumowanie strony:			2 026,48	0,00	0,00	2 026,48	33,77	0,00	0,00	0,00	405,27	439,04	1 587,44	22
Narastająco:			28 745 761,08	0,00	0,00	28 745 761,08	148 162,40	0,00	0,00	0,00	1 585 369,01	1 733 531,41	27 012 229,67	6

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4603	20,0	20,0	215,56	0,00	0,00	215,56	3,59	0,00	0,00	0,00	43,11	46,70	168,86	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar suchej masy typu Turbimax CUS51D z armaturą wysuwalną Cleanfit CUA451 firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/													
800-2-4604	20,0	20,0	107,78	0,00	0,00	107,78	1,80	0,00	0,00	0,00	21,56	23,36	84,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) r													
800-2-4605	20,0	20,0	107,78	0,00	0,00	107,78	1,80	0,00	0,00	0,00	21,56	23,36	84,42	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia typu Cerabar PMC51B firmy Endress+Hauser zamontowany w maszynowni (obiekt nr 65/3)/kanale technologicznym (obiekt nr 65/4) r													
800-2-4615	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na													
800-2-4616	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar temperatury spalin firmy Aplisens model 07-PT100-A-3-INC-8-50-NA-W-M2015 zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na													
800-2-4617	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4618	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia spalin firmy Aplisens typu PR-28 PD zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4619	20,0	20,0	48,15	0,00	0,00	48,15	0,80	0,00	0,00	0,00	9,63	10,43	37,72	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia biogazu firmy Aplisens typu PC-28 PZ zamontowany w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4629	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4630	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4631	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4632	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4633	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
Podsumowanie strony:			960,02	0,00	0,00	960,02	15,99	0,00	0,00	0,00	192,03	208,02	752,00	22
Narastająco:			28 746 721,10	0,00	0,00	28 746 721,10	148 178,39	0,00	0,00	0,00	1 585 561,04	1 733 739,43	27 012 981,67	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4634	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4635	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4636	20,0	20,0	57,63	0,00	0,00	57,63	0,96	0,00	0,00	0,00	11,53	12,49	45,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Ciepłomierz firmy Hydrosplit model M3 (dotyczy kotłowni wodnej) w budynku kotłowni z kogeneracją (ob. nr 66) na OŚ Cielcza													
800-2-4654	100,0	100,0	3 028,81	0,00	0,00	3 028,81	3 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,81	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik temperatury firmy Aplisens typu CT-9/130/70/G1/2"/Pt100/A/3/LI24G/Exi zamontowany na potrzeby modułu podgrzewania biogazu (ob. nr 67/1													
800-2-4666	100,0	100,0	2 524,07	0,00	0,00	2 524,07	2 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,07	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Sonda pomiaru poziomu Liquipoint typ FTW31 firmy Endress+Hauser zamontowana w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4667	100,0	100,0	918,73	0,00	0,00	918,73	918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	918,73	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamontowany w studni kondensatu (ob. nr 67/2) na OŚ Cielcza													
800-2-4673	20,0	20,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	100,96	0,00	0,00	0,00	1 211,53	1 312,49	4 745,14	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik tlenu firmy Nanosens model D1-IDF/O2/E-FD/OS stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 67/3)													
800-2-4685	20,0	20,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	67,31	0,00	0,00	0,00	807,70	875,01	3 163,47	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4686	20,0	20,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	67,31	0,00	0,00	0,00	807,70	875,01	3 163,47	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza													
800-2-4687	20,0	20,0	10 096,11	0,00	0,00	10 096,11	168,27	0,00	0,00	0,00	2 019,22	2 187,49	7 908,62	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar przepływu firmy Esters Elektronik GmbH model GD 300EX-12517WA00-V4V4 stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogaz													
800-2-4692	20,0	20,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	67,31	0,00	0,00	0,00	807,70	875,01	3 163,47	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik ciśnienia firmy Kromschroder model DG 6U-3 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)													
800-2-4693	20,0	20,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	67,31	0,00	0,00	0,00	807,70	875,01	3 163,47	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Czujnik iskry firmy Kromschroder model UVS 10D6G1 stanowiący wyposażenie pochodni biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 67/5)													
800-2-4704	20,0	20,0	4 038,48	0,00	0,00	4 038,48	67,31	0,00	0,00	0,00	807,70	875,01	3 163,47	21,7
Data prz:2023-11-07	Nazwa:Pomiar ciśnienia firmy Aplisens typu PC-28/GP/PZ stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu na OŚ Cielcza (ob. nr 68)													
Podsumowanie strony:			42 990,64	0,00	0,00	42 990,64	7 080,27	0,00	0,00	0,00	7 303,84	14 384,11	28 606,53	33
Narastająco:			28 789 711,74	0,00	0,00	28 789 711,74	155 258,66	0,00	0,00	0,00	1 592 864,88	1 748 123,54	27 041 588,20	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
800-2-4705	20,0	20,0	6 057,63	0,00	0,00	6 057,63	100,96	0,00	0,00	0,00	1 211,53	1 312,49	4 745,14	21,7
Data prz:2023-12-01 Nazwa:Pomiar laserowy wypełnienia zbiornika firmy SiGa-Tech prod. ABB model LLT100 stanowiący wyposażenie zbiornika biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza														
800-2-4739	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu wstępnego firmy TechMag o dn 200 mm zamontowany na rurociągu spustowym (przy osadniku wstępnym -														
800-2-4740	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Przepływomierz elektromagnetyczny osadu nadmiernego firmy TechMag o dn 150 mm zamontowany pomiędzy blokami technologicznymi na OŚ Cielcz														
806-2-1492	10,0	10,0	1 887,96	0,00	0,00	1 887,96	15,73	0,00	0,00	0,00	188,80	204,53	1 683,43	10,8
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Kontener (domek pomiarowy) przy wylocie ścieków oczyszczonych na OŚ Cielcza- ujawnienie														
809-2-4259	20,0	20,0	3 836,47	0,00	0,00	3 836,47	63,94	0,00	0,00	0,00	767,29	831,23	3 005,24	21,7
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex zamontowany w OKF po modernizacji (ob. nr 20) na OŚ Cielcza														
809-2-4269	100,0	100,0	19,15	0,00	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex zamonotowany w zbiorniku osadu przefermentowanego (ob. nr 75) na OŚ Cielcza														
809-2-4430	100,0	100,0	19,15	0,00	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-14/N firmy Gazex w zbiorniku mieszania osadów (ob. nr 62) na OŚ Cielcza														
809-2-4674	100,0	100,0	3 028,81	0,00	0,00	3 028,81	3 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,81	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Detektor przepływu biogazu firmy Fluid Components International typ FLT93S stanowiący wyposażenie odsiarczalni biogazu na OŚ Cielcza (obiekt nr 6														
809-2-4688	100,0	100,0	19,15	0,00	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	100,0
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Detektor progowy metanu DEX-12/N firmy Gazex stanowiący wyposażenie węzła rozdzielczo-pomiarowego biogazu (ob. nr 68) na OŚ Cielcza														
990-2-4708	30,0	30,0	76,96	0,00	0,00	76,96	1,92	0,00	0,00	0,00	23,09	25,01	51,95	32,5
Data prz:2023-11-07 Nazwa:System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL PowerEdge R340 zai														
990-2-4710	30,0	30,0	76,96	0,00	0,00	76,96	1,92	0,00	0,00	0,00	23,09	25,01	51,95	32,5
Data prz:2023-11-07 Nazwa:System operacyjny firmy Microsoft model Windows Serwer 2022 Standard zainstalowany w serwerze SCADA firmy DELL MODEL R340 zamontowany v														
990-2-4713	30,0	30,0	1 247,59	0,00	0,00	1 247,59	31,19	0,00	0,00	0,00	374,28	405,47	842,12	32,5
Data prz:2023-11-07 Nazwa:Licencja systemu Scada na potrzeby OŚ Cielcza model AVEA Edge SCADA RT 32k prod. AWEA Group plc - UK, dystrybutor Astro Sp. zo.o. zainstalow														
Razem (08): cz. osadowa			28 805 981,57	0,00	0,00	28 805 981,57	158 560,58	0,00	0,00	0,00	1 595 452,96	1 754 013,54	27 051 968,03	6
Podsumowanie strony:			16 269,83	0,00	0,00	16 269,83	3 301,92	0,00	0,00	0,00	2 588,08	5 890,00	10 379,83	36
Podsumowanie strony:			16 269,83	0,00	0,00	16 269,83	3 301,92	0,00	0,00	0,00	2 588,08	5 890,00	10 379,83	36
Narastająco:			28 805 981,57	0,00	0,00	28 805 981,57	158 560,58	0,00	0,00	0,00	1 595 452,96	1 754 013,54	27 051 968,03	6

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

PROGNOZA

	Staw. amor.		Wartość początkowa				Umorzenie						Wartość	Proc.
Nr inwentarzowy	Pods.	Zmo.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Netto	Zuż.
RAZEM RAPORT:			28 805 981,57	0,00	0,00	28 805 981,57	158 560,58	0,00	0,00	0,00	1 595 452,96	1 754 013,54	27 051 968,03	6

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - UPD-Udział podatkowy dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::06 -06

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:52:37

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(06): Fosfor														
101-2-4142	1,5	1,5	3 109 373,76	0,00	0,00	3 109 373,76	11 660,16	0,00	0,00	0,00	46 640,61	58 300,77	3 051 072,99	01,9
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Hala instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
104-2-4143	2,5	2,5	200 940,48	0,00	0,00	200 940,48	1 255,89	0,00	0,00	0,00	5 023,51	6 279,40	194 661,08	03,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik odcieków z odwadniania końcowego przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
104-2-4144	2,5	2,5	72 326,55	0,00	0,00	72 326,55	452,04	0,00	0,00	0,00	1 808,16	2 260,20	70 066,35	03,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Wiata magazynowa zbiornika MgCl2 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
211-2-4182	2,25	1,5	3 786,05	0,00	0,00	3 786,05	21,30	0,00	0,00	0,00	56,76	78,06	3 707,99	02,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Rurociągi technologiczne przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4147	14,0	14,0	340,39	0,00	0,00	340,39	11,91	0,00	0,00	0,00	47,65	59,56	280,83	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4148	14,0	14,0	340,39	0,00	0,00	340,39	11,91	0,00	0,00	0,00	47,65	59,56	280,83	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4153	14,0	14,0	340,39	0,00	0,00	340,39	11,91	0,00	0,00	0,00	47,65	59,56	280,83	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4154	14,0	14,0	340,39	0,00	0,00	340,39	11,91	0,00	0,00	0,00	47,65	59,56	280,83	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4157	14,0	14,0	340,39	0,00	0,00	340,39	11,91	0,00	0,00	0,00	47,65	59,56	280,83	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca kwasek cytrynowy firmy Grundfos typu DDA 120-Z przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4160	19,6	19,6	3 812,41	0,00	0,00	3 812,41	186,81	0,00	0,00	0,00	747,23	934,04	2 878,37	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa recyrkulacyjna reaktora – pompa wirowa firmy FRIATEC (RHEINHUTTE) typ RPROPF 200 CS nr 351894 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w													
440-2-4165	19,6	19,6	748,87	0,00	0,00	748,87	36,69	0,00	0,00	0,00	146,78	183,47	565,40	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca filtratu odwadniania firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4166	19,6	19,6	748,87	0,00	0,00	748,87	36,69	0,00	0,00	0,00	146,78	183,47	565,40	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca filtratu odwadniania) firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			3 393 438,94	0,00	0,00	3 393 438,94	13 709,13	0,00	0,00	0,00	54 808,08	68 517,21	3 324 921,73	2
Narastająco:			3 393 438,94	0,00	0,00	3 393 438,94	13 709,13	0,00	0,00	0,00	54 808,08	68 517,21	3 324 921,73	2

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4168	19,6	19,6	885,02	0,00	0,00	885,02	43,38	0,00	0,00	0,00	173,46	216,84	668,18	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4169	19,6	19,6	885,02	0,00	0,00	885,02	43,38	0,00	0,00	0,00	173,46	216,84	668,18	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
441-2-4179	14,0	14,0	13 785,94	0,00	0,00	13 785,94	482,52	0,00	0,00	0,00	1 930,03	2 412,55	11 373,39	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sprężarka bezolejowa spiralna SF 2+ FF firmy Atlas Copco- 7,75 bar przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
442-2-4162	100,0	100,0	13,62	0,00	0,00	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	100,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Wentylator powietrza spod pokrywy reaktora firmy Venture Industries, modelTD-160/100N SILENT na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4146	14,0	14,0	204,24	0,00	0,00	204,24	7,14	0,00	0,00	0,00	28,59	35,73	168,51	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozowania NaOH firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4150	14,0	14,0	19 613,34	0,00	0,00	19 613,34	686,46	0,00	0,00	0,00	2 745,87	3 432,33	16 181,01	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko rozładunku wodorotlenku sodu (NaOH) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w													
449-2-4152	14,0	14,0	408,47	0,00	0,00	408,47	14,31	0,00	0,00	0,00	57,19	71,50	336,97	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozowania MgCl2 firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4155	14,0	14,0	13 075,55	0,00	0,00	13 075,55	457,65	0,00	0,00	0,00	1 830,58	2 288,23	10 787,32	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko rozładunku chlorku magnezu (MgCl2) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4156	14,0	14,0	68,08	0,00	0,00	68,08	2,37	0,00	0,00	0,00	9,53	11,90	56,18	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozujący kwasek cytrynowy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
487-2-4188	30,0	30,0	1 531,77	0,00	0,00	1 531,77	114,87	0,00	0,00	0,00	459,53	574,40	957,37	37,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Drukarka etykiet Honeywell M-Class Mark II firmy DATAMAX-O'NEIL w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4183	18,0	18,0	107 223,90	0,00	0,00	107 223,90	4 825,08	0,00	0,00	0,00	19 300,30	24 125,38	83 098,52	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa zasilająco sterownicza (MCC) firmy Rockwell Automation w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4184	18,0	18,0	35 230,71	0,00	0,00	35 230,71	1 585,38	0,00	0,00	0,00	6 341,53	7 926,91	27 303,80	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko komputerowe sterowania lokalnego (PLC) w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4185	18,0	18,0	27 571,86	0,00	0,00	27 571,86	1 240,74	0,00	0,00	0,00	4 962,93	6 203,67	21 368,19	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa sterowania zdalnego RP na podporze silosu produktu, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			220 497,52	0,00	0,00	220 497,52	9 516,90	0,00	0,00	0,00	38 013,00	47 529,90	172 967,62	22
Narastająco:			3 613 936,46	0,00	0,00	3 613 936,46	23 226,03	0,00	0,00	0,00	92 821,08	116 047,11	3 497 889,35	3

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
488-2-4186	18,0	18,0	3 063,54	0,00	0,00	3 063,54	137,85	0,00	0,00	0,00	551,44	689,29	2 374,25	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa sterowania rozładunku chemicznego CHP przy stanowiskach rozładunku reagentów, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosf													
505-2-4161	2,0	2,0	588 750,00	0,00	0,00	588 750,00	2 943,75	0,00	0,00	0,00	11 775,00	14 718,75	574 031,25	02,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Kolumna krystalizacyjna (reaktor) Pearl 500 wraz z pokrywą hermetyczną instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4170	14,0	14,0	3 267,78	0,00	0,00	3 267,78	114,36	0,00	0,00	0,00	457,49	571,85	2 695,93	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sito wibracyjne ociekowe KASON typ K-30-1SS nr M-12155 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4171	14,0	14,0	12 526,47	0,00	0,00	12 526,47	438,42	0,00	0,00	0,00	1 753,71	2 192,13	10 334,34	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Suszarka granulatu ze złożem zawieszonym KASON typ K-30/40-1FBD-SS nr M-12157 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4172	14,0	14,0	680,79	0,00	0,00	680,79	23,82	0,00	0,00	0,00	95,31	119,13	561,66	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Cyklon powietrza wylotowego (po suszarce) ONEIDA model 5HP na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4174	14,0	14,0	7 184,31	0,00	0,00	7 184,31	251,46	0,00	0,00	0,00	1 005,80	1 257,26	5 927,05	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sito wibracyjne klasyfikacji granulatu firmy KASON typ K-30-4 SS nr M-12156 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4175	14,0	14,0	228 822,41	0,00	0,00	228 822,41	8 008,77	0,00	0,00	0,00	32 035,14	40 043,91	188 778,50	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Konstrukcja metalowa silosu granulatu- rama wsporcza firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4176	14,0	14,0	7 049,57	0,00	0,00	7 049,57	246,72	0,00	0,00	0,00	986,94	1 233,66	5 815,91	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Silos granulatu (worki magazynowe) - firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
603-2-4145	10,0	10,0	91 225,42	0,00	0,00	91 225,42	2 280,63	0,00	0,00	0,00	9 122,54	11 403,17	79 822,25	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik Magazynowy NaOH przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
603-2-4151	10,0	10,0	111 497,73	0,00	0,00	111 497,73	2 787,45	0,00	0,00	0,00	11 149,77	13 937,22	97 560,51	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik magazynowy na MgCl2– firmy Weber Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
604-2-4178	10,0	10,0	1 531,77	0,00	0,00	1 531,77	38,28	0,00	0,00	0,00	153,18	191,46	1 340,31	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik sprężonego powietrza- stały zbiornik ciśnieniowy firmy CSC SRL dla Atlas Copco, typ 3BAY na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
643-2-4163	10,0	10,0	1 089,26	0,00	0,00	1 089,26	27,24	0,00	0,00	0,00	108,93	136,17	953,09	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Strumienicowy układ zasypowy produkcji Mostostal na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
643-2-4173	10,0	10,0	3 744,33	0,00	0,00	3 744,33	93,60	0,00	0,00	0,00	374,43	468,03	3 276,30	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Transporter granulatu - przenośnik kubełkow; firmy Uni Trak model TT-500 TipTrak na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			1 060 433,38	0,00	0,00	1 060 433,38	17 392,35	0,00	0,00	0,00	69 569,68	86 962,03	973 471,35	8
Narastająco:			4 674 369,84	0,00	0,00	4 674 369,84	40 618,38	0,00	0,00	0,00	162 390,76	203 009,14	4 471 360,70	4

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
643-2-4177	10,0	10,0	58 207,26	0,00	0,00	58 207,26	1 455,18	0,00	0,00	0,00	5 820,73	7 275,91	50 931,35	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko załadunku produktu do worków Big-bag firmy SPIROFLOW model C1 Filer and Roller Conveyor na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cie													
653-2-4164	10,0	10,0	1 497,73	0,00	0,00	1 497,73	37,44	0,00	0,00	0,00	149,77	187,21	1 310,52	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny filtratu odwadniania typu DCF-800 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4167	10,0	10,0	1 633,89	0,00	0,00	1 633,89	40,86	0,00	0,00	0,00	163,39	204,25	1 429,64	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny Wasstrip typu DCF-1600 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4180	10,0	10,0	22 976,55	0,00	0,00	22 976,55	574,41	0,00	0,00	0,00	2 297,66	2 872,07	20 104,48	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Mieszadło prętowe- AP System z silnikiem elektrycznym zamontowane w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4181	10,0	10,0	7 352,49	0,00	0,00	7 352,49	183,81	0,00	0,00	0,00	735,25	919,06	6 433,43	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Przelew (dekanter) części pływających- firmy AP System - typu ADA-10-10 zamontowany w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS													
801-2-4187	25,0	25,0	18 381,24	0,00	0,00	18 381,24	1 148,82	0,00	0,00	0,00	4 595,31	5 744,13	12 637,11	31,2
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Analizator dwukanałowy P-PO4 i N-NH4 firmy Hach Lange przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4149	20,0	20,0	108,93	0,00	0,00	108,93	5,46	0,00	0,00	0,00	21,79	27,25	81,68	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika NaOH model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4158	20,0	20,0	108,93	0,00	0,00	108,93	5,46	0,00	0,00	0,00	21,79	27,25	81,68	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika kwasu cytrynowego model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4159	20,0	20,0	149,77	0,00	0,00	149,77	7,50	0,00	0,00	0,00	29,95	37,45	112,32	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka mrozoodporna typ 2008 przy stacji rozładunkowej reagentów - firmy EyeSpray Scandinavia AB, przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cie													
990-2-4760	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2024-03-21	Nazwa:Decyzja nr 833/24 z dnia 21 marca 2024 roku pozwalająca na wprowadzenie do obrotu nawozu mineralnego pn. "FOSFORAWIT"													
Razem (06): Fosfor			4 784 786,63	0,00	0,00	4 784 786,63	44 077,32	0,00	0,00	0,00	176 226,40	220 303,72	4 564 482,91	5
Podsumowanie strony:			110 416,79	0,00	0,00	110 416,79	3 458,94	0,00	0,00	0,00	13 835,64	17 294,58	93 122,21	16
RAZEM RAPORT:			4 784 786,63	0,00	0,00	4 784 786,63	44 077,32	0,00	0,00	0,00	176 226,40	220 303,72	4 564 482,91	5

Koniec Wydruku

Raport szczegółowy - DOF-Amortyzacja dofinansowania Za okres 2024/01 - 2024/12

Wydruk według: Podział 8:,

Zakres wydruku: ST Bilansowe Podział 8::06 -06

PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie
Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

2024-05-23 15:54:00
Strona: 1 (Pierwsza)

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
(06): Fosfor														
101-2-4142	1,5	1,5	1 955 842,90	0,00	0,00	1 955 842,90	7 334,40	0,00	0,00	0,00	29 337,64	36 672,04	1 919 170,86	01,9
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Hala instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
104-2-4143	2,5	2,5	240 972,55	0,00	0,00	240 972,55	1 506,09	0,00	0,00	0,00	6 024,31	7 530,40	233 442,15	03,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik odcieków z odwadniania końcowego przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
104-2-4144	2,5	2,5	62 947,11	0,00	0,00	62 947,11	393,42	0,00	0,00	0,00	1 573,68	1 967,10	60 980,01	03,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Wiata magazynowa zbiornika MgCl2 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
211-2-4182	2,25	1,5	4 536,56	0,00	0,00	4 536,56	25,53	0,00	0,00	0,00	68,04	93,57	4 442,99	02,1
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Rurociągi technologiczne przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4147	14,0	14,0	32 318,46	0,00	0,00	32 318,46	1 131,15	0,00	0,00	0,00	4 524,58	5 655,73	26 662,73	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4148	14,0	14,0	32 318,46	0,00	0,00	32 318,46	1 131,15	0,00	0,00	0,00	4 524,58	5 655,73	26 662,73	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca NaOH firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4153	14,0	14,0	32 318,46	0,00	0,00	32 318,46	1 131,15	0,00	0,00	0,00	4 524,58	5 655,73	26 662,73	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4154	14,0	14,0	32 318,46	0,00	0,00	32 318,46	1 131,15	0,00	0,00	0,00	4 524,58	5 655,73	26 662,73	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca MgCl2 (chlorek magnezu) firmy Grundfos typu DDA 30-4 przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4157	14,0	14,0	32 318,46	0,00	0,00	32 318,46	1 131,15	0,00	0,00	0,00	4 524,58	5 655,73	26 662,73	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa dozująca kwasek cytrynowy firmy Grundfos typu DDA 120-Z przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4160	19,6	19,6	361 966,72	0,00	0,00	361 966,72	17 736,36	0,00	0,00	0,00	70 945,48	88 681,84	273 284,88	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa recyrkulacyjna reaktora – pompa wirowa firmy FRIATEC (RHEINHUTTE) typ RPROPF 200 CS nr 351894 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w													
440-2-4165	19,6	19,6	71 100,60	0,00	0,00	71 100,60	3 483,93	0,00	0,00	0,00	13 935,72	17 419,65	53 680,95	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca filtratu odwadniania firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4166	19,6	19,6	71 100,60	0,00	0,00	71 100,60	3 483,93	0,00	0,00	0,00	13 935,72	17 419,65	53 680,95	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca filtratu odwadniania) firmy KSB typ Sewabloc F 50-215GC H 100L na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			2 930 059,34	0,00	0,00	2 930 059,34	39 619,41	0,00	0,00	0,00	158 443,49	198 062,90	2 731 996,44	7
Narastająco:			2 930 059,34	0,00	0,00	2 930 059,34	39 619,41	0,00	0,00	0,00	158 443,49	198 062,90	2 731 996,44	7

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
440-2-4168	19,6	19,6	84 027,99	0,00	0,00	84 027,99	4 117,38	0,00	0,00	0,00	16 469,49	20 586,87	63 441,12	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
440-2-4169	19,6	19,6	84 027,99	0,00	0,00	84 027,99	4 117,38	0,00	0,00	0,00	16 469,49	20 586,87	63 441,12	24,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Pompa zasilająca Wasstrip firmy KSB typ Sewabloc F 50-215G1 H 112M na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
441-2-4179	14,0	14,0	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	7 875,00	37 125,00	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sprężarka bezolejowa spiralna SF 2+ FF firmy Atlas Copco- 7,75 bar przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
442-2-4162	100,0	100,0	1 292,73	0,00	0,00	1 292,73	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,73	0,00	100,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Wentylator powietrza spod pokrywy reaktora firmy Venture Industries, modelTD-160/100N SILENT na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4146	14,0	14,0	19 391,07	0,00	0,00	19 391,07	678,69	0,00	0,00	0,00	2 714,75	3 393,44	15 997,63	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozowania NaOH firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4150	14,0	14,0	42 806,36	0,00	0,00	42 806,36	1 498,23	0,00	0,00	0,00	5 992,89	7 491,12	35 315,24	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko rozładunku wodorotlenku sodu (NaOH) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w													
449-2-4152	14,0	14,0	38 782,14	0,00	0,00	38 782,14	1 357,38	0,00	0,00	0,00	5 429,50	6 786,88	31 995,26	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozowania MgCl2 firmy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4155	14,0	14,0	28 537,57	0,00	0,00	28 537,57	998,82	0,00	0,00	0,00	3 995,26	4 994,08	23 543,49	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko rozładunku chlorku magnezu (MgCl2) z cystern samochodowych- firmy GASSO Polska przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
449-2-4156	14,0	14,0	6 463,69	0,00	0,00	6 463,69	226,23	0,00	0,00	0,00	904,92	1 131,15	5 332,54	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zestaw dozujący kwasek cytrynowy TUFFSKID przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
487-2-4188	30,0	30,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 875,00	3 125,00	37,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Drukarka etykiet Honeywell M-Class Mark II firmy DATAMAX-O'NEIL w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4183	18,0	18,0	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	78 750,00	271 250,00	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa zasilająco sterownicza (MCC) firmy Rockwell Automation w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4184	18,0	18,0	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	25 875,00	89 125,00	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko komputerowe sterowania lokalnego (PLC) w sterowni w hali instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
488-2-4185	18,0	18,0	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	20 250,00	69 750,00	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa sterowania zdalnego RP na podporze silosu produktu, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			910 329,54	0,00	0,00	910 329,54	41 211,84	0,00	0,00	0,00	159 676,30	200 888,14	709 441,40	22
Narastająco:			3 840 388,88	0,00	0,00	3 840 388,88	80 831,25	0,00	0,00	0,00	318 119,79	398 951,04	3 441 437,84	10

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
488-2-4186	18,0	18,0	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 250,00	7 750,00	22,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Szafa sterowania rozładunku chemicznego CHP przy stanowiskach rozładunku reagentów, produkcji Axter Adrian Kowalski przy instalacji odzysku fosf													
505-2-4161	2,0	2,0	11 912 750,00	0,00	0,00	11 912 750,00	59 563,74	0,00	0,00	0,00	238 255,00	297 818,74	11 614 931,26	02,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Kolumna krystalizacyjna (reaktor) Pearl 500 wraz z pokrywą hermetyczną instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4170	14,0	14,0	310 257,19	0,00	0,00	310 257,19	10 859,01	0,00	0,00	0,00	43 436,01	54 295,02	255 962,17	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sito wibracyjne ociekowe KASON typ K-30-1SS nr M-12155 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4171	14,0	14,0	1 189 319,22	0,00	0,00	1 189 319,22	41 626,17	0,00	0,00	0,00	166 504,69	208 130,86	981 188,36	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Suszarka granulatu ze złożem zawieszonym KASON typ K-30/40-1FBD-SS nr M-12157 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4172	14,0	14,0	64 636,91	0,00	0,00	64 636,91	2 262,30	0,00	0,00	0,00	9 049,17	11 311,47	53 325,44	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Cyklon powietrza wylotowego (po suszarce) ONEIDA model 5HP na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4174	14,0	14,0	267 150,03	0,00	0,00	267 150,03	9 350,25	0,00	0,00	0,00	37 401,00	46 751,25	220 398,78	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Sito wibracyjne klasyfikacji granulatu firmy KASON typ K-30-4 SS nr M-12156 na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4175	14,0	14,0	499 407,54	0,00	0,00	499 407,54	17 479,26	0,00	0,00	0,00	69 917,06	87 396,32	412 011,22	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Konstrukcja metalowa silosu granulatu- rama wsporcza firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
505-2-4176	14,0	14,0	149 712,91	0,00	0,00	149 712,91	5 239,95	0,00	0,00	0,00	20 959,81	26 199,76	123 513,15	17,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Silos granulatu (worki magazynowe) - firmy Walter KRAUSE GmbH na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
603-2-4145	10,0	10,0	26 346,44	0,00	0,00	26 346,44	658,65	0,00	0,00	0,00	2 634,64	3 293,29	23 053,15	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik Magazynowy NaOH przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
603-2-4151	10,0	10,0	32 201,21	0,00	0,00	32 201,21	805,02	0,00	0,00	0,00	3 220,12	4 025,14	28 176,07	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik magazynowy na MgCl2– firmy Weber Polska Sp. z o.o przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
604-2-4178	10,0	10,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	125,01	0,00	0,00	0,00	500,00	625,01	4 374,99	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Zbiornik sprężonego powietrza- stały zbiornik ciśnieniowy firmy CSC SRL dla Atlas Copco, typ 3BAY na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
643-2-4163	10,0	10,0	103 419,06	0,00	0,00	103 419,06	2 585,49	0,00	0,00	0,00	10 341,91	12 927,40	90 491,66	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Strumienicowy układ zasypowy produkcji Mostostal na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
643-2-4173	10,0	10,0	355 503,02	0,00	0,00	355 503,02	8 887,59	0,00	0,00	0,00	35 550,30	44 437,89	311 065,13	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Transporter granulatu - przenośnik kubełkow; firmy Uni Trak model TT-500 TipTrak na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
Podsumowanie strony:			14 925 703,53	0,00	0,00	14 925 703,53	159 892,44	0,00	0,00	0,00	639 569,71	799 462,15	14 126 241,38	5
Narastająco:			18 766 092,41	0,00	0,00	18 766 092,41	240 723,69	0,00	0,00	0,00	957 689,50	1 198 413,19	17 567 679,22	6

PROGNOZA

Nr inwentarzowy	Staw. amor. Pods.	Zmo.	Wartość początkowa Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec okr.	Umorzenie Pocz. okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Korekta	W okresie	Koniec okr.	Wartość Netto	Proc. Zuż.
643-2-4177	10,0	10,0	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	4 749,99	0,00	0,00	0,00	19 000,00	23 749,99	166 250,01	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Stanowisko załadunku produktu do worków Big-bag firmy SPIROFLOW model C1 Filer and Roller Conveyor na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cie													
653-2-4164	10,0	10,0	142 201,21	0,00	0,00	142 201,21	3 555,03	0,00	0,00	0,00	14 220,12	17 775,15	124 426,06	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny filtratu odwadniania typu DCF-800 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4167	10,0	10,0	155 128,59	0,00	0,00	155 128,59	3 878,22	0,00	0,00	0,00	15 512,86	19 391,08	135 737,51	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Filtr mechaniczny samopłuczący zawiesiny Wasstrip typu DCF-1600 firmy EATON na instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4180	10,0	10,0	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	9 375,00	65 625,00	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Mieszadło prętowe- AP System z silnikiem elektrycznym zamontowane w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
653-2-4181	10,0	10,0	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 000,00	21 000,00	12,5
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Przelew (dekanter) części pływających- firmy AP System - typu ADA-10-10 zamontowany w zbiorniku odcieków przy instalacji odzysku fosforu w ZOS													
801-2-4187	25,0	25,0	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 750,00	41 250,00	31,3
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Analizator dwukanałowy P-PO4 i N-NH4 firmy Hach Lange przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4149	20,0	20,0	10 341,91	0,00	0,00	10 341,91	517,11	0,00	0,00	0,00	2 068,38	2 585,49	7 756,42	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika NaOH model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4158	20,0	20,0	10 341,91	0,00	0,00	10 341,91	517,11	0,00	0,00	0,00	2 068,38	2 585,49	7 756,42	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka przy tacy ociekowej zbiornika kwasu cytrynowego model 4220 firmy Carlos Arboles przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cielczy													
809-2-4159	20,0	20,0	14 220,12	0,00	0,00	14 220,12	711,00	0,00	0,00	0,00	2 844,02	3 555,02	10 665,10	25,0
Data prz:2023-09-29	Nazwa:Oczomyjka mrozoodporna typ 2008 przy stacji rozładunkowej reagentów - firmy EyeSpray Scandinavia AB, przy instalacji odzysku fosforu w ZOS w Cie													
990-2-4760	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Data prz:2024-03-21	Nazwa:Decyzja nr 833/24 z dnia 21 marca 2024 roku pozwalająca na wprowadzenie do obrotu nawozu mineralnego pn. "FOSFORAWIT"													
Razem (06): Fosfor			19 447 326,15	0,00	0,00	19 447 326,15	260 877,15	0,00	0,00	0,00	1 038 303,26	1 299 180,41	18 148 145,74	7
Podsumowanie strony:			681 233,74	0,00	0,00	681 233,74	20 153,46	0,00	0,00	0,00	80 613,76	100 767,22	580 466,52	15
RAZEM RAPORT:			19 447 326,15	0,00	0,00	19 447 326,15	260 877,15	0,00	0,00	0,00	1 038 303,26	1 299 180,41	18 148 145,74	7

Koniec Wydruku

Cielcza, dnia 24.05.2024 r.

L.dz.: ZT/ZF./...896...../2024

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Biuro Obsługi Miasta
Wpł. 24. 05. 2024
Nr ..... zał. .....

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2024 r. numer WR-RGK.7003.2.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przesyła poniższe wyjaśnienia.

Pytanie numer 1. Kompleksowe omówienie zawartych przez PWiK umów obowiązujących od 2024 roku (w tym: tryb udzielenia zamówienia, liczba oferentów, szacunkowa kwota zamówienia, przedmiot zamówienia):

- na eksploatację infrastruktury wodociągowej,
- na eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej,
- na obsługę i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców.

Przy omawianiu powyższego prosimy o wskazanie i uzasadnienie zakresu i kwoty zmiany pomiędzy umowami obowiązującymi w latach 2022-2023 a tymi obowiązującymi od roku 2024.

Odpowiedź na pytanie numer 1.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w odpowiedzi na powyższe pytanie dotyczące informacji na temat powyższych umów przesyła informacje w załącznikach nr 1 do 3 do niniejszego pisma. Zestawienia te zawierają dane o **trybie udzielenia zamówienia, liczbie oferentów, szacunkowej kwocie zamówienia oraz przedmiocie zamówienia.**

Dodatkowo porównanie obowiązujących umów z umowami z lat 2020 – 2023 zostało przedstawione w załącznikach nr 4 – 6. Obejmują one okres obowiązywania umów, wynagrodzenia umowne w ujęciu miesięcznym, zakres rzeczowy, a także wymagania stawiane wykonawcą w postępowaniach przetargowych dotyczące personelu, sprzętu oraz doświadczenia.

Niepodważalnym jest fakt, że ceny świadczonych usług obcych wzrosły, jednak należy przedmiotowe zmiany wartości usług rozpatrywać w szerszym kontekście całej gospodarki. Lata 2020 – 2023 to czas zmian gospodarczych , pandemii Covid-19, wojny w Ukrainie, wzrostu płacy minimalnej o 63,15% (dot. Lat 2020 – 2024), a także inflacji, która łącznie w latach 2020 – 2023 wynosiła 30,9% a są to wyłącznie niektóre czynniki mające przełożenie na wzrost cen na różnych rynkach, w tym rynku usług eksploatacyjnych.

Pytanie numer 2. Określenie kręgu przedsiębiorców, którzy mogliby świadczyć usługi wskazane w punkcie nr 1, tj. jakie uprawnienia, kwalifikacje powinno mieć takie przedsiębiorstwo i czy na terenie Wielkopolski funkcjonują inne podmioty, które mogłyby świadczyć takie usługi.

Odpowiedź na pytanie numer 2.

Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przy zachowaniu jak najniższej ceny za świadczone usługi dla Odbiorców Usług z Gminy Jarocin. W tym celu wymagania stawiane wykonawcą w postępowaniach przetargowych dotyczące personelu, sprzętu i doświadczenia zostały dokładnie przedstawione w załącznikach nr 4 do 6 do niniejszego pisma. Wymagania, które muszą spełnić potencjalni wykonawcy usług ustanowione są na odpowiednim poziomie, **który nie jest restrykcyjny, jednakże zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo, ciągłość i jakość wykonywanych usług.**

Ponadto Spółka informuje, że ogłoszenia o postępowaniach przetargowych były zamieszczone **w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**, gdyż jest to najlepszy sposób, by informacja o zamówieniach trafiła do jak najszerszego kręgu potencjalnych wykonawców. W tym kontekście, Spółka w sposób odpowiedzialny i jednoznaczny, nie jest w stanie stwierdzić, czy – ile i jakie podmioty z terenu Wielkopolski są w stanie świadczyć takie usługi, skoro żadna z nich (poza wyłonionym Wykonawcą) nie przystąpiła do ogłoszonego postępowania przetargowego, niemniej stwierdzamy, że postawione przez Spółkę wymogi w specyfikacji, pozwalały wielu firmom uczestniczyć w postępowaniu.

Pytanie numer 3. Udział amortyzacji i dotacji w konstruowaniu wniosku taryfowego.
Zgodnie z treścią wniosku taryfowego PWiK przy kalkulacji cen dokonał pomniejszenia amortyzacji o kwotę otrzymanych dotacji.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie zestawienia odnoszącego się do:
1) infrastruktury zrewitalizowanego Śródmieścia,
2) infrastruktury Zakładu Odzysku Surowców

zawierającego nw. dane dotyczące środków trwałych powstałych w ramach ww. infrastruktury:

- data przyjęcia do ewidencji danego środka trwałego, przyjęta do ewidencji wartość poszczególnych środków trwałych z podziałem na kwotę sfinansowaną z dotacji/dofinansowania i kwotę wkładu własnego, ze wskazaniem wartości pochodzącej z otrzymanego od Gminy Jarocin wkładu finansowego. Nie ulega wątpliwości, że wkład finansowy na podwyższenie kapitału Spółki przekazywany był przez Gminę w zamian za udziały, jednakże dane środki miały zostać przeznaczone na realizację zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin", dlatego informacja ta jest istotna dla Gminy Jarocin,
- roczną wartość amortyzacji danego środka trwałego,
- kwotę amortyzacji danego środka trwałego, która została ujęta przy kalkulacji ceny wody i ścieków w taryfie (w podziale na poszczególne lata obowiązywania nowej taryfy) i kwotę amortyzacji, która została wyłączona z kalkulacji z uwagi na otrzymaną dotację/dofinansowanie,
- informację czy przy konstruowaniu taryfy na okres 01.03.2023-28.02.2026 amortyzacja danego środka trwałego została wkalkulowana w cenę wody i ścieków, a jeżeli tak to w jakiej kwocie z podaniem różnicy pomiędzy dwoma wnioskami taryfowymi, tj. wnioskiem na okres 2023-2026 a wnioskiem złożonym w roku 2024. Ujęcie danego środka trwałego w taryfie 2023/2026 jest uzasadnione tym, że na moment składania rzeczonego wniosku Spółka była w posiadaniu informacji, że w roku 2024 infrastruktura będzie przyjęta do

użytkowania, a ponadto wynika to z oświadczeń Spółki potwierdzających, że taryfa 2023-2026 uwzględnia zakończenie inwestycji polegającej na rewitalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W odpowiedzi na poniższe pytanie pkt 1 i 2 Spółka przedstawia tabelę wraz z załącznikiem numer 7, która zawiera daty przyjęć środków trwałych do ewidencji wraz z wartościami przyjmowanych zadań oraz wartości wkładu własnego, w którego skład wchodzą środki z wkładu własnego Gminy Jarocin oraz środki własne Spółki.

Zadanie	Data przyjęcia	Wartość zadania	Dofinansowanie	Wkład własny w tym wkład Gminy Jarocin
Śródmieście	**06.2022/06.2023/12.2023**	**114 601 023,66**	**69 780 981,02**	**44 820 042,64**
ZOS	**11.2021/09.2023/12.2023**	**119 415 095,66**	**56 727 219,78**	**62 687 875,88**

zadanie	wkład własny Gmina
Śródmieście	**2 608 687,74**
ZOS	**13 714 336,99**

Dodatkowo odpowiadając na dalszą cześć pytania Spółka przedstawia poniżej tabelę dotyczącą rocznej wartości amortyzacji podatkowej za 2024 rok przyjętej do taryfy po odjęciu dofinasowania wraz z roczną wartością amortyzacji dotyczącą dofinasowania z podziałem na zadania.

Nazwa zadania	Roczna wartość amortyzacji podatkowa 2024 przyjęta do taryfy po odjęciu dofinansowania	Roczna wartość amortyzacji w części finansowej z dofinansowania 2024
Śródmieście	**289 859,88**	**325 997,04**
ZOS	**2 651 747,21**	**3 243 425,91**

Jednocześnie informujemy, ze Spółka przy konstruowaniu wniosku taryfowego na lata 2023 – 2026 uwzględniła amortyzację konkretnych środków trwałych w ramach kalkulacji cen taryfowych za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Natomiast różnice w wysokości amortyzacji na przestrzeni dwóch wniosków taryfowych wyniosły odpowiednio:

Dla Śródmieścia m. Jarocin: 57 891,91 zł (gdzie dla obowiązującej taryfy wartość amortyzacji wynosiła 231 967,97 zł a dla taryfy o skrócenie czasu obowiązywania taryf wyniosła 289 859,88 zł)

Dla Zakładu Odzysku Surowców: - 371 496,43 zł (gdzie dla obowiązującej taryfy wartość amortyzacji wynosiła 3 023 243,64 zł a dla taryfy o skrócenie czasu obowiązywania taryfy wynosiła 2 651 747,21 zł)

Pytanie numer 4. Zakres, który uległ zmianie pomiędzy stanem posiadanej wiedzy przy składaniu przez PWiK wniosku taryfowego na okres 01.03.2023 r.-28.02.2026 r. a wnioskiem złożonym w roku 2024, gdzie wcześniej ze Spółki wypłynęły informacje, że wniosek taryfowy na lata 2023-2026 uwzględnia stan, który wystąpi po realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin" dofinansowanego z POIiŚ, a teraz fakt ten stanowi uzasadnienie do podwyżki cen za wodę i ścieki. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie w powyższym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 4. Głównym a jednocześnie możliwym do bezpośredniego udokumentowania, powodami złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf jest przede wszystkim istotna i obiektywnie niezależna zmiana warunków ekonomicznych, które powstały w czasie obowiązywania obecnej taryfy, a których nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku taryfowego, dotyczącego obecnie obowiązującej taryfy. Przedsiębiorstwo w grudniu 2023 roku zakończyło realizację Projektu inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin". Projekt ten obejmował realizację pięciu zadań głównych w oparciu o roboty budowlano – montażowe oraz jedno zadnie obejmujące wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi. W ramach projektu powstały środki trwałe, które generują dodatkowe koszty w postaci zwiększonych kosztów usług obcych, materiałów oraz podatku od nieruchomości. Koszty te nie mogły być jednoznacznie zdefiniowane na etapie tworzenia i przedkładania obecnie obowiązującej taryfy.

Usługi obce:

W największym stopniu zmianom uległa pozycja dotyczące świadczenia usług obcych przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności obsługa zarówno infrastruktury wodociągowej (Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowych), z także infrastruktury kanalizacyjnej (Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej).

Model działania Przedsiębiorstwa oparty jest w istotnej części na konieczności korzystania z usług obcych w zakresie eksploatacji i utrzymania majątku tworzącego infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Usługi obce realizowane są w ramach eksploatacji i utrzymania: sieci wodno – kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, studni głębinowych, przepompowni oraz Oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo posiada podpisane Umowy z podmiotami prowadzącymi eksploatację, **a ich optymalizacja zakresowo – kosztowa, zagwarantowana jest poprzez przeprowadzenie postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – poprzez przetarg nieograniczony**. Postępowanie dla powyższych zakresów usług, **zostały rozstrzygnięte w grudniu 2023**, z trzy letnim okresem świadczenia usług (2024-2026). Koszty te istotnie zwiększyły się w okresie objętym obecną Taryfą.

Poniżej przedstawiono wzrost cen usług z głównymi usługobiorcami.

Wykonawca	Przedmiot umowy	Koszt usług wg umowy obowiązującej w okresie składania wniosku taryfowego obecnie obowiązującej taryfy (2022) [zł netto/m-c]	Koszt usług wg umowy obecnie obowiązującej – dla Nowej taryfy (od 1 stycznia 2024 roku) [zł netto/m-c]
Eko-Dbaj Sp. z o.o. Ul. Gajówka 1 Cielcza, 63-200 Jarocin	Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (Oczyszczalnia Ścieków)	96 000,00	270 600,00
	Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego gminnego systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin, gminy Kotlin, gminy Nowe Miasto n/Wartą oraz m. Klęka	155 101,89	235 704,58
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. ul. Asfaltowa 1 Golina, 63-200 Jarocin	Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego wchodzącego w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługi sieci wodociągowej na ternie gminy Jarocin	125 000,00	190 300,00

W tym zakresie zauważalny jest wzrost kosztów obsługi i utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W głównej mierze tak gwałtowny wzrost kosztów jest spowodowany nie tylko sytuacją gospodarczo – ekonomiczną, **ale także wzrostem zakresu świadczenia usług ze względu na ciągłą rozbudowę sieci oraz instalację nowych urządzeń na oczyszczalni ścieków powodujących zmianę technologii** – co jest efektem zakończenia Projektu inwestycyjnego „Gospodarska wodno – ściekowa w Gminie Jarocin".

Łączne koszty roczne usług obcych w omawianym zakresie wynosiły w 2022 roku – 4 513 222, 68 zł – okres składania wniosku taryfowego obecnie obowiązującej Taryfy, natomiast bieżące koszty usług obcych wynoszą w skali roku 8 359 254,96 zł, co stanowi wzrost z tego tytułu na poziomie około 3,8 mln zł – a w ujęciu procentowym oznacza wzrost o 85 %.

Koszty zużycia materiałów:

Równie kluczowy, jak powyższe koszty, jest koszt zużycia materiałów. Koszty te wykazują znaczny wzrost w stosunku do poprzednich założeń taryfowych, jednakże obecne prognozy (przyjmowane dla Nowej Taryfy) zakładają wyłącznie wielkości oparte o rzeczywiste zużycie materiałów w zakresie polimerów, przy czym bazą jest relacja za okres IV kwartał 2022 roku do IV kwartału 2023 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na Praestol wykorzystywany do zagęszczania i odwadniania osadu. Ponadto Spółka wykorzystuje dodatkowo do odwadniania osadu przy użyciu wirówek polimer emulsyjny Flopam EM 840HIB. Jednocześnie niezbędnym jest stosowanie preparatu ESC R 123 L do konserwacji wewnętrznej kotła parowego oraz sól próżniowa na potrzeby instalacji wody kotłowej. Dodatkowo wykorzystywane są środki smarujące do nowy urządzeń na oczyszczalni ścieków. Zakup nowych środków chemicznych oraz preparatów do prawidłowej obsługi ciągu technologicznego potęguje znaczne koszty, które w poprzedniej taryfie nie były brane pod uwagę.

Ponadto w tej grupie kosztów wyszczególnia się także zużycie paliwa gazowego, które wykorzystywane jest także w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Tak więc zaprognozowano dla Nowej Taryfy na bazie IV kwartału 2023 roku kwotę kosztów w wysokości 372 150,00 zł kwartalnie wobec 41 000,00 zł kosztów, zrealizowanych w IV kwartale 2022 roku. Powyższe oznacza wzrost na poziomie ponad 800% dla kosztów związanych z gospodarką ściekową, co sumarycznie oznacza planowaną kwotę na poziomie 1 488 600,00 zł przy kwocie 320.671,54 zł łącznie za 2022 rok. W związku z tym koszty zużycia polimerów w pierwszym roku Nowej Taryfy to wzrost o 1 324 600,00 zł.

Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości:

Istotnym elementem analitycznym modelu taryfowego jest także wysokość podatków i opłat, a w szczególności podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorstwo w zakresie podatku od nieruchomości prognozy przyszłych okresów taryfowych oparło na założeniach wynikających z realnych danych dotyczących pierwszego roku Nowej Taryfy.

Jednym z najistotniejszych parametrów wzrostu, jest administracyjne zwiększenie stawki podatku lokalnego - podatku od nieruchomości w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o 15%, co generuje jednostkowy skok w tym obszarze kosztów. Kwota przedmiotowej zmiany dla wody i ścieków wynosi 1.038.756,00 zł, z czego:
- dla wody to wzrost o 375 875,00 zł — to jest 21,1%,
- dla ścieków wzrost o 662 881,00 zł — to jest 0 19,7%.

Wysokość i gwałtowny wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku (pierwszy rok obowiązywania Nowej Taryfy) alokowany w działalność kanalizacyjną spowodowany jest głównie zakończeniem wielomilionowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Natomiast dla pozostałych podatków i opłat z wyłączeniem podatku od nieruchomości założono standardowy wzrost 2,3% dla pierwszego roku Nowej Taryfy, 4,0% dla drugiego roku Nowej Taryfy oraz 3,5% dla trzeciego roku Nowej Taryfy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż prognoza podatków i opłat przy modelowaniu obecnie obowiązującej taryfy w sposób niedostateczny ujmowała dodatkowe obciążenia wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych. Jednakże największy wzrost tego typu kosztów występuje w pierwszym roku Nowej Taryfy roku w stosunku do 2023 roku, z uwagi na fakt dokonywanych przyjęć nowych środków trwałych w trakcie 2023 roku.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie prognozowano na podstawie danych historycznych z 2023 roku dodając wyłącznie wartości wynikające ze współczynnika wzrostu ogólnego poziomu kosztów.

Natomiast Planowane koszty pośrednie Nowej Taryfy kształtować się będą na poziomie 2 707 011,00 zł dla wody i 2 429 035,00 zł dla ścieków, a w obecnie obowiązującej taryfie zakładano, że te koszty wyniosą 2 576 612,23 zł dla wody oraz 560 807,54 zł dla ścieków.

Niewątpliwy wpływ na poziom tychże kosztów ma:

a) gwałtowny wzrost płacy minimalnej oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń, którego celem było łagodzenia skutków inflacji,

b) koszty usług informatycznych i utrzymania systemu — związane z automatyzacją procesów technologicznych,

c) koszty badań laboratoryjnych związane z reżimami technologicznymi w zakresie odzysku surowców w ramach działania nowoczesnej infrastruktury technicznej (odzysk surowców), a tylko w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, przyrost minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku Nowej Taryfy w stosunku do roku 2023 wynosi 19,4% i wpływa jednoznacznie na koszt pośrednie, oraz w sposób pośredni poprzez wzrost cen świadczonych usług i dostarczanych materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie numer 5. Wzrost kosztów energii we wniosku taryfowym.

W przekazach do mieszkańców odnoszących się do zrealizowanej inwestycją pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin" było podkreślane, że znacząco ona wpłynie na oszczędności w zakupie energii. Tymczasem nowy wniosek taryfowy jako jedno z głównych uzasadnień wskazuje na wzrost kosztów energii. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, które powinno uwzględniać również przekazanie nw. danych:

a) zestawienie dotyczące posiadanych przez PWiK SUW z wyszczególnieniem informacji czy mają zainstalowaną instalację fotowoltaiczną (jeżeli tak to proszę wskazać miesiąc i rok uruchomienia tej instalacji) wraz z podaniem wielkości zużycia energii elektrycznej przed uruchomieniem i po uruchomieniu instalacji. Dane proszę przedstawić w ujęciu kwartalnym od stycznia 2022 roku do okresu bieżącego z uszczegółowieniem o szacowaną wielkość oszczędności finansowych generowanych w związku posiadaniem tych paneli.

b) Wielkość zużycia energii elektrycznej przed uruchomieniem i po uruchomieniu ZOS w siedzibie spółki PWiK przy ul. Gajówki w Cielczy. Dane proszę przedstawić w ujęciu kwartalnym od stycznia 2022 roku do okresu bieżącego.

Odpowiedź na pytanie numer 5.

W odpowiedzi na powyższe pytania Spółka przesyła w załącznikach numer 8 i 9 tabele 5a i 5b, które przedstawiają przedmiotowe informacje.

Tabela 5a

Zawiera dane techniczne od stycznia 2022 roku do kwietnia 2024 roku ujęte w podziale kwartalnym zawierające ilość zużytej energii przez urządzenia poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody z podziałem na:
- energię zakupioną z Zakładu Energetyki,
- wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną.

Ponadto tabela zawiera szacunkowe wartości oszczędności jakie powstały dzięki pracy instalacji fotowoltaicznych z podziałem na:
- szacunkową wartość energii wykorzystanej z instalacji na potrzeby własne,
- wartość sprzedanej energii elektrycznej z nadwyżki produkcji w danym momencie na instalacji (dotyczy wyłącznie SUW Witaszyce, pozostałe instalacje są w trakcie trwania procedury umożliwiającej ta kwestię).

Tabela 5b
Zawiera dane techniczne od stycznia 2022 roku do kwietnia 2024 roku (okres przed i w trakcie pracy instalacji umożliwiającej produkcję energii elektrycznej) ujęte w podziale kwartalnym zawierające ilość zużytej energii przez urządzenia Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy z podziałem na:
- energię zakupioną z Zakładu Energetyki,
- wyprodukowaną przez układ kogeneracji.
Ponadto tabela zawiera szacunkową wartość oszczędności jakie powstały dzięki pracy instalacji kogeneracyjnej- szacunkową wartość energii wykorzystanej z instalacji na potrzeby własne.

Reasumując wskazać należy, że PWiK dzięki zainstalowanym instalacjom fotowoltaicznym oraz systemowi kogeneracji zaczyna realizować oszczędności w zakresie zużyć energii elektrycznej, które docelowo mają doprowadzić do tzw. „samowystarczalności energetycznej". Obecnie stan systemów kogeneracji, jest na etapie „wypracowywania" stąd w Nowej Taryfie ujęte są wzrastające koszty zużycia energii elektrycznej, zgodnie z wyjaśnieniami składanymi w toku postępowania taryfowego – do Wód Polskich.

Pytanie numer 6. Kwoty możliwych roszczeń/ odszkodowań, z którymi Spółka być może będzie musiała się zmierzyć w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, które miały miejsce w trakcie realizacji ww. inwestycji z udzieleniem odpowiedzi również na to czy w dokumentach finansowych Spółki przewidziano rezerwę finansową/zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kar sądowych/możliwych roszczeń/zobowiązań związanych z prowadzonymi postępowaniami. Jeżeli tak, to na jakim poziomie procentowym jest przewidziane ryzyko i jak Spółka zaplanowała sprostanie ewentualnym zobowiązaniom.

Odpowiedź na pytanie numer 6.

Poniżej przedstawiamy listę prowadzonych postępowań, z którymi Spółka mierzy się w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, które miały miejsce w trakcie realizacji inwestycji wraz z krótkim wyjaśnieniem do poszczególnych spraw:

1. Wezwanie skierowane do PWIK przez wykonawcę na kwotę – 6 500 500,00 zł – kwota wypłacona spółce PWIK jako gwarancja zabezpieczenia nienależytego wykonania umowy na realizację zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina". Kancelaria w swojej opinii wskazuje, że skarżąca Spółka podstępnie wprowadziła PWIK w błąd na etapie postępowania przetargowego oraz nadużyła uprawnień do żądania gwarancji zapłaty i odstąpienia od umowy, które to działania nie wywarły skutków prawnych. Według kancelarii naliczenie przez PWIK kary i skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej było zasadne i skuteczne. **Ponadto toczy się postępowanie karne przeciwko Zarządowi skarżącej Spółki, które może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie**.
2. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 552 761,56 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za wykonanie projektu procesowego instalacji odzysku fosforu w ramach inwestycji dotyczącej Oczyszczalni ścieków w Cielczy. Odpowiedzialność PWIK obejmowała tylko roboty budowlane. **Kancelaria prawna w swoim stanowisku wskazuje na bezpodstawność podniesionych roszczeń przeciw Spółce**.
3. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 1 658 286,00 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za dostawę i montaż kolumny krystalizacyjnej oraz za prace projektowe ramach inwestycji dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Cielczy. **Kancelaria prawna w swoim stanowisku wskazuje na bezpodstawność podniesionych roszczeń przeciw Spółce.**
4. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 587 940,00 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za opracowanie projektu procesu hydrolizy termicznej dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Cielczy. **Kancelaria prawna w swoim stanowisku wskazuje na bezpodstawność podniesionych roszczeń przeciw Spółce. Biegły sporządził opinię w sprawie, której wnioski są korzystne dla PWIK.**
5. Wezwanie skierowane do PWIK przez Wykonawcę na kwotę – 89 515 310,00 zł – dotyczące potencjalnego wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy, pozostałe wynagrodzenie z umowy, pomimo nie wykonania prac, kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy PWiK, wynagrodzenie za roboty dodatkowe. Skarżąca spółka wprowadziła PWIK w błąd przy uzyskaniu zamówienia i w rzeczywistości nie była przygotowana do realizacji zamówienia, a wynagrodzenie z umowy pomimo niewykonania prac jest nienależne, ponieważ nie istniała gotowość do realizacji umowy. Największym roszczeniem jest kwota 80.395.590,75 zł, która oparta jest o przepisy uprawniające wykonawcę do dochodzenia roszczenia za niewykonane roboty budowlane, jeżeli wykonawca pozostawał w gotowości do wykonania robót, **przy czym inwestor jest uprawiony odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Kancelaria w swoim oświadczeniu zaznacza, że toczy się postępowanie karne przeciwko członkom zarządu, którym prokurator zarzuca składanie nieprawdziwych oświadczeń w postępowaniu przetargowym, z którym związane jest dochodzone roszczenie, co może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie i może prowadzić do oddalenia powództwa w całości**.

W związku z powyższym Spółka nie tworzyła rezerw w tym zakresie. Informacja ta była również przedmiotem badania Sprawozdania Finansowego przez Biegłego Rewidenta za rok 2023, który nie wniósł zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

Ponadto w dniu 11.03.2024 r. do siedziby Spółki doręczono odpis nakazu zapłaty z dnia 19.02.2024 r. wraz z odpisem pozwu podwykonawcy firmy CP3 – Pana Piotra Wypychowskiego. Podwykonawca domaga się od PWiK zapłaty kwoty w wysokości 75 338,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi. PWiK wniósł o oddalenie powództwa w całości. PWiK nigdy nie zaakceptował umowy podwykonawczej. Sprawa jest w toku. Rozstrzygnięcie będzie

zależne od ustaleń faktycznych przez Sąd w ramach postępowania dowodowego oraz kwalifikacji prawnej tych ustaleń.

Pytanie numer 7. Spółka wygenerowała za rok 2023 wynik finansowy netto na poziomie 6,5 mln zł. W trakcie spotkania mającego miejsce w dniu 17.05.2024 r. zostało wskazane, że kwota ta w znaczącej części podchodzi z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym z kar. Proszę o zestawienie wpływów z podaniem kwot.

Odpowiedź na pytanie numer 7.

Spółka informuje, że pozostałe przychody operacyjne kształtujące wynik finansowy Spółki za 2023 rok obejmowały poniższe pozycje wraz z ich wartościami.

1. Dotacje – w kwocie 2 883 607,05 zł
2. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych – w kwocie 33 978,41 zł
3. Inne przychody operacyjne – w kwocie 15 424 077,80 zł
   3.1. W tym przychody z kar umownych w wysokości 9 676 607,95 zł, które zostały zadysponowane w następujący sposób:
      3.1.1. Wpływ środków – w kwocie 4 302 183,30 zł
      3.1.2. Potrącenia – w kwocie 1 843 795,84 zł
      3.1.3. Kompensaty – w kwocie 2 522 752,37 zł

Inne zagadnienia:

Odpowiedź na pytanie, które literalnie nie zostały wskazane w piśmie do Spółki z dnia 23 maja 2024 r., a które były zadane podczas spotkania w Ratuszu.

- Wniosek Taryfowy wraz z Uzasadnieniem jest dokumentem bardzo obszernym. Taryfa na następny okres obejmujący kolejne 36 miesięcy kalendarzowych, w części analitycznego rozliczenia finansowego wyliczany jest z wykorzystaniem rozbudowanego Modelu finansowego. W jego opracowaniu uczestniczyło duże grono osób zatrudnionych w PWIK. Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX s.c. **uczestniczyła** w opracowywaniu Nowej Taryfy i Wniosku Taryfowego.
- Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX s.c. **nie opracowywała** Wniosku Taryfowego wraz z Uzasadnieniem, **który podlega obecnie skróceniu**. Wniosek Taryfowy wraz z Uzasadnieniem był opracowywana przez podmiot spoza Spółki PWIK.

Z poważaniem

Prokurent
Elżbieta Kostka

W załączeniu:
Załącznik numer 1 – Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 2 – Obsługa gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 3 – Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymanie porządku),

Załącznik numer 4 – Porównanie zakresu umów obsługi i utrzymania ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 5 – Porównanie zakresu umów Obsługi gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Jarocin,
Załącznik numer 6 – Porównanie zakresu umów obsługi i utrzymania ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymanie porządku),
Załącznik numer 7 – Zestawienie przyjmowanych zadań / Raporty szczegółowe z systemu środków trwałych, kwoty rocznej wartości amortyzacji danego środka oraz wartości amortyzacji przyjętych do kalkulacji wraz wartościami dofinansowania danego środka.
Załącznik numer 8 – Zestawienie energii elektrycznej SUW od 2022 roku do 2024 roku
Załącznik numer 9 – Zestawienie energii elektrycznej ZOS od 2022 roku do 2024 roku

Załącznik nr 1 do pisma nr .....896..... z dnia 24.05.2024 r.

Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na terenie gminy Jarocin:

- tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- liczba oferentów: 1
- szacunkowa kwota zamówienia na lata 2024-2026: 6 228 000 zł netto
- przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem Umowy jest obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego urządzeń wchodzących w skład gminnego systemu produkcji wody oraz obsługa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) na terenie gminy Jarocin.
2. Wykonawca realizując obowiązki wynikające z wykonywania przedmiotu Umowy zobowiązany jest stosować w szczególności postanowienia:
   1) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi,
   2) ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
   3) ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
   4) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Jarocin,
   5) Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
   6) przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
   7) ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi.
3. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
4. Wodomierze kupowane przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy muszą być kompatybilne z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu.
5. Wytwórcą odpadów będzie każdorazowo Wykonawca,
6. **Obowiązki Wykonawcy w zakresie obsługi i utrzymania ciągu technologicznego gminnego systemu produkcji wody:**
   1) racjonalne gospodarowanie następującymi urządzeniami stanowiącymi własność Zamawiającego: studnie głębinowe, rurociągi technologiczne, stacje uzdatniania wody, stacje podnoszącej ciśnienie,
   2) realizacja odpowiednich zadań gospodarczych, wynikających ze specyfiki urządzeń i obiektów, do spełnienia których zostały powołane,
   3) utrzymywanie w należytym stanie ciągu technologicznego,
   4) wykonywanie robót kontrolnych i robót awaryjnych. Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram należy opracować do 7 dni od dnia zawarcia umowy w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. W ramach robót awaryjnych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek ciągu technologicznego gminnego systemu produkcji wody. Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (w przypadku gdy z uwagi na rodzaj awarii nie jest możliwe jej usunięcie w terminie 12 godzin, termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać odpowiednio przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót

awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest akceptacja sprawozdania przez Zamawiającego,

5) poprzez roboty kontrolne rozumie się wykonanie we własnym zakresie czynności niezbędnych do zapewnienia optymalnej funkcjonalności i użyteczności systemu produkcji wody, w tym w szczególności: kontrola stanu technicznego studni, przewodów i urządzeń oraz roboty utrzymujące urządzenia w należytym stanie sanitarnym (kontrola stanu technicznego studni, przewodów i urządzeń celem wykrycia wypływu wody i poprawności działania oraz roboty utrzymujące urządzenia w należytym stanie sanitarnym: płukanie filtrów, płukanie przewodów, kalibracja, konserwacja),
6) usuwanie awarii obejmuje w szczególności: wycieki, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i automatyczne,
7) informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz na żądanie Zamawiającego – w formie pisemnej,
8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobową obsługę (dyżury) przez minimum 2 osoby, w tym fizyczna obecność na obsługiwanych obiektach codziennie (we wszystkie dni kalendarzowe) w godzinach od 8 do 16 (czas reakcji, o którym mowa w pkt 4 nie ulega zmianie w godzinach od 16 do 8),
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działań pracowników oraz wyniki uzdatniania. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do procesów produkcji wody muszą zyskać akceptację Zamawiającego. We wszystkich sprawach decydujący głos ma Zamawiający. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie polecenia wydanego Zamawiającego lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym czasie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy urządzeń i obiektów wyłącznie w sytuacji, gdy nie zostały właściwie wykonane polecenia Zamawiającego,
10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń i obiektów. Jeśli poszczególne urządzenie lub obiekt nie posiada instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej, należy stosować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
11) w przypadku, gdy na skutek czynności dokonanej przez Wykonawcę albo zaniechania przez Wykonawcę czynności, do której był zobowiązany, albo na skutek błędu ludzkiego, nastąpi pogorszenie parametrów wody uzdatnionej bądź powstanie szkoda dla Zamawiającego lub osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego,
12) Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: podchloryn sodu, węgiel, miał i inne materiały w ilościach niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu uzdatniania wody. Sposób dawkowania tych preparatów Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym,
13) dopuszczalne wartości wskaźników w wodzie uzdatnionej nie mogą przekraczać wskazanych w obowiązujących przepisach prawa,
14) wykonywanie prac, które zapewnią nieprzerwaną całodobową pracę obsługiwanych obiektów i urządzeń, a więc m.in. czynności z zakresu instalacyjnego, elektrycznego, automatycznego,
15) dostarczanie codziennie do godziny 9:00 przez …….. (*imię i nazwisko pracownika wskazanego przez Wykonawcę*) pisemnego skróconego raportu dziennego

dotyczącego poprzedniego dnia roboczego, zawierającego informacje o produkcji dobowej stacji uzdatniania wody wraz z godziną dokonania odczytu; w przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, innych od typowych, należy je zawrzeć w raporcie. Po omówieniu przez osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym treści raportu z Zamawiającym, ustalone zostaną dalsze działania. Osoba, o której mowa w zdaniu pierwszym upoważniona przez Wykonawcę do wszelkich kontaktów z Zamawiającym, a do jej obowiązków należeć będzie w szczególności koordynowanie wszystkich działań Wykonawcy,

16) Wykonawca jest zobowiązany wskazać również osobę, która będzie zastępować osobę w pkt 15. Zastępstwo to, jest dopuszczalne tylko w przypadku nieobecności w pracy osoby wskazanej w pierwszej kolejności. Osobą tą jest: .....
17) zapewnienie nadzoru technicznego, w tym nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
18) stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcjach i pozwoleniach wodnoprawnych,
19) stosowanie i utrzymanie w poufności funkcjonującego systemu zabezpieczeń ujęć wody w gminie Jarocin,
20) zapewnienie samochodu do codziennego (we wszystkie dni kalendarzowe) objazdu wszystkich obsługiwanych obiektów i urządzeń, dostępnego przez całą dobę,
21) codzienne (we wszystkie dni kalendarzowe) wykonywanie odczytów energii elektrycznej, wodomierzy i przepływomierzy na wyjściu ze stacji uzdatniania wody oraz zapisywanie tych informacji w raportach miesięcznych, których wzory określi Zamawiający,
22) w ostatnim dniu każdego miesiąca wykonywanie odczytów energii elektrycznej i wodomierzy mierzących ilość wody surowej oraz zapisywanie tych informacji w raportach miesięcznych, których wzory określi Zamawiający,
23) dokonanie na ostatni dzień każdego roku kalendarzowego odczytów wszystkich liczników energii elektrycznej i niezwłoczne przekazanie tej informacji na piśmie do Zamawiającego,
24) przedstawianie comiesięcznych sprawozdań z wykonanych czynności, będących załącznikiem do faktury,
25) prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązującego u Zamawiającego systemu zarządzania jakością, w tym m.in.: dzienników pracy poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody (wpisy muszą być dokonywane codziennie), kart kontroli wszystkich urządzeń, kart kontroli wszystkich przyrządów pomiarowych, protokołów z wzorcowania manometrów, notatek z kalibracji dozowników podchlorynu sodu, planów przeglądów i konserwacji na poszczególne lata, których wzory określi Zamawiający,
26) kontrolowanie poboru wody w kontekście obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych,
27) płukanie filtrów ciśnieniowych i otwartych w odstępach czasowych, pozwalających na ich skuteczną pracę,
28) sprawdzanie poziomu złoża we wszystkich filtrach nie rzadziej niż co 6 miesięcy i zapisywanie w dzienniku pracy Stacji Uzdatniania Wody swoich pomiarów i obserwacji (w przypadku zmiany poziomu złoża należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego – wtedy następne kontrole będą następowały z większą częstotliwością, ustaloną z Zamawiającym),
29) utrzymywanie należytego stanu agregatów prądotwórczych: stacjonarnych (4 szt.) i przewoźnego (1 szt.), w tym praca próbna w/w agregatów 1 raz w miesiącu przez 0,5 godziny; w przypadku gdy w danym miesiącu agregaty nie były użytkowane – agregat

przewoźny będzie przewożony we wskazane miejsca lub z własnej inicjatywy w przypadku braku zasilania,

30) utrzymanie porządku we wszystkich obiektach (budynki, obudowy studni, itp.),
31) utrzymanie porządku na terenach wokół ujęć wody i stacji uzdatniania wody (zamiatanie powierzchni utwardzonych; odśnieżanie; usuwanie roślin wyrastających pomiędzy kostkami pozbrukowymi lub innymi powierzchniami; wykaszanie terenów zielonych przy użyciu: kos spalinowych, kosiarek i ciągnika z kosiarką rotacyjną; dokaszanie terenów zielonych po ciągniku z kosiarką rotacyjną przy użyciu: kos spalinowych i kosiarek; obcinanie drzew i krzewów wraz z ich właściwym formowaniem, itp.),
32) kontrola stanu ogrodzeń, bram i furtek wraz z ich bieżącą konserwacją (malowanie, naprawy, itp.),
33) informowanie o wszelkich zdarzeniach mających miejsce w trakcie obsługi obiektów,
34) obecność i czynny udział przy poborach prób wody, kontrolach Sanepidu, WIOŚ, Urzędu Dozoru Technicznego, itp.,
35) dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem książek obiektów budowlanych przez Zamawiającego – w zakresie i z częstotliwością wymaganymi w przepisach prawa,
36) informowanie o konieczności wymiany urządzeń,
37) przygotowywanie do użycia (mycie, dezynfekcja, itp.) cysterny do przewozu wody pitnej zamontowanej na przyczepie oraz transportowanie jej we wskazane miejsca,
38) kontrolowanie okresów legalizacyjnych wodomierzy i dokonywanie ich wymiany,
39) zgłaszanie zapotrzebowań materiałowych (podchloryn sodu, węgiel, miał, itp.),
40) prowadzenie ewidencji podchlorynu sodu pod względem liczby pełnych i pustych opakowań w magazynie w SUW Jarocin oraz sposobu ich wykorzystania – ewidencja ta będzie znajdowała się w siedzibie Zamawiającego,
41) stosowanie się do uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, wynikające m.in.: z zaleceń nadzoru hydrogeologicznego oraz innych organów, instytucji, podmiotów i osób,
42) dokonywanie pomiaru poziomu zwierciadła statycznego i dynamicznego wody oraz wydajności studni głębinowych zgodnie z wymogami zawartymi w pozwoleniach wodnoprawnych oraz opracowanie sprawozdania rocznego z wykonanych pomiarów wraz ze wskazaniem ewentualnych czynności koniecznych dla poprawy efektywności ujęć,

7. **Obowiązki Wykonawcy w zakresie obsługi <u>sieci wodociągowej</u> (wraz z przyłączami): Wymagania ogólne/definicje**
   1) realizacja robót kontrolnych, remontowych i montażowych oraz odcięć od sieci wodociągowej, zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania,
   2) poprzez **sieć wodociągową** rozumie się przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu Zamawiającego.
   3) poprzez **roboty kontrolne** rozumie się wykonanie we własnym zakresie czynności niezbędnych do zapewnienia optymalnej funkcjonalności i użyteczności sieci wodociągowej, w szczególności w wyniku realizacji odpowiednich zadań gospodarczych, wynikających ze specyfiki obiektów lub urządzeń, do których spełnienia zostały powołane,
   4) poprzez **roboty remontowe** rozumie się natychmiastowe działanie, wszczęte wskutek zgłoszenia Zamawiającego lub osób trzecich lub obserwacji Wykonawcy, mające na celu przywrócenie optymalnej funkcjonalności i użyteczności sieci wodociągowej, w szczególności polegające na usunięciu awarii,
   5) poprzez **roboty montażowe** rozumie się montaż nawiertek na sieciach wodociągowych na potrzeby przyłączy wodociągowych oraz montaż wodomierzy głównych,

6) poprzez **odcięcia** od sieci wodociągowej rozumie się działania mające na celu skuteczne i trwałe uniemożliwienie korzystania przez odbiorców usług z sieci wodociągowej,
7) obowiązkiem Wykonawcy jest bieżąca aktualizacja mapy sieci wodociągowej,
8) jakiekolwiek zmiany wprowadzane w funkcjonowaniu sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) muszą zyskać pisemną akceptację Zamawiającego,
9) w oparciu o doświadczenia uzyskane w wyniku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca sporządzi do dnia 30 listopada każdego roku obowiązywania umowy „Roczną ocenę stanu i funkcjonalności sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jarocin" zawierającej dane techniczne i wnioski dotyczące proponowanych zmian, jakie należy wprowadzić, aby poprawić stan i funkcjonalność sieci wodociągowej. Forma i treść tego dokumentu będzie konsultowana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca zobligowany jest uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia,
10) Wykonawca będzie wskazywał do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wskazanie dotyczy:
    - ilość wody pobranej na płukanie sieci wodociągowej,
    - ilość strat wody powstałych w wyniku awarii na przyłączach i sieci,
11) obsługa sieci obejmuje wszystkie hydranty i zasuwy znajdujące się na sieci będącej własnością Zamawiającego w szacunkowej ilości: ok. 940 szt. hydrantów, ok. 3000 szt. zasuw.

Wymagania szczegółowe – roboty kontrolne

12) za organizację robót kontrolnych odpowiada Wykonawca,
13) zakres robót kontrolnych obejmuje: kontrolę stanu technicznego przewodów i urządzeń (obchód sieci, przegląd uzbrojenia, sprawdzanie połączeń domowych), kontrolę pracy sieci, roboty utrzymujące sieć w należytym stanie sanitarnym, zabezpieczanie urządzeń przed zamarzaniem,
14) dla czynności wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogramy oraz sprawozdania z ich wykonania. Harmonogramy należy przygotować w przeciągu 7 dni od zawarcia Umowy w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. Sprawozdania z wykonanych czynności Wykonawca przekazuje Zamawiającemu co miesiąc, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie to będzie stanowiło także załącznik do faktury.

Kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń:

15) w zakresie obchodu sieci dokonuje się sprawdzenia trasy przewodów wodociągowych celem:
    a) wykrycia wypływu wody,
    b) sprawdzenia istnienia i stanu skrzynek na zasuwach, hydrantach i urządzeniach specjalnych,
16) w zakresie przeglądu uzbrojenia dokonuje się:
    a) sprawdzenia sprawności zasuw i hydrantów połączone z czyszczeniem ich obudowy i płukaniem hydrantów,
    b) sprawdzenia odpowietrzników, odwodnień, zaworów zwrotnych, zaworów redukcyjnych, studzien specjalnych, szybów i galerii celem ustalenia stopnia zużycia lub uszkodzenia poszczególnych elementów tych obiektów oraz dokonania czynności konserwacyjnych,
17) w zakresie sprawdzenia połączeń domowych dokonuje się kontroli zasuwy, studzienki lub podejścia pod wodomierz, zaworu przed wodomierzem oraz stanu zaopatrzenia w wodę,

Kontrola pracy sieci

18) kontrola pracy sieci polega na pomiarach i rejestracji ciśnienia w 10 wybranych punktach sieci oraz kontroli zasuw liniowych. Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza informację za pomocą „Karty pomiaru ciśnienia – przepływu",

Roboty utrzymujące sieć w należytym stanie sanitarnym

19) w zakresie robót utrzymujących sieć w należytym stanie sanitarnym realizowane są następujące prace:
   a) płukanie przewodów rozbiorczych przy okazji sprawdzania hydrantów,
   b) płukanie końcówek sieci,
   c) płukanie przewodów magistralnych.

   Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na punkty (nie więcej niż 50 zlokalizowanych na terenie gminy Jarocin), które wskaże Zamawiający,
20) zadania związane z utrzymywaniem sieci w należytym stanie sanitarnym powinny być również realizowane na każdy wniosek Zamawiającego,

Zabezpieczanie urządzeń przed zamarzaniem

21) zabezpieczanie urządzeń przed zamarzaniem polega na zabezpieczeniu skrzynek zasuw i hydrantów smarem oraz ewentualnym ociepleniu obudów,

Wymagania szczegółowe – roboty remontowe

22) Wykonawca przyjmuje zgłoszenia awarii przez całą dobę oraz rejestruje zgłoszone awarie w Dzienniku Awarii,
23) Wykonawca rozpoznaje awarię i decyduje czy i jakie czynności podejmować na miejscu, a także informuje telefonicznie i pisemnie Zamawiającego o awarii i podjętych czynnościach. Wszystkie czynności wykonywane są niezwłocznie. Wykonawca sam wystawia „Zlecenie pracy". Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (w przypadku gdy z uwagi na rodzaj awarii nie jest możliwe jej usunięcie w terminie 12 godzin, termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać odpowiednio przedłużony),
24) Postępowanie Wykonawcy podczas usuwania awarii:
   a) Wykonawca określa zakres robót oraz warunki bezpiecznej pracy,
   b) Wykonawca konsultuje stan uzbrojenia podziemnego z Zamawiającym oraz inicjuje uzgodnienia branżowe dotyczące uzbrojenia, jeżeli ma to zastosowanie,
   c) przed rozpoczęciem robót ziemnych w drodze lub chodniku Wykonawca zgłasza właściwemu zarządcy drogi konieczność zajęcia pasa drogowego,
   d) w zależności od potrzeb osoba nadzorująca prace powiadamia odpowiednie służby: PPIS, Urząd Gminy, Policja, służby ratownicze,
   e) Wykonawca zabezpiecza i oznakowuje miejsce pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa drogowego, za pomocą znaków drogowych, zapór drogowych itp.,
   f) w przypadku konieczności odcięcia dopływu wody Wykonawca powiadamia: mieszkańców, instytucje służby zdrowia, zakłady spożywcze (piekarnie, cukiernie, masarnie, restauracje itp.), szkoły, przedszkola, podając przybliżony czas usuwania awarii,
25) po usunięciu awarii, w zależności od potrzeb przeprowadzane są następujące czynności:
   a) napełnienie rurociągu,
   b) odpowietrzenie, płukanie i dezynfekcja sieci,
   c) wykonanie badań laboratoryjnych,
   d) uporządkowanie miejsca pracy (pozamiatanie jezdni, zagrabienie terenów gruntowych, obsianie trawą, uzupełnienie humusu, spłukanie drogi z błota, przewrócenie do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni utwardzonej, ułożenie płyt chodnikowych, naprawa nawierzchni nieutwardzonych),

e) badanie zgęszczenia gruntu,
f) asfaltowanie nawierzchni jezdni,

26) Wykonawca w każdym przypadku jest zobowiązany zastosować optymalny sposób prowadzenia prac (konwencjonalny lub bezwykopowy), mając na uwadze przesłanki techniczne lub ekonomiczne. Wybór sposobu prowadzenia prac nie wpływa na wysokość wynagrodzenia,
27) jeżeli w wyniku robót remontowych stwierdzono zmianę przebiegu sieci Wykonawca zgłasza ten fakt do Zamawiającego,
28) do obowiązków Wykonawcy należy także usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych zlokalizowanych na ujęciach wody,
29) Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego, stworzy pogotowie wodociągowe i dokona oznakowania samochodów – sposób wypełnienia tych obowiązków będzie uzgodniony z Zamawiającym,
30) dla czynności składających się na roboty remontowe, Wykonawca przedstawia sprawozdania z ich wykonania. Sprawozdania z wykonanych czynności Wykonawca przekazuje Zamawiającemu co miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy. Załącznikami do sprawozdania są „Zlecenia pracy" do każdej pozycji. Sprawozdanie to będzie stanowiło także załącznik do faktury. Wykonawca musi zawrzeć w sprawozdaniu wszystkie niezbędne informacje związane pośrednio lub bezpośrednio z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami w rozbiciu na materiały i pozostałe koszty. W rozliczeniu tym Wykonawca nie będzie wykazywał kosztów robocizny i sprzętu (a jedynie ich liczbę),

Wymagania szczegółowe – roboty montażowe

31) Wykonawca dokonuje montażu nawiertek na sieciach wodociągowych na potrzeby przyłączy wodociągowych oraz montażu wodomierzy głównych,
32) Zamawiający przewiduje do wymiany: w roku 2024 nie mniej niż 1350 szt. wodomierzy głównych, w roku 2025 nie mniej niż 1950 szt. wodomierzy głównych, w roku 2026 nie mniej niż 1650 szt. wodomierzy głównych
33) dokładna liczba zostanie wskazana w trakcie trwania Umowy i będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego,
34) orientacyjna ilość nawiertek do zamontowania w poszczególnych latach to ok. 100 szt. rocznie, przy czym faktyczna ilość będzie wynikiem zainteresowania osób ubiegających się o podłączenie do sieci,
35) ewentualny wzrost liczb, o których mowa w pkt 32 i 34 nie będzie podstawą do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy,
36) montaż nawiertek na sieciach wodociągowych na potrzeby przyłączy wodociągowych oraz montaż wodomierzy głównych odbywa się na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego, który zleca te prace za pomocą „Zlecenia pracy",
37) Wykonawca sporządza odpowiedni protokół oraz przekazuje klientowi do podpisania oświadczenie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odbiorów technicznych i dokumentowania przyłączy. W przypadku robót płatnych przez klienta (np.: montaż podlicznika), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wystawioną przez siebie kartę pracy, z której wynikać będzie m.in.: data, miejsce i charakter wykonanych prac, a także podpis osoby, która usługę wykonała,
38) Wykonawca zgłasza zrealizowane prace do Zamawiającego, w celu dokonania ich odbioru technicznego.
39) wymiana wodomierzy i zaworów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wystawienia „Zlecenia pracy" przez Zamawiającego. Jeśli po upływie tego terminu nastąpi zdarzenie powodujące powstanie dodatkowych kosztów

(m.in.: związane z zalaniem pomieszczeń itp.), to odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Wykonawca,

40) zdemontowane wodomierze Wykonawca przekaże do wskazanego przez Zamawiającego punktu,

41) sprawozdania z wykonanych czynności Wykonawca przekazuje Zamawiającemu co miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie to będzie stanowiło także załącznik do faktury. Wykonawca musi zawrzeć w sprawozdaniu wszystkie niezbędne informacje związane pośrednio lub bezpośrednio z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami w rozbiciu na materiały i pozostałe koszty. W rozliczeniu tym Wykonawca nie będzie wykazywał kosztów robocizny i sprzętu (a jedynie ich liczbę),

Wymagania szczegółowe - odcięcia

42) potrzeby w zakresie odcięć od sieci wodociągowej określa Zamawiający,

43) Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie odcięć od sieci wodociągowej za pomocą „Zlecenia pracy".

44) Wykonawca przeprowadza odcięcia od sieci wodociągowej zgodnie z przepisami prawa,

45) sprawozdania z wykonanych czynności Wykonawca przekazuje Zamawiającemu co miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie to będzie stanowiło załącznik do faktury. Wykonawca musi zawrzeć w sprawozdaniu wszystkie niezbędne informacje związane pośrednio lub bezpośrednio z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami w rozbiciu na materiały i pozostałe koszty. W rozliczeniu tym Wykonawca nie będzie wykazywał kosztów robocizny i sprzętu (a jedynie ich liczbę),

Załącznik nr 2 do umowy

Długość sieci wodociągowej – zestawienie w podziale na miejscowości

Lp.	Miejscowość	Długość czynnej sieci		Czynne przyłącza wodociągowe
		magistralnej (przesyłowej)	rozdzielczej (bez przyłączy)	
		w km		w szt.
1.	Jarocin	16,9	97,5	4 246
2.	Annapol	2,2	3,8	168
3.	Bachorzew	2,5	3,8	159
4.	Cielcza	2,8	13,7	565
5.	Cząszczew	1,1	3,0	47
6.	Dąbrowa	0,0	5,1	0
7.	Golina	1,5	21,2	507
8.	Hilarów	0,0	1,5	37
9.	Kadziak	0,2	3,1	56
10.	Kąty	0,0	1,0	25
11.	Łuszczanów	4,0	6,3	230
12.	Mieszków	1,1	17,6	411
13.	Osiek	0,4	3,1	92
14.	Potarzyca	7,7	5,4	229
15.	Prusy	2,7	1,7	77
16.	Radlin	5,5	6,4	154
17.	Roszków	3,3	10,0	324
18.	Roszkówko	0,0	2,6	35
19.	Siedlemin	0,1	13,1	172
20.	Tarce	2,1	8,6	69
21.	Wilkowyja	0,0	10,0	422
22.	Wilczyniec	2,0	2,7	17
23.	Witaszyce	4,9	23,7	881
24.	Witaszyczki	0,0	5,8	94
25.	Zakrzew	4,0	14,5	225
	RAZEM:	65,0	285,2	9 242

Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz studni

1. Ujęcie wód podziemnych w Jarocinie - 10 studni głębinowych, w tym:
   - nr 1B
   - nr 2A
   - nr 2/1
   - nr 2B
   - nr 4A
   - nr 7A
   - nr 8A
   - nr 9A
   - nr 10
   - nr 11

2. Ujęcie wód podziemnych w Stefanowie - 3 studnie głębinowe, w tym:
   - nr 3
   - nr 4
   - nr 5

3. Ujęcie wód podziemnych w Wilkowyi - 5 studni głębinowych, w tym:
   - nr B
   - nr C
   - nr E
   - nr D/1
   - nr F

4. Ujęcie wód podziemnych w Witaszycach - 2 studnie głębinowe, w tym:
   - nr 1/1
   - nr 2/1

5. Ujęcie wód podziemnych w Kątach - 2 studnie głębinowe, w tym:
   - nr 1
   - nr 2

6. Ujęcie wód podziemnych w Potarzycy - 3 studnie głębinowe, w tym:
   - nr 2/1
   - nr 3
   - nr 4

Załącznik nr 4 do umowy

Wykaz stacji uzdatniania wody

1. Stacja uzdatniania wody w Jarocinie
2. Stacja uzdatniania wody w Stefanowie
3. Stacja uzdatniania wody w Wilkowyi
4. Stacja uzdatniania wody w Witaszycach
5. Stacja uzdatniania wody w Kątach
6. Stacja uzdatniania wody w Potarzycy

Załącznik nr 5 do umowy

Wykaz robót kontrolnych

Lp.	Nazwa robót	Zakres robót	Termin robót
1.	Obchód sieci	Sprawdzenie trasy przewodów wodociągowych dla: wykrycia wypływu wody, stwierdzenia istnienia i stanu skrzynek na zasuwach i hydrantach, skontrolowania istnienia i stanu tabliczek orientacyjnych	1 raz w roku + na każde żądanie Zamawiającego
2.	Przegląd uzbrojenia oraz zaworów ppoż. (hydrant i zasuwa)	Płukanie przewodów rozbiorczych oraz końcówek sieci, sprawdzenie sprawności zasuw i hydrantów, połączone z czyszczeniem ich obudowy	1 raz w roku + na każde żądanie Zamawiającego
3.	Sprawdzenie pracy sieci wodociągowej	Pomiary ciśnienia na sieci w punktach kontrolnych oraz sprawdzenie odpowietrzników	1 raz w roku + na każde żądanie Zamawiającego
4.	Sprawdzenie pracy sieci wodociągowej	Przekręcenie zasuw na sieci (zamknięcie i otwarcie)	1 raz w roku + na każde żądanie Zamawiającego

Załącznik nr 3 do pisma nr 896 z dnia 24.05.2024 r.

Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymanie porządku):

- tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- liczba oferentów: 1
- szacunkowa kwota zamówienia na lata 2024-2026: 8 856 000 zł netto
- przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymanie porządku), składającej się z 3 części:
   1) część ściekowa,
   2) część fosforowa,
   3) część osadowa.
2. W skład części ściekowej wchodzą następujące obiekty:
   1) komora rozdziału z przelewem,
   2) zbiornik retencyjny z kratami rzadkimi,
   3) punkt zlewny ścieków,
   4) budynek krat mechanicznych z kanałem dopływowym,
   5) piaskowniki, koryto pomiarowe (za piaskownikiem),
   6) osadniki wstępne,
   7) przepompownia ścieków,
   8) komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną / komora spustowa osadu nadmiernego,
   9) bloki technologiczne,
   10) stacja dawkowania PIX,
   11) biofiltr części mechanicznej.

   Wytyczne eksploatacyjne zostały zawarte w „Instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Cielczy dla zadania pn.: „Kontynuacja budowy ciągu technologicznego w ramach zadania *Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina*"", która stanowi załącznik nr 1.5. do umowy.
   W zakresie części ściekowej została przeprowadzona w latach 2020-2021 inwestycja pn.: „Kontynuacja budowy ciągu technologicznego w ramach zadania *Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina*". Wykonywanie przedmiotu umowy nie może spowodować utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę ww. inwestycji.
3. W skład części fosforowej wchodzą następujące obiekty:
   1) system dozowania chemikaliów,
   2) zasilanie Pearl,
   3) reaktor Pearl,
   4) suszenie/odwadnianie produktu,
   5) silos produktu,
   6) załadunek produktu.

   Wytyczne eksploatacyjne zostały zawarte w „Instrukcji obsługi i konserwacji procesu. Projekt: „oczyszczalnia ścieków Cielcza. Instalacja oczyszczania odcieku w procesie Pearl", która stanowi załącznik nr 1.6. do umowy.
   W zakresie części fosforowej została przeprowadzona w latach 2020-2022 inwestycja pn.: „Dokończenie realizacji w zakresie instalacji odzysku fosforu w ramach zadania *Modernizacja gospodarki osadowej a oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina*".

Wykonywanie przedmiotu umowy nie może spowodować utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę ww. inwestycji.

4. W skład części osadowej wchodzą następujące obiekty:
   1) zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego,
   2) pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego,
   3) zbiornik osadu nadmiernego,
   4) pompownia osadu surowego,
   5) otwarta komora fermentacji,
   6) zbiornik osadu przefermentowanego,
   7) pompownia wód poosadowych,
   8) stara stacja odwadniania osadu,
   9) zbiornik odcieków,
   10) zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego,
   11) budynek magazynowy,
   12) nowa stacja odwadniania osadów,
   13) budynek suszenia osadu,
   14) magazyn tymczasowego gromadzenia osadu,
   15) zbiornik mieszania osadów i recepcja osadów dowożonych,
   16) stacja wstępnego odwadniania osadów i instalacja termicznej hydrolizy osadów,
   17) kotłownia (kocioł pary oraz mała kotłownia),
   18) kogeneracja,
   19) wydzielone komory fermentacyjne wraz z klatką schodową,
   20) maszynownia wraz z kanałem technologicznym,
   21) biofiltr cz. osadowej,
   22) waga samochodowa,
   23) węzeł biogazu,
   24) garaże,
   25) koryto pomiarowe,
   26) stacja transformatorowa.

   Wytyczne eksploatacyjne zostały zawarte w „Instrukcji eksploatacji gospodarki osadowej na Oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina", która stanowi załącznik nr 1.7. do umowy.

   W zakresie części osadowej została przeprowadzona w latach 2020-2023 inwestycja pn.: „Dokończenie ciągu przetwarzania osadów w ramach zadania *Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina*". Wykonywanie przedmiotu umowy nie może spowodować utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę ww. inwestycji.

5. Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram należy opracować na podstawie instrukcji stanowiących załącznik 1.5-1.7 do umowy do 7 dni od dnia zawarcia umowy w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. W ramach robót awaryjnych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek ciągu technologicznego. Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (w przypadku gdy z uwagi na rodzaj awarii nie jest możliwe jej usunięcie w terminie 12 godzin, termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać odpowiednio przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest akceptacja sprawozdania przez Zamawiającego.

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
   1) całodobowa obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków), w tym zarządzanie systemem monitoringu i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. Koszty instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił Zamawiający.
      Zamawiający wymaga na każdej zmianie obecności następujących osób przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż.:
      a) co najmniej 2 osób, które ukończyły kurs operatora oczyszczalni ścieków,
      b) co najmniej 1 osoby, która ukończyła kurs obsługi i eksploatacji pojazdów specjalnych do czyszczenia kanalizacji oraz posiada zaświadczenie upoważniające do obsługi i eksploatacji ww. pojazdów,
      c) co najmniej 2 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne „E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW,
      d) co najmniej 1 osoby, która posiada świadectwa kwalifikacyjne „D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.

      Dopuszcza się łączenie funkcji osób wymienionych w tym punkcie przez jedną osobę pod warunkiem posiadania stosownych kwalifikacji.
   2) obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego instalacji odzysku fosforu z odcieków.
      Zamawiający wymaga na jednej zmianie w dni robocze obecności co najmniej 1 osoby przeszkolonej w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz która ukończyła szkolenie z obsługi instalacji odzysku fosforu z odcieków,
   3) obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego węzła osadowego w zakresie instalacji hydrolizy, zamkniętych komór fermentacji i urządzeń odwadniania osadów ściekowych.
      Zamawiający wymaga na jednej zmianie w dni robocze obecności następujących osób przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż., w tym:
      a) co najmniej 1 osoby, która ukończyła szkolenie z obsługi instalacji hydrolizy,
      b) co najmniej 1 osoby, która ukończyła szkolenie z obsługi zamkniętych komór fermentacji,
      c) co najmniej 1 osoby, która ukończyła szkolenie z obsługi urządzeń odwadniania osadów ściekowych,

      Dopuszcza się łączenie funkcji osób wymienionych w tym punkcie przez jedną osobę pod warunkiem posiadania stosownych kwalifikacji.
   4) obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego kotłów kogeneracyjnych.
      Zamawiający wymaga na jednej zmianie w dni robocze co najmniej 1 osoby przeszkolonej w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz która ukończyła szkolenie z obsługi kotłów kogeneracyjnych,
   5) zapewnienie nadzoru technologicznego nad prowadzonymi procesami na terenie Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków).
      Zamawiający wymaga na jednej zmianie w dni robocze co najmniej 1 osoby przeszkolonej w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz która jest technologiem oczyszczania ścieków.

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest również ciągłe utrzymanie porządku, w szczególności poprzez: sprzątanie budynków, zamiatanie terenów utwardzonych, odśnieżanie terenów utwardzonych, koszenie trawy i wykonywanie innych związanych z utrzymaniem porządku czynności.
8. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do aktualnie prowadzonej działalności czy technologii muszą zyskać akceptację Zamawiającego. We wszystkich sprawach decydujący głos ma Zamawiający. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie przez Wykonawcę polecenia wydanego przez Zamawiającego lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym okresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy urządzeń i poziom kosztochłonności, jednak tylko w sytuacji, gdy nie zostały wykonane polecenia Zamawiającego.
9. Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków) (w tym utrzymania porządku) – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww. dokumentach.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń. Jeśli w tym zakresie czynność Wykonawcy, zaniechanie czynności przez Wykonawcę lub błąd ludzki będzie skutkować pogorszeniem parametrów lub powstaniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego.
11. W przypadku gdy działanie lub zaniechanie Wykonawcy spowoduje utratę gwarancji na dany produkt (m.in. urządzenie lub instalacje) Wykonawca przejmie wszystkie obowiązki gwaranta. W przypadku niewykonywania obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim lub wykonywania ich nienależycie Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: koagulanty, flokulanty, wapno chlorowane i inne materiały w ilościach niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zbyt dużej ilości zużytych materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zużycie takiej ilości materiałów było obiektywnie niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. W przypadku braku wykazania powyższego, Wykonawca ponosi koszty zużycia ilości materiałów wykraczających poza ilość niezbędną do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków.
13. Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz na życzenie Zamawiającego – w formie pisemnej.
14. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać wskazanych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.
15. Wytwórcą takich odpadów jak: skratki, piasek (odpady z piaskownika) i ustabilizowane komunalne osady ściekowe będzie Zamawiający, natomiast pozostałych – Wykonawca. Postępowanie z odpadami musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami.
16. Wykonawca przeprowadzi jeden raz w każdym roku kalendarzowym – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – deratyzację na terenie obiektów wchodzących w skład

Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków). Koszty materiałów pokryje Zamawiający, natomiast Wykonawca – personel i niezbędny sprzęt.

17. Wykonawca przeprowadzi jeden raz w każdym roku kalendarzowym – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – pomiary elektryczne (uziemienia, stanu izolacji przewodów, skuteczności zerowania, zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, zadziałania wyłączników ppoż.) Wykonawca zapewni personel i niezbędny sprzęt.
18. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego – w formie pisemnej – o ilości pobranej wody z sieci wodociągowej na potrzeby specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji wewnątrzzakładowej i innych obiektów Zakładu Odzysku Surowców w Cielczy (oczyszczalnia ścieków).
19. Wykonawca dokona na ostatni dzień końca każdego roku kalendarzowego odczytów wszystkich liczników energii elektrycznej i przekaże te informacje niezwłocznie na piśmie do Zamawiającego.
20. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnię brudną i czystą.

Załącznik nr 2 do pisma nr ....896..... z dnia 24.05.2024 r.

Obsługa gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Jarocin:

- tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- liczba oferentów: 1
- szacunkowa kwota zamówienia na lata 2024-2026: 8 891 100 zł netto
- przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Jarocin, gminy Kotlin (przepompownia ścieków w m. Wyszki wraz z rurociągiem tłocznym), gminy Nowe Miasto n/Wartą (przepompownia ścieków w m. Nowe Miasto n/Wartą wraz z rurociągiem tłocznym) oraz w m. Klęka (wraz z rurociągiem tłocznym), w tym w szczególności:
   1) przepompowni głównych ścieków (w tym rurociągów tłocznych),
   2) przepompowni przydomowych ścieków (w tym przykanalików tłocznych),
   3) sieci kanalizacji (w tym przykanalików).

2. **Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego przepompowni głównych ścieków (w tym rurociągów tłocznych o dł. ok. 88,4 km).**
   Specyfikacja zadań (liczbę i lokalizację obiektów określa załącznik do umowy – w przypadku zwiększenia liczby obsługiwanych obiektów Strony dokonają zmiany umowy zgodnie z postanowieniami §7):

   1) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram należy opracować do 7 dni od dnia zawarcia umowy w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. W ramach robót awaryjnych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek ciągu technologicznego przepompowni. Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (w przypadku gdy z uwagi na rodzaj awarii nie jest możliwe jej usunięcie w terminie 12 godzin, termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać odpowiednio przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest akceptacja sprawozdania przez Zamawiającego,
   2) Poprzez roboty kontrolne rozumie się przede wszystkim oczyszczenie zbiornika, dokonanie oględzin pomp w czasie pracy ze specjalnym zwróceniem uwagi na drgania wibracyjne oraz wskazania przyrządów pomiarowych. Minimalna częstotliwość: 2 razy w roku,
   3) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. Koszty instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił Zamawiający,
   4) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągu technologicznego przepompowni w należytym stanie (np.: poprzez malowanie ogrodzeń) oraz do pielęgnacji terenów zielonych w okresie letnim,

5) We wszystkich sprawach decydujący głos ma Zamawiający. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie przez Wykonawcę polecenia wydanego przez Zamawiającego lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym czasie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy urządzeń i poziom kosztochłonności wyłącznie w sytuacji, gdy nie zostały właściwie wykonane polecenia Zamawiającego,
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń. Jeśli w tym zakresie czynność Wykonawcy, zaniechanie czynności przez Wykonawcę lub błąd ludzki będzie skutkować pogorszeniem parametrów lub powstaniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego,
7) Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz na życzenie Zamawiającego – w formie pisemnej,
8) Wytwórcą odpadów jest Wykonawca,
9) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania ścieków – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww. dokumentach,
10) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad systemem odprowadzania ścieków, a także gotowość do nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
11) Wykonawca przeprowadzi jeden raz w każdym roku kalendarzowym – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – deratyzację na terenie obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania ścieków. Koszty materiałów pokryje Zamawiający, natomiast Wykonawca – personel i niezbędny sprzęt,
12) Wykonawca przeprowadzi jeden raz w każdym roku kalendarzowym – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – pomiary elektryczne (uziemienia, stanu izolacji przewodów, skuteczności zerowania, zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, zadziałania wyłączników ppoż.) Wykonawca zapewni personel i niezbędny sprzęt. Wykonawca obsługiwał będzie oprócz przepompowni głównych ścieków także sieci tłoczne,
13) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego – w formie pisemnej – o ilości pobranej wody z sieci wodociągowej na potrzeby specjalistycznego samochodu do czyszczenia przepompowni głównych ścieków,
14) Wykonawca dokona na ostatni dzień końca roku kalendarzowego odczytów wszystkich liczników energii elektrycznej i przekaże te informacje niezwłocznie na piśmie do Zamawiającego,
15) Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnię brudną i czystą,
16) Wykonawca zapewni całodobowy dyżur pogotowia kanalizacyjnego złożonego z dwóch pracowników fizycznych i kierownika grupy interwencyjnej; pojazdy

używane do świadczenia usługi pogotowia kanalizacyjnego powinny być należycie oznakowane.

3. **Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego przepompowni przydomowych ścieków (w tym przykanalików tłocznych).**
Specyfikacja zadań (liczbę i lokalizację obiektów określa załącznik do umowy – w przypadku zwiększenia liczby obsługiwanych obiektów Strony dokonają zmiany umowy zgodnie z postanowieniami §7):

1) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram należy opracować do 7 dni od dnia zawarcia umowy w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. W ramach robót awaryjnych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek ciągu technologicznego przepompowni. Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (w przypadku gdy z uwagi na rodzaj awarii nie jest możliwe jej usunięcie w terminie 12 godzin, termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać odpowiednio przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest akceptacja sprawozdania przez Zamawiającego,
2) Poprzez roboty kontrolne rozumie się przede wszystkim oczyszczenie zbiornika, dokonanie oględzin pomp w czasie pracy ze specjalnym zwróceniem uwagi na drgania wibracyjne oraz wskazania przyrządów pomiarowych. Minimalna częstotliwość: 2 razy w roku,
3) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. Koszty instalowania, oraz utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił Zamawiający,
4) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągu technologicznego przepompowni w należytym stanie (np.: poprzez malowanie ogrodzeń) oraz do pielęgnowania terenów zielonych w okresie letnim,
5) We wszystkich sprawach decydujący głos ma Zamawiający. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie polecenia wydanego przez Zamawiającego lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym okresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy urządzeń i poziom kosztochłonności wyłączenie w sytuacji, gdy nie zostały właściwie wykonane polecenia Zamawiającego,
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń. Jeśli w tym zakresie czynność Wykonawcy, zaniechanie czynności przez Wykonawcę lub błąd ludzki będzie skutkować pogorszeniem parametrów lub powstaniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego,
7) Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede

wszystkim drogą telefoniczną oraz na życzenie Zamawiającego – w formie pisemnej.

8) Wytwórcą odpadów jest Wykonawca,
9) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania ścieków – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww. dokumentach,
10) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad systemem odprowadzania ścieków, a także gotowość do nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
11) Wykonawca przeprowadzi jeden raz w każdym roku kalendarzowym – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – deratyzację na terenie obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania ścieków. Koszty materiałów pokryje Zamawiający, natomiast Wykonawca – personel i niezbędny sprzęt,
12) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informację w formie pisemnej – o ilości pobranej wody z sieci wodociągowej na potrzeby specjalistycznego samochodu do czyszczenia przepompowni przydomowych ścieków,
13) Wykonawca obsługiwał będzie oprócz przepompowni przydomowych ścieków także przykanaliki tłoczne,
14) Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnię brudną i czystą,
15) Wykonawca zapewni całodobowy dyżur pogotowia kanalizacyjnego złożonego z dwóch pracowników fizycznych i kierownika grupy interwencyjnej; pojazdy używane do świadczenia usługi pogotowia kanalizacyjnego powinny być należycie oznakowane.

4. **Obsługa i utrzymanie ciągu technologicznego sieci kanalizacji (w tym przykanalików).**

Specyfikacja zadań (ilość i lokalizację sieci określa załącznik do umowy):

1) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram należy opracować do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do harmonogramu w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. W ramach robót awaryjnych Wykonawca zobligowany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek ciągu technologicznego sieci kanalizacji. W zakres robót awaryjnych nie wchodzą prace związane z wymianą włazów/kratek na studniach w pasach drogowych w ramach wykonywania nowej/przebudowy/ modernizacji nawierzchni przez zarządcę/właściciela drogi. Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12 godz. (w przypadku gdy z uwagi na rodzaj awarii nie jest możliwe jej usunięcie w terminie 12 godzin, termin ten za zgodą Zamawiającego może zostać odpowiednio przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest akceptacja sprawozdania przez Zamawiającego,
2) Poprzez roboty kontrolne rozumie się przede wszystkim:

a) czynności przeglądowe – minimalna częstotliwość: 1 raz w roku – systematyczna kontrola i obchód sieci oraz jej uzbrojenia przeprowadzane dla: sprawdzenia stanu uzbrojenia naziemnego, wykrycia robót ziemnych i innych zagrażających uzbrojeniu, zapadnięć na trasie kanału (które mogą świadczyć o jego uszkodzeniu) oraz skontrolowania stanu przewodów i ich zanieczyszczenia. Kontrolę stanu uzbrojenia i robót na powierzchni przeprowadza się przez obchód sieci, natomiast kontrolę stanu kanałów przełazowych przeprowadza się przechodząc przeglądany odcinek kanału a kontrolę kanałów rurowych prześwietlając kanał lub sprawdzając przepływ ścieków w studniach rewizyjnych. W przypadku stwierdzenia zaniżeń nawierzchni mogących być skutkiem uszkodzenia kanału należy przeprowadzić inspekcję video odcinka sieci. Wykonawca zobligowany jest w szczególności do zbadania stanu wpustów, stopnia obsadzenia stopni złazowych oraz stanu uzbrojenia na powierzchni terenu.
W ramach czynności przeglądowych należy przeprowadzić inspekcję video odcinka kanału w przypadkach otrzymania zgłoszenia o:
   - występowaniu problemu na danym odcinku kanalizacyjnym mogącym być skutkiem uszkodzenia kanału np. częste zatory ścieków mogące być konsekwencją np. zarwania kanału bądź wrastania korzeni drzew do kanału itp.,
   - konieczności sprawdzenia ilości oraz poprawności wykonania przyłączeń do sieci danej posesji.

Czynności przeglądowe nie obejmują inspekcji video odcinków sieci kanalizacyjnej objętych pracami inwestycyjnymi.
W ramach czynności przeglądowych po otrzymaniu zgłoszenia należy przeprowadzić pojedyncze kontrole przyłączy przy użyciu wytwornicy dymu. Kontrole obejmujące większe obszary (całe ulice, osiedla, miejscowości) nie wchodzą w zakres czynności przeglądowych,

b) czynności prewencyjne – częstotliwość: w uzasadnionych przypadkach, będących wynikiem czynności przeglądowych – działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu oraz utrzymanie należytego stanu kanałów, przykanalików i uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, w tym m.in.: płukanie wodą, czyszczenie samochodem specjalistycznym, usuwanie osadów zbitych, wycinanie korzeni,

3) Wykonawca na każdy miesiąc wyznaczy odcinki sieci, które wyczyści specjalistycznym samochodem do czyszczenia kanalizacji. O rozpoczęciu i zakończeniu prac w poszczególnych dniach, z podaniem ich dokładnej lokalizacji, Wykonawca poinformuje telefonicznie właściwego pracownika Zamawiającego; powiadomienie to musi nastąpić przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do zakresu odcinków sieci, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić,
4) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. Koszty instalowania oraz utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił Zamawiający,
5) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za technologię. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do aktualnie prowadzonej działalności czy technologii muszą zyskać akceptację Zamawiającego. We wszystkich sprawach decydujący głos ma Zamawiający. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie przez Wykonawcę polecenia wydanego przez Zamawiającego lub wykonanie tego

polecenia w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym okresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy urządzeń i poziom kosztochłonności, jednak tylko w sytuacji, gdy nie zostały wykonane polecenia Zamawiającego,

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń. Jeśli w tym zakresie czynność Wykonawcy, zaniechanie czynności przez Wykonawcę lub błąd ludzki będzie skutkować pogorszeniem parametrów lub powstaniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego,
7) Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz na życzenie Zamawiającego – w formie pisemnej,
8) Wytwórcą odpadów jest Wykonawca,
9) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww. dokumentach,
10) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad systemem odprowadzania i ścieków oraz odprowadzania wód opadowych, a także gotowość do nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
11) Wykonawca przeprowadzi jeden raz w każdym roku kalendarzowym – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – deratyzację na terenie obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych. Koszty materiałów pokryje Zamawiający, natomiast Wykonawca – personel i niezbędny sprzęt,
12) Wykonawca będzie podawał Zamawiającemu – w formie pisemnej – o ilości pobranej wody z sieci wodociągowej na potrzeby specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji,
13) Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia, zwłaszcza szatnię brudną i czystą,
14) Wykonawca zapewni całodobowy dyżur pogotowia kanalizacyjnego złożonego z dwóch pracowników fizycznych i kierownika grupy interwencyjnej; pojazdy używane od świadczenia usługi pogotowia kanalizacyjnego powinny być należycie oznakowane.

Załącznik 1.5 do umowy

Wykaz przepompowni głównych ścieków (w tym rurociągi tłoczne)

L.p.	***Obiekt***	***Lokalizacja***
1.	przepompownia	Witaszyce, P-0
2.	przepompownia	Wilkowyja, ul. Brandowskiego
3.	przepompownia	Witaszyce, al. Wolności
4.	przepompownia	Wilkowyja, ul. Lutyńska
5.	przepompownia	Wilkowyja, ul. Powstańców Wlkp.
6.	przepompownia	Wilkowyja, ul. Łąkowa
7.	przepompownia	Wilkowyja, ul. Polna
8.	przepompownia	Roszków, działka nr 112/5
9.	przepompownia	Roszków, działka nr 262/3
10.	przepompownia	Golina, ul. Wolności - Bielawy, działka nr 452/1
11.	przepompownia	Golina, ul. Wolności, działka nr 5/1
12.	przepompownia	Golina, ul. Zakrzewska, działka nr 638/2
13.	przepompownia	Golina, droga na Stefanów, działka nr 167
14.	przepompownia	Golina, ul. Wolności, działka nr 45/1
15.	przepompownia	Golina, ul. Dworcowa, działka nr 64/1
16.	przepompownia	Mieszków, ul. Poznańska, działka nr 361
17.	przepompownia	Mieszków, ul. Dworcowa, działka nr 32/106
18.	przepompownia	Mieszków, osiedle Leśne, działka nr 100/1
19.	przepompownia	Mieszków, ul. Radliniecka, działka nr 32/110
20.	przepompownia	Cielcza, ul. Nowa, działka nr 736/1
21.	przepompownia	Cielcza, ul. Szkolna, działka nr 862/7
22.	przepompownia	Cielcza, Oczyszczalnia Ścieków
23.	przepompownia	Osiek, ul. Osiecka, działka nr 156/1
24.	przepompownia	Osiek, ul. Dworcowa, działka nr 13
25.	przepompownia	Mieszków, ul. Poznańska, działka nr 60/1
26.	przepompownia	Mieszków, ul. Osiecka działka nr 123/5
27.	przepompownia	Siedlemin, ul. Potarzycka, działka nr 206/7
28.	przepompownia	Siedlemin, ul. Główna, działka nr 366/1
29.	przepompownia	Siedlemin, ul. Polna, działka nr 531/3
30.	przepompownia	Golina, ul. Jarocińska, działka nr 118/8
31.	przepompownia	Roszkówko, działka nr 67/6
32.	przepompownia	Prusy, działka nr 154/4
33.	przepompownia	Prusy
34.	przepompownia	Jarocin, os. Ługi
35.	przepompownia	Witaszyczki, P-3
36.	przepompownia	Jarocin, os. nr 5
37.	przepompownia	Witaszyce, P-4
38.	przepompownia	Annapol
39.	przepompownia	Bachorzew
40.	przepompownia	Jarocin, ul. Folwarczna-Sadowa
41.	przepompownia	Kotlin, P-1
42.	przepompownia	Kotlin, P-2
43.	przepompownia	Potarzyca
44.	przepompownia	Tarce (Jung)

L.p.	*Obiekt*	*Lokalizacja*
45.	przepompownia	Tarce, P-25
46.	przepompownia	Witaszyce, ul. Żybura
47.	przepompownia	Witaszyce, ul. Żybura (Jung)
48.	przepompownia	Witaszyczki 64
49.	przepompownia	Witaszyczki 65
50.	przepompownia	Zakrzew (wjazd do gorzelni)
51.	przepompownia	Zakrzew (droga na Galew)
52.	przepompownia	Łuszczanów, boisko, P-1
53.	przepompownia	Łuszczanów, ul. Długa, P-2
54.	przepompownia	Łuszczanów, ul. Długa, P-3
55.	przepompownia	Łuszczanów, ul. Wiatraczna, P-4
56.	przepompownia	Łuszczanów, ul. Mostowa, P-5
57.	przepompownia	Łuszczanów, ul. Wiatraczna, P-6
58.	przepompownia	Łuszczanów, ul. Polna, P-7
59.	przepompownia	Kadziak, P-1
60.	przepompownia	Kadziak, P-2
61.	przepompownia	Kąty, P-1
62.	przepompownia	Kąty, P-2
63.	przepompownia	Radlin, P-1
64.	przepompownia	Radlin, P-2
65.	przepompownia	Jarocin, ul. Wrocławska dz. 1/6
66.	przepompownia	Radlin (Jung)
67.	przepompownia	Hilarów, dz. 126/4
68.	przepompownia	Hilarów, dz. 121/12
69.	przepompownia	Cząszczew, dz. 258
70.	przepompownia	Cząszczew, dz. 300
71.	przepompownia	Cząszczew, dz. 244
72.	przepompownia	Tarce, dz. 53/1
73.	przepompownia	Tarce, dz. 72
74.	przepompownia	Roszków, dz. 602 (Cerabud)
75.	przepompownia	Jarocin, ul. Graniczna
76.	przepompownia	Siedlemin, ul. Leśna
77.	przepompownia	Jarocin, ul. Jęczmienna 9
78.	przepompownia	Jarocin, ul. Jęczmienna 25
79.	przepompownia	Roszków, dz. 358/2 (Zielony Zakątek)
80.	przepompownia	Cielcza, ul. Łąkowa
81.	przepompownia	Golina, ul. Sportowa/1 Maja, PS-1
82.	przepompownia	Golina, ul. Jarocińska, PS-2
83.	przepompownia	Zakrzew, droga na Galew, P-1
84.	przepompownia	Zakrzew, droga na Galew, P-2
85.	przepompownia	Wilczyniec P-1, dz. nr 7/6 (przy posesji nr 15)
86.	przepompownia	Wilczyniec P-2, dz. nr 15/2 (przy posesji nr 12)
87.	przepompownia	Wilczyniec P-3, dz. nr 41/3 (przy posesji nr 10)
88.	przepompownia	Wilczyniec P-4, dz. nr 61 (przy posesji nr 4)
89.	przepompownia	Klęka P-1, dz. nr 80/4
90.	przepompownia	Klęka P-2, dz. nr 17/29 w Radlinie
91.	przepompownia	Radlin P-1, dz. nr 205/1 (droga w kierunku Cielczy)

L.p.	*Obiekt*	*Lokalizacja*
92.	przepompownia	Radlin P-2, dz. nr 3/4 (droga w kierunku Mieszkowa)
93.	przepompownia	Radlin P-3, dz. nr 223 (przy przej. kolej. i posesji 17)
94.	przepompownia	Osiedle Bogusław IV, dz. nr 1462/164
95.	przepompownia	Golina, ul. Leśna dz. nr 156/12 (strefa ekonomiczna)
96.	przepompownia	Jarocin, ul. Zajęcza dz. nr 84/5 (deszczówka)
97.	przepompownia	Jarocin, ul. Z. Skarżyńskiego dz. nr 1106/1 (deszczówka)
98.	przepompownia	Nowe Miasto, dz. 24/2
99.	przepompownia	Bachorzew, ul. Szkolna dz. nr 38/1
100.	przepompownia	Jarocin, ul. Pogodna dz. nr 35/32

Załącznik 1.6 do umowy

Wykaz przepompowni przydomowych ścieków (w tym przykanaliki tłoczne)

L.p.	*Obiekt*	*Lokalizacja*
1.	przepompownia przydomowa	Osiek 16
2.	przepompownia przydomowa	Cząszczew 2
3.	przepompownia przydomowa	Siedlemin, ul. Bielawy 16
4.	przepompownia przydomowa	Siedlemin, ul. Główna 42
5.	przepompownia przydomowa	Roszków 83
6.	przepompownia przydomowa	Mieszków, ul. Radlińska 36d
7.	przepompownia przydomowa	Osiek 17
8.	przepompownia przydomowa	Cząszczew 1
9.	przepompownia przydomowa	Osiek 11
10.	przepompownia przydomowa	Siedlemin, ul. Bielawy 15
11.	przepompownia przydomowa	Mieszków, ul. Radlińska 35b
12.	przepompownia przydomowa	Siedlemin, ul. Bielawy 12
13.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Odrzańska
14.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Warciana 71
15.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Warciana
16.	przepompownia przydomowa	Bachorzew, ul. Nowy Świat 1
17.	przepompownia przydomowa	Bachorzew, ul. Nowy Świat 44
18.	przepompownia przydomowa	Potarzyca, ul. Słowikowa 4
19.	przepompownia przydomowa	Bachorzew, ul. Polna
20.	przepompownia przydomowa	Tarce 9a
21.	przepompownia przydomowa	Bachorzew, ul. Graniczna
22.	przepompownia przydomowa	Zakrzew 66
23.	przepompownia przydomowa	Zakrzew 102
24.	przepompownia przydomowa	Sala Wiejska, Osiek
25.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 28
26.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 30
27.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 40
28.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 42
29.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 44
30.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 46
31.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 52
32.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 31
33.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Łąkowa 19
34.	przepompownia przydomowa	Łuszczanów, ul. Długa 193
35.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Nowe Parcele
36.	przepompownia przydomowa	Cielcza, Sabat
37.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Wrocławska 249
38.	przepompownia przydomowa	Kąty
39.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Zaciszna dz. 349/13
40.	przepompownia przydomowa	Cielcza, ul. Sienkiewicza dz. 1046
41.	przepompownia przydomowa	Radlin 29
42.	przepompownia przydomowa	Zakrzew, droga na Galew, PD-2
43.	przepompownia przydomowa	Zakrzew, droga na Galew, PD-3
44.	przepompownia przydomowa	Zakrzew, droga na Galew, PD-4

L.p.	*Obiekt*	*Lokalizacja*
45.	przepompownia przydomowa	Zakrzew, droga na Galew, PD-5
46.	przepompownia przydomowa	Radlin 58, dz. nr 21
47.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Wrocławska 275, dz. 122/1
48.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Zajęcza 26
49.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Poznańska 57, dz. 708
50.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Poznańska 59, dz.707/3
51.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Poznańska 61, dz. 707/2
52.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Poznańska 63A, dz. 709/8
53.	przepompownia przydomowa	Jarocin, ul. Poznańska 65, dz. 709/2
54.	przepompownia przydomowa	Radlin 16

Załącznik 1.7 do umowy

Wykaz sieci kanalizacji przeznaczonych do obsługi (w tym przykanaliki)

Lp.	*Miejscowość*	*Długość sieci sanitarnej*	*Długość sieci deszczowej*
1	Jarocin	134,8	64,9
2	Annapol	8,2	0,8
3	Bachorzew	5,9	0,1
4	Cielcza	20,8	5,1
5	Cząszczew	2,3	0,7
6	Golina	27,4	6,2
7	Hilarów	0,9	
8	Kadziak	3,6	
9	Kąty	1,2	
10	Łuszczanów	6,8	0,5
11	Mieszków	14,9	2,1
12	Osiek	6,1	
13	Potarzyca	6,4	0,8
14	Prusy	3,0	1,3
15	Radlin	0,2	
16	Roszków	10,5	4,7
17	Roszkówko	1,3	
18	Siedlemin	11,8	0,3
19	Tarce	3,1	
20	Tarce Osiedle	1,2	
21	Wilczyniec	2,2	
22	Wilkowyja	17,2	4,8
23	Witaszyce	31,0	6,8
24	Witaszyczki	6,8	1,9
25	Zakrzew	9,7	0,2
Suma:		***337,3***	***101,2***

		oszczędności-wartość nadwyżki energii sprzedanej do Zakładu Energetyki (w złotych)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	7 731,13	20 975,44	20 116,35	3 479,60	**52 302,52**	4 160,55	3 197,52	7 358,07	
		łączne oszczędności dzięki produkcji energii (w złotych)	**0,00**	**0,00**	14 106,57	7 304,78	**21 411,35**	16 928,33	41 067,46	42 935,68	15 111,39	**116 042,86**	15 921,18	9 658,14	25 579,31	
5	SUW Kąty	Ilość energii zakupionej (w kWh)	**35 610**	**47 140**	**45 662**	**36 626**	**165 038**	**38 125**	**46 833**	**50 934**	**41 162**	**177 054**	**40 285**	13 930	**54 215**	brak instalacji fotowoltaicznej
6	SUW Potarzyca	Ilość energii zakupionej (w kWh)	**88 437**	**97 872**	**98 592**	**98 466**	**383 367**	**95 223**	**99 030**	**101 906**	**88 645**	**384 804**	**79 732**	23 642	**103 374**	instalacja fotowoltaiczna od 30 listopada 2023 roku
		produkcja energii zużyta na potrzeby własne (kWh)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**450**	**6 228**	5 392	**11 620**	
		łączne zużycie energii na SUW Potarzyca	**88 437**	**97 872**	**98 592**	**98 466**	**383 367**	**95 223**	**99 030**	**101 906**	**88 645**	**384 804**	**85 960**	**29 034**	**114 994**	
		oszczędności-szacunkowa wartość energii wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne (w złotych)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463,83**	**463,83**	**6 419,39**	**5 557,70**	**11 977,08**	

ŁĄCZNIE

	2022					2023					2024		
	I kwartał 2022	**II kwartał 2022**	**III kwartał 2022**	**IV kwartał 2022**	**Suma 2022 ROK**	**I kwartał 2023**	**II kwartał 2023**	**III kwartał 2023**	**IV kwartał 2023**	**Suma 2023 ROK**	**I kwartał 2024**	**II kwartał 2024 (tylko kwiecień 2024**	**Suma 2024 ROKU**
Ilość energii zakupionej (w kWh)	404 911	483 423	475 675	436 895	**1 800 904**	424 729	505 111	523 400	461 639	**1 914 879**	390 550	124 601	**515 151**
produkcja energii zużyta na potrzeby własne (kWh)	0	0	13 686	7 087	**20 773**	8 923	19 493	22 139	12 655	**63 210**	32 952	23 860	**56 812**
łączne zużycie energii na SUW	**404 911**	**483 423**	**489 361**	**443 982**	**1 821 677**	**433 652**	**524 604**	**545 539**	**474 294**	**1 978 089**	**423 502**	**148 461**	**571 963**
oszczędności-szacunkowa wartość energii wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne (w złotych)	0,00	0,00	14 106,57	7 304,78	**21 411,35**	9 197,20	20 092,02	22 819,33	13 043,89	**65 152,44**	33 964,61	24 593,22	**58 557,83**
oszczędności-wartość nadwyżki energii sprzedanej do Zakładu Energetyki (w złotych)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7 731,13	20 975,44	20 116,35	3 479,60	**52 302,52**	4 160,55	3 197,52	**7 358,07**
łączne oszczędności dzięki produkcji energii (w złotych)	**0,00**	**0,00**	**14 106,57**	**7 304,78**	**21 411,35**	**16 928,33**	**41 067,46**	**42 935,68**	**16 523,49**	**117 454,96**	**38 125,16**	**27 790,74**	**65 915,90**

Załącznik numer 8 do pisma numer 896 z dnia 24.05.2024

Tabela 5a

energia na SUW			2022					2023					2024			Informacja na temat występowania instalacji fotowoltaicznej
Lp.	*Obiekt*	*Jednostka*	**I kwartał 2022**	**II kwartał 2022**	**III kwartał 2022**	**IV kwartał 2022**	**Suma 2022 ROK**	**I kwartał 2023**	**II kwartał 2023**	**III kwartał 2023**	**IV kwartał 2023**	**Suma 2023 ROK**	**I kwartał 2024**	**II kwartał 2024 (tylko kwiecień 2024**	**Suma 2024 ROKU**	
1	SUW Jarocin	Ilość energii zakupionej (w kWh)	**85 465**	**127 871**	**132 352**	**112 435**	**458 123**	**97 668**	**125 807**	**122 102**	**108 748**	**454 325**	91 354	36 826	**128 180**	instalacja fotowoltaiczna od 30 listopada 2023 roku
		produkcja energii zużyta na potrzeby własne (kWh)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 836	1 838	**3 674**	
		łączne zużycie energii na SUW Jarocin (kWh)	**85 465**	**127 871**	**132 352**	**112 435**	**458 123**	**97 668**	**125 807**	**122 102**	**108 748**	**454 325**	**93 190**	**38 664**	**131 854**	
		oszczędności-szacunkowa wartość energii wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne (w złotych)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 892,42**	**1 894,48**	**3 786,90**	
2	SUW Stefanów	Ilość energii zakupionej (w kWh)	**118 142**	**139 195**	**130 108**	**132 038**	**519 483**	**141 106**	**155 210**	**152 724**	**134 562**	**583 602**	**102 417**	**27 823**	**130 240**	instalacja fotowoltaiczna od 30 listopada 2023 roku
		produkcja energii zużyta na potrzeby własne (kWh)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**	**440**	**6 556**	**5 054**	**11 610**	
		łączne zużycie energii na SUW Stefanów	**118 142**	**139 195**	**130 108**	**132 038**	**519 483**	**141 106**	**155 210**	**152 724**	**135 002**	**584 042**	**108 973**	**32 877**	**141 850**	
		oszczędności-szacunkowa wartość energii wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne (w złotych)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453,52**	**453,52**	**6 757,47**	**5 209,31**	**11 967**	
3	SUW Wilkowyja	Ilość energii zakupionej (w kWh)	**60 192**	**67 881**	**58 550**	**41 753**	**228 376**	**39 325**	**68 237**	**78 432**	**60 047**	**246 041**	**51 053**	**15 903**	**66 956**	instalacja fotowoltaiczna od 30 listopada 2023 roku
		produkcja energii zużyta na potrzeby własne (kWh)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**6 922**	5 308	**12 230**	
		łączne zużycie energii na SUW Wilkowyja	**60 192**	**67 881**	**58 550**	**41 753**	**228 376**	**39 325**	**68 237**	**78 432**	**60 527**	**246 521**	**57 975**	**21 211**	**79 186**	
		oszczędności-szacunkowa wartość energii wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne (w złotych)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494,75**	**494,75**	**7 134,71**	**5 471,11**	**12 605,83**	
4	SUW	Ilość energii zakupionej (w kWh)	**17 065**	**3 464**	**10 411**	**15 577**	**46 517**	**13 282**	**9 994**	**17 302**	**28 475**	**69 053**	**25 709**	6 477	**32 186**	instalacja fotowoltaiczna
		produkcja energii zużyta na potrzeby własne (kWh)	**0**	**0**	**13 686**	**7 087**	**20 773**	**8 923**	**19 493**	**22 139**	**11 285**	**61 840**	**11 410**	6 268	**17 678**	
		łączne zużycie energii na SUW Witaszyce (kWh)	**17 065**	**3 464**	**24 097**	**22 664**	**67 290**	**22 205**	**29 487**	**39 441**	**39 760**	**130 893**	**37 119**	**12 745**	**49 864**	
		oszczędności-szacunkowa wartość energii wyprodukowanej i	**0,00**	**0,00**	**14 106,57**	**7 304,78**	**21 411**	**9 197,20**	**20 092,02**	**22 819,33**	**11 631,79**	**63 740,34**	**11 760,63**	**6 460,62**	**18 221,24**	

Załącznik numer 9 do pisma numer ....896.... Z dnia 24.05.2024 r.

Zakład Odzysku Surowców w Cielczy	2022					
	I kwartał 2022	**II kwartał 2022**	**III kwartał 2022**	**III kwartał 2022**	**Suma ROK 2022**	**I kwartał 202**
Ilość energii zakupionej (w kWh)	**400 788**	**361 897**	**372 079**	**389 429**	**1 524 193**	**431 384**
ilość energii wyprodukowanej przez układ kogeneracji zużytej na potrzeby własne (w kWh)	0	0	0	0	0	0
łącznie zużycie energii elektrycznej przez urządzenia na ZOS Cielcza (kWh)	**400 788**	**361 897**	**372 079**	**389 429**	**1 524 193**	**431 384**

oszczędności dzięki własnej produkcji energii elektrycznej wyrażone **w złotych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5b

2023				2024		
II kwartał 2023	**III kwartał 2023**	**IV kwartał 2023**	**Suma ROK 2023**	**I kwartał 2024**	**II kwartał 2024 (tylko kwiecień 2024)**	**Suma 4 MIESIĘCY 2024 ROKU**
450 659	**563 006**	**498 274**	**1 943 323**	**371 466**	**135 134**	506 600
0	19 607	91 817	**111 424**	176 210	58 355	234 565
450 659	**582 613**	**590 091**	**2 054 747**	**547 676**	**193 489**	**741 165**

0,00	18 153,73	85 011,52	**103 165,25**	163 149,31	54 029,73	**217 179,04**

Umowa 3/01/DZ/2020 z 08.01.2020 - okres obowiązywania od 01.01.2020 do 31.12.2022
Wynagrodzenie na koniec 2022 - 125.000,00 zł/m-c

Aneks nr 1 z 19.01.2023 do umowy 3/01/DZ/2020 - okres obowiązywania od 01.01.2023 do 31.03.2023
Wynagrodzenie - 125.000,00 zł/m-c

	Zakres
1	Studnie głębinowe (25 szt.)
2	Rurociągi technologiczne (1,3 km)
3	Stacje uzdatniania wody (6 szt.)
4	Stacje podnoszące ciśnienie (2 szt.)
5	Sieci wodociągowe z przyłączami (na koniec 2022: sieci magistralne – 65,0 km, sieci rozdzielcze – 284,3 km, przyłącza – 9069 szt.)
6	Usługi inkasenckie (szacunkowa ilość punktów odczytowych to 11 889 szt.)

	Wymagania personalne: nie mniej niż 7 osób, w tym:
1	co najmniej 1 osoba na zmianie musi posiadać wykształcenie z zakresu elektrycznego lub automatycznego na poziomie nie niższym niż zawodowe
2	co najmniej 1 osoba na zmianie musi posiadać min. 1 rok doświadczenia w obsłudze stacji uzdatniania wody

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	koparko-ładowarka – 1 szt.
2	samochód ciężarowy samowyładowczy – 1 szt.
3	samochód pogotowia technicznego (osobowo-dostawczy) – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	niwelator – 1 szt.
6	pompa do wody brudnej – 1 szt.
7	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
8	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
9	agregat prądotwórczy – 1 szt.
10	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.
11	urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów – 1 szt.
12	sprzęt odczytowy wodomierzy kompatybilny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu – 1 kpl.

	Wymagania dotyczące doświadczenia
	Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje min. 1 usługę, trwającą przez okres min. 1 roku, polegającą na:
1	obsłudze co najmniej 20 studni głębinowych
2	obsłudze co najmniej 5 stacji uzdatniania wody o łącznej produkcji nie mniejszej niż 1500,00 tys. m3 rocznie
3	obsłudze co najmniej 300 km sieci i przyłączy wodociągowych łącznie
4	odczytywaniu cyklicznym wskazań co najmniej 7000 szt. wodomierzy, w tym nie mniej niż 5000 szt. wodomierzy drogą radiową

Porozumienie z 12.04.2023 - okres obowiązywania od 01.04.2023 do 18.05.
Wynagrodzenie - 99.000,00 zł/m-c (wyłączone usługi inkasenckie)

	Zakres
1	Studnie głębinowe (25 szt.)
2	Rurociągi technologiczne (1,3 km)
3	Stacje uzdatniania wody (6 szt.)
4	Stacje podnoszące ciśnienie (2 szt.)
5	Sieci wodociągowe z przyłączami (na koniec 2022: sieci magistralne – 6 rozdzielcze – 284,3 km, przyłącza – 9069 szt.)

	Wymagania personalne: nie mniej niż 7 osób, w tym:
1	co najmniej 1 osoba na zmianie musi posiadać wykształcenie z zakresu elektrycznego lub automatycznego na poziomie nie niższym niż zawodo
2	co najmniej 1 osoba na zmianie musi posiadać min. 1 rok doświadczeni stacji uzdatniania wody

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	koparko-ładowarka – 1 szt.
2	samochód ciężarowy samowyładowczy – 1 szt.
3	samochód pogotowia technicznego (osobowo-dostawczy) – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	niwelator – 1 szt.
6	pompa do wody brudnej – 1 szt.
7	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
8	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
9	agregat prądotwórczy – 1 szt.
10	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.
11	urządzenie do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów – 1 szt.
12	sprzęt odczytowy wodomierzy kompatybilny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu – 1 kpl.

	Wymagania dotyczące doświadczenia
	Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu s (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w wykonuje min. 1 usługę, trwającą przez okres min. 1 roku, polegają
1	obsłudze co najmniej 20 studni głębinowych
2	obsłudze co najmniej 5 stacji uzdatniania wody o łącznej produkcji nie 1500,00 tys. m3 rocznie
3	obsłudze co najmniej 300 km sieci i przyłączy wodociągowych łącznie
4	odczytywaniu cyklicznym wskazań co najmniej 7000 szt. wodomierzy, mniej niż 5000 szt. wodomierzy drogą radiową

Umowa 2/05/DZ/2023 z 19.05.2023 - okres obowiązywania od 19.05.2023 do 31.12.2023 Wynagrodzenie - 173.000,00 zł/m-c (Wzrost w stosunku do 2022 o 74,75%)

	Zakres
1	Studnie głębinowe (25 szt.)
2	Rurociągi technologiczne (1,3 km)
3	Stacje uzdatniania wody (6 szt.)
4	Stacje podnoszące ciśnienie (2 szt.)
5	Sieci wodociągowe z przyłączami (na koniec 2022: sieci magistralne – 65,0 km, sieci rozdzielcze – 284,3 km, przyłącza – 9069 szt.)

	Wymagania personalne: nie mniej niż 7 osób, w tym:
1	co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu elektrycznego lub automatycznego na poziomie nie niższym niż zawodowe (branżowe)
2	co najmniej 1 osoba posiadająca min. 1 rok doświadczenia w obsłudze stacji uzdatniania wody

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	koparko-ładowarka – 1 szt.
2	samochód ciężarowy samowyładowczy – 1 szt.
3	samochód pogotowia technicznego (osobowo-dostawczy) – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	niwelator – 1 szt.
6	pompa do wody brudnej – 1 szt.
7	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
8	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
9	agregat prądotwórczy – 1 szt.
10	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.

Wymagania dotyczące doświadczenia	
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 1 rok co najmniej 1 usługę polegającą na:	
1	obsłudze co najmniej 20 szt. studni głębinowych oraz co najmniej 5 stacji uzdatniania wody o łącznej produkcji nie mniejszej niż 1500 tys. m3 rocznie
2	obsłudze co najmniej 300 km sieci wodociągowej wraz przyłączami

Umowa 2/12/DZ/2023 z 29.12.2023 - okres obowiązywania od 01.01.2024 do 31.12.2026 Wynagrodzenie - 190.300,00 zł/m-c (Wzrost w stosunko do 2023 o 10%)

	Zakres
1	Studnie głębinowe (25 szt.)
2	Rurociągi technologiczne (1,3 km)
3	Stacje uzdatniania wody (6 szt.)
4	Stacje podnoszące ciśnienie (2 szt.)
5	Sieci wodociągowe z przyłączami (sieci magistralne – 65,0 km, sieci rozdzielcze – 285,2 km, przyłącza – 9242 szt.)

	Wymagania personalne: nie mniej niż 7 osób, w tym:
1	co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu elektrycznego lub automatycznego na poziomie nie niższym niż zawodowe (branżowe)
2	co najmniej 1 osoba posiadająca min. 1 rok doświadczenia w obsłudze stacji uzdatniania wody

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	koparko-ładowarka – 1 szt.
2	samochód ciężarowy samowyładowczy – 1 szt.
3	samochód pogotowia technicznego (osobowo-dostawczy) – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	niwelator – 1 szt.
6	pompa do wody brudnej – 1 szt.
7	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
8	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
9	agregat prądotwórczy – 1 szt.
10	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.

Wymagania dotyczące doświadczenia	
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 1 rok co najmniej 1 usługę polegającą na:	
1	obsłudze co najmniej 20 szt. studni głębinowych oraz co najmniej 5 stacji uzdatniania wody o łącznej produkcji nie mniejszej niż 1500 tys. m3 rocznie
2	obsłudze co najmniej 300 km sieci wodociągowej wraz przyłączami

Załącznik nr 5 do pisma nr 896 z dnia 24.05.2024 r.

Umowa 3/05/DZ/2023 z 19.05.2023 - okres obowiązywania od 19.05.2023 do 31.12.202
Wynagrodzenie - 246.975,00 zł/m-c (Wzrost w stosunko do 2022 o 31,04%)

	Zakres
1	Przepompownie główne (100 szt.)
2	Przepompownie przydomowe (54 szt.)
3	Sieć ogólnospławna, sanitanra, deszczowa (431,7 km)

	Wymagania personalne
1	ukończony kurs obsługi i eksploatacji SCK - 5 os.
2	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E" - 10 os.
3	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „D" - 2 os.

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji – 2 szt.
2	koparka – 1 szt.
3	samochód dostawczy – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	przyczepa – 1 szt.
6	samochód asenizacyjny – 1 szt.
7	kamera do inspekcji kanałów z pomiarem spadków i owalności – 1 szt.
8	urządzenie do udrażniania kanalizacji – 1 szt.
9	wytwornica dymu do wykrywania nielegalnych podłączeń do kanalizacji – 1 szt.
10	niwelator – 1 szt.
11	pompa do wody brudnej – 1 szt.
12	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
13	trójnóg – 1 szt.
14	przenośny miernik gazów – 1 szt.
15	aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza
16	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
17	agregat prądotwórczy – 2 szt.
18	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.

	Wymagania dotyczące doświadczenia
	Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 1 rok co najmniej 1 usługę polegającą na:
1	obsłudze co najmniej 70 szt. przepompowni głównych
2	obsłudze co najmniej 40 szt. przepompowni przydomowych
3	obsłudze co najmniej 400 km sieci kanalizacji (z przykanalikami)

Umowa 3/12/DZ/2023 z 29.12.2023 - okres obowiązywania od 01.01.2024 do 31.12.202
Wynagrodzenie - 271.672,50 zł/m-c (Wzrost w stosunko do 2023 o 10%)

	Zakres
1	Przepompownie główne (100 szt.)
2	Przepompownie przydomowe (54 szt.)
3	Sieć ogólnospławna, sanitanra, deszczowa (438,5 km)

	Wymagania personalne
1	ukończony kurs obsługi i eksploatacji SCK - 5 os.
2	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E" - 10 os.
3	posiadających świadectwa kwalifikacyjne „D" - 2 os.

	Wymagania dotyczące sprzętu
1	samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji – 2 szt.
2	koparka – 1 szt.
3	samochód dostawczy – 1 szt.
4	ciągnik – 1 szt.
5	przyczepa – 1 szt.
6	samochód asenizacyjny – 1 szt.
7	kamera do inspekcji kanałów z pomiarem spadków i owalności – 1 szt.
8	urządzenie do udrażniania kanalizacji – 1 szt.
9	wytwornica dymu do wykrywania nielegalnych podłączeń do kanalizacji – 1 szt.
10	niwelator – 1 szt.
11	pompa do wody brudnej – 1 szt.
12	zagęszczarka płytowa – 1 szt.
13	trójnóg – 1 szt.
14	przenośny miernik gazów – 1 szt.
15	aparat powietrzny do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza – 1 szt.
16	piła do cięcia nawierzchni asfaltowych – 1 szt.
17	agregat prądotwórczy – 2 szt.
18	zestaw oporowy do zabezpieczania wykopów – 1 szt.

	Wymagania dotyczące doświadczenia
	Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 1 rok co najmniej 1 usługę polegającą na:
1	obsłudze co najmniej 70 szt. przepompowni głównych
2	obsłudze co najmniej 40 szt. przepompowni przydomowych
3	obsłudze co najmniej 400 km sieci kanalizacji (z przykanalikami)

2